

GRUPPO DI CONTINUITA'
UPS (Uninterruptable
power supplyer)

ALIMENTAZIONE VIDEO - PC - STAMPANTE
SALA DI SUPERVISIONE
Personal computer, monitor and printer
power supply (Control room)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	961	567	975
		Data	06/09/2024				




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	975	567	977

RETE PROFINET QUADRO "A"
Profinet network panel "A"



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	977	567	978
		Data	06/09/2024					

RETE PROFINET QUADRO "A"
Profinet network panel "A"




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	978	567	979

RETE PROFINET QUADRO "B"
Profinet network panel "B"




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	979	567	980

RETE PROFINET BOX PRESSA
Profinet network press box



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	980	567	986

CONFIGURAZIONE BASE PLC
Configuration base PLC

QUADRO "A"
Electric control panel "A"

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	986	567	987

CONFIGURAZIONE BASE PLC
Configuration base PLC

QUADRO "A"
Electric control panel "A"


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	987	567	988
		Data	06/09/2024					

CONFIGURAZIONE ESPANSIONE PLC
Configuration expansion PLC


QUADRO "B"
Electric control panel "B"



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	988	567	989
		Data	06/09/2024					

CONFIGURAZIONE ESPANSIONE PLC
Configuration expansion PLC

BOX PRESSA
Press box




Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	989	567	990

CONFIGURAZIONE ESPANSIONE PLC
Configuration expansion PLC

PULSANTIERA PONTE PRESSA
Push button panel for
press deck



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	990	567	991

CONFIGURAZIONE ESPANSIONE PLC
Configuration expansion PLC

PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Push button panel for
press leg

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	991	567	992

CONFIGURAZIONE ESPANSIONE PLC
Configuration expansion PLC

CASSETTA PISTONI RICAMBIO ARIA
Air change pistons box




794-10 V.24cc-PISTONI ▷ 302 ///
794-10 V.0(24cc)-PISTONI ▷ 307 ///

E9923
9805

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	992	567	994
		Data	06/09/2024					

CONFIGURAZIONE ESPANSIONE PLC
Configuration expansion PLC

BOX TAGLIAPASTA 1
Pasta cutter 1 box




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	994	567	995
		Data	06/09/2024					

CONFIGURAZIONE ESPANSIONE PLC
Configuration expansion PLC

BOX TAGLIAPASTA 2
Pasta cutter 2 box


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	995	567	1001
		Data	06/09/2024					

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3.1/


QUADRO A
Panel A



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1001	567	1002
		Data	06/09/2024					

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3.2/


QUADRO A
Panel A



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1002	567	1003
		Data	06/09/2024					

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH01-0BA0
X3.9/

QUADRO A
Panel A



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1003	567	1004

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH01-0BA0
X3.10


QUADRO A
Panel A



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1004	567	1005
		Data	06/09/2024					

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.11

QUADRO A
Panel A



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1005	567	1006

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.12


QUADRO A
Panel A



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	1006	567	1007
		Data	06/09/2024				

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.13

QUADRO A
Panel A



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1007	567	1008

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.14

QUADRO A
Panel A



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1008	567	1009

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.15

QUADRO A
Panel A



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1009	567	1010

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.16

QUADRO A
Panel A



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1010	567	1011

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3.19

QUADRO A
Panel A



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1011	567	1012

MODULO OUTPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6DB00-0CA0
X3.31


QUADRO A
Panel A



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	1012	567	1013
		Data	06/09/2024				

MODULO OUTPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6DB00-0CA0
X3:32


QUADRO A
Panel A



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	1013	567	1014
		Data	06/09/2024				

MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0
X3.35


QUADRO A
Panel A



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1014	567	1015
		Data	06/09/2024					

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3:41


QUADRO B
Panel B



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1015	567	1016
		Data	06/09/2024					

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3:42


QUADRO B
Panel B



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1016	567	1017
		Data	06/09/2024					

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3:43


QUADRO B
Panel B



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1017	567	1018
		Data	06/09/2024					

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3:44

QUADRO B
Panel B



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1018	567	1019

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3:45

QUADRO B
Panel B



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1019	567	1020

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0
X3:46

QUADRO B
Panel B



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1020	567	1021

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH01-0BA0
X3:49


QUADRO B
Panel B



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1021	567	1022
		Data	06/09/2024					


MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3:50

QUADRO B
Panel B



MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3


QUADRO B
Panel B



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1023	567	1024
		Data	06/09/2024					

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3:52

QUADRO B
Panel B



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1024	567	1025

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3:53

QUADRO B
Panel B



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1025	567	1026

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3:54

QUADRO B
Panel B



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1026	567	1027

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3

QUADRO B
Panel B



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1027	567	1028

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3:56

QUADRO B
Panel B



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1028	567	1029

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3

QUADRO B
Panel B



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1029	567	1030

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3:58

QUADRO B
Panel B



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1030	567	1031

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3:59

QUADRO B
Panel B



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1031	567	1032

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X360

QUADRO B
Panel B



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1032	567	1033


MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3

QUADRO B
Panel B

KM8106:13	RISPOSTA ANTICONDENSA SCARICO TCM STABILIZZAZIONE Anti condensation response of unloading tcm stabilization	8107	81071	1	I 100.0	I 100.1	2	83181	8318	RISPOSTA VIBRATORE SINISTRO SCARICO TCM STABILIZZAZIONE Stabilization TCM left unloading vibrator response	KM8316:13
X2.2/640 M8311	SEZIONATORE VIBRATORI SCARICO TCM STABILIZZAZIONE Stabilization TCM unloading vibrators disconnector	8319	83191	3	I 100.2	I 100.3	4	83281	8328	RISPOSTA VIBRATORE DESTRO SCARICO TCM STABILIZZAZIONE Stabilization TCM right unloading vibrator response	KM8326:13
X2.2/641	FINECORSA INGOLFAMENTO VIBRATORE SCARICO TCM STABILIZZAZIONE Stabilization TCM clogging Unloading Vibrator limit switch	8341	83411	5	I 100.4	I 100.5	6	85171	8517	ALLARME TERMICO ALIMENTAZIONE INVERTER RAFFREDDATORE Thermal alarm cooler inverter power supply	QM8511:14 M8511
X2.2/651 M8511	SEZIONATORE RAFFREDDATORE Disconnector cooler	8518	85181	7	I 100.6	I 100.7	8	85221	8522	SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE RAFFREDDATORE Cooler rotation control sensor DB401.DBX289.0	X2.2/652
KM8536:13	RISPOSTA POMPA RAFFREDDATORE Cooler pump response	8537	85371	9	I 101.0	I 101.1	10	85751	8575	FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CENTRALE SINISTRO FILTRO ARIA RAFFREDDATORE Safety limit switch left central door cooler air filter DB401.DBX294.3	X2.2/663
X2.2/664	FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CENTRALE DESTRO FILTRO ARIA RAFFREDDATORE Safety limit switch right central door cooler air filter DB401.DBX294.4	8576	85761	11	I 101.2	I 101.3	12	85781	8578	FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO POSTERIORE SINISTRO FILTRO ARIA RAFFREDDATORE Safety limit switch for cooler air filter left-hand rear door DB401.DBX294.3	X2.2/665
X2.2/666	FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO POSTERIORE DESTRO FILTRO ARIA RAFFREDDATORE Safety limit switch for cooler air filter right-hand rear door DB401.DBX294.4	8579	85791	13	I 101.4	I 101.5	14	85851	8585	PRESSOSTATO ALLARME FILTRO ARIA RAFFREDDATORE Pressure switch of cooler air filter alarm DB401.DBX294.5	X2.2/667
KM8616:13	RISPOSTA VIBRATORE SINISTRO SCARICO RAFFREDDATORE Cooler Unloading Left Vibrator Response	8618	86181	15	I 101.6	I 101.7	16	86191	8619	SEZIONATORE VIBRATORI SCARICO RAFFREDDATORE Cooler unloading vibrators disconnector	X2.2/668 M8611

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.62


QUADRO B
Panel B



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1034	567	1035
		Data	06/09/2024					

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0
X3.64

QUADRO B
Panel B



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1035	567	1036

MODULO OUTPUT ANALOGICO 6ES7135-6HD00-0BA1
X3.65


QUADRO B
Panel B



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	1036	567	1037
		Data	06/09/2024				

MODULO OUTPUT ANALOGICO 6ES7135-6HD00-0BA1
X3:66


QUADRO B
Panel B



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	1037	567	1038
		Data	06/09/2024				

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3.67


QUADRO B
Panel B



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1038	567	1039
		Data	06/09/2024					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3


QUADRO B
Panel B



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1039	567	1040
		Data	06/09/2024					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3.69


QUADRO B
Panel B



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1040	567	1041
		Data	06/09/2024					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3.79


QUADRO B
Panel B



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1041	567	1042
		Data	06/09/2024					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3.71


QUADRO B
Panel B



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F.		SCHEMA N °: 333780	PAGINA: 1042	DI FOGLI: 567	SEGUE: 1043
		Revisione: 1					
		Data: 06/09/2024					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3.72


QUADRO B
Panel B



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	1043	567	1044
		Data	06/09/2024				

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3


QUADRO B
Panel B



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F. / Revisione: 1 / Data: 06/09/2024	SCHEMA N °: 333780	PAGINA: 1044	DI FOGLI: 567	SEGUE: 1045

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3.74


QUADRO B
Panel B



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1045	567	1046
		Data	06/09/2024					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3.75

QUADRO B
Panel B



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1046	567	1047

MODULO OUTPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6DB00-0CA0
X3.81


QUADRO B
Panel B



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	1047	567	1048
		Data	06/09/2024				

MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0
X3


QUADRO B
Panel B



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F. / Revisione: 1 / Data: 06/09/2024	SCHEMA N °: 333780	PAGINA: 1048	DI FOGLI: 567	SEGUE: 1049

MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0
X3[83]


QUADRO B
Panel B



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	1049	567	1050
		Data	06/09/2024				

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH01-0BA0
X3.90


BOX PRESSA
Press box



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1050	567	1051
		Data	06/09/2024					

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3

BOX PRESSA
Press box



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1051	567	1052

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.92

BOX PRESSA
Press box



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1052	567	1053

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3[93]


BOX PRESSA
Press box



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F. / Revisione: 1 / Data: 06/09/2024		SCHEMA N °: 333780	PAGINA: 1053	DI FOGLI: 567	SEGUE: 1054

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0
X3


BOX PRESSA
Press box



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	1054	567	1055
		Data	06/09/2024				

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0
X3.95


BOX PRESSA
Press box



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1055	567	1056
		Data	06/09/2024					

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0
X3.96

BOX PRESSA
Press box



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1056	567	1057

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BD20-0BA0
X3.97


BOX PRESSA
Press box



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F.		SCHEMA N °: 333780	PAGINA: 1057	DI FOGLI: 567	SEGUE: 1058
		Revisione: 1					
		Data: 06/09/2024					

MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0
X3.101


BOX PRESSA
Press box



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	1058	567	1059
		Data	06/09/2024				

MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0
X3.102


BOX PRESSA
Press box



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F. / Revisione: 1 / Data: 06/09/2024	SCHEMA N °: 333780	PAGINA: 1059	DI FOGLI: 567	SEGUE: 1060

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH01-0BA0
X3.105


PULSANTIERA PONTE PRESSA
Push button panel for press deck



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1060	567	1061
		Data	06/09/2024					

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.106


PULSANTIERA PONTE PRESSA
Push button panel for press deck



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1061	567	1062
		Data	06/09/2024					

MODULO OUTPUT ANALOGICO 6ES7135-6HD00-0BA1
X3.107


PULSANTIERA PONTE PRESSA
Push button panel for press deck



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1062	567	1063
		Data	06/09/2024					

MODULO OUTPUT ANALOGICO 6ES7135-6HD00-0BA1
X3.108


PULSANTIERA PONTE PRESSA
Push button panel for press deck



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione: 1		333780	1063	567	1064
		Data: 06/09/2024					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3


PULSANTIERA PONTE PRESSA
Push button panel for press deck



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F. / Revisione: 1 / Data: 06/09/2024	SCHEMA N °: 333780	PAGINA: 1064	DI FOGLI: 567	SEGUE: 1065

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3.110

PULSANTIERA PONTE PRESSA
Push button panel for press deck



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1065	567	1066

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3.1.1


PULSANTIERA PONTE PRESSA
Push button panel for press deck



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F. / Revisione: 1 / Data: 06/09/2024	SCHEMA N °: 333780	PAGINA: 1066	DI FOGLI: 567	SEGUE: 1067

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3.1.2


PULSANTIERA PONTE PRESSA
Push button panel for press deck



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F. / Revisione: 1 / Data: 06/09/2024	SCHEMA N °: 333780	PAGINA: 1067	DI FOGLI: 567	SEGUE: 1068

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6JD00-0CA1 (Pt100)
X3.1β


PULSANTIERA PONTE PRESSA
Push button panel for press deck



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F.		SCHEMA N °: 333780	PAGINA: 1068	DI FOGLI: 567	SEGUE: 1069
		Revisione: 1					
		Data: 06/09/2024					

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH01-0BA0
X3.1.2.1

PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Push button panel for press leg



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1069	567	1070

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3 122

PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Push button panel for press leg



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1070	567	1071

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.128


PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Push button panel for press leg



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F. / Revisione: 1 / Data: 06/09/2024	SCHEMA N °: 333780	PAGINA: 1071	DI FOGLI: 567	SEGUE: 1072

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6JD00-0CA1 (Pt100)
X3.128


PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Push button panel for press leg



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F. / Revisione: 1 / Data: 06/09/2024	SCHEMA N °: 333780	PAGINA: 1072	DI FOGLI: 567	SEGUE: 1073

MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0
X3


PULSANTIERA PIEDE PRESSA
Push button panel for press leg



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F.		SCHEMA N °: 333780	PAGINA: 1073	DI FOGLI: 567	SEGUE: 1074
		Revisione: 1					
		Data: 06/09/2024					

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH01-0BA0
X3.141

BOX PISTONI
Pistons box



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1074	567	1075

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH01-0BA0
X3.142


BOX PISTONI
Pistons box



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1075	567	1076
		Data	06/09/2024					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3!48


BOX PISTONI
Pistons box



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1076	567	1077
		Data	06/09/2024					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3!49


BOX PISTONI
Pistons box



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1077	567	1078
		Data	06/09/2024					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3


BOX PISTONI
Pistons box



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1078	567	1079
		Data	06/09/2024					

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X3.151


BOX PISTONI
Pistons box



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	1079	567	1080
		Data	06/09/2024				

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH01-0BA0
X3.180


BOX TAGLIAPASTA 1
Pasta cutter 1 box



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1080	567	1081
		Data	06/09/2024					

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.181

BOX TAGLIAPASTA 1
Pasta cutter 1 box



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1081	567	1082

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6HB00-0CA1
X3182

BOX TAGLIAPASTA 1
Pasta cutter 1 box



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1082	567	1083

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6JD00-0CA1 (Pt100)
X3


BOX TAGLIAPASTA 1
Pasta cutter 1 box



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F. / Revisione: 1 / Data: 06/09/2024		SCHEMA N °: 333780	PAGINA: 1083	DI FOGLI: 567	SEGUE: 1084

MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0
X3184


BOX TAGLIAPASTA 1
Pasta cutter 1 box



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F. Revisione: 1 Data: 06/09/2024		SCHEMA N ° 333780	PAGINA 1084	DI FOGLI 567	SEGUE 1085

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH01-0BA0
X3.190

BOX TAGLIAPASTA 2
Pasta cutter 2 box



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1085	567	1086

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH01-0BA0
X3.191

BOX TAGLIAPASTA 2
Pasta cutter 2 box



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1086	567	1087

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6HB00-0CA1
X3 192


BOX TAGLIAPASTA 2
Pasta cutter 2 box



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F. / Revisione: 1 / Data: 06/09/2024		SCHEMA N °: 333780	PAGINA: 1087	DI FOGLI: 567	SEGUE: 1088

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6JD00-0CA1 (Pt100)
X3


BOX TAGLIAPASTA 2
Pasta cutter 2 box



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	1088	567	1089
		Data	06/09/2024				

MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0
X3.194

BOX TAGLIAPASTA 2
Pasta cutter 2 box



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore: S.F. / Revisione: 1 / Data: 06/09/2024	SCHEMA N °: 333780	PAGINA: 1089	DI FOGLI: 567	SEGUE: 1201

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	Revisione	Data
S.F.	1	06/09/2024

SCHEMA N ° 333780

PAGINA 1201

DI FOGLI 567

SEGUE 1202

X1.1

X1.1 MORSETTI DI POTENZA QUADRO A - PRESSA
X1.1 power terminals panel A - press

COMANDO AGITATORE VASCA ALIMENTAZIONE SEMOLA Control semolina feeding tub agitator	M1751	U1751	ZDU 2.5	KM1756
COMANDO AGITATORE VASCA ALIMENTAZIONE SEMOLA Control semolina feeding tub agitator	M1751	V1751	ZDU 2.5	KM1756
COMANDO AGITATORE VASCA ALIMENTAZIONE SEMOLA Control semolina feeding tub agitator	M1751	W1751	ZDU 2.5	KM1756

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER M1811
Warning! The shielded cable of the semolina doser rotary valve motor is directly connected with the inverter output

COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA Semolina doser star rotary valve motor servo fan command	M1831	L1831	ZDU 2.5 220V	KM1836
COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA Semolina doser star rotary valve motor servo fan command	M1831	N1831	ZDU 2.5 220V	KM1836

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE COCLEA CARICO CENTRIFUGA E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER M1841
Warning the shielded cable of the centrifuge infeed screw motor is directly connected to the inverter's outlet

COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE COCLEA CARICO CENTRIFUGA Control motor servofan centrifugal infeed screw	M1851	L1851	ZDU 2.5 220V	KM1856
COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE COCLEA CARICO CENTRIFUGA Control motor servofan centrifugal infeed screw	M1851	N1851	ZDU 2.5 220V	KM1856
COMANDO CENTRIFUGA Premixer command	M2011	U2011	ZDU 6	KM2015
COMANDO CENTRIFUGA Premixer command	M2011	V2011	ZDU 6	KM2015
COMANDO CENTRIFUGA Premixer command	M2011	W2011	ZDU 6	KM2015
COMANDO IMPASTATRICE DOPPIA Double mixer control	M2131	U2131	ZDU 16	KM2136
COMANDO IMPASTATRICE DOPPIA Double mixer control	M2131	V2131	ZDU 16	KM2136
COMANDO IMPASTATRICE DOPPIA Double mixer control	M2131	W2131	ZDU 16	KM2136
COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE DOPPIA Control for double mixer fan	M2191	U2191	ZDU 2.5	KM2196
COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE DOPPIA Control for double mixer fan	M2191	V2191	ZDU 2.5	KM2196
COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE DOPPIA Control for double mixer fan	M2191	W2191	ZDU 2.5	KM2196
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE DOPPIA Control temperature control resistance double mixing tank	R2201	L12201	ZDU 2.5	KA2207
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE DOPPIA Control temperature control resistance double mixing tank	R2201	L22201	ZDU 2.5	KA2207
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE DOPPIA Control temperature control resistance double mixing tank	R2201	L32201	ZDU 2.5	KA2207
COMANDO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Vacuum mixer command	M2471	U2471	ZDU 16	KM2475
COMANDO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Vacuum mixer command	M2471	V2471	ZDU 16	KM2475
COMANDO IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Vacuum mixer command	M2471	W2471	ZDU 16	KM2475
COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Vacuum mixer fan command	M2531	U2531	ZDU 2.5	KM2536
COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Vacuum mixer fan command	M2531	V2531	ZDU 2.5	KM2536
COMANDO VENTILATORE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Vacuum mixer fan command	M2531	W2531	ZDU 2.5	KM2536
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Control resistance vacuum tank temperature regulation	R2541	L12541	ZDU 2.5	KA2547
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Control resistance vacuum tank temperature regulation	R2541	L22541	ZDU 2.5	KA2547
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE IMPASTATRICE SOTTOVUOTO Control resistance vacuum tank temperature regulation	R2541	L32541	ZDU 2.5	KA2547

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE VITE 1 E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER M2561
Warning Screw 1 motor shielded cable is directly connected to the inverter output

COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 1	M2631	U2631	ZDU 2.5	KM2636
Screw 1 motor servo-fan command				
COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 1	M2631	V2631	ZDU 2.5	KM2636
Screw 1 motor servo-fan command				
COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 1	M2631	W2631	ZDU 2.5	KM2636
Screw 1 motor servo-fan command				
COMANDO POMPA TESTATA VITE 1	M2641	U2641	ZDU 2.5	KM2646
Screw 1 die head pump command				
COMANDO POMPA TESTATA VITE 1	M2641	V2641	ZDU 2.5	KM2646
Screw 1 die head pump command				
COMANDO POMPA TESTATA VITE 1	M2641	W2641	ZDU 2.5	KM2646
Screw 1 die head pump command				
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 1	R2661	L12661	ZDU 2.5	KA2667
screw 1 die head thermoregulation resistance command				
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 1	R2661	L22661	ZDU 2.5	KA2667
screw 1 die head thermoregulation resistance command				
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 1	R2661	L32661	ZDU 2.5	KA2667
screw 1 die head thermoregulation resistance command				
COMANDO POMPA CILINDRO VITE 1	M2671	U2671	ZDU 2.5	KM2676
Screw 1 barrel pump command				
COMANDO POMPA CILINDRO VITE 1	M2671	V2671	ZDU 2.5	KM2676
Screw 1 barrel pump command				
COMANDO POMPA CILINDRO VITE 1	M2671	W2671	ZDU 2.5	KM2676
Screw 1 barrel pump command				
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 1	R2691	L12691	ZDU 2.5	KA2697
Screw 1 barrel thermoregulation resistance command				
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 1	R2691	L22691	ZDU 2.5	KA2697
Screw 1 barrel thermoregulation resistance command				
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 1	R2691	L32691	ZDU 2.5	KA2697
Screw 1 barrel thermoregulation resistance command				

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE VITE 2 E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER M2721
Warning Screw 2 motor shielded cable is directly connected to the inverter output

COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 2	M2791	U2791	ZDU 2.5	KM2796
Screw 2 motor servo-fan command				
COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 2	M2791	V2791	ZDU 2.5	KM2796
Screw 2 motor servo-fan command				
COMANDO SERVOVENTILATORE MOTORE VITE 2	M2791	W2791	ZDU 2.5	KM2796
Screw 2 motor servo-fan command				
COMANDO POMPA TESTATA VITE 2	M2801	U2801	ZDU 2.5	KM2806
Screw 2 die head pump command				
COMANDO POMPA TESTATA VITE 2	M2801	V2801	ZDU 2.5	KM2806
Screw 2 die head pump command				
COMANDO POMPA TESTATA VITE 2	M2801	W2801	ZDU 2.5	KM2806
Screw 2 die head pump command				
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 2	R2821	L12821	ZDU 2.5	KA2827
screw 2 die head thermoregulation resistance command				
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 2	R2821	L22821	ZDU 2.5	KA2827
screw 2 die head thermoregulation resistance command				
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE TESTATA VITE 2	R2821	L32821	ZDU 2.5	KA2827
screw 2 die head thermoregulation resistance command				
COMANDO POMPA CILINDRO VITE 2	M2831	U2831	ZDU 2.5	KM2836
Screw 2 barrel pump command				
COMANDO POMPA CILINDRO VITE 2	M2831	V2831	ZDU 2.5	KM2836
Screw 2 barrel pump command				
COMANDO POMPA CILINDRO VITE 2	M2831	W2831	ZDU 2.5	KM2836
Screw 2 barrel pump command				
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 2	R2851	L12851	ZDU 2.5	KA2857
Screw 2 barrel thermoregulation resistance command				
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 2	R2851	L22851	ZDU 2.5	KA2857
Screw 2 barrel thermoregulation resistance command				
COMANDO RESISTENZA TERMOREGOLAZIONE CILINDRO VITE 2	R2851	L32851	ZDU 2.5	KA2857
Screw 2 barrel thermoregulation resistance command				
COMANDO POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA SPINTORI VITI/TRAFILE	M3221	U3221	ZDU 6	KM3226
Screws/dies pusher oleodynamic power pack pump control				
COMANDO POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA SPINTORI VITI/TRAFILE	M3221	V3221	ZDU 6	KM3226
Screws/dies pusher oleodynamic power pack pump control				

X1.1 MORSETTI DI POTENZA QUADRO A - PRESSA
X1.1 power terminals panel A - press

FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	Revisione	Data
S.F.	1	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1202	567	1203

X1.1 MORSETTI DI POTENZA QUADRO A - PRESSA
X1.1 power terminals panel A - press

X1.1



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1203	567	1204
		Data	06/09/2024					

X1.2 MORSETTI DI POTENZA QUADRO B - LINEA
X1.2 power terminals panel B - line

X1.2

COMANDO TRABATTO 1	M4511	U4511	ZMAK 2.5	KM4516	
Drive shaker 1					
COMANDO TRABATTO 1	M4511	V4511	ZMAK 2.5	KM4516	
Drive shaker 1					
COMANDO TRABATTO 1	M4511	W4511	ZMAK 2.5	KM4516	
Drive shaker 1					
COMANDO TRABATTO 2	M4521	U4521	ZMAK 2.5	KM4526	
Drive shaker 2					
COMANDO TRABATTO 2	M4521	V4521	ZMAK 2.5	KM4526	
Drive shaker 2					
COMANDO TRABATTO 2	M4521	W4521	ZMAK 2.5	KM4526	
Drive shaker 2					
COMANDO POMPA TRABATTO	M4531	U4531	ZMAK 2.5	KM4536	
Shaker pump control					
COMANDO POMPA TRABATTO	M4531	V4531	ZMAK 2.5	KM4536	
Shaker pump control					
COMANDO POMPA TRABATTO	M4531	W4531	ZMAK 2.5	KM4536	
Shaker pump control					
COMANDO VENTILATORE 1 TRABATTO 1	M4541	U4541	ZMAK 2.5	KM4546	
Command for fan 1 Shaker 1					
COMANDO VENTILATORE 1 TRABATTO 1	M4541	V4541	ZMAK 2.5	KM4546	
Command for fan 1 Shaker 1					
COMANDO VENTILATORE 1 TRABATTO 1	M4541	W4541	ZMAK 2.5	KM4546	
Command for fan 1 Shaker 1					
COMANDO VENTILATORE 2 TRABATTO 1	M4551	U4551	ZMAK 2.5	KM4556	
Command for fan 2 Shaker 1					
COMANDO VENTILATORE 2 TRABATTO 1	M4551	V4551	ZMAK 2.5	KM4556	
Command for fan 2 Shaker 1					
COMANDO VENTILATORE 2 TRABATTO 1	M4551	W4551	ZMAK 2.5	KM4556	
Command for fan 2 Shaker 1					
COMANDO VENTILATORE 3 TRABATTO 1	M4561	U4561	ZMAK 2.5	KM4566	
Command for fan 3 Shaker 1					
COMANDO VENTILATORE 3 TRABATTO 1	M4561	V4561	ZMAK 2.5	KM4566	
Command for fan 3 Shaker 1					
COMANDO VENTILATORE 3 TRABATTO 1	M4561	W4561	ZMAK 2.5	KM4566	
Command for fan 3 Shaker 1					
COMANDO VENTILATORE 4 TRABATTO 1	M4571	U4571	ZMAK 2.5	KM4576	
Command for fan 4 Shaker 1					
COMANDO VENTILATORE 4 TRABATTO 1	M4571	V4571	ZMAK 2.5	KM4576	
Command for fan 4 Shaker 1					
COMANDO VENTILATORE 4 TRABATTO 1	M4571	W4571	ZMAK 2.5	KM4576	
Command for fan 4 Shaker 1					
COMANDO VENTILATORE 5 TRABATTO 1	M4581	U4581	ZMAK 2.5	KM4586	
Command for fan 5 Shaker 1					
COMANDO VENTILATORE 5 TRABATTO 1	M4581	V4581	ZMAK 2.5	KM4586	
Command for fan 5 Shaker 1					
COMANDO VENTILATORE 5 TRABATTO 1	M4581	W4581	ZMAK 2.5	KM4586	
Command for fan 5 Shaker 1					
COMANDO VENTILATORE 6 TRABATTO 1	M4591	U4591	ZMAK 2.5	KM4596	
Command for fan 6 Shaker 1					
COMANDO VENTILATORE 6 TRABATTO 1	M4591	V4591	ZMAK 2.5	KM4596	
Command for fan 6 Shaker 1					
COMANDO VENTILATORE 6 TRABATTO 1	M4591	W4591	ZMAK 2.5	KM4596	
Command for fan 6 Shaker 1					
COMANDO VENTILATORE 7 TRABATTO 1	M4601	U4601	ZMAK 2.5	KM4606	
Command for fan 7 Shaker 1					
COMANDO VENTILATORE 7 TRABATTO 1	M4601	V4601	ZMAK 2.5	KM4606	
Command for fan 7 Shaker 1					
COMANDO VENTILATORE 7 TRABATTO 1	M4601	W4601	ZMAK 2.5	KM4606	
Command for fan 7 Shaker 1					

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1204	567	1205

X1.2 MORSETTI DI POTENZA QUADRO B - LINEA
X1.2 power terminals panel B - line

X1.2

COMANDO VENTILATORE 8 TRABATTO 1	M4611	U4611	ZMAK 2.5	KM4616		
Command for fan 8 Shaker 1	M4611	V4611	ZMAK 2.5	KM4616		
COMANDO VENTILATORE 8 TRABATTO 1	M4611	W4611	ZMAK 2.5	KM4616		
Command for fan 8 Shaker 1	M4621	U4621	ZMAK 2.5	KM4626		
COMANDO VENTILATORE 8 TRABATTO 1	M4621	V4621	ZMAK 2.5	KM4626		
Command for fan 2 Shaker 1	M4621	W4621	ZMAK 2.5	KM4626		
COMANDO VENTILATORE 1 TRABATTO 2	M4631	U4631	ZMAK 2.5	KM4636		
Command for fan 2 Shaker 1	M4631	V4631	ZMAK 2.5	KM4636		
COMANDO VENTILATORE 2 TRABATTO 2	M4631	W4631	ZMAK 2.5	KM4636		
Command for fan 2 Shaker 2	M4641	U4641	ZMAK 2.5	KM4646		
COMANDO VENTILATORE 2 TRABATTO 2	M4641	V4641	ZMAK 2.5	KM4646		
Command for fan 3 Shaker 2	M4641	W4641	ZMAK 2.5	KM4646		
COMANDO VENTILATORE 3 TRABATTO 2	M4651	U4651	ZMAK 2.5	KM4656		
Command for fan 3 Shaker 2	M4651	V4651	ZMAK 2.5	KM4656		
COMANDO VENTILATORE 4 TRABATTO 2	M4651	W4651	ZMAK 2.5	KM4656		
Command for fan 4 Shaker 2	M4661	U4661	ZMAK 2.5	KM4666		
COMANDO VENTILATORE 4 TRABATTO 2	M4661	V4661	ZMAK 2.5	KM4666		
Command for fan 4 Shaker 2	M4661	W4661	ZMAK 2.5	KM4666		
COMANDO VENTILATORE 5 TRABATTO 2	M4671	U4671	ZMAK 2.5	KM4676		
Command for fan 5 Shaker 2	M4671	V4671	ZMAK 2.5	KM4676		
COMANDO VENTILATORE 5 TRABATTO 2	M4671	W4671	ZMAK 2.5	KM4676		
Command for fan 5 Shaker 2	M4681	U4681	ZMAK 2.5	KM4686		
COMANDO VENTILATORE 6 TRABATTO 2	M4681	V4681	ZMAK 2.5	KM4686		
Command for fan 6 Shaker 2	M4681	W4681	ZMAK 2.5	KM4686		
COMANDO VENTILATORE 6 TRABATTO 2	M4691	U4691	ZMAK 2.5	KM4696		
Command for fan 6 Shaker 2	M4691	V4691	ZMAK 2.5	KM4696		
COMANDO VENTILATORE 7 TRABATTO 2	M4691	W4691	ZMAK 2.5	KM4696		
Command for fan 7 Shaker 2	M4701	U4701	ZMAK 2.5	KM4706		
COMANDO VENTILATORE 7 TRABATTO 2	M4701	V4701	ZMAK 2.5	KM4706		
Command for fan 8 Shaker 2	M4701	W4701	ZMAK 2.5	KM4706		
COMANDO VENTILATORE 8 TRABATTO 2						
Command for fan 8 Shaker 2						
COMANDO VENTILATORE 8 TRABATTO 2						
Command for fan 8 Shaker 2						
COMANDO ESPULSIONE ARIA TRABATTO 1						
Shaker 1 air ejection command						
COMANDO ESPULSIONE ARIA TRABATTO 1						
Shaker 1 air ejection command						
COMANDO ESPULSIONE ARIA TRABATTO 1						
Shaker 1 air ejection command						

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1205	567	1206

X1.2

X1.2 MORSETTI DI POTENZA QUADRO B - LINEA
X1.2 power terminals panel B - line

COMANDO ESPULSIONE ARIA TRABATTO 2	M4711	U4711	ZMAK 2.5	KM4716	
Shaker 2 air ejection command					
COMANDO ESPULSIONE ARIA TRABATTO 2	M4711	V4711	ZMAK 2.5	KM4716	
Shaker 2 air ejection command					
COMANDO ESPULSIONE ARIA TRABATTO 2	M4711	W4711	ZMAK 2.5	KM4716	
Shaker 2 air ejection command					
COMANDO TRASPORTATORE SCARICO TRABATTO 1	M4741	U4741	ZMAK 2.5	KM4745	
Shaker 1 unloading conveyor control					
COMANDO TRASPORTATORE SCARICO TRABATTO 1	M4741	V4741	ZMAK 2.5	KM4745	
Shaker 1 unloading conveyor control					
COMANDO TRASPORTATORE SCARICO TRABATTO 1	M4741	W4741	ZMAK 2.5	KM4745	
Shaker 1 unloading conveyor control					
COMANDO TRASPORTATORE SCARICO TRABATTO 2	M4761	U4761	ZMAK 2.5	KM4765	
Shaker 2 unloading conveyor control					
COMANDO TRASPORTATORE SCARICO TRABATTO 2	M4761	V4761	ZMAK 2.5	KM4765	
Shaker 2 unloading conveyor control					
COMANDO TRASPORTATORE SCARICO TRABATTO 2	M4761	W4761	ZMAK 2.5	KM4765	
Shaker 2 unloading conveyor control					
COMANDO ELEVATORE CARICO TCM INCARTO	M5511	U5511	ZMAK 2.5	U5511	
Predryer TCM loading elevator command					
COMANDO ELEVATORE CARICO TCM INCARTO	M5511	V5511	ZMAK 2.5	U5511	
Predryer TCM loading elevator command					
COMANDO ELEVATORE CARICO TCM INCARTO	M5511	W5511	ZMAK 2.5	U5511	
Predryer TCM loading elevator command					
COMANDO VENTILATORE 1 TESTATA ELEVATORE TCM INCARTO	M5541	U5541	ZMAK 2.5	KM5546	
TCM Predryer loading elevator head 1 fan command					
COMANDO VENTILATORE 1 TESTATA ELEVATORE TCM INCARTO	M5541	V5541	ZMAK 2.5	KM5546	
TCM Predryer loading elevator head 1 fan command					
COMANDO VENTILATORE 1 TESTATA ELEVATORE TCM INCARTO	M5541	W5541	ZMAK 2.5	KM5546	
TCM Predryer loading elevator head 1 fan command					
COMANDO VENTILATORE 2 TESTATA ELEVATORE TCM INCARTO	M5543	U5543	ZMAK 2.5	KM5547	
TCM Predryer loading elevator head 2 fan command					
COMANDO VENTILATORE 2 TESTATA ELEVATORE TCM INCARTO	M5543	V5543	ZMAK 2.5	KM5547	
TCM Predryer loading elevator head 2 fan command					
COMANDO VENTILATORE 2 TESTATA ELEVATORE TCM INCARTO	M5543	W5543	ZMAK 2.5	KM5547	
TCM Predryer loading elevator head 2 fan command					
COMANDO VIBRATORE SINISTRO CARICO TCM INCARTO	M5601	U5601	ZMAK 2.5	KM5606	
Predryer TCM left loading vibrator command					
COMANDO VIBRATORE SINISTRO CARICO TCM INCARTO	M5601	V5601	ZMAK 2.5	KM5606	
Predryer TCM left loading vibrator command					
COMANDO VIBRATORE SINISTRO CARICO TCM INCARTO	M5601	W5601	ZMAK 2.5	KM5606	
Predryer TCM left loading vibrator command					
COMANDO VIBRATORE DESTRO CARICO TCM INCARTO	M5611	U5611	ZMAK 2.5	KM5616	
Predryer TCM right loading vibrator command					
COMANDO VIBRATORE DESTRO CARICO TCM INCARTO	M5611	V5611	ZMAK 2.5	KM5616	
Predryer TCM right loading vibrator command					
COMANDO VIBRATORE DESTRO CARICO TCM INCARTO	M5611	W5611	ZMAK 2.5	KM5616	
Predryer TCM right loading vibrator command					

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEI MOTORI TCM INCARTO E COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER M6881
Caution! The shielded cable of the pre-dryer tcm motors is directly connected with the inverter output

COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ANTERIORE TCM	M5831	U5831	ZMAK 2.5	KM5836	
Front TCM lubrification unit pump command					
COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ANTERIORE TCM	M5831	V5831	ZMAK 2.5	KM5836	
Front TCM lubrification unit pump command					
COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ANTERIORE TCM	M5831	W5831	ZMAK 2.5	KM5836	
Front TCM lubrification unit pump command					
COMANDO POMPA 1 TCM INCARTO	M5851	U5851	ZMAK 2.5	KM5856	
Drive of tcm pre-dryer pump 1					
COMANDO POMPA 1 TCM INCARTO	M5851	V5851	ZMAK 2.5	KM5856	
Drive of tcm pre-dryer pump 1					
COMANDO POMPA 1 TCM INCARTO	M5851	W5851	ZMAK 2.5	KM5856	
Drive of tcm pre-dryer pump 1					

X1.2 MORSETTI DI POTENZA QUADRO B - LINEA
X1.2 power terminals panel B - line

X1.2

COMANDO POMPA 2 TCM INCARTO	M5861	U5861	ZNAK 2.5	KM5866	
Drive of tcm pre-dryer pump 2					
COMANDO POMPA 2 TCM INCARTO	M5861	V5861	ZNAK 2.5	KM5866	
Drive of tcm pre-dryer pump 2					
COMANDO POMPA 2 TCM INCARTO	M5861	W5861	ZNAK 2.5	KM5866	
Drive of tcm pre-dryer pump 2					
COMANDO POMPA ANTICONDENSA TCM	M5871	U5871	ZNAK 2.5	KM5876	
Control TCM anticondensation pump					
COMANDO POMPA ANTICONDENSA TCM	M5871	V5871	ZNAK 2.5	KM5876	
Control TCM anticondensation pump					
COMANDO POMPA ANTICONDENSA TCM	M5871	W5871	ZNAK 2.5	KM5876	
Control TCM anticondensation pump					
COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE POSTERIORE TCM	M5881	U5881	ZNAK 2.5	KM5886	
Rear TCM lubrification unit pump command					
COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE POSTERIORE TCM	M5881	V5881	ZNAK 2.5	KM5886	
Rear TCM lubrification unit pump command					
COMANDO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE POSTERIORE TCM	M5881	W5881	ZNAK 2.5	KM5886	
Rear TCM lubrification unit pump command					
COMANDO ANTICONDENSA CARICO TCM INCARTO	M5901	U5901	ZNAK 2.5	KM5906	
TCM predryer loading anticondensation command					
COMANDO ANTICONDENSA CARICO TCM INCARTO	M5901	V5901	ZNAK 2.5	KM5906	
TCM predryer loading anticondensation command					
COMANDO ANTICONDENSA CARICO TCM INCARTO	M5901	W5901	ZNAK 2.5	KM5906	
TCM predryer loading anticondensation command					
COMANDO VENTILATORE 1 SINISTRO TCM INCARTO	M5921	U5921	ZNAK 2.5	KM5926	
Predryer TCM left fan 1 command					
COMANDO VENTILATORE 1 SINISTRO TCM INCARTO	M5921	V5921	ZNAK 2.5	KM5926	
Predryer TCM left fan 1 command					
COMANDO VENTILATORE 1 SINISTRO TCM INCARTO	M5921	W5921	ZNAK 2.5	KM5926	
Predryer TCM left fan 1 command					
COMANDO VENTILATORE 1 DESTRO TCM INCARTO	M5923	U5923	ZNAK 2.5	KM5927	
Predryer TCM right fan 1 command					
COMANDO VENTILATORE 1 DESTRO TCM INCARTO	M5923	V5923	ZNAK 2.5	KM5927	
Predryer TCM right fan 1 command					
COMANDO VENTILATORE 1 DESTRO TCM INCARTO	M5923	W5923	ZNAK 2.5	KM5927	
Predryer TCM right fan 1 command					
COMANDO VENTILATORE 2 SINISTRO TCM INCARTO	M5931	U5931	ZNAK 2.5	KM5936	
Predryer TCM left fan 2 command					
COMANDO VENTILATORE 2 SINISTRO TCM INCARTO	M5931	V5931	ZNAK 2.5	KM5936	
Predryer TCM left fan 2 command					
COMANDO VENTILATORE 2 SINISTRO TCM INCARTO	M5931	W5931	ZNAK 2.5	KM5936	
Predryer TCM left fan 2 command					
COMANDO VENTILATORE 2 DESTRO TCM INCARTO	M5933	U5933	ZNAK 2.5	KM5937	
Predryer TCM right fan 2 command					
COMANDO VENTILATORE 2 DESTRO TCM INCARTO	M5933	V5933	ZNAK 2.5	KM5937	
Predryer TCM right fan 2 command					
COMANDO VENTILATORE 2 DESTRO TCM INCARTO	M5933	W5933	ZNAK 2.5	KM5937	
Predryer TCM right fan 2 command					
COMANDO VENTILATORE 3 SINISTRO TCM INCARTO	M5941	U5941	ZNAK 2.5	KM5946	
Predryer TCM left fan 3 command					
COMANDO VENTILATORE 3 SINISTRO TCM INCARTO	M5941	V5941	ZNAK 2.5	KM5946	
Predryer TCM left fan 3 command					
COMANDO VENTILATORE 3 SINISTRO TCM INCARTO	M5941	W5941	ZNAK 2.5	KM5946	
Predryer TCM left fan 3 command					
COMANDO VENTILATORE 3 DESTRO TCM INCARTO	M5943	U5943	ZNAK 2.5	KM5947	
Predryer TCM right fan 3 command					
COMANDO VENTILATORE 3 DESTRO TCM INCARTO	M5943	V5943	ZNAK 2.5	KM5947	
Predryer TCM right fan 3 command					
COMANDO VENTILATORE 3 DESTRO TCM INCARTO	M5943	W5943	ZNAK 2.5	KM5947	
Predryer TCM right fan 3 command					

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1207	567	1208

X1.2 MORSETTI DI POTENZA QUADRO B - LINEA
X1.2 power terminals panel B - line

X1.2

COMANDO VENTILATORE 4 SINISTRO TCM INCARTO	M5951	U5951	ZNAK 2.5	KM5956	
Predryer TCM left fan 4 command					
COMANDO VENTILATORE 4 SINISTRO TCM INCARTO	M5951	V5951	ZNAK 2.5	KM5956	
Predryer TCM left fan 4 command					
COMANDO VENTILATORE 4 SINISTRO TCM INCARTO	M5951	W5951	ZNAK 2.5	KM5956	
Predryer TCM left fan 4 command					
COMANDO VENTILATORE 4 DESTRO TCM INCARTO	M5953	U5953	ZNAK 2.5	KM5957	
Predryer TCM right fan 4 command					
COMANDO VENTILATORE 4 DESTRO TCM INCARTO	M5953	V5953	ZNAK 2.5	KM5957	
Predryer TCM right fan 4 command					
COMANDO VENTILATORE 4 DESTRO TCM INCARTO	M5953	W5953	ZNAK 2.5	KM5957	
Predryer TCM right fan 4 command					
COMANDO VENTILATORE 5 SINISTRO TCM INCARTO	M5961	U5961	ZNAK 2.5	KM5966	
Predryer TCM left fan 5 command					
COMANDO VENTILATORE 5 SINISTRO TCM INCARTO	M5961	V5961	ZNAK 2.5	KM5966	
Predryer TCM left fan 5 command					
COMANDO VENTILATORE 5 SINISTRO TCM INCARTO	M5961	W5961	ZNAK 2.5	KM5966	
Predryer TCM left fan 5 command					
COMANDO VENTILATORE 5 DESTRO TCM INCARTO	M5963	U5963	ZNAK 2.5	KM5967	
Predryer TCM right fan 5 command					
COMANDO VENTILATORE 5 DESTRO TCM INCARTO	M5963	V5963	ZNAK 2.5	KM5967	
Predryer TCM right fan 5 command					
COMANDO VENTILATORE 5 DESTRO TCM INCARTO	M5963	W5963	ZNAK 2.5	KM5967	
Predryer TCM right fan 5 command					
COMANDO VENTILATORE 6 SINISTRO TCM INCARTO	M5971	U5971	ZNAK 2.5	KM5976	
Predryer TCM left fan 6 command					
COMANDO VENTILATORE 6 SINISTRO TCM INCARTO	M5971	V5971	ZNAK 2.5	KM5976	
Predryer TCM left fan 6 command					
COMANDO VENTILATORE 6 SINISTRO TCM INCARTO	M5971	W5971	ZNAK 2.5	KM5976	
Predryer TCM left fan 6 command					
COMANDO VENTILATORE 6 DESTRO TCM INCARTO	M5973	U5973	ZNAK 2.5	KM5977	
Predryer TCM right fan 6 command					
COMANDO VENTILATORE 6 DESTRO TCM INCARTO	M5973	V5973	ZNAK 2.5	KM5977	
Predryer TCM right fan 6 command					
COMANDO VENTILATORE 6 DESTRO TCM INCARTO	M5973	W5973	ZNAK 2.5	KM5977	
Predryer TCM right fan 6 command					
COMANDO VENTILATORE 7 SINISTRO TCM INCARTO	M5981	U5981	ZNAK 2.5	KM5986	
Predryer TCM left fan 7 command					
COMANDO VENTILATORE 7 SINISTRO TCM INCARTO	M5981	V5981	ZNAK 2.5	KM5986	
Predryer TCM left fan 7 command					
COMANDO VENTILATORE 7 SINISTRO TCM INCARTO	M5981	W5981	ZNAK 2.5	KM5986	
Predryer TCM left fan 7 command					
COMANDO VENTILATORE 7 DESTRO TCM INCARTO	M5983	U5983	ZNAK 2.5	KM5987	
Predryer TCM right fan 7 command					
COMANDO VENTILATORE 7 DESTRO TCM INCARTO	M5983	V5983	ZNAK 2.5	KM5987	
Predryer TCM right fan 7 command					
COMANDO VENTILATORE 7 DESTRO TCM INCARTO	M5983	W5983	ZNAK 2.5	KM5987	
Predryer TCM right fan 7 command					
COMANDO VENTILATORE 8 SINISTRO TCM INCARTO	M5991	U5991	ZNAK 2.5	KM5996	
Predryer TCM left fan 8 command					
COMANDO VENTILATORE 8 SINISTRO TCM INCARTO	M5991	V5991	ZNAK 2.5	KM5996	
Predryer TCM left fan 8 command					
COMANDO VENTILATORE 8 SINISTRO TCM INCARTO	M5991	W5991	ZNAK 2.5	KM5996	
Predryer TCM left fan 8 command					
COMANDO VENTILATORE 8 DESTRO TCM INCARTO	M5993	U5993	ZNAK 2.5	KM5997	
Predryer TCM right fan 8 command					
COMANDO VENTILATORE 8 DESTRO TCM INCARTO	M5993	V5993	ZNAK 2.5	KM5997	
Predryer TCM right fan 8 command					
COMANDO VENTILATORE 8 DESTRO TCM INCARTO	M5993	W5993	ZNAK 2.5	KM5997	
Predryer TCM right fan 8 command					

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1208	567	1209

X1.2 MORSETTI DI POTENZA QUADRO B - LINEA
X1.2 power terminals panel B - line

X1.2

COMANDO VENTILATORE 9 SINISTRO TCM INCARTO	M6001	U6001	ZNAK 2.5	KM6006		
Predryer TCM left fan 9 command						
COMANDO VENTILATORE 9 SINISTRO TCM INCARTO	M6001	V6001	ZNAK 2.5	KM6006		
Predryer TCM left fan 9 command						
COMANDO VENTILATORE 9 SINISTRO TCM INCARTO	M6001	W6001	ZNAK 2.5	KM6006		
Predryer TCM left fan 9 command						
COMANDO VENTILATORE 9 DESTRO TCM INCARTO	M6003	U6003	ZNAK 2.5	KM6007		
Predryer TCM right fan 9 command						
COMANDO VENTILATORE 9 DESTRO TCM INCARTO	M6003	V6003	ZNAK 2.5	KM6007		
Predryer TCM right fan 9 command						
COMANDO VENTILATORE 9 DESTRO TCM INCARTO	M6003	W6003	ZNAK 2.5	KM6007		
Predryer TCM right fan 9 command						
COMANDO VENTILATORE 10 SINISTRO TCM INCARTO	M6011	U6011	ZNAK 2.5	KM6016		
Predryer TCM left fan 10 command						
COMANDO VENTILATORE 10 SINISTRO TCM INCARTO	M6011	V6011	ZNAK 2.5	KM6016		
Predryer TCM left fan 10 command						
COMANDO VENTILATORE 10 SINISTRO TCM INCARTO	M6011	W6011	ZNAK 2.5	KM6016		
Predryer TCM left fan 10 command						
COMANDO VENTILATORE 10 DESTRO TCM INCARTO	M6013	U6013	ZNAK 2.5	KM6017		
Predryer TCM right fan 10 command						
COMANDO VENTILATORE 10 DESTRO TCM INCARTO	M6013	V6013	ZNAK 2.5	KM6017		
Predryer TCM right fan 10 command						
COMANDO VENTILATORE 10 DESTRO TCM INCARTO	M6013	W6013	ZNAK 2.5	KM6017		
Predryer TCM right fan 10 command						
COMANDO VENTILATORE 11 SINISTRO TCM INCARTO	M6021	U6021	ZNAK 2.5	KM6026		
Predryer TCM left fan 11 command						
COMANDO VENTILATORE 11 SINISTRO TCM INCARTO	M6021	V6021	ZNAK 2.5	KM6026		
Predryer TCM left fan 11 command						
COMANDO VENTILATORE 11 SINISTRO TCM INCARTO	M6021	W6021	ZNAK 2.5	KM6026		
Predryer TCM left fan 11 command						
COMANDO VENTILATORE 11 DESTRO TCM INCARTO	M6023	U6023	ZNAK 2.5	KM6027		
Predryer TCM right fan 11 command						
COMANDO VENTILATORE 11 DESTRO TCM INCARTO	M6023	V6023	ZNAK 2.5	KM6027		
Predryer TCM right fan 11 command						
COMANDO VENTILATORE 11 DESTRO TCM INCARTO	M6023	W6023	ZNAK 2.5	KM6027		
Predryer TCM right fan 11 command						
COMANDO VENTILATORE 12 SINISTRO TCM INCARTO	M6031	U6031	ZNAK 2.5	KM6036		
Predryer TCM left fan 12 command						
COMANDO VENTILATORE 12 SINISTRO TCM INCARTO	M6031	V6031	ZNAK 2.5	KM6036		
Predryer TCM left fan 12 command						
COMANDO VENTILATORE 12 SINISTRO TCM INCARTO	M6031	W6031	ZNAK 2.5	KM6036		
Predryer TCM left fan 12 command						
COMANDO VENTILATORE 12 DESTRO TCM INCARTO	M6033	U6033	ZNAK 2.5	KM6037		
Predryer TCM right fan 12 command						
COMANDO VENTILATORE 12 DESTRO TCM INCARTO	M6033	V6033	ZNAK 2.5	KM6037		
Predryer TCM right fan 12 command						
COMANDO VENTILATORE 12 DESTRO TCM INCARTO	M6033	W6033	ZNAK 2.5	KM6037		
Predryer TCM right fan 12 command						
COMANDO VENTILATORE 13 SINISTRO TCM INCARTO	M6041	U6041	ZNAK 2.5	KM6046		
Predryer TCM left fan 13 command						
COMANDO VENTILATORE 13 SINISTRO TCM INCARTO	M6041	V6041	ZNAK 2.5	KM6046		
Predryer TCM left fan 13 command						
COMANDO VENTILATORE 13 SINISTRO TCM INCARTO	M6041	W6041	ZNAK 2.5	KM6046		
Predryer TCM left fan 13 command						
COMANDO VENTILATORE 13 DESTRO TCM INCARTO	M6043	U6043	ZNAK 2.5	KM6047		
Predryer TCM right fan 13 command						
COMANDO VENTILATORE 13 DESTRO TCM INCARTO	M6043	V6043	ZNAK 2.5	KM6047		
Predryer TCM right fan 13 command						
COMANDO VENTILATORE 13 DESTRO TCM INCARTO	M6043	W6043	ZNAK 2.5	KM6047		
Predryer TCM right fan 13 command						

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1209	567	1210

X1.2 MORSETTI DI POTENZA QUADRO B - LINEA
X1.2 power terminals panel B - line

X1.2

COMANDO VENTILATORE 14 SINISTRO TCM INCARTO	M6051	U6051	ZNAK 2.5	KM6056	
Predryer TCM left fan 14 command					
COMANDO VENTILATORE 14 SINISTRO TCM INCARTO	M6051	V6051	ZNAK 2.5	KM6056	
Predryer TCM left fan 14 command					
COMANDO VENTILATORE 14 SINISTRO TCM INCARTO	M6051	W6051	ZNAK 2.5	KM6056	
Predryer TCM left fan 14 command					
COMANDO VENTILATORE 14 DESTRO TCM INCARTO	M6053	U6053	ZNAK 2.5	KM6057	
Predryer TCM right fan 14 command					
COMANDO VENTILATORE 14 DESTRO TCM INCARTO	M6053	V6053	ZNAK 2.5	KM6057	
Predryer TCM right fan 14 command					
COMANDO VENTILATORE 14 DESTRO TCM INCARTO	M6053	W6053	ZNAK 2.5	KM6057	
Predryer TCM right fan 14 command					
COMANDO VENTILATORE 15 SINISTRO TCM INCARTO	M6061	U6061	ZNAK 2.5	KM6066	
Predryer TCM left fan 15 command					
COMANDO VENTILATORE 15 SINISTRO TCM INCARTO	M6061	V6061	ZNAK 2.5	KM6066	
Predryer TCM left fan 15 command					
COMANDO VENTILATORE 15 SINISTRO TCM INCARTO	M6061	W6061	ZNAK 2.5	KM6066	
Predryer TCM left fan 15 command					
COMANDO VENTILATORE 15 DESTRO TCM INCARTO	M6063	U6063	ZNAK 2.5	KM6067	
Predryer TCM right fan 15 command					
COMANDO VENTILATORE 15 DESTRO TCM INCARTO	M6063	V6063	ZNAK 2.5	KM6067	
Predryer TCM right fan 15 command					
COMANDO VENTILATORE 15 DESTRO TCM INCARTO	M6063	W6063	ZNAK 2.5	KM6067	
Predryer TCM right fan 15 command					
COMANDO VENTILATORE 16 SINISTRO TCM INCARTO	M6071	U6071	ZNAK 2.5	KM6076	
Predryer TCM left fan 16 command					
COMANDO VENTILATORE 16 SINISTRO TCM INCARTO	M6071	V6071	ZNAK 2.5	KM6076	
Predryer TCM left fan 16 command					
COMANDO VENTILATORE 16 SINISTRO TCM INCARTO	M6071	W6071	ZNAK 2.5	KM6076	
Predryer TCM left fan 16 command					
COMANDO VENTILATORE 16 DESTRO TCM INCARTO	M6073	U6073	ZNAK 2.5	KM6077	
Predryer TCM right fan 16 command					
COMANDO VENTILATORE 16 DESTRO TCM INCARTO	M6073	V6073	ZNAK 2.5	KM6077	
Predryer TCM right fan 16 command					
COMANDO VENTILATORE 16 DESTRO TCM INCARTO	M6073	W6073	ZNAK 2.5	KM6077	
Predryer TCM right fan 16 command					
COMANDO VENTILATORE 17 SINISTRO TCM INCARTO	M6081	U6081	ZNAK 2.5	KM6086	
Predryer TCM left fan 17 command					
COMANDO VENTILATORE 17 SINISTRO TCM INCARTO	M6081	V6081	ZNAK 2.5	KM6086	
Predryer TCM left fan 17 command					
COMANDO VENTILATORE 17 SINISTRO TCM INCARTO	M6081	W6081	ZNAK 2.5	KM6086	
Predryer TCM left fan 17 command					
COMANDO VENTILATORE 17 DESTRO TCM INCARTO	M6083	U6083	ZNAK 2.5	KM6087	
Predryer TCM right fan 17 command					
COMANDO VENTILATORE 17 DESTRO TCM INCARTO	M6083	V6083	ZNAK 2.5	KM6087	
Predryer TCM right fan 17 command					
COMANDO VENTILATORE 17 DESTRO TCM INCARTO	M6083	W6083	ZNAK 2.5	KM6087	
Predryer TCM right fan 17 command					
COMANDO VENTILATORE 18 SINISTRO TCM INCARTO	M6091	U6091	ZNAK 2.5	KM6096	
Predryer TCM left fan 18 command					
COMANDO VENTILATORE 18 SINISTRO TCM INCARTO	M6091	V6091	ZNAK 2.5	KM6096	
Predryer TCM left fan 18 command					
COMANDO VENTILATORE 18 SINISTRO TCM INCARTO	M6091	W6091	ZNAK 2.5	KM6096	
Predryer TCM left fan 18 command					
COMANDO VENTILATORE 18 DESTRO TCM INCARTO	M6093	U6093	ZNAK 2.5	KM6097	
Predryer TCM right fan 18 command					
COMANDO VENTILATORE 18 DESTRO TCM INCARTO	M6093	V6093	ZNAK 2.5	KM6097	
Predryer TCM right fan 18 command					
COMANDO VENTILATORE 18 DESTRO TCM INCARTO	M6093	W6093	ZNAK 2.5	KM6097	
Predryer TCM right fan 18 command					

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1210	567	1211

X1.2 MORSETTI DI POTENZA QUADRO B - LINEA
X1.2 power terminals panel B - line

X1.2

COMANDO ESPULSIONE ARIA 1 TCM INCARTO	M6281	U6281	ZNAK 2.5	KM6286
Predryer TCM air ejection 1 command				
COMANDO ESPULSIONE ARIA 1 TCM INCARTO	M6281	V6281	ZNAK 2.5	KM6286
Predryer TCM air ejection 1 command				
COMANDO ESPULSIONE ARIA 1 TCM INCARTO	M6281	W6281	ZNAK 2.5	KM6286
Predryer TCM air ejection 1 command				
COMANDO ESPULSIONE ARIA 2 TCM INCARTO	M6291	U6291	ZNAK 2.5	KM6296
Predryer TCM air ejection 2 command				
COMANDO ESPULSIONE ARIA 2 TCM INCARTO	M6291	V6291	ZNAK 2.5	KM6296
Predryer TCM air ejection 2 command				
COMANDO ESPULSIONE ARIA 2 TCM INCARTO	M6291	W6291	ZNAK 2.5	KM6296
Predryer TCM air ejection 2 command				

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEI MOTORI TCM ESSICCAZIONE E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER M7i151
Caution, the shielded cable of drying tcm motors is directly connected to the inverter output

COMANDO POMPA TCM ESSICCAZIONE	M7311	U7311	ZNAK 2.5	KM7316
Dryer TCM pump command				
COMANDO POMPA TCM ESSICCAZIONE	M7311	V7311	ZNAK 2.5	KM7316
Dryer TCM pump command				
COMANDO POMPA TCM ESSICCAZIONE	M7311	W7311	ZNAK 2.5	KM7316
Dryer TCM pump command				
COMANDO VENTILATORE 1 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7411	U7411	ZNAK 2.5	KM7416
Dryer TCM left fan 1 command				
COMANDO VENTILATORE 1 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7411	V7411	ZNAK 2.5	KM7416
Dryer TCM left fan 1 command				
COMANDO VENTILATORE 1 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7411	W7411	ZNAK 2.5	KM7416
Dryer TCM left fan 1 command				
COMANDO VENTILATORE 1 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7413	U7413	ZNAK 2.5	KM7417
Dryer TCM right fan 1 command				
COMANDO VENTILATORE 1 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7413	V7413	ZNAK 2.5	KM7417
Dryer TCM right fan 1 command				
COMANDO VENTILATORE 1 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7413	W7413	ZNAK 2.5	KM7417
Dryer TCM right fan 1 command				
COMANDO VENTILATORE 2 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7421	U7421	ZNAK 2.5	KM7426
Dryer TCM left fan 2 command				
COMANDO VENTILATORE 2 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7421	V7421	ZNAK 2.5	KM7426
Dryer TCM left fan 2 command				
COMANDO VENTILATORE 2 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7421	W7421	ZNAK 2.5	KM7426
Dryer TCM left fan 2 command				
COMANDO VENTILATORE 2 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7423	U7423	ZNAK 2.5	KM7427
Dryer TCM right fan 2 command				
COMANDO VENTILATORE 2 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7423	V7423	ZNAK 2.5	KM7427
Dryer TCM right fan 2 command				
COMANDO VENTILATORE 2 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7423	W7423	ZNAK 2.5	KM7427
Dryer TCM right fan 2 command				
COMANDO VENTILATORE 3 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7431	U7431	ZNAK 2.5	KM7436
Dryer TCM left fan 3 command				
COMANDO VENTILATORE 3 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7431	V7431	ZNAK 2.5	KM7436
Dryer TCM left fan 3 command				
COMANDO VENTILATORE 3 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7431	W7431	ZNAK 2.5	KM7436
Dryer TCM left fan 3 command				
COMANDO VENTILATORE 3 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7433	U7433	ZNAK 2.5	KM7437
Dryer TCM right fan 3 command				
COMANDO VENTILATORE 3 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7433	V7433	ZNAK 2.5	KM7437
Dryer TCM right fan 3 command				
COMANDO VENTILATORE 3 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7433	W7433	ZNAK 2.5	KM7437
Dryer TCM right fan 3 command				
COMANDO VENTILATORE 4 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7441	U7441	ZNAK 2.5	KM7446
Dryer TCM left fan 4 command				
COMANDO VENTILATORE 4 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7441	V7441	ZNAK 2.5	KM7446
Dryer TCM left fan 4 command				
COMANDO VENTILATORE 4 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7441	W7441	ZNAK 2.5	KM7446
Dryer TCM left fan 4 command				

X1.2 MORSETTI DI POTENZA QUADRO B - LINEA
X1.2 power terminals panel B - line

X1.2

COMANDO VENTILATORE 4 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7443	U7443	ZNAK 2.5	KM7447	
Dryer TCM right fan 4 command					
COMANDO VENTILATORE 4 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7443	V7443	ZNAK 2.5	KM7447	
Dryer TCM right fan 4 command					
COMANDO VENTILATORE 4 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7443	W7443	ZNAK 2.5	KM7447	
Dryer TCM right fan 4 command					
COMANDO VENTILATORE 5 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7451	U7451	ZNAK 2.5	KM7456	
Dryer TCM left fan 5 command					
COMANDO VENTILATORE 5 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7451	V7451	ZNAK 2.5	KM7456	
Dryer TCM left fan 5 command					
COMANDO VENTILATORE 5 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7451	W7451	ZNAK 2.5	KM7456	
Dryer TCM left fan 5 command					
COMANDO VENTILATORE 5 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7453	U7453	ZNAK 2.5	KM7457	
Dryer TCM right fan 5 command					
COMANDO VENTILATORE 5 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7453	V7453	ZNAK 2.5	KM7457	
Dryer TCM right fan 5 command					
COMANDO VENTILATORE 5 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7453	W7453	ZNAK 2.5	KM7457	
Dryer TCM right fan 5 command					
COMANDO VENTILATORE 6 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7461	U7461	ZNAK 2.5	KM7466	
Dryer TCM left fan 6 command					
COMANDO VENTILATORE 6 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7461	V7461	ZNAK 2.5	KM7466	
Dryer TCM left fan 6 command					
COMANDO VENTILATORE 6 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7461	W7461	ZNAK 2.5	KM7466	
Dryer TCM left fan 6 command					
COMANDO VENTILATORE 6 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7463	U7463	ZNAK 2.5	KM7467	
Dryer TCM right fan 6 command					
COMANDO VENTILATORE 6 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7463	V7463	ZNAK 2.5	KM7467	
Dryer TCM right fan 6 command					
COMANDO VENTILATORE 6 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7463	W7463	ZNAK 2.5	KM7467	
Dryer TCM right fan 6 command					
COMANDO VENTILATORE 7 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7471	U7471	ZNAK 2.5	KM7476	
Dryer TCM left fan 7 command					
COMANDO VENTILATORE 7 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7471	V7471	ZNAK 2.5	KM7476	
Dryer TCM left fan 7 command					
COMANDO VENTILATORE 7 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7471	W7471	ZNAK 2.5	KM7476	
Dryer TCM left fan 7 command					
COMANDO VENTILATORE 7 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7473	U7473	ZNAK 2.5	KM7477	
Dryer TCM right fan 7 command					
COMANDO VENTILATORE 7 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7473	V7473	ZNAK 2.5	KM7477	
Dryer TCM right fan 7 command					
COMANDO VENTILATORE 7 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7473	W7473	ZNAK 2.5	KM7477	
Dryer TCM right fan 7 command					
COMANDO VENTILATORE 8 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7481	U7481	ZNAK 2.5	KM7486	
Dryer TCM left fan 8 command					
COMANDO VENTILATORE 8 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7481	V7481	ZNAK 2.5	KM7486	
Dryer TCM left fan 8 command					
COMANDO VENTILATORE 8 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7481	W7481	ZNAK 2.5	KM7486	
Dryer TCM left fan 8 command					
COMANDO VENTILATORE 8 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7483	U7483	ZNAK 2.5	KM7487	
Dryer TCM right fan 8 command					
COMANDO VENTILATORE 8 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7483	V7483	ZNAK 2.5	KM7487	
Dryer TCM right fan 8 command					
COMANDO VENTILATORE 8 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7483	W7483	ZNAK 2.5	KM7487	
Dryer TCM right fan 8 command					
COMANDO VENTILATORE 9 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7491	U7491	ZNAK 2.5	KM7496	
Dryer TCM left fan 9 command					
COMANDO VENTILATORE 9 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7491	V7491	ZNAK 2.5	KM7496	
Dryer TCM left fan 9 command					
COMANDO VENTILATORE 9 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7491	W7491	ZNAK 2.5	KM7496	
Dryer TCM left fan 9 command					

X1.2 MORSETTI DI POTENZA QUADRO B - LINEA
X1.2 power terminals panel B - line

X1.2

COMANDO VENTILATORE 9 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7493	U7493	ZNAK 2.5	KM7497		
Dryer TCM right fan 9 command						
COMANDO VENTILATORE 9 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7493	V7493	ZNAK 2.5	KM7497		
Dryer TCM right fan 9 command						
COMANDO VENTILATORE 9 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7493	W7493	ZNAK 2.5	KM7497		
Dryer TCM right fan 9 command						
COMANDO VENTILATORE 10 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7501	U7501	ZNAK 2.5	KM7506		
Dryer TCM left fan 10 command						
COMANDO VENTILATORE 10 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7501	V7501	ZNAK 2.5	KM7506		
Dryer TCM left fan 10 command						
COMANDO VENTILATORE 10 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7501	W7501	ZNAK 2.5	KM7506		
Dryer TCM left fan 10 command						
COMANDO VENTILATORE 10 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7503	U7503	ZNAK 2.5	KM7507		
Dryer TCM right fan 10 command						
COMANDO VENTILATORE 10 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7503	V7503	ZNAK 2.5	KM7507		
Dryer TCM right fan 10 command						
COMANDO VENTILATORE 10 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7503	W7503	ZNAK 2.5	KM7507		
Dryer TCM right fan 10 command						
COMANDO VENTILATORE 11 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7511	U7511	ZNAK 2.5	KM7516		
Dryer TCM left fan 11 command						
COMANDO VENTILATORE 11 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7511	V7511	ZNAK 2.5	KM7516		
Dryer TCM left fan 11 command						
COMANDO VENTILATORE 11 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7511	W7511	ZNAK 2.5	KM7516		
Dryer TCM left fan 11 command						
COMANDO VENTILATORE 11 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7513	U7513	ZNAK 2.5	KM7517		
Dryer TCM right fan 11 command						
COMANDO VENTILATORE 11 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7513	V7513	ZNAK 2.5	KM7517		
Dryer TCM right fan 11 command						
COMANDO VENTILATORE 11 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7513	W7513	ZNAK 2.5	KM7517		
Dryer TCM right fan 11 command						
COMANDO VENTILATORE 12 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7521	U7521	ZNAK 2.5	KM7526		
Dryer TCM left fan 12 command						
COMANDO VENTILATORE 12 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7521	V7521	ZNAK 2.5	KM7526		
Dryer TCM left fan 12 command						
COMANDO VENTILATORE 12 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7521	W7521	ZNAK 2.5	KM7526		
Dryer TCM left fan 12 command						
COMANDO VENTILATORE 12 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7523	U7523	ZNAK 2.5	KM7527		
Dryer TCM right fan 12 command						
COMANDO VENTILATORE 12 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7523	V7523	ZNAK 2.5	KM7527		
Dryer TCM right fan 12 command						
COMANDO VENTILATORE 12 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7523	W7523	ZNAK 2.5	KM7527		
Dryer TCM right fan 12 command						
COMANDO VENTILATORE 13 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7531	U7531	ZNAK 2.5	KM7536		
Dryer TCM left fan 13 command						
COMANDO VENTILATORE 13 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7531	V7531	ZNAK 2.5	KM7536		
Dryer TCM left fan 13 command						
COMANDO VENTILATORE 13 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7531	W7531	ZNAK 2.5	KM7536		
Dryer TCM left fan 13 command						
COMANDO VENTILATORE 13 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7533	U7533	ZNAK 2.5	KM7537		
Dryer TCM right fan 13 command						
COMANDO VENTILATORE 13 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7533	V7533	ZNAK 2.5	KM7537		
Dryer TCM right fan 13 command						
COMANDO VENTILATORE 13 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7533	W7533	ZNAK 2.5	KM7537		
Dryer TCM right fan 13 command						
COMANDO VENTILATORE 14 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7541	U7541	ZNAK 2.5	KM7546		
Dryer TCM left fan 14 command						
COMANDO VENTILATORE 14 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7541	V7541	ZNAK 2.5	KM7546		
Dryer TCM left fan 14 command						
COMANDO VENTILATORE 14 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7541	W7541	ZNAK 2.5	KM7546		
Dryer TCM left fan 14 command						

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1213	567	1214

X1.2 MORSETTI DI POTENZA QUADRO B - LINEA
X1.2 power terminals panel B - line

X1.2

COMANDO VENTILATORE 14 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7543	U7543	ZNAK 2.5	KM7547	
Dryer TCM right fan 14 command					
COMANDO VENTILATORE 14 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7543	V7543	ZNAK 2.5	KM7547	
Dryer TCM right fan 14 command					
COMANDO VENTILATORE 14 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7543	W7543	ZNAK 2.5	KM7547	
Dryer TCM right fan 14 command					
COMANDO VENTILATORE 15 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7551	U7551	ZNAK 2.5	KM7556	
Dryer TCM left fan 15 command					
COMANDO VENTILATORE 15 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7551	V7551	ZNAK 2.5	KM7556	
Dryer TCM left fan 15 command					
COMANDO VENTILATORE 15 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7551	W7551	ZNAK 2.5	KM7556	
Dryer TCM left fan 15 command					
COMANDO VENTILATORE 15 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7553	U7553	ZNAK 2.5	KM7557	
Dryer TCM right fan 15 command					
COMANDO VENTILATORE 15 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7553	V7553	ZNAK 2.5	KM7557	
Dryer TCM right fan 15 command					
COMANDO VENTILATORE 15 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7553	W7553	ZNAK 2.5	KM7557	
Dryer TCM right fan 15 command					
COMANDO VENTILATORE 16 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7561	U7561	ZNAK 2.5	KM7566	
Dryer TCM left fan 16 command					
COMANDO VENTILATORE 16 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7561	V7561	ZNAK 2.5	KM7566	
Dryer TCM left fan 16 command					
COMANDO VENTILATORE 16 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7561	W7561	ZNAK 2.5	KM7566	
Dryer TCM left fan 16 command					
COMANDO VENTILATORE 16 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7563	U7563	ZNAK 2.5	KM7567	
Dryer TCM right fan 16 command					
COMANDO VENTILATORE 16 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7563	V7563	ZNAK 2.5	KM7567	
Dryer TCM right fan 16 command					
COMANDO VENTILATORE 16 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7563	W7563	ZNAK 2.5	KM7567	
Dryer TCM right fan 16 command					
COMANDO VENTILATORE 17 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7571	U7571	ZNAK 2.5	KM7576	
Dryer TCM left fan 17 command					
COMANDO VENTILATORE 17 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7571	V7571	ZNAK 2.5	KM7576	
Dryer TCM left fan 17 command					
COMANDO VENTILATORE 17 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7571	W7571	ZNAK 2.5	KM7576	
Dryer TCM left fan 17 command					
COMANDO VENTILATORE 17 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7573	U7573	ZNAK 2.5	KM7577	
Dryer TCM right fan 17 command					
COMANDO VENTILATORE 17 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7573	V7573	ZNAK 2.5	KM7577	
Dryer TCM right fan 17 command					
COMANDO VENTILATORE 17 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7573	W7573	ZNAK 2.5	KM7577	
Dryer TCM right fan 17 command					
COMANDO VENTILATORE 18 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7581	U7581	ZNAK 2.5	KM7586	
Dryer TCM left fan 18 command					
COMANDO VENTILATORE 18 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7581	V7581	ZNAK 2.5	KM7586	
Dryer TCM left fan 18 command					
COMANDO VENTILATORE 18 SINISTRO TCM ESSICCAZIONE	M7581	W7581	ZNAK 2.5	KM7586	
Dryer TCM left fan 18 command					
COMANDO VENTILATORE 18 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7583	U7583	ZNAK 2.5	KM7587	
Dryer TCM right fan 18 command					
COMANDO VENTILATORE 18 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7583	V7583	ZNAK 2.5	KM7587	
Dryer TCM right fan 18 command					
COMANDO VENTILATORE 18 DESTRO TCM ESSICCAZIONE	M7583	W7583	ZNAK 2.5	KM7587	
Dryer TCM right fan 18 command					
COMANDO IMMISSIONE ARIA 1 TCM ESSICCAZIONE	M7711	U7711	ZNAK 2.5	KM7716	
Control for drying tcm air intake 1					
COMANDO IMMISSIONE ARIA 1 TCM ESSICCAZIONE	M7711	V7711	ZNAK 2.5	KM7716	
Control for drying tcm air intake 1					
COMANDO IMMISSIONE ARIA 1 TCM ESSICCAZIONE	M7711	W7711	ZNAK 2.5	KM7716	
Control for drying tcm air intake 1					

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1214	567	1215

COMANDO ESPULSIONE ARIA 1 TCM ESSICCAZIONE	M7731	U7731	ZMAK 2.5	KM7736
Dryrer TCM air ejection 1 command				
COMANDO ESPULSIONE ARIA 1 TCM ESSICCAZIONE	M7731	V7731	ZMAK 2.5	KM7736
Dryrer TCM air ejection 1 command				
COMANDO ESPULSIONE ARIA 1 TCM ESSICCAZIONE	M7731	W7731	ZMAK 2.5	KM7736
Dryrer TCM air ejection 1 command				
COMANDO ESPULSIONE ARIA 2 TCM ESSICCAZIONE	M7741	U7741	ZMAK 2.5	KM7746
Dryrer TCM air ejection 2 command				
COMANDO ESPULSIONE ARIA 2 TCM ESSICCAZIONE	M7741	V7741	ZMAK 2.5	KM7746
Dryrer TCM air ejection 2 command				
COMANDO ESPULSIONE ARIA 2 TCM ESSICCAZIONE	M7741	W7741	ZMAK 2.5	KM7746
Dryrer TCM air ejection 2 command				

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEI MOTORI TCM STABILIZZAZIONE E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER M8011
Caution, the shielded cable stabilization tcm motors is directly connected to the inverter output

COMANDO ANTICONDENSA SCARICO TCM STABILIZZAZIONE	M8101	U8101	ZMAK 2.5	KM8106
Anti condensation control of tcm stabilization loading				
COMANDO ANTICONDENSA SCARICO TCM STABILIZZAZIONE	M8101	V8101	ZMAK 2.5	KM8106
Anti condensation control of tcm stabilization loading				
COMANDO ANTICONDENSA SCARICO TCM STABILIZZAZIONE	M8101	W8101	ZMAK 2.5	KM8106
Anti condensation control of tcm stabilization loading				
COMANDO VIBRATORE SINISTRO SCARICO TCM STABILIZZAZIONE	M8311	U8311	ZMAK 2.5	KM8316
Stabilization TCM dryer left unloading vibrator command				
COMANDO VIBRATORE SINISTRO SCARICO TCM STABILIZZAZIONE	M8311	V8311	ZMAK 2.5	KM8316
Stabilization TCM dryer left unloading vibrator command				
COMANDO VIBRATORE SINISTRO SCARICO TCM STABILIZZAZIONE	M8311	W8311	ZMAK 2.5	KM8316
Stabilization TCM dryer left unloading vibrator command				
COMANDO VIBRATORE DESTRO SCARICO TCM STABILIZZAZIONE	M8321	U8321	ZMAK 2.5	KM8326
Stabilization TCM right unloading vibrator command				
COMANDO VIBRATORE DESTRO SCARICO TCM STABILIZZAZIONE	M8321	V8321	ZMAK 2.5	KM8326
Stabilization TCM right unloading vibrator command				
COMANDO VIBRATORE DESTRO SCARICO TCM STABILIZZAZIONE	M8321	W8321	ZMAK 2.5	KM8326
Stabilization TCM right unloading vibrator command				

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEI MOTORE VENTILATORE FILTRO ARIA RAFFREDDATORE E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER M8511
Warning the shielded cable of the cooler air filter fan's motor is directly connected to the inverter's outlet

COMANDO POMPA RAFFREDDATORE	M8531	U8531	ZMAK 2.5	KM8536
Cooler pump command				
COMANDO POMPA RAFFREDDATORE	M8531	V8531	ZMAK 2.5	KM8536
Cooler pump command				
COMANDO POMPA RAFFREDDATORE	M8531	W8531	ZMAK 2.5	KM8536
Cooler pump command				

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEI MOTORE VENTILATORE FILTRO ARIA RAFFREDDATORE E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER M8551
Warning the shielded cable of the cooler air filter fan's motor is directly connected to the inverter's outlet

COMANDO VIBRATORE SINISTRO SCARICO RAFFREDDATORE	M8611	U8611	ZMAK 2.5	KM8616
Cooler uloading left vibrator command				
COMANDO VIBRATORE SINISTRO SCARICO RAFFREDDATORE	M8611	V8611	ZMAK 2.5	KM8616
Cooler uloading left vibrator command				
COMANDO VIBRATORE SINISTRO SCARICO RAFFREDDATORE	M8611	W8611	ZMAK 2.5	KM8616
Cooler uloading left vibrator command				
COMANDO VIBRATORE DESTRO SCARICO RAFFREDDATORE	M8621	U8621	ZMAK 2.5	KM8626
Cooler unloading right vibrator command				
COMANDO VIBRATORE DESTRO SCARICO RAFFREDDATORE	M8621	V8621	ZMAK 2.5	KM8626
Cooler unloading right vibrator command				
COMANDO VIBRATORE DESTRO SCARICO RAFFREDDATORE	M8621	W8621	ZMAK 2.5	KM8626
Cooler unloading right vibrator command				

X1.2 MORSETTI DI POTENZA QUADRO B - LINEA
X1.2 power terminals panel B - line

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	Revisione	Data
S.F.	1	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1215	567	1216

X1.4 MORSETTI DI POTENZA QUADRO A - TAGLIAPASTA 1
X1.4 power terminals panel A pasta cutter 1

X1.4

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE VENTILATORE TAGLIAPASTA 1 E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER M3641
Warning - Pasta cutter 1 fan motor shielded cable is directly connected to the inverter output

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE COLTELLO TAGLIAPASTA 1 E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER M3651
Warning - Knife pasta cutter 1 motor shielded cable is directly connected to the inverter output

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE VENTILATORE SCIVOLO TAGLIAPASTA 1 E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER M3661
Warning the screened cable of the pasta cutter 1 chute fan motor is directly connected to the inverter's outlet

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE ABBASSAMENTO SOLLEVAMENTO TAGLIAPASTA 1 E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER M3671
Warning the shielded cable of the pasta cutter 1 lowering/lifting motor is directly connected to the inverter's outlet

RESISTENZA RISCALDAMENTO TAGLIAPASTA 1	R3681	L13681	ZDU 6		KA3686
Pasta cutting 1 heating resistance					
RESISTENZA RISCALDAMENTO TAGLIAPASTA 1	R3681	L23681	ZDU 6		KA3686
Pasta cutting 1 heating resistance					
RESISTENZA RISCALDAMENTO TAGLIAPASTA 1	R3681	L33681	ZDU 6		KA3686
Pasta cutting 1 heating resistance					
RESISTENZA RISCALDAMENTO SCIVOLO TAGLIAPASTA 1	R3691	L13691	ZDU 6		KA3696
Heating resistance pasta cutter 1 chute					
RESISTENZA RISCALDAMENTO SCIVOLO TAGLIAPASTA 1	R3691	L23691	ZDU 6		KA3696
Heating resistance pasta cutter 1 chute					
RESISTENZA RISCALDAMENTO SCIVOLO TAGLIAPASTA 1	R3691	L33691	ZDU 6		KA3696
Heating resistance pasta cutter 1 chute					

X1.5 MORSETTI DI POTENZA QUADRO A - TAGLIAPASTA 2
X1.5 power terminals panel A pasta cutter 2

X1.5

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE VENTILATORE TAGLIAPASTA 2 E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER M3841
Warning - Pasta cutter 2 fan motor shielded cable is directly connected to the inverter output

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE COLTELLO TAGLIAPASTA 2 E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER M3851
Warning - Knife pasta cutter 2 motor shielded cable is directly connected to the inverter output

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE VENTILATORE SCIVOLO TAGLIAPASTA 2 E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER M3861
Warning the screened cable of the pasta cutter 2 chute fan motor is directly connected to the inverter's outlet

ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE ABBASSAMENTO/SOLLEVAMENTO TAGLIAPASTA 2 E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER M3871
Warning the shielded cable of the pasta cutter 2 lowering/lifting motor is directly connected to the inverter's outlet

RESISTENZA RISCALDAMENTO TAGLIAPASTA 2	R3881	L13881	ZDU 6	KA3886
Pasta cutting 2 heating resistance				
RESISTENZA RISCALDAMENTO TAGLIAPASTA 2	R3881	L23881	ZDU 6	KA3886
Pasta cutting 2 heating resistance				
RESISTENZA RISCALDAMENTO TAGLIAPASTA 2	R3881	L33881	ZDU 6	KA3886
Pasta cutting 2 heating resistance				
RESISTENZA RISCALDAMENTO SCIVOLO TAGLIAPASTA 2	R3891	L13891	ZDU 6	KA3896
Heating resistance pasta cutter 2 chute				
RESISTENZA RISCALDAMENTO SCIVOLO TAGLIAPASTA 2	R3891	L23891	ZDU 6	KA3896
Heating resistance pasta cutter 2 chute				
RESISTENZA RISCALDAMENTO SCIVOLO TAGLIAPASTA 2	R3891	L33891	ZDU 6	KA3896
Heating resistance pasta cutter 2 chute				

X2.1 MORSETTI AUSILIARI QUADRO A - PRESSA
X2.1 ancillay terminals panel A - press

X2.1

LAMPADA DI SEGNALAZIONE ALLARME TEMPERATURA O DELTA	1	ZSI 2.5 0.5A				08321
Signaling light temperature or delta alarm						
SEGNALAZIONE ACUSTICA ALLARME TEMPERATURA O DELTA	2	ZSI 2.5 0.5A				08331
Temperature/Delta sound alarm	-7	ZDU 2.5				7
SEGNALAZIONE ACUSTICA ALLARME TEMPERATURA O DELTA						
Temperature/Delta sound alarm	3	ZSI 2.5 0.5A				08411
LAMPADA VERDE DI SEGNALAZIONE LINEA IN FUNZIONE VISUALIZZATORE 1						
Green Lamp Showing Line Running Visual Dispaly 1	4	ZSI 2.5 0.5A				08421
LAMPADA GIALLA DI SEGNALAZIONE MANUTENZIONE LINEA VISUALIZZATORE 1						
Yellow Lamp Warning Maintenance Of Line Visual Dispaly 1	5	ZSI 2.5 0.5A				08431
LAMPADA ROSSA DI SEGNALAZIONE BLOCCHI LINEA VISUALIZZATORE 1						
Red Lamp Warning Line Blocks Visual Dispaly 1	6	ZSI 2.5 0.5A				08441
SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA LINEA VISUALIZZATORE 1						
Acoustic blockages and start signaling visualizer 1 line	-7	ZDU 2.5				7
SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA LINEA VISUALIZZATORE 1						
Acoustic blockages and start signaling visualizer 1 line	7	ZSI 2.5 0.5A				08411
LAMPADA VERDE DI SEGNALAZIONE LINEA IN FUNZIONE VISUALIZZATORE 2						
Green Lamp Showing Line Running Visual Dispaly 2	8	ZSI 2.5 0.5A				08421
LAMPADA GIALLA DI SEGNALAZIONE MANUTENZIONE LINEA VISUALIZZATORE 2						
Yellow Lamp Warning Maintenance Of Line Visual Dispaly 2	9	ZSI 2.5 0.5A				08431
LAMPADA ROSSA DI SEGNALAZIONE BLOCCHI LINEA VISUALIZZATORE 2						
Red Lamp Warning Line Blocks Visual Dispaly 2	10	ZSI 2.5 0.5A				08441
SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA LINEA VISUALIZZATORE 2						
Acoustic blockages and start signaling visualizer 2 line	-7	ZDU 2.5				7
SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA LINEA VISUALIZZATORE 2						
Acoustic blockages and start signaling visualizer 2 line	11	ZSI 2.5 0.5A				08411
LAMPADA VERDE DI SEGNALAZIONE LINEA IN FUNZIONE VISUALIZZATORE 3						
Green Lamp Showing Line Running Visual Dispaly 3	12	ZSI 2.5 0.5A				08421
LAMPADA GIALLA DI SEGNALAZIONE MANUTENZIONE LINEA VISUALIZZATORE 3						
Yellow Lamp Warning Maintenance Of Line Visual Dispaly 3	13	ZSI 2.5 0.5A				08431
LAMPADA ROSSA DI SEGNALAZIONE BLOCCHI LINEA VISUALIZZATORE 3						
Red Lamp Warning Line Blocks Visual Dispaly 3	14	ZSI 2.5 0.5A				08441
SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA LINEA VISUALIZZATORE 3						
Acoustic blockages and start signaling visualizer 3 line	-7	ZDU 2.5				7
SEGNALAZIONE ACUSTICA BLOCCHI E PARTENZA LINEA VISUALIZZATORE 3						
Acoustic blockages and start signaling visualizer 3 line	38	ZDU 2.5				2
CONSENSO GRUPPO VUOTO IN FUNZIONE						
Release vacuum unit running	39	ZDU 2.5				16511
CONSENSO GRUPPO VUOTO IN FUNZIONE						
Release vacuum unit running	40	ZDU 2.5				2
CONSENSO GRUPPO VUOTO IN ALLARME						
Release vacuum unit in alarm	41	ZDU 2.5				16531
CONSENSO GRUPPO VUOTO IN ALLARME						
Release vacuum unit in alarm	42	ZDU 2.5			KA1655	16562
CONSENSO MARCIA AL GRUPPO VUOTO						
Consent running to vacuum groupe	43	ZDU 2.5			KA1655	16561
CONSENSO MARCIA AL GRUPPO VUOTO						
Consent running to vacuum groupe	+2	ZDU 2.5				2
CONSENSO DAL QUADRO SFARINATI ALIMENTAZIONE SEMOLA IN MARCIA						
Consent from flours switchboard for running semolina feeding	44	ZDU 2.5				16611
CONSENSO DAL QUADRO SFARINATI ALIMENTAZIONE SEMOLA IN MARCIA						
Consent from flours switchboard for running semolina feeding	45	ZDU 2.5			KA1663	16642
ABILITAZIONE CHIAMATA SEMOLA						
Semolina infeed enabling	46	ZDU 2.5			KA1663	16641
ABILITAZIONE CHIAMATA SEMOLA						
Semolina infeed enabling	47	ZDU 2.5			KA1666	16672
ABILITAZIONE TRASPORTO SEMOLA						
Enabling semolina feeding	48	ZDU 2.5			KA1666	16671
ABILITAZIONE TRASPORTO SEMOLA						
Enabling semolina feeding						

X2.2 MORSETTI AUSILIARI QUADRO B - LINEA
X2.2 ancillary terminals panel B - line

X2.2

SEZIONATORE TRABATTO 1	QS4511	+12	ZDU2.5			12
Shaker 1 disconnector						
SEZIONATORE TRABATTO 1	QS4511	401	ZDU2.5			45181
Shaker 1 disconnector						
SEZIONATORE TRABATTO 2	QS4521	+12	ZDU2.5			12
Shaker 2 disconnector						
SEZIONATORE TRABATTO 2	QS4521	402	ZDU2.5			45281
Shaker 2 disconnector						
SEZIONATORE TRASPORTATORE SCARICO TRABATTO 1	QS4741	+12	ZDU2.5			12
Disconnector for Shaker 1 unloading conveyor						
SEZIONATORE TRASPORTATORE SCARICO TRABATTO 1	QS4741	408	ZDU2.5			47471
Disconnector for Shaker 1 unloading conveyor						
SEZIONATORE TRASPORTATORE SCARICO TRABATTO 2	QS4761	+12	ZDU2.5			12
Disconnector for Shaker 2 unloading conveyor						
SEZIONATORE TRASPORTATORE SCARICO TRABATTO 2	QS4761	409	ZDU2.5			47671
Disconnector for Shaker 2 unloading conveyor						
SEZIONATORE ELEVATORE CARICO TCM INCARTO	QS5511	+12	ZDU2.5			12
Predryer TCM loading elevator disconnector						
SEZIONATORE ELEVATORE CARICO TCM INCARTO	QS5511	415	ZDU2.5			551101
Predryer TCM loading elevator disconnector						
FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO ELEVATORE CARICO TCM INCARTO	SQ5531N	+12	ZDU2.5			12
Predryer TCM Loading Elevator movement safety limit switch						
FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO ELEVATORE CARICO TCM INCARTO	SQ5531N	416	ZDU2.5			55311
Predryer TCM Loading Elevator movement safety limit switch						
SENSORE INGOLFAMENTO ELEVATORE CARICO TCM INCARTO	SQ5536E	+12	ZDU2.5			12
Predryer TCM loading elevator dogging sensor						
SENSORE INGOLFAMENTO ELEVATORE CARICO TCM INCARTO	SQ5536E	-17	ZDU2.5			17
Predryer TCM loading elevator dogging sensor						
SENSORE INGOLFAMENTO ELEVATORE CARICO TCM INCARTO	SQ5536E	418	ZDU2.5			55371
Predryer TCM loading elevator dogging sensor						
SEZIONATORE VENTILATORI TESTATA ELEVATORE TCM INCARTO	QS5541	+12	ZDU2.5			12
Isolator predrying TCM elevator head fans						
SEZIONATORE VENTILATORI TESTATA ELEVATORE TCM INCARTO	QS5541	421	ZDU2.5			554101
Isolator predrying TCM elevator head fans						
SEZIONATORE VIBRATORI CARICO TCM INCARTO	QS5601	+12	ZDU2.5			12
Disconnector Tcm pre-dryer of loading vibrator						
SEZIONATORE VIBRATORI CARICO TCM INCARTO	QS5601	429	ZDU2.5			56091
Disconnector Tcm pre-dryer of loading vibrator						
SONDA LASER INGOLFAMENTO VIBRATORE CARICO TCM INCARTO	SQ5651E	+12	ZDU2.5			12
Laser probe flood vibrating device loading of tcm dryer						
SONDA LASER INGOLFAMENTO VIBRATORE CARICO TCM INCARTO	SQ5651E	-17	ZDU2.5			17
Laser probe flood vibrating device loading of tcm dryer						
SONDA LASER INGOLFAMENTO VIBRATORE CARICO TCM INCARTO	SQ5651E	431	ZDU2.5			56521
Laser probe flood vibrating device loading of tcm dryer						
SEZIONATORE ANTERIORE TCM INCARTO	QS5681	+12	ZDU2.5			12
Predryer TCM front disconnector						
SEZIONATORE ANTERIORE TCM INCARTO	QS5681	432	ZDU2.5			56941
Predryer TCM front disconnector						
SEZIONATORE POSTERIORE TCM INCARTO	QS5683	+12	ZDU2.5			12
Predryer TCM rear disconnector						
SEZIONATORE POSTERIORE TCM INCARTO	QS5683	433	ZDU2.5			56951
Predryer TCM rear disconnector						
SEZIONATORE POSTERIORE 2 TCM INCARTO	QS5685	+12	ZDU2.5			12
Tcm predryer rear 2 motor disconnector						
SEZIONATORE POSTERIORE 2 TCM INCARTO	QS5685	434	ZDU2.5			56961
Tcm predryer rear 2 motor disconnector						
SONDA BIMETALLICA MOTORE ANTERIORE TCM INCARTO	RT5697	+12	ZDU2.5			12
Predryer TCM front motor bimetallic probe						
SONDA BIMETALLICA MOTORE ANTERIORE TCM INCARTO	RT5697	435	ZDU2.5			56971
Predryer TCM front motor bimetallic probe						

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1219	567	1220

SONDA BIMETALLICA MOTORE POSTERIORE TCM INCARTO	RT5698	+12	ZDU 2.5	12
Predryer TCM rear motor bimetallic probe SONDA BIMETALLICA MOTORE POSTERIORE TCM INCARTO	RT5698	436	ZDU 2.5	56981
Predryer TCM rear motor bimetallic probe SONDA BIMETALLICA MOTORE POSTERIORE 2 TCM INCARTO	RT5699	+12	ZDU 2.5	12
Bimetallic thermal probe of Tcm pre-dryer rear 2 motor SONDA BIMETALLICA MOTORE POSTERIORE 2 TCM INCARTO	RT5699	437	ZDU 2.5	56991
Bimetallic thermal probe of Tcm pre-dryer rear 2 motor FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO ANTERIORE TCM INCARTO	SQ5701N	+12	ZDU 2.5	12
Safety limit-switch pre-dryer tcm front drive FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO ANTERIORE TCM INCARTO	SQ5701N	438	ZDU 2.5	57011
Safety limit-switch pre-dryer tcm front drive FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO POSTERIORE TCM INCARTO	SQ5704N	+12	ZDU 2.5	12
Safety limit-switch pre-dryer tcm rear drive FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO POSTERIORE TCM INCARTO	SQ5704N	439	ZDU 2.5	57041
Safety limit-switch pre-dryer tcm rear drive FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO POSTERIORE 2 TCM INCARTO	SQ5707N	+12	ZDU 2.5	12
Predrying TCM rear drive safety limit switch 2 FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO POSTERIORE 2 TCM INCARTO	SQ5707N	440	ZDU 2.5	57071
Predrying TCM rear drive safety limit switch 2 SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE ANTERIORE TCM INCARTO	SQ5711Q	+12	ZDU 2.5	12
Predryer TCM front rotation control sensor SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE ANTERIORE TCM INCARTO	SQ5711Q	441	ZDU 2.5	57111
Predryer TCM front rotation control sensor SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE POSTERIORE TCM INCARTO	SQ5713Q	+12	ZDU 2.5	12
Predryer TCM rear rotation control sensor SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE POSTERIORE TCM INCARTO	SQ5713Q	442	ZDU 2.5	57131
Predryer TCM rear rotation control sensor SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE POSTERIORE 2 TCM INCARTO	SQ5715Q	+12	ZDU 2.5	12
Control sensor of tcm pre-dryer rear 2 rotation SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE POSTERIORE 2 TCM INCARTO	SQ5715Q	443	ZDU 2.5	57151
Control sensor of tcm pre-dryer rear 2 rotation FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO PRELIEVO PRODOTTO POSTERIORE TCM INCARTO	YB5726	448	ZDU 2.5	57261
Tcm pre-dryer rear take product door panel safety limit switch FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO PRELIEVO PRODOTTO POSTERIORE TCM INCARTO	YB5726	449	ZDU 2.5	57271
Tcm pre-dryer rear take product door panel safety limit switch FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO PRELIEVO PRODOTTO POSTERIORE TCM INCARTO	YB5726	450	ZSI 2.5 1A	12
Tcm pre-dryer rear take product door panel safety limit switch FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO PRELIEVO PRODOTTO POSTERIORE TCM INCARTO	YB5726	-17	ZDU 2.5	17
Tcm pre-dryer rear take product door panel safety limit switch FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO PRELIEVO PRODOTTO POSTERIORE TCM INCARTO	YB5726	451	ZDU 2.5	57291
Tcm pre-dryer rear take product door panel safety limit switch SEZIONATORE POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ANTERIORE TCM	QS5831	+12	ZDU 2.5	12
TCM front lubrication junction box pump disconnector SEZIONATORE POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ANTERIORE TCM	QS5831	478	ZDU 2.5	58391
TCM front lubrication junction box pump disconnector COMANDO ELETTROVALVOLA LUBRIFICAZIONE ZONA 1 ANTERIORE TCM	YV5841	479	ZDK2.5/D2 2A	58411
Control TCM front area 1 lubrication solenoid valve COMANDO ELETTROVALVOLA LUBRIFICAZIONE ZONA 1 ANTERIORE TCM	YV5841	-17	ZDK2.5/D2	17
Control TCM front area 1 lubrication solenoid valve COMANDO ELETTROVALVOLA LUBRIFICAZIONE ZONA 2 ANTERIORE TCM	YV5843	480	ZDK2.5/D2 2A	58431
Control TCM front area 2 lubrication solenoid valve COMANDO ELETTROVALVOLA LUBRIFICAZIONE ZONA 2 ANTERIORE TCM	YV5843	-17	ZDK2.5/D2	17
Control TCM front area 2 lubrication solenoid valve INDICATORE DI LIVELLO BASSO (N.C. A VASCA PIENA) ANTERIORE TCM	SQ5845N	+12	ZDU 2.5	12
TCM front low level indicator (n.c. at full tank) INDICATORE DI LIVELLO BASSO (N.C. A VASCA PIENA) ANTERIORE TCM	SQ5845N	481	ZDU 2.5	58451
TCM front low level indicator (n.c. at full tank) INDICATORE DI LIVELLO DI RISERVA (N.C. A VASCA PIENA) ANTERIORE TCM	SQ5846N	+12	ZDU 2.5	12
TCM front reserve level indicator (n.c. at full tank)				

X2.2 MORSETTI AUSILIARI QUADRO B - LINEA
X2.2 ancillary terminals panel B - line

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	Revisione	Data
S.F.	1	06/09/2024

INDICATORE DI LIVELLO DI RISERVA (N.C. A VASCA PIENA) ANTERIORE TCM	SQ5846N	482	ZDU 2.5	58461
TCM front reserve level indicator (n.c. at full tank)				
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ZONA 1 ANTERIORE TCM	SP5848	+12	ZDU 2.5	12
TCM front area 1 lubrication junction box pump pressure switch				
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ZONA 1 ANTERIORE TCM	SP5848	483	ZDU 2.5	58481
TCM front area 1 lubrication junction box pump pressure switch				
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ZONA 2 ANTERIORE TCM	SP5849	+12	ZDU 2.5	12
TCM front area 2 lubrication junction box pump pressure switch				
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ZONA 2 ANTERIORE TCM	SP5849	484	ZDU 2.5	58491
TCM front area 2 lubrication junction box pump pressure switch				
SEZIONATORE POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE POSTERIORE TCM	QS5881	+12	ZDU 2.5	12
TCM rear lubrication junction box pump disconnector				
SEZIONATORE POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE POSTERIORE TCM	QS5881	485	ZDU 2.5	58891
TCM rear lubrication junction box pump disconnector				
COMANDO ELETTROVALVOLA LUBRIFICAZIONE ZONA 1 TCM	YV5891	486	ZDK2.5/D2 2A	58911
Control lubrication solenoid valve TCM zone 1				
COMANDO ELETTROVALVOLA LUBRIFICAZIONE ZONA 1 TCM	YV5891	-17	ZDK2.5/D2	17
Control lubrication solenoid valve TCM zone 1				
COMANDO ELETTROVALVOLA LUBRIFICAZIONE ZONA 2 TCM	YV5893	487	ZDK2.5/D2 2A	58931
Control lubrication solenoid valve TCM zone 2				
COMANDO ELETTROVALVOLA LUBRIFICAZIONE ZONA 2 TCM	YV5893	-17	ZDK2.5/D2	17
Control lubrication solenoid valve TCM zone 2				
INDICATORE DI LIVELLO BASSO (N.C. A VASCA PIENA) POSTERIORE TCM	SQ5895N	+12	ZDU 2.5	12
TCM rear low level indicator (n.c. at full tank)				
INDICATORE DI LIVELLO BASSO (N.C. A VASCA PIENA) POSTERIORE TCM	SQ5895N	488	ZDU 2.5	58951
TCM rear low level indicator (n.c. at full tank)				
INDICATORE DI LIVELLO DI RISERVA (N.C. A VASCA PIENA) POSTERIORE TCM	SQ5896N	+12	ZDU 2.5	12
TCM rear reserve level indicator (n.c. at full tank)				
INDICATORE DI LIVELLO DI RISERVA (N.C. A VASCA PIENA) POSTERIORE TCM	SQ5896N	489	ZDU 2.5	58961
TCM rear reserve level indicator (n.c. at full tank)				
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ZONA 1 POSTERIORE TCM	SP5898	+12	ZDU 2.5	12
TCM rear area 1 lubrication junction box pump pressure switch				
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ZONA 1 POSTERIORE TCM	SP5898	490	ZDU 2.5	58981
TCM rear area 1 lubrication junction box pump pressure switch				
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ZONA 2 POSTERIORE TCM	SP5899	+12	ZDU 2.5	12
TCM rear area 2 lubrication junction box pump pressure switch				
PRESSOSTATO POMPA CENTRALINA LUBRIFICAZIONE ZONA 2 POSTERIORE TCM	SP5899	491	ZDU 2.5	58991
TCM rear area 2 lubrication junction box pump pressure switch				
FINECORSA SUPERIORE INGOLFAMENTO TRAMOGGIA SCARICO TCM INCARTO	SQ6351N	+12	ZDU 2.5	12
Upper limit switch predrying TCM discharge hopper flooding				
FINECORSA SUPERIORE INGOLFAMENTO TRAMOGGIA SCARICO TCM INCARTO	SQ6351N	501	ZDU 2.5	63511
Upper limit switch predrying TCM discharge hopper flooding				
FINECORSA INFERIORE INGOLFAMENTO TRAMOGGIA SCARICO TCM INCARTO	SQ6356N	+12	ZDU 2.5	12
Lower limit switch predrying TCM discharge hopper flooding				
FINECORSA INFERIORE INGOLFAMENTO TRAMOGGIA SCARICO TCM INCARTO	SQ6356N	502	ZDU 2.5	63561
Lower limit switch predrying TCM discharge hopper flooding				
SEZIONATORE ANTERIORE TCM ESSICCAZIONE	QS7151	+12	ZDU 2.5	12
Dryer TCM front disconnector				
SEZIONATORE ANTERIORE TCM ESSICCAZIONE	QS7151	522	ZDU 2.5	71641
Dryer TCM front disconnector				
SEZIONATORE POSTERIORE TCM ESSICCAZIONE	QS7153	+12	ZDU 2.5	12
Dryer TCM rear disconnector				
SEZIONATORE POSTERIORE TCM ESSICCAZIONE	QS7153	523	ZDU 2.5	71651
Dryer TCM rear disconnector				
SEZIONATORE ANTERIORE 2 TCM ESSICCAZIONE	QS7155	+12	ZDU 2.5	12
Front isolator 2 drying TCM				
SEZIONATORE ANTERIORE 2 TCM ESSICCAZIONE	QS7155	524	ZDU 2.5	71661
Front isolator 2 drying TCM				
SONDA BIMETALLICA MOTORE ANTERIORE TCM ESSICCAZIONE	RT7167	+12	ZDU 2.5	12
Dryer TCM front motor bimetallic probe				

X2.2 MORSETTI AUSILIARI QUADRO B - LINEA
X2.2 ancillary terminals panel B - line

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	Revisione	Data
S.F.	1	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1221	567	1222

X2.2 MORSETTI AUSILIARI QUADRO B - LINEA
X2.2 ancillary terminals panel B - line

X2.2


SONDA BIMETALLICA MOTORE ANTERIORE TCM ESSICCAZIONE	RT7167	525	ZDU2.5		71671
Dryer TCM front motor bimetallic probe					
SONDA BIMETALLICA MOTORE POSTERIORE TCM ESSICCAZIONE	RT7168	+12	ZDU2.5		12
Dryer TCM rear motor bimetallic probe					
SONDA BIMETALLICA MOTORE POSTERIORE TCM ESSICCAZIONE	RT7168	526	ZDU2.5		71681
Dryer TCM rear motor bimetallic probe					
SONDA BIMETALLICA MOTORE ANTERIORE 2 TCM ESSICCAZIONE	RT7169	+12	ZDU2.5		12
Front motor 2 bimetallic probe drying TCM					
SONDA BIMETALLICA MOTORE ANTERIORE 2 TCM ESSICCAZIONE	RT7169	527	ZDU2.5		71691
Front motor 2 bimetallic probe drying TCM					
FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO ANTERIORE 1 TCM ESSICCAZIONE	SQ7171N	+12	ZDU2.5		12
Front drive safety limit switch 1 drying TCM					
FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO ANTERIORE 1 TCM ESSICCAZIONE	SQ7171N	528	ZDU2.5		71711
Front drive safety limit switch 1 drying TCM					
FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO POSTERIORE TCM ESSICCAZIONE	SQ7174N	+12	ZDU2.5		12
Rear drive safety limit switch drying TCM					
FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO POSTERIORE TCM ESSICCAZIONE	SQ7174N	529	ZDU2.5		71741
Rear drive safety limit switch drying TCM					
FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO ANTERIORE 2 TCM ESSICCAZIONE	SQ7177N	+12	ZDU2.5		12
Front drive safety limit switch 2 drying TCM					
FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO ANTERIORE 2 TCM ESSICCAZIONE	SQ7177N	530	ZDU2.5		71771
Front drive safety limit switch 2 drying TCM					
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE ANTERIORE 1 TCM ESSICCAZIONE	SQ7181Q	+12	ZDU2.5		12
Front rotation control sensor 1 drying TCM					
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE ANTERIORE 1 TCM ESSICCAZIONE	SQ7181Q	531	ZDU2.5		71811
Front rotation control sensor 1 drying TCM					
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE POSTERIORE TCM ESSICCAZIONE	SQ7183Q	+12	ZDU2.5		12
Sensor controlling rear rotation drying TCM					
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE POSTERIORE TCM ESSICCAZIONE	SQ7183Q	532	ZDU2.5		71831
Sensor controlling rear rotation drying TCM					
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE ANTERIORE 2 TCM ESSICCAZIONE	SQ7185Q	+12	ZDU2.5		12
Front rotation control sensor 2 drying TCM					
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE ANTERIORE 2 TCM ESSICCAZIONE	SQ7185Q	533	ZDU2.5		71851
Front rotation control sensor 2 drying TCM					
SEZIONATORE ANTERIORE TCM STABILIZZAZIONE	QS8011	+12	ZDU2.5		12
Tcm Stabilization front motor disconnector					
SEZIONATORE ANTERIORE TCM STABILIZZAZIONE	QS8011	601	ZDU2.5		80241
Tcm Stabilization front motor disconnector					
SEZIONATORE POSTERIORE TCM STABILIZZAZIONE	QS8013	+12	ZDU2.5		12
Tcm Stabilization rear motor disconnector					
SEZIONATORE POSTERIORE TCM STABILIZZAZIONE	QS8013	602	ZDU2.5		80251
Tcm Stabilization rear motor disconnector					
SONDA BIMETALLICA MOTORE ANTERIORE TCM STABILIZZAZIONE	RT8027	+12	ZDU2.5		12
Bimetallic thermal probe Tcm Stabilization front motor					
SONDA BIMETALLICA MOTORE ANTERIORE TCM STABILIZZAZIONE	RT8027	604	ZDU2.5		80271
Bimetallic thermal probe Tcm Stabilization front motor					
SONDA BIMETALLICA MOTORE POSTERIORE TCM STABILIZZAZIONE	RT8028	+12	ZDU2.5		12
Bimetallic thermal probe Tcm Stabilization rear motor					
SONDA BIMETALLICA MOTORE POSTERIORE TCM STABILIZZAZIONE	RT8028	605	ZDU2.5		80281
Bimetallic thermal probe Tcm Stabilization rear motor					
FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO ANTERIORE TCM STABILIZZAZIONE	SQ8031N	+12	ZDU2.5		12
Safety limit switch front operation stabilizing TCM					
FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO ANTERIORE TCM STABILIZZAZIONE	SQ8031N	607	ZDU2.5		80311
Safety limit switch front operation stabilizing TCM					
FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO POSTERIORE TCM STABILIZZAZIONE	SQ8034N	+12	ZDU2.5		12
Safety limit switch rear operation stabilizing TCM					
FINECORSA SICUREZZA MOVIMENTO POSTERIORE TCM STABILIZZAZIONE	SQ8034N	608	ZDU2.5		80341
Safety limit switch rear operation stabilizing TCM					
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE ANTERIORE TCM STABILIZZAZIONE	SQ8041Q	+12	ZDU2.5		12
Sensor rotation control stabilization Tcm front					

X2.2 MORSETTI AUSILIARI QUADRO B - LINEA
X2.2 ancillary terminals panel B - line

X2.2

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE ANTERIORE TCM STABILIZZAZIONE	SQ8041Q	610	ZDU2.5		80411
Sensor rotation control stabilization Tcm front					
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE POSTERIORE TCM STABILIZZAZIONE	SQ8043Q	+12	ZDU2.5		12
Sensor rotation control stabilization Tcm rear					
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE POSTERIORE TCM STABILIZZAZIONE	SQ8043Q	611	ZDU2.5		80431
Sensor rotation control stabilization Tcm rear					
SEZIONATORE VIBRATORI SCARICO TCM STABILIZZAZIONE	QS8311	+12	ZDU2.5		12
Stabilization TCM unloading vibrators disconnector					
SEZIONATORE VIBRATORI SCARICO TCM STABILIZZAZIONE	QS8311	640	ZDU2.5		83191
Stabilization TCM unloading vibrators disconnector					
FINECORSA INGOLFAMENTO VIBRATORE SCARICO TCM STABILIZZAZIONE	SQ8341N	+12	ZDU2.5		12
Stabilization TCM dogging Unloading Vibrator limit switch					
FINECORSA INGOLFAMENTO VIBRATORE SCARICO TCM STABILIZZAZIONE	SQ8341N	641	ZDU2.5		83411
Stabilization TCM dogging Unloading Vibrator limit switch					
SEZIONATORE RAFFREDDATORE	QS8511	+12	ZDU2.5		12
Disconnector cooler					
SEZIONATORE RAFFREDDATORE	QS8511	651	ZDU2.5		85181
Disconnector cooler					
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE RAFFREDDATORE	SQ8521E	+12	ZDU2.5		12
Cooler rotation control sensor					
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE RAFFREDDATORE	SQ8521E	-17	ZDU2.5		17
Cooler rotation control sensor					
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE RAFFREDDATORE	SQ8521E	652	ZDU2.5		85221
Cooler rotation control sensor					
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO ANTERIORE SINISTRO FILTRO ARIA RAFFREDDATORE	SQ8571N	+12	ZDU2.5		12
Safety limit switch for cooler air filter left-hand front door					
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO ANTERIORE SINISTRO FILTRO ARIA RAFFREDDATORE	SQ8571N	661	ZDU2.5		85711
Safety limit switch for cooler air filter left-hand front door					
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO ANTERIORE DESTRO FILTRO ARIA RAFFREDDATORE	SQ8573N	+12	ZDU2.5		12
Safety limit switch for cooler air filter right-hand front door					
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO ANTERIORE DESTRO FILTRO ARIA RAFFREDDATORE	SQ8573N	662	ZDU2.5		85731
Safety limit switch for cooler air filter right-hand front door					
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CENTRALE SINISTRO FILTRO ARIA RAFFREDDATORE	SQ8575N	+12	ZDU2.5		12
Safety limit switch left central door cooler air filter					
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CENTRALE SINISTRO FILTRO ARIA RAFFREDDATORE	SQ8575N	663	ZDU2.5		85751
Safety limit switch left central door cooler air filter					
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CENTRALE DESTRO FILTRO ARIA RAFFREDDATORE	SQ8576N	+12	ZDU2.5		12
Safety limit switch right central door cooler air filter					
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CENTRALE DESTRO FILTRO ARIA RAFFREDDATORE	SQ8576N	664	ZDU2.5		85761
Safety limit switch right central door cooler air filter					
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO POSTERIORE SINISTRO FILTRO ARIA RAFFREDDATORE	SQ8578N	+12	ZDU2.5		12
Safety limit switch for cooler air filter left-hand rear door					
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO POSTERIORE SINISTRO FILTRO ARIA RAFFREDDATORE	SQ8578N	665	ZDU2.5		85781
Safety limit switch for cooler air filter left-hand rear door					
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO POSTERIORE DESTRO FILTRO ARIA RAFFREDDATORE	SQ8579N	+12	ZDU2.5		12
Safety limit switch for cooler air filter right-hand rear door					
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO POSTERIORE DESTRO FILTRO ARIA RAFFREDDATORE	SQ8579N	666	ZDU2.5		85791
Safety limit switch for cooler air filter right-hand rear door					
PRESSOSTATO ALLARME FILTRO ARIA RAFFREDDATORE	SP8585	+12	ZDU2.5		12
Pressure switch of cooler air filter alarm					
PRESSOSTATO ALLARME FILTRO ARIA RAFFREDDATORE	SP8585	667	ZDU2.5		85851
Pressure switch of cooler air filter alarm					
SEZIONATORE VIBRATORI SCARICO RAFFREDDATORE	QS8611	+12	ZDU2.5		12
Cooler unloading vibrators disconnector					
SEZIONATORE VIBRATORI SCARICO RAFFREDDATORE	QS8611	668	ZDU2.5		86191
Cooler unloading vibrators disconnector					
CONSENSO QUADRO CENTRALE TERMICA IN ALLARME	8871	691	ZDU2.5		12
Release heating system room panel in alarm					
CONSENSO QUADRO CENTRALE TERMICA IN ALLARME	8871	692	ZDU2.5		88711
Release heating system room panel in alarm					

X2.2 MORSETTI AUSILIARI QUADRO B - LINEA
X2.2 ancillary terminals panel B - line



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1224	567	1225

X2.3 MORSETTI AUSILIARI QUADRO A - LINEA
X2.3 ancillary terminals panel A - line

X2.3

RESISTENZA SUPERIORE RISCALDAMENTO BOCCHETTA CARICO TCM INCARTO	R5641	701	ZDU16			56412
Heating Tcm pre-dryer loading door upper coil						
RESISTENZA SUPERIORE RISCALDAMENTO BOCCHETTA CARICO TCM INCARTO	R5641	702	ZDU16			56411
Heating Tcm pre-dryer loading door upper coil						
RESISTENZA INFERIORE RISCALDAMENTO BOCCHETTA CARICO TCM INCARTO	R5643	703	ZDU6			56431
Heating Tcm pre-dryer loading door lower coil						
RESISTENZA INFERIORE RISCALDAMENTO BOCCHETTA CARICO TCM INCARTO	R5643	704	ZDU6			56411
Heating Tcm pre-dryer loading door lower coil						
RESISTENZA 1 RISCALDAMENTO SPONDE VIBRATORE SCARICO TCM STABILIZZAZIONE	R8331	713	ZDU6			83312
Resistance 1 edge heater unloading Tcm Stabilization vibrator						
RESISTENZA 1 RISCALDAMENTO SPONDE VIBRATORE SCARICO TCM STABILIZZAZIONE	R8331	714	ZDU6			83311
Resistance 1 edge heater unloading Tcm Stabilization vibrator						
RESISTENZA 2 RISCALDAMENTO SPONDE VIBRATORE SCARICO TCM STABILIZZAZIONE	R8333	715	ZDU6			83331
Resistance 2 edge heater unloading Tcm Stabilization vibrator						
RESISTENZA 2 RISCALDAMENTO SPONDE VIBRATORE SCARICO TCM STABILIZZAZIONE	R8333	716	ZDU6			83311
Resistance 2 edge heater unloading Tcm Stabilization vibrator						

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1225	567	1226

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO "A" - QUADRO "B"
Terminals Interconnection switchboard "A" - switchboard "B"

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


X6.1

	COLLEGARE USCITA SBARRE E0532D1 (QUADRO "A") A SBARRE E0532 (QUADRO "B") Connect E0532D1 bars outlet (panel "A") to E0532 bars (panel "B")	COLLEGARE USCITA INTERRUTTORE QM0541 (QUADRO "A") A SBARRE E0541 (QUADRO "B") Switch output QM0541 (switchboard "a") is to be connected to bars E0541 (switchboard "b")	COLLEGARE USCITA INTERRUTTORE QM0543 (QUADRO "A") A SBARRE E0543 (QUADRO "B") Switch output QM0543 (switchboard "a") is to be connected to bars E0543 (switchboard "b")	COLLEGARE USCITA INTERRUTTORE QM0545 (QUADRO "A") A SBARRE E0545 (QUADRO "B") Switch output QM0545 (switchboard "a") is to be connected to bars E0545 (switchboard "b")	COLLEGARE USCITA INTERRUTTORE QM0547 (QUADRO "A") A SBARRE E0547 (QUADRO "B") Switch output QM0547 (switchboard "a") is to be connected to bars E0547 (switchboard "b")	COLLEGARE USCITA INTERRUTTORE QM0549 (QUADRO "A") A SBARRE E0549 (QUADRO "B") Switch output QM0549 (switchboard "a") is to be connected to bars E0549 (switchboard "b")		COLLEGARE USCITA INTERRUTTORE QM0553 (QUADRO "A") A SBARRE E0553 (QUADRO "B") Switch output QM0553 (switchboard "a") is to be connected to bars E0553 (switchboard "b")			
	L1/L2/L3-B	L1/L2/L3-B2	L1/L2/L3-B3	L1/L2/L3-B4	L1/L2/L3-B5	L1/L2/L3-B6		L1/L2/L3-B8		
	V.400 F.M. 25mm²	V.400 F.M. 35mm²	V.400 F.M. 70mm²	V.400 F.M. 70mm²	V.400 F.M. 95mm²	V.400 F.M. 70mm²		V.400 F.M. 35mm²		

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	1226	567	1227
		Data	06/09/2024				


X6.1 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO A - QUADRO B
X6.1 interconnection terminals panel A - panel B

X6.1



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1227	567	1228
		Data	06/09/2024					

X7.1 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO A - BOX PRESSA
X7.1 interconnection terminals panel A - press box



Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1228	567	1229

X7.2 MORSETTI AUSILIARI BOX PRESSA
X7.2 ancillary terminals press box

X7.2

SENSORE CHIAMATA SEMOLA	SQ1714Q	+62	ZDU 2.5					62
Semolina call sensor								
SENSORE CHIAMATA SEMOLA	SQ1714Q	-67	ZDU 2.5					67
Semolina call sensor								
SENSORE CHIAMATA SEMOLA	SQ1714Q	62A	ZDU 2.5					17151
Semolina call sensor								
SENSORE ALLARME MANCANZA SEMOLA	SQ1717Q	+62	ZDU 2.5					62
Semolina failure alarm sensor								
SENSORE ALLARME MANCANZA SEMOLA	SQ1717Q	-67	ZDU 2.5					67
Semolina failure alarm sensor								
SENSORE ALLARME MANCANZA SEMOLA	SQ1717Q	63	ZDU 2.5					17181
Semolina failure alarm sensor								
SEZIONATORE VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA	QS1811	+62	ZDU 2.5					62
Disconnector of semolina doser rotary valve								
SEZIONATORE VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA	QS1811	75	ZDU 2.5					18191
Disconnector of semolina doser rotary valve								
SENSORE INGOLFAMENTO TRAMOGGIA USCITA VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA	SQ1821Q	+62	ZDU 2.5					62
Flooding sensor outfeed hopper rotary valve semolina dosing unit								
SENSORE INGOLFAMENTO TRAMOGGIA USCITA VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA	SQ1821Q	-67	ZDU 2.5					67
Flooding sensor outfeed hopper rotary valve semolina dosing unit								
SENSORE INGOLFAMENTO TRAMOGGIA USCITA VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA	SQ1821Q	76	ZDU 2.5					18221
Flooding sensor outfeed hopper rotary valve semolina dosing unit								
SENSORE MANCANZA SEMOLA COCLEA CARICO CENTRIFUGA	SQ1827Q	+62	ZDU 2.5					62
Missing semolina sensor centrifuge infeed screw								
SENSORE MANCANZA SEMOLA COCLEA CARICO CENTRIFUGA	SQ1827Q	-67	ZDU 2.5					67
Missing semolina sensor centrifuge infeed screw								
SENSORE MANCANZA SEMOLA COCLEA CARICO CENTRIFUGA	SQ1827Q	78	ZDU 2.5					18281
Missing semolina sensor centrifuge infeed screw								
MISURATORE PORTATA ACQUA IMPASTO	P1871	81	ZSI 2.5	1A				62
Dough water flowmeter								
MISURATORE PORTATA ACQUA IMPASTO	P1871	-67	ZDU 2.5					67
Dough water flowmeter								
MISURATORE PORTATA ACQUA IMPASTO	P1871	82	ZDU 2.5					18741
Dough water flowmeter								
COMANDO ELETTROVALVOLA INTERCETTAZIONE ACQUA IMPASTO	YV1879	83	ZDK2.5D2	0.5A				18791
Dough water solenoid valve								
COMANDO ELETTROVALVOLA INTERCETTAZIONE ACQUA IMPASTO	YV1879	-67	ZDK2.5D2					67
Dough water solenoid valve								
TERMOSTATO ALLARME SOVRATEMPERATURA ACQUA IMPASTO	RT1889	+62	ZDU 2.5					62
Alarm thermostat for dough water over-temperature								
TERMOSTATO ALLARME SOVRATEMPERATURA ACQUA IMPASTO	RT1889	85	ZDU 2.5					18891
Alarm thermostat for dough water over-temperature								
SEZIONATORE CENTRIFUGA	QS2011	+62	ZDU 2.5					62
Premixer disconnector								
SEZIONATORE CENTRIFUGA	QS2011	91	ZDU 2.5					20191
Premixer disconnector								
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CENTRIFUGA	YB2021	92	ZDU 2.5					20211
Premixer lid safety limit switch								
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CENTRIFUGA	YB2021	93	ZDU 2.5					20221
Premixer lid safety limit switch								
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CENTRIFUGA	YB2021	94	ZSI 2.5	1A				62
Premixer lid safety limit switch								
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CENTRIFUGA	YB2021	-67	ZDU 2.5					67
Premixer lid safety limit switch								
FINECORSA SICUREZZA SPORTELLO CENTRIFUGA	YB2021	95	ZDU 2.5					20241
Premixer lid safety limit switch								
SENSORE DI FLUSSO PRESENZA ACQUA INGRESSO CENTRIFUGA	SL2028	+62	ZDU 2.5					62
Flow sensor water presence centrifuge inlet								
SENSORE DI FLUSSO PRESENZA ACQUA INGRESSO CENTRIFUGA	SL2028	-67	ZDU 2.5					67
Flow sensor water presence centrifuge inlet								

X7.2 MORSETTI AUSILIARI BOX PRESSA
X7.2 ancillary terminals press box

X7.2


| | | |

X7.2 MORSETTI AUSILIARI BOX PRESSA
X7.2 ancillary terminals press box

X7.2

ATTUATORE INTERCETTAZIONE VUOTO	B2504	205A	ZDU2.5		25071				
On-off actuator empty									
ATTUATORE INTERCETTAZIONE VUOTO	B2504	206	ZSI 2.5 2A		25081				
On-off actuator empty									
ATTUATORE INTERCETTAZIONE VUOTO	B2504	-67	ZDU2.5		67				
On-off actuator empty									
COMANDO ELETTROVALVOLA ROMPIVUOTO	YV2509	207	ZDK2.5D2		25091				
Vacuumbreaker solenoid valve command									
COMANDO ELETTROVALVOLA ROMPIVUOTO	YV2509	-67	ZDK2.5D2		67				
Vacuumbreaker solenoid valve command									
COMANDO ELETTROVALVOLA PULIZIA SONDA LASER IMPASTATRICE SOTTOVUOTO	YV2518	208	ZDK2.5D2 2A		25181				
Control solenoid valve laser probe cleaning vacuum mixer									
COMANDO ELETTROVALVOLA PULIZIA SONDA LASER IMPASTATRICE SOTTOVUOTO	YV2518	-67	ZDK2.5D2		67				
Control solenoid valve laser probe cleaning vacuum mixer									
SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 1	RT2561	211	ZDU2.5						
Thermistor sensor for motor screw 1									
SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 1	RT2561	212	ZDU2.5		25632				
Thermistor sensor for motor screw 1									
SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 1	RT2561	213	ZDU2.5		25631				
Thermistor sensor for motor screw 1									
SEZIONATORE VITE 1	QS2561	+62	ZDU2.5		62				
Screw 1 disconnector									
SEZIONATORE VITE 1	QS2561	214	ZDU2.5		25711				
Screw 1 disconnector									
FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 1	SQ2587N	+62	ZDU2.5		62				
Screw 1 pressure safety limit switch									
FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 1	SQ2587N	215	ZDU2.5		25871				
Screw 1 pressure safety limit switch									
SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 1	SQ2591E	+62	ZDU2.5		62				
Antirotation screw 1 extraction oleodynamic cylinders safety sensor									
SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 1	SQ2591E	-67	ZDU2.5		67				
Antirotation screw 1 extraction oleodynamic cylinders safety sensor									
SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 1	SQ2591E	216	ZDU2.5		25921				
Antirotation screw 1 extraction oleodynamic cylinders safety sensor									
SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 1	SQ2594E	+62	ZDU2.5		62				
Sensor for closed plug screw 1									
SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 1	SQ2594E	-67	ZDU2.5		67				
Sensor for closed plug screw 1									
SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 1	SQ2594E	217	ZDU2.5		25951				
Sensor for closed plug screw 1									
SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 1	SQ2601E	+62	ZDU2.5		62				
Screw 1 gear-box oil maximum level sensor									
SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 1	SQ2601E	-67	ZDU2.5		67				
Screw 1 gear-box oil maximum level sensor									
SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 1	SQ2601E	218	ZDU2.5		26021				
Screw 1 gear-box oil maximum level sensor									
SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 1	SQ2603E	+62	ZDU2.5		62				
Screw 1 gear-box oil minimum level sensor									
SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 1	SQ2603E	-67	ZDU2.5		67				
Screw 1 gear-box oil minimum level sensor									
SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 1	SQ2603E	219	ZDU2.5		26041				
Screw 1 gear-box oil minimum level sensor									
SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 1	SQ2605E	+62	ZDU2.5		62				
Screw 1 thrust bearing oil maximum level sensor									
SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 1	SQ2605E	-67	ZDU2.5		67				
Screw 1 thrust bearing oil maximum level sensor									
SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 1	SQ2605E	220	ZDU2.5		26061				
Screw 1 thrust bearing oil maximum level sensor									
SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 1	SQ2607E	+62	ZDU2.5		62				
Screw 1 thrust bearing oil minimum level sensor									

X7.2



SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 1	SQ2607E	-67	ZDU 2.5	67
Screw 1 thrust bearing oil minimum level sensor SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 1	SQ2607E	221	ZDU 2.5	26081
Screw 1 thrust bearing oil minimum level sensor SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 2	RT2721	231	ZDU 2.5	
Thermistor sensor for motor screw 2 SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 2	RT2721	232	ZDU 2.5	27232
Thermistor sensor for motor screw 2 SONDA A TERMISTORE MOTORE VITE 2	RT2721	233	ZDU 2.5	27231
Thermistor sensor for motor screw 2 SEZIONATORE VITE 2	QS2721	+62	ZDU 2.5	62
Screw 2 disconnector SEZIONATORE VITE 2	QS2721	234	ZDU 2.5	27311
Screw 2 disconnector FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 2	SQ2747N	+62	ZDU 2.5	62
Screw 2 pressure safety limit switch FINECORSA SICUREZZA PRESSIONE VITE 2	SQ2747N	235	ZDU 2.5	27471
Screw 2 pressure safety limit switch SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 2	SQ2751E	+62	ZDU 2.5	62
Antirotation screw 2 extraction oleodynamic cylinders safety sensor SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 2	SQ2751E	-67	ZDU 2.5	67
Antirotation screw 2 extraction oleodynamic cylinders safety sensor SENSORE SICUREZZA ANTIROTAZIONE CILINDRI OLEODINAMICI ESTRAZIONE VITE 2	SQ2751E	236	ZDU 2.5	27521
Antirotation screw 2 extraction oleodynamic cylinders safety sensor SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 2	SQ2754E	+62	ZDU 2.5	62
Sensor for closed plug screw 2 SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 2	SQ2754E	-67	ZDU 2.5	67
Sensor for closed plug screw 2 SENSORE TAPPO CHIUSO VITE 2	SQ2754E	237	ZDU 2.5	27551
Sensor for closed plug screw 2 SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 2	SQ2761E	+62	ZDU 2.5	62
Screw 2 gear-box oil maximum level sensor SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 2	SQ2761E	-67	ZDU 2.5	67
Screw 2 gear-box oil maximum level sensor SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO RIDUTTORE VITE 2	SQ2761E	238	ZDU 2.5	27621
Screw 2 gear-box oil maximum level sensor SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 2	SQ2763E	+62	ZDU 2.5	62
Screw 2 gear-box oil minimum level sensor SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 2	SQ2763E	-67	ZDU 2.5	67
Screw 2 gear-box oil minimum level sensor SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO RIDUTTORE VITE 2	SQ2763E	239	ZDU 2.5	27641
Screw 2 gear-box oil minimum level sensor SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 2	SQ2765E	+62	ZDU 2.5	62
Screw 2 thrust bearing oil maximum level sensor SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 2	SQ2765E	-67	ZDU 2.5	67
Screw 2 thrust bearing oil maximum level sensor SENSORE LIVELLO MASSIMO OLIO REGGISPINTA VITE 2	SQ2765E	240	ZDU 2.5	27661
Screw 2 thrust bearing oil maximum level sensor SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 2	SQ2767E	+62	ZDU 2.5	62
Screw 2 thrust bearing oil minimum level sensor SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 2	SQ2767E	-67	ZDU 2.5	67
Screw 2 thrust bearing oil minimum level sensor SENSORE LIVELLO MINIMO OLIO REGGISPINTA VITE 2	SQ2767E	241	ZDU 2.5	27681
Screw 2 thrust bearing oil minimum level sensor SONDA LIVELLO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 1-2	B3204	291	ZDU 2.5	32031
Water level probe for cylinder thermostation unit circuit screws 1-2 SONDA LIVELLO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 1-2	B3204	292	ZDU 2.5	32041
Water level probe for cylinder thermostation unit circuit screws 1-2 SONDA LIVELLO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 1-2	B3204	293	ZDU 2.5	32071
Water level probe for cylinder thermostation unit circuit screws 1-2				

X7.2 MORSETTI AUSILIARI BOX PRESSA
X7.2 ancillary terminals press box

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

FAVA
impianti per pastifici

Disegnatore	Revisione	Data
S.F.	1	06/09/2024

SCHEMA N ° 333780
PAGINA 1232
DI FOGLI 567
SEGUE 1233


X7.2 MORSETTI AUSILIARI BOX PRESSA
X7.2 ancillary terminals press box

X7.2

SONDA LIVELLO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 1-2	B3204	294	ZDU2.5					32072
Water level probe for cylinder thermostation unit circuit screws 1-2								
COMANDO ELETTROVALVOLA DI REINTEGRO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 1-2	YV3209	295	ZDK2.5D2	2A				32091
Control solenoid valve for water reinstatement thermostation circuit screws 1-2								
COMANDO ELETTROVALVOLA DI REINTEGRO ACQUA CIRCUITO TERMOSTATAZIONE VITI 1-2	YV3209	-67	ZDK2.5D2					67
Control solenoid valve for water reinstatement thermostation circuit screws 1-2								
SENSORE PRESENZA TRAFILA DA RIMUOVERE	SQ3231E	+62	ZDU2.5					62
Sensor for presence of die to be removed								
SENSORE PRESENZA TRAFILA DA RIMUOVERE	SQ3231E	-67	ZDU2.5					67
Sensor for presence of die to be removed								
SENSORE PRESENZA TRAFILA DA RIMUOVERE	SQ3231E	305	ZDU2.5					32321
Sensor for presence of die to be removed								
COMANDO ELETTROVALVOLA GENERALE CIRCUITO OLEODINAMICO	YV3241	311	ZDK2.5D2	2A				32411
Oleodynamic system general solenoid valve command								
COMANDO ELETTROVALVOLA GENERALE CIRCUITO OLEODINAMICO	YV3241	-67	ZDK2.5D2					67
Oleodynamic system general solenoid valve command								
COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE VITE 1	YV3251	317	ZDK2.5D2	2A				32511
Screw 1 extraction pusher solenoid valve command								
COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE VITE 1	YV3251	-67	ZDK2.5D2					67
Screw 1 extraction pusher solenoid valve command								
COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE VITE 1	YV3253	318	ZDK2.5D2	2A				32531
Screw 1 pusher return Solenoid valve command								
COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE VITE 1	YV3253	-67	ZDK2.5D2					67
Screw 1 pusher return Solenoid valve command								
COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE VITE 2	YV3255	319	ZDK2.5D2	2A				32551
Screw 2 extraction pusher solenoid valve command								
COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE VITE 2	YV3255	-67	ZDK2.5D2					67
Screw 2 extraction pusher solenoid valve command								
COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE VITE 2	YV3257	320	ZDK2.5D2	2A				32571
Screw 2 pusher return Solenoid valve command								
COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE VITE 2	YV3257	-67	ZDK2.5D2					67
Screw 2 pusher return Solenoid valve command								
COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE TRAFILA 1	YV3271	325	ZDK2.5D2	2A				32711
Solenoid control die 1 pusher extraction								
COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE TRAFILA 1	YV3271	-67	ZDK2.5D2					67
Solenoid control die 1 pusher extraction								
COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE TRAFILA 1	YV3273	326	ZDK2.5D2	2A				32731
Solenoid control die 1 pusher return								
COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE TRAFILA 1	YV3273	-67	ZDK2.5D2					67
Solenoid control die 1 pusher return								
COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE TRAFILA 2	YV3275	327	ZDK2.5D2	2A				32751
Solenoid control die 2 pusher extraction								
COMANDO ELETTROVALVOLA SPINTORE ESTRAZIONE TRAFILA 2	YV3275	-67	ZDK2.5D2					67
Solenoid control die 2 pusher extraction								
COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE TRAFILA 2	YV3277	328	ZDK2.5D2	2A				32771
Solenoid control die 2 pusher return								
COMANDO ELETTROVALVOLA RITORNO SPINTORE TRAFILA 2	YV3277	-67	ZDK2.5D2					67
Solenoid control die 2 pusher return								

X8.1 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO A - PULSANTIERA PONTE PRESSA
X8.1 interconnection terminals panel A - press bridge PB-panel


X8.1



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1234	567	1235
		Data	06/09/2024					

X8.2 MORSETTI AUSILIARI PULSANTIERA PONTE PRESSA
X8.2 ancillary terminals press bridge PB-panel

X8.2



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1235	567	1236

X8.2 MORSETTI AUSILIARI PULSANTIERA PONTE PRESSA
X8.2 ancillary terminals press bridge PB-panel

X8.2




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1236	567	1237


X9.1 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO A - PULSANTIERA PIEDE PRESSA
X9.1 interconnection terminals panel A - press leg PB-panel



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1237	567	1238
		Data	06/09/2024					

X9.2 MORSETTI AUSILIARI PULSANTIERA PIEDE PRESSA
X9.2 ancillary terminals press leg PB-panel

X9.2



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1238	567	1239

X9.3 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO PULSANTIERA PIEDE PRESSA - PULSANTIERA PONTE PRESSA
X9.3 interconnection terminals press leg PB-panel - press bridge PB-panel

X9.3



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1239	567	1240
		Data	06/09/2024					

X10.1 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO PULSANTIERA PIEDE PRESSA - PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE

X10.1 interconnection terminals press leg PB-panel - screw/die extraction PB-panel

X10.1

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE	SB1081FA	1451	ZDU 2.5			10812
Emergency button screws/dies extraction push-button panel						
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE	SB1081FA	1452	ZDU 2.5			10811
Emergency button screws/dies extraction push-button panel						
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE	SB1081FA	1453	ZDU 2.5			10832
Emergency button screws/dies extraction push-button panel						
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE	SB1081FA	1454	ZDU 2.5			10831
Emergency button screws/dies extraction push-button panel						
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE	SB1081FA	1455	ZSI 2.5	0.5A		10841
Emergency signal screws/dies extraction push-button panel						
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE	SB1081FA	-57	ZDU 2.5			57
Emergency signal screws/dies extraction push-button panel						
PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE	SB1086V	1456	ZSI 2.5	0.5A		52
Screws/dies extraction push-button panel starting advance notice pushbutton						
PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE	SB1086V	1457	ZDU 2.5			10861
Screws/dies extraction push-button panel starting advance notice pushbutton						
SEGNALAZIONE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE	SB1086V	1458	ZSI 2.5	0.5A		10871
Screws/dies extraction push-button panel starting advance notice signalling						
SEGNALAZIONE POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA SPINTORI VITI/TRAFILE	HL1089W	1459	ZSI 2.5	0.5A		10891
Screws/dies pusher oleodynamic power pack pump signalling						
SEGNALAZIONE PRESENZA TRAFILA DA RIMUOVERE	HL1091G	1460	ZSI 2.5	0.5A		10911
Presence signaling - die to be removed						
PULSANTE SPINTORE ESTRAZIONE TRAFILE	SA1093G	1461	ZDU 2.5			10931
Button Die Pusher						
PULSANTE RITORNO SPINTORE TRAFILE	SA1093G	1462	ZDU 2.5			10941
Die-pusher return pushbutton						
PULSANTE SPINTORE ESTRAZIONE VITE 1	SA1101G	1463	ZDU 2.5			11011
Screw 1 extraction pusher button						
PULSANTE RITORNO SPINTORE VITE 1	SA1101G	1464	ZDU 2.5			11021
Screw 1 pusher return pushbutton						
PULSANTE SPINTORE ESTRAZIONE VITE 2	SA1103G	1465	ZDU 2.5			11031
Screw 2 extraction pusher button						
PULSANTE RITORNO SPINTORE VITE 2	SA1103G	1466	ZDU 2.5			11041
Screw 2 pusher return pushbutton						


PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

X12.1 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO B - CONNECTION BOX 1 PULSANTIERA MANUTENZIONE
X12.1 interconnection terminals panel B maintenance PB-panel connection box 1

X12.1



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1241	567	1242

X12.2 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO B - CONNECTION BOX 2 PULSANTIERA MANUTENZIONE
X12.2 interconnection terminals panel B maintenance PB-panel connection box 2

X12.2




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1242	567	1243

X13.1 MORSETTI ILLUMINAZIONE INTERNA ESSICATOIO QUADRO A
X13.1 internal dryer lighting terminals panel A




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1243	567	1244

X14.1 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO B - PULSANTIERA PRELIEVO PRODOTTO TCM INCARTO
X14.1 interconnection terminals panel B - TCM predrying product sampling PB-panel



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1244	567	1245

X15.1 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO B - QUADRO INSILLAGGIO
X15.1 interconnection terminals panel B ensilage panel

X15.1



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1245	567	1246


X16.1 MORSETTI AUSILIARI UTENZE CON CAVI SCHERMATI QUADRO B
X16.1 ancillary terminals utilities with shielded cables panel B

X16.1

SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA CALDA IN MANDATA COLLETTORE GENERALE	ST4791	+12	ZDU2.5			12
PT100 general manifold hot water in delivery temperature probe						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA CALDA IN MANDATA COLLETTORE GENERALE	ST4791	-17	ZDU2.5			17
PT100 general manifold hot water in delivery temperature probe						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA CALDA IN MANDATA COLLETTORE GENERALE	ST4791	1751	ZDU2.5			47921
PT100 general manifold hot water in delivery temperature probe						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA CALDA IN RITORNO COLLETTORE GENERALE	ST4796	+12	ZDU2.5			12
Hot water temperature probe PT100 in return general manifold						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA CALDA IN RITORNO COLLETTORE GENERALE	ST4796	-17	ZDU2.5			17
Hot water temperature probe PT100 in return general manifold						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA CALDA IN RITORNO COLLETTORE GENERALE	ST4796	1755	ZDU2.5			47971
Hot water temperature probe PT100 in return general manifold						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA TRABATTO	ST4801	+12	ZDU2.5			12
Temperature probe PT100 water in delivery shaker-predryer						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA TRABATTO	ST4801	-17	ZDU2.5			17
Temperature probe PT100 water in delivery shaker-predryer						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA TRABATTO	ST4801	1759	ZDU2.5			48021
Temperature probe PT100 water in delivery shaker-predryer						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO TRABATTO	ST4806	+12	ZDU2.5			12
Temperature probe PT100 water in return shaker-predryer						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO TRABATTO	ST4806	-17	ZDU2.5			17
Temperature probe PT100 water in return shaker-predryer						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO TRABATTO	ST4806	1763	ZDU2.5			48071
Temperature probe PT100 water in return shaker-predryer						
SONDA PT100 TEMPERATURA TRABATTO	ST4821	+12	ZDU2.5			12
Shaker temperature PT100 probe						
SONDA PT100 TEMPERATURA TRABATTO	ST4821	-17	ZDU2.5			17
Shaker temperature PT100 probe						
SONDA PT100 TEMPERATURA TRABATTO	ST4821	1767	ZDU2.5			48221
Shaker temperature PT100 probe						
VALVOLA TEMPERATURA TRABATTO	B4833	+12	ZDU2.5			12
Shaker-predryer temperature valve						
VALVOLA TEMPERATURA TRABATTO	B4833	-17	ZDU2.5			17
Shaker-predryer temperature valve						
VALVOLA TEMPERATURA TRABATTO	B4833	1774	ZDU2.5			48322
Shaker-predryer temperature valve						
VALVOLA TEMPERATURA TRABATTO	B4833	1774A	ZDU2.5			48321
Shaker-predryer temperature valve						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA ANTERIORE TCM INCARTO	ST6371	+12	ZDU2.5			12
Front PT100 water in supply temperature probe predrying TCM						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA ANTERIORE TCM INCARTO	ST6371	-17	ZDU2.5			17
Front PT100 water in supply temperature probe predrying TCM						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA ANTERIORE TCM INCARTO	ST6371	1781	ZDU2.5			63711
Front PT100 water in supply temperature probe predrying TCM						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO ANTERIORE TCM INCARTO	ST6373	+12	ZDU2.5			12
Front PT100 water in return temperature probe predrying TCM						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO ANTERIORE TCM INCARTO	ST6373	-17	ZDU2.5			17
Front PT100 water in return temperature probe predrying TCM						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO ANTERIORE TCM INCARTO	ST6373	1782	ZDU2.5			63741
Front PT100 water in return temperature probe predrying TCM						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA POSTERIORE TCM INCARTO	ST6376	+12	ZDU2.5			12
Rear PT100 water in supply temperature probe predrying TCM						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA POSTERIORE TCM INCARTO	ST6376	-17	ZDU2.5			17
Rear PT100 water in supply temperature probe predrying TCM						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN MANDATA POSTERIORE TCM INCARTO	ST6376	1783	ZDU2.5			63761
Rear PT100 water in supply temperature probe predrying TCM						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO POSTERIORE TCM INCARTO	ST6378	+12	ZDU2.5			12
Rear PT100 water in return temperature probe predrying TCM						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO POSTERIORE TCM INCARTO	ST6378	-17	ZDU2.5			17
Rear PT100 water in return temperature probe predrying TCM						
SONDA PT100 TEMPERATURA ACQUA IN RITORNO POSTERIORE TCM INCARTO	ST6378	1784	ZDU2.5			63791
Rear PT100 water in return temperature probe predrying TCM						

X16.1 MORSETTI AUSILIARI UTENZE CON CAVI SCHERMATI QUADRO B
X16.1 ancillary terminals utilities with shielded cables panel B

X16.1



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1247	567	1248

X16.1 MORSETTI AUSILIARI UTENZE CON CAVI SCHERMATI QUADRO B
X16.1 ancillary terminals utilities with shielded cables panel B

X16.1




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1248	567	1249

X16.1 MORSETTI AUSILIARI UTENZE CON CAVI SCHERMATI QUADRO B
X16.1 ancillary terminals utilities with shielded cables panel B




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1249	567	1250
		Data	06/09/2024					

X17.1 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO A - PULSANTIERA SALA COMANDI
X17.1 interconnection terminals panel A operator room PB-panel

X17.1

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0941FA	2151	ZDU 2.5			09412
Emergency push button for drive room PB panel						
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0941FA	2152	ZDU 2.5			09411
Emergency push button for drive room PB panel						
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0941FA	2153	ZDU 2.5			09432
Emergency push button for drive room PB panel						
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0941FA	2154	ZDU 2.5			09431
Emergency push button for drive room PB panel						
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0941FA	2155	ZSI 2.5	0.5A		09441
Drive room PB panel emergency signal						
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0941FA	-7	ZDU 2.5		7	
Drive room PB panel emergency signal						
SELETTORE FUNZIONAMENTO 0 MANUTENZIONE - AUTOMATICO 1	SA0948I	2156	ZSI 2.5	0.5A	2	
Maintenance 0 working selector - automatic 1						
SELETTORE FUNZIONAMENTO 0 MANUTENZIONE - AUTOMATICO 1	SA0948I	2157	ZDU 2.5			09481
Maintenance 0 working selector - automatic 1						
SELETTORE FUNZIONAMENTO 0 MANUTENZIONE - AUTOMATICO 1	SA0948I	2158	ZDU 2.5			09491
Maintenance 0 working selector - automatic 1						
PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0951V	2159	ZDU 2.5			09511
Control room push-button panel starting advance notice pushbutton						
SEGNALAZIONE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0951V	2160	ZSI 2.5	0.5A		09521
Control room push button start warning signalling						
PULSANTE RIPRISTINO PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0954B	2161	ZDU 2.5			09541
Push button for drive room PB panel restore						
SEGNALAZIONE RIPRISTINO PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0954B	2162	ZSI 2.5	0.5A		09551
Control room push-button panel restore signalling						
PULSANTE TACITO PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0957G	2163	ZDU 2.5			09571
Silencing pushbutton for drive room PB panel						
SEGNALAZIONE TACITO PULSANTIERA SALA COMANDI	SB0957G	2164	ZSI 2.5	0.5A		09581
control room push-button panel silence signalling						


X17.2 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO A - VIDEO PC STAMPANTE
X17.2 interconnection terminals panel A - video PC printer



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1251	567	1252
		Data	06/09/2024					

X18.1 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO A - BOX PISTONI RICAMBIO ARIA
X18.1 interconnection terminals panel A - air change piston box


X18.1



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1252	567	1253
		Data	06/09/2024					

X18.2 MORSETTI AUSILIARI BOX PISTONI RICAMBIO ARIA
X18.2 ancillary terminals air change piston box

X18.2



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1253	567	1254

X18.2 MORSETTI AUSILIARI BOX PISTONI RICAMBIO ARIA
X18.2 ancillary terminals air change piston box

X18.2

TCM INCARTO PISTONE 2 CENTRALE IMMISSIONE ARIA	P6437	2255	ZSI 2.5 3.15A	302	P6443	TCM INCARTO PISTONE 1 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	
Central air intake piston 2 predrying TCM						Rear air intake piston 1 predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE 2 CENTRALE IMMISSIONE ARIA	P6437	2256	ZDU 2.5	307	P6443	TCM INCARTO PISTONE 1 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	
Central air intake piston 2 predrying TCM						Rear air intake piston 1 predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE 2 CENTRALE IMMISSIONE ARIA	P6437	2257	ZDU 2.5	64371	P6443	TCM INCARTO PISTONE 1 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	
Central air intake piston 2 predrying TCM						Rear air intake piston 1 predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE 2 CENTRALE IMMISSIONE ARIA	P6437	2258	ZDU 2.5	64373	P6443	TCM INCARTO PISTONE 1 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	
Central air intake piston 2 predrying TCM						Rear air intake piston 1 predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE 2 CENTRALE IMMISSIONE ARIA	P6437	2259	ZDU 2.5	64372	P6443	TCM INCARTO PISTONE 1 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	
Central air intake piston 2 predrying TCM						Rear air intake piston 1 predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE 2 CENTRALE IMMISSIONE ARIA	P6437	2260	ZDU 2.5	307	P6443	TCM INCARTO PISTONE 1 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	
Central air intake piston 2 predrying TCM						Rear air intake piston 1 predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE 1 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	P6443	2261	ZSI 2.5 3.15A	302	P6447	TCM INCARTO PISTONE 2 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	
Rear air intake piston 1 predrying TCM						Rear air intake piston 2 predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE 1 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	P6443	2262	ZDU 2.5	307	P6447	TCM INCARTO PISTONE 2 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	
Rear air intake piston 1 predrying TCM						Rear air intake piston 2 predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE 1 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	P6443	2263	ZDU 2.5	64421	P6447	TCM INCARTO PISTONE 2 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	
Rear air intake piston 1 predrying TCM						Rear air intake piston 2 predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE 1 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	P6443	2264	ZDU 2.5	64432	P6447	TCM INCARTO PISTONE 2 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	
Rear air intake piston 1 predrying TCM						Rear air intake piston 2 predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE 1 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	P6443	2265	ZDU 2.5	64431	P6447	TCM INCARTO PISTONE 2 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	
Rear air intake piston 1 predrying TCM						Rear air intake piston 2 predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE 1 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	P6443	2266	ZDU 2.5	307	P6453	TCM INCARTO PISTONE ANTERIORE ESPULSIONE ARIA	
Rear air intake piston 1 predrying TCM						Front air expulsion piston predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE 2 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	P6447	2267	ZSI 2.5 3.15A	302	P6453	TCM INCARTO PISTONE ANTERIORE ESPULSIONE ARIA	
Rear air intake piston 2 predrying TCM						Front air expulsion piston predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE 2 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	P6447	2268	ZDU 2.5	307	P6453	TCM INCARTO PISTONE ANTERIORE ESPULSIONE ARIA	
Rear air intake piston 2 predrying TCM						Front air expulsion piston predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE 2 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	P6447	2269	ZDU 2.5	64471	P6453	TCM INCARTO PISTONE ANTERIORE ESPULSIONE ARIA	
Rear air intake piston 2 predrying TCM						Front air expulsion piston predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE 2 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	P6447	2270	ZDU 2.5	64473	P6453	TCM INCARTO PISTONE ANTERIORE ESPULSIONE ARIA	
Rear air intake piston 2 predrying TCM						Front air expulsion piston predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE 2 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	P6447	2271	ZDU 2.5	64472	P6453	TCM INCARTO PISTONE ANTERIORE ESPULSIONE ARIA	
Rear air intake piston 2 predrying TCM						Front air expulsion piston predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE 2 POSTERIORE IMMISSIONE ARIA	P6447	2272	ZDU 2.5	307	P6453	TCM INCARTO PISTONE ANTERIORE ESPULSIONE ARIA	
Rear air intake piston 2 predrying TCM						Front air expulsion piston predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE ANTERIORE ESPULSIONE ARIA	P6453	2273	ZSI 2.5 3.15A	302	P6463	TCM INCARTO PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	
Front air expulsion piston predrying TCM						Rear air expulsion piston predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE ANTERIORE ESPULSIONE ARIA	P6453	2274	ZDU 2.5	307	P6463	TCM INCARTO PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	
Front air expulsion piston predrying TCM						Rear air expulsion piston predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE ANTERIORE ESPULSIONE ARIA	P6453	2275	ZDU 2.5	64521	P6463	TCM INCARTO PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	
Front air expulsion piston predrying TCM						Rear air expulsion piston predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE ANTERIORE ESPULSIONE ARIA	P6453	2276	ZDU 2.5	64532	P6463	TCM INCARTO PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	
Front air expulsion piston predrying TCM						Rear air expulsion piston predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE ANTERIORE ESPULSIONE ARIA	P6453	2277	ZDU 2.5	64531	P6463	TCM INCARTO PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	
Front air expulsion piston predrying TCM						Rear air expulsion piston predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE ANTERIORE ESPULSIONE ARIA	P6453	2278	ZDU 2.5	307	P6463	TCM INCARTO PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	
Front air expulsion piston predrying TCM						Rear air expulsion piston predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	P6463	2279	ZSI 2.5 3.15A	302	P6463	TCM INCARTO PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	
Rear air expulsion piston predrying TCM						Rear air expulsion piston predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	P6463	2280	ZDU 2.5	307	P6463	TCM INCARTO PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	
Rear air expulsion piston predrying TCM						Rear air expulsion piston predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	P6463	2281	ZDU 2.5	64621	P6463	TCM INCARTO PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	
Rear air expulsion piston predrying TCM						Rear air expulsion piston predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	P6463	2282	ZDU 2.5	64632	P6463	TCM INCARTO PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	
Rear air expulsion piston predrying TCM						Rear air expulsion piston predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	P6463	2283	ZDU 2.5	64631	P6463	TCM INCARTO PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	
Rear air expulsion piston predrying TCM						Rear air expulsion piston predrying TCM	
TCM INCARTO PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	P6463	2284	ZDU 2.5	307	P6463	TCM INCARTO PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	
Rear air expulsion piston predrying TCM						Rear air expulsion piston predrying TCM	

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1254	567	1255

X18.2 MORSETTI AUSILIARI BOX PISTONI RICAMBIO ARIA
X18.2 ancillary terminals air change piston box

X18.2

TCM ESSICCAZIONE PISTONE IMMISSIONE ARIA	P7913	2313	ZSI 2.5 3.15A	302			
Drying TCM air intake piston							
TCM ESSICCAZIONE PISTONE IMMISSIONE ARIA	P7913	2314	ZDU 2.5	307			
Drying TCM air intake piston							
TCM ESSICCAZIONE PISTONE IMMISSIONE ARIA	P7913	2315	ZDU 2.5	79121			
Drying TCM air intake piston							
TCM ESSICCAZIONE PISTONE IMMISSIONE ARIA	P7913	2316	ZDU 2.5	79132			
Drying TCM air intake piston							
TCM ESSICCAZIONE PISTONE IMMISSIONE ARIA	P7913	2317	ZDU 2.5	79131			
Drying TCM air intake piston							
TCM ESSICCAZIONE PISTONE IMMISSIONE ARIA	P7913	2318	ZDU 2.5	307			
Drying TCM air intake piston							
TCM ESSICCAZIONE PISTONE ANTERIORE ESPULSIONE ARIA	P7933	2325	ZSI 2.5 3.15A	302			
Air expulsion front piston drying TCM							
TCM ESSICCAZIONE PISTONE ANTERIORE ESPULSIONE ARIA	P7933	2326	ZDU 2.5	307			
Air expulsion front piston drying TCM							
TCM ESSICCAZIONE PISTONE ANTERIORE ESPULSIONE ARIA	P7933	2327	ZDU 2.5	79321			
Air expulsion front piston drying TCM							
TCM ESSICCAZIONE PISTONE ANTERIORE ESPULSIONE ARIA	P7933	2328	ZDU 2.5	79332			
Air expulsion front piston drying TCM							
TCM ESSICCAZIONE PISTONE ANTERIORE ESPULSIONE ARIA	P7933	2329	ZDU 2.5	79331			
Air expulsion front piston drying TCM							
TCM ESSICCAZIONE PISTONE ANTERIORE ESPULSIONE ARIA	P7933	2330	ZDU 2.5	307			
Air expulsion front piston drying TCM							
TCM ESSICCAZIONE PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	P7943	2331	ZSI 2.5 3.15A	302			
Drying TCM rear air expulsion piston							
TCM ESSICCAZIONE PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	P7943	2332	ZDU 2.5	307			
Drying TCM rear air expulsion piston							
TCM ESSICCAZIONE PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	P7943	2333	ZDU 2.5	79421			
Drying TCM rear air expulsion piston							
TCM ESSICCAZIONE PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	P7943	2334	ZDU 2.5	79432			
Drying TCM rear air expulsion piston							
TCM ESSICCAZIONE PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	P7943	2335	ZDU 2.5	79431			
Drying TCM rear air expulsion piston							
TCM ESSICCAZIONE PISTONE POSTERIORE ESPULSIONE ARIA	P7943	2336	ZDU 2.5	307			
Drying TCM rear air expulsion piston							

X21.1 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO A - BOX 1 REGOLAZIONE PRESSA
X21.1 interconnection terminals panel A - press regulation box 1



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1256	567	1257

X26.1 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO A - BOX TRAGLIAPASTA 1 (FORNITURA LANDUCCI)
X26.1 interconnection terminals panel A pasta cutter 1 box (supplied by Landucci)

X26.1



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1257	567	1258
		Data	06/09/2024					

X26.2 MORSETTI AUSILIARI BOX TRAGLIAPASTA 1 (FORNITURA LANDUCCI)


X26.2 ancillary terminals pasta cutter 1 box (supplied by Landucci)

X26.2

ILLUMINAZIONE TRAFILA 1	HL3543	3011	ZSI 2.5 1A		**35431**
Die 1 lighting					
LED ROSSO DI SEGNALAZIONE TAGLIAPASTA 1 IN BLOCCO	HL3547	3012	ZSI 2.5 1A		**8**
Red LED signal pasta cutter 1 in blockage					
LED ROSSO DI SEGNALAZIONE TAGLIAPASTA 1 IN BLOCCO	HL3547	3013	ZDU 2.5		**35471**
Red LED signal pasta cutter 1 in blockage					
LED VERDE DI SEGNALAZIONE TAGLIAPASTA 1 IN FUNZIONE	HL3548	3014	ZDU 2.5		**35481**
Green LED signal pasta cutter 1 in operation					
LED BLU DI SEGNALAZIONE TAGLIAPASTA 1 IN ATTESA/RAFFREDDAMENTO	HL3549	3015	ZDU 2.5		**35491**
Blue LED signal pasta cutter 1 waiting/cooling					
COMANDO FRENO ROTAZIONE TAGLIAPASTA 1	YB3579	3016	ZSI 2.5 2A		35791
Control rotation brake pasta cutter 1					
COMANDO FRENO ROTAZIONE TAGLIAPASTA 1	YB3579	3017	ZDU 2.5		77
Control rotation brake pasta cutter 1					
SENSORE 1 SICUREZZA TESTA TAGLIAPASTA 1	SQ3581E	3018	ZSI 2.5 0.5A		**72**
Head safety sensor 1 pasta cutter 1					
SENSORE 2 SICUREZZA TESTA TAGLIAPASTA 1	SQ3591E	3019	ZSI 2.5 0.5A		**72**
Head safety sensor 2 pasta cutter 1					

X27.1 MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO A - BOX TRAGLIAPASTA 2 (FORNITURA LANDUCCI)
X27.2 interconnection terminals panel A pasta cutter 1 box (supplied by Landucci)

X27.1



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1259	567	1260
		Data	06/09/2024					

X27.2 MORSETTI AUSILIARI BOX TRAGLIAPASTA 2 (FORNITURA LANDUCCI)

X27.2 ancillary terminals pasta cutter 2 box (supplied by Landucci)

X27.2

ILLUMINAZIONE TRAFILA 2	HL3743	3061	ZSI 2.5 1A			**37431**
Die 2 lighting						
LED ROSSO DI SEGNALAZIONE TAGLIAPASTA 2 IN BLOCCO	HL3747	3062	ZSI 2.5 1A			**18**
Red LED signal pasta cutter 2 in blockage						
LED ROSSO DI SEGNALAZIONE TAGLIAPASTA 2 IN BLOCCO	HL3747	3063	ZDU 2.5			**37471**
Red LED signal pasta cutter 2 in blockage						
LED VERDE DI SEGNALAZIONE TAGLIAPASTA 2 IN FUNZIONE	HL3748	3064	ZDU 2.5			**37481**
Green LED signal pasta cutter 2 in operation						
LED BLU DI SEGNALAZIONE TAGLIAPASTA 2 IN ATTESA/RAFFREDDAMENTO	HL3749	3065	ZDU 2.5			**37491**
Blue LED signal pasta cutter 2 waiting/cooling						
COMANDO FRENO ROTAZIONE TAGLIAPASTA 2	YB3779	3066	ZSI 2.5 2A			37791
Control rotation brake pasta cutter 2						
COMANDO FRENO ROTAZIONE TAGLIAPASTA 2	YB3779	3067	ZDU 2.5			87
Control rotation brake pasta cutter 2						
SENSORE 1 SICUREZZA TESTA TAGLIAPASTA 2	SQ3781E	3068	ZSI 2.5 0.5A			**82**
Head safety sensor 2 pasta cutter 1						
SENSORE 2 SICUREZZA TESTA TAGLIAPASTA 2	SQ3791E	3069	ZSI 2.5 0.5A			**82**
Head safety sensor 2 pasta cutter 2						

TARGHETTE SFONDO BIANCO INCISE IN NERO
Plates

TOTALE PEZZI 33

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RIPRISTINO RESTORE	RIPRISTINO RESTORE	RIPRISTINO RESTORE	PREAVVISO PARTENZA START-UP WARNING-HORN	PREAVVISO PARTENZA START-UP WARNING-HORN	PREAVVISO PARTENZA START-UP WARNING-HORN	PREAVVISO PARTENZA START-UP WARNING-HORN	TACITO SILENCE		
	TACITO SILENCE	TACITO SILENCE	ILLUMINAZIONE QUADRO ESCL. INS. SWITCHBOARD LIGHTING OFF ON	ILLUMINAZIONE QUADRO ESCL. INS. SWITCHBOARD LIGHTING OFF ON	ILLUMINAZIONE TEMPORIZZATA LINEA TIMED LINE LIGHTING	ILLUMINAZIONE TEMPORIZZATA LINEA TIMED LINE LIGHTING	RIEMPIMENTO PRESSA EXTRUDER FILLING	RIEMPIMENTO PRESSA EXTRUDER FILLING		
	PRODUZIONE PRESSA EXTRUDER RUNNING	PRODUZIONE PRESSA EXTRUDER RUNNING	ARRESTO FASI PRESSA OPERATIONS EXTRUDER STOP	ARRESTO FASI PRESSA OPERATIONS EXTRUDER STOP	MANUT. AUT. MAINT. AUT.	ILLUMINAZIONE INTERNA LINEA ESCL. INS. LINE LIGHTING OFF ON	RESET PLC RESET PLC	SPURGO PRESSA EXTRUDER DUMPING		
	SVUOTAMENTO PRESSA EXTRUDER EMPTYING	POMPA OLEODINAMICA OIL PUMP	TRAFILA DA RIMUOVERE DIE TO BE REMOVE	VITE 1 A. 0 M. SCREW 1 STOP 0 RUN	VITE 2 A. 0 M. SCREW 2 STOP 0 RUN	SPINTORE VITE 1 ESTR. 0 RIT. SCREW 1 PUSHER EXTR. 0 REV.	SPINTORE VITE 2 ESTR. 0 RIT. SCREW 2 PUSHER EXTR. 0 REV.	SPINTORE TRAFILE <-- 0 -->> DIES PUSHER <-- 0 -->		
	PRENOTAZIONE APERTURA SPORTELLO DOOR OPENING REQUEST									

TARGHETTE IN PLASTICA BIANCA INCISE IN NERO
White plastic plates with black etching

TOTALE PEZZI 8

EXTRUDER/PASTACUT MOTORS

M1751-M1831-M1841-M1851-M2191-M2531

M2631-M2641-M2671-M2791-M2801-M2831

M3221-M3402-M3641-M3661-M3841-M3861

RESISTANCES

SHAKER MOTORS

M4531-M4541-M4551-M4561-M4571-M4581

M4591-M4591-M4601-M4611-M4621-M4631

M4641-M4651-M4661-M4671-M4681-M4691

M4701-M4711

TCM PREDRYER 1 MOTORS

M5851-M5861-M5871-M5901-M5921-M5923

M5931-M5933-M5941-M5943-M5951-M5953

M5961-M5963-M5971-M5973-M5981-M5983

M5991-M5993-M6281-M6291

TCM PREDRYER 2 MOTORS

M6001-M6003-M6011-M6013-M6021-M6023

M6031-M6033-M6041-M6043-M6051-M6053

M6061-M6063-M6071-M6073-M6081-M6083

M6091-M6093-M6241-M6251

TCM DRYER 1 MOTORS

M7311-M7411-M7413-M7421-M7423-M7431

M7433-M7441-M7443-M7451-M7453-M7461

M7463-M7471-M7473-M7481-M7483-M7491

M7493-M7501-M7503-M7711-M7731-M7741

M8101

TCM DRYER 2 MOTORS

M7511-M7513-M7521-M7523-M7531-M7533

M7541-M7543-M7551-M7553-M7561-M7563

M7571-M7573-M7581-M7583

75

110

COOLER MOTORS

M8531-M8551

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1442	567	1443

TARGHETTE IN PLASTICA BIANCA INCISE IN NERO
White plastic plates with black etching

TOTALE PEZZI 6

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

VALVOLA STELLARE DOSATORE SEMOLA

M1811
SEMOLINA DOSER
STAR VALVE

15

65

CENTRIFUGA

M2011
PREMIXER

IMPASTATRICE DOPPIA

M2131
DOUBLE MIXER

IMPASTATRICE SOTTOVUOTO

M2471
VACUUM-MIXER

VITE 1

M2561
SCREW 1

VITE 2

M2721
SCREW 2

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1443	567	1452

CASSETTA SEZIONATORE VITE 1
Box for screw 1 disconnector
(RITTAL AX1057000 500 x 700 x 250 RAL7035)

CASSETTA SEZIONATORE VITE 2
Box for screw 2 disconnector
(RITTAL AX1057000 500 x 700 x 250 RAL7035)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1452	567	1454

PULSANTIERA SEZIONATORI PONTE PRESSA
Press deck knife switches PB panel
(RITTAL AX1045000 400 x 500 x 210 RAL7035)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1454	567	1459


BOX PRESSA
Press box

(X7.1/.. X7.2/..)

(RITTAL AX1058000 600 x 800 x 250 RAL7035)

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

E14591




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1459	567	1460

PULSANTIERA PONTE PRESSA (X8.1/..)(X8.2/..)(X9.3/..)
Push button panel for press
deck
(RITTAL AX1060000 600 x 600 x 210 RAL7035)



SIEMENS

RIEMPIM. PRESSA SB0991W	3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp. 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO
PRODUZ. PRESSA SB0994W	3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp. 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO
ARRESTO FASI PRESSA SB0997A	3SU1050-0AB10-0AA0 Puls.nero 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1CA0
PREAVVISO PARTENZA SB0981V	3SU1051-0AB40-0AA0 Puls.lum.verde 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB40-1AA0 VERDE
RIPRIST. SB0984B	3SU1051-0AB50-0AA0 Puls.lum.blu 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB50-1AA0 BLU
TACITO SB0987G	3SU1051-0AB30-0AA0 Puls.lum.giallo 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB30-1AA0 GIALLO
EMERGENZA SB0976FA	3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm 3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto 3SU1400-1AA10-1CA0 N.C. 3SU1400-1AA10-1CA0 N.C. 3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso


FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1460	567	1461

PULSANTIERA PIEDE PRESSA (X9.1/..)(X9.2/..)(X9.3/..)(X10.1/..)
Push button panel for
press leg
(RITTAL AX1060000 600 x 600 x 210 RAL7035)



SIEMENS

RIEMPIM. PRESSA	SB1031W	3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp. 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO
SPURGO PRESSA	SB1033W	3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp. 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO
PRODUZ. PRESSA	SB1035W	3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp. 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1CA0 3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO
SVUOTAM. PRESSA	SB1037W	3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp. 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO
ARRESTO FASI PRESSA	SB1039A	3SU1050-0AB10-0AA0 Puls.nero 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1CA0
VITE 1	SA1052F	3SU1052-2BN60-0AA0 Sel. Luminoso 3pos.rc dx 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1400-1AA10-1CA0 3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO
VITE 2	SA1056F	
ILL. INT. ESSICC.	SA1043A	3SU1052-2BF60-0AA0 Sel.2pos 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1400-1AA10-1BA0
PREAVVISO PARTENZA	SB1021V	3SU1051-0AB40-0AA0 Puls.lum.verde 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB40-1AA0 VERDE
RIPRIST.	SB1024B	3SU1051-0AB50-0AA0 Puls.lum.blu 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB50-1AA0 BLU
TACITO	SB1027G	3SU1051-0AB30-0AA0 Puls.lum.giallo 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB30-1AA0 GIALLO
EMERGENZA	SB1016FA	3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm 3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto 3SU1400-1AA10-1CA0 N.C. 3SU1400-1AA10-1CA0 N.C. 3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1461	567	1462

PULSANTIERA ESTRAZIONE VITI/TRAFILE

PB panel for dies/screws extraction

(X10.1/...) (KX1503000 200 x 300 x 120 RITTAL)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



SIEMENS

SPINTORE VITE 1 E.0.R. SA1101G	3SU1052-2BM60-0AA0 Sel..3p.rc 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1400-1AA10-1BA0
SPINTORE VITE 2 E.0.R. SA1103G	3SU1052-2BM60-0AA0 Sel..3p.rc 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1400-1AA10-1BA0
PREAVVISO PARTENZA SB1086V	3SU1051-0AB40-0AA0 Puls.lum.verde 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1CA0 3SU1401-1BB40-1AA0 VERDE
POMPA CENTRALINA OLEODINAMICA HL1089W	3SU1051-6AA60-0AA0 Gemma Bianca 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO
TRAFILA DA RIMUOVERE HL1091G	3SU1051-6AA30-0AA0 Gemma Gialla 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1401-1BB30-1AA0 GIALLO
SPINTORE TRAFILE E.0.R. SA1093G	3SU1052-2BM60-0AA0 Sel..3p.rc 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1400-1AA10-1BA0
EMERGENZA SB1081FA	3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm 3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto 3SU1400-1AA10-1CA0 N.C. 3SU1400-1AA10-1CA0 N.C. 3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso

PAVA impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1462	567	1463

PULPITO SALA COMANDI (X17.1/..)
Operator room pulpit

(CAMDENBOSS RTM2702-BR/B 210x280x106)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



SIEMENS

LINEA IN MAN.-AUT. SA0948I	3SU1050-5BF01-0AA0 Sel.2pos. Chiave 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1CA0 3SU1400-1AA10-1BA0
PREAVVISO PARTENZA SB0951V	3SU1051-0AB40-0AA0 Puls.lum.verde 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB40-1AA0 VERDE
RIPRIST. SB0954B	3SU1051-0AB50-0AA0 Puls.lum.blu 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB50-1AA0 BLU
TACITO SB0957G	3SU1051-0AB30-0AA0 Puls.lum.giallo 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1400-1AA10-1BA0 3SU1401-1BB30-1AA0 GIALLO
EMERGENZA SB0941FA	3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm 3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto 3SU1400-1AA10-1CA0 N.C. 3SU1400-1AA10-1CA0 N.C. 3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.	
Revisione	1	
Data	06/09/2024	

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1463	567	1465


PULSANTIERA PRELIEVO
PRODOTTO TCM INCARTO
Predrying TCM product
sampling PB-panel
(X14.1/..) (LPZM1A8 LOVATO)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



E14650

PRENOTAZIONE
APERTURA
SPORTELLO



PRENOTAZIONE
APERTURA
SPORTELLO

SB1191V

SIEMENS
3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp.
3SU1550-0AA10-0AA0
3SU1400-1AA10-1BA0
3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO

PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1465	567	1466

PULSANTIERA TAGLIAPASTA 1
Pasta cutting unit 1
pushbutton panel
(FORNITURA LANDUCCI)

BOX TAGLIAPASTA 1
Pasta cutter 1 box

X26 .1 - X26.2
(600x600x200 FORNITURA LANDUCCI)

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



VENTILATORI TAGLIAPASTA 1 A. 0 M.
SA3522G
3SU1052-2BM60-0AA0 Sel. Luminoso 3pos.rc
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1401-1BB60-1AA0 LED BIANCO

COLTELLO TAGLIAPASTA 1 A. 0 M.
SA3525F
3SU1052-2BN60-0AA0 Sel. Luminoso 3pos.rc dx
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1401-1BB60-1AA0 LED BIANCO


GIRI COLTELLO TAGLIAPASTA 1 - +
SA3527G
3SU1052-2BM60-0AA0 Sel. 3pos.rc
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.

PREAVVISO PARTENZA
SB3511V
3SU1051-0AB40-0AA0 Puls.lum.verde
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1401-1BB40-1AA0 VERDE

EMERGENZA
SB3513FA
3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso

TESTA TAGLIAPASTA 1 ABB. 0 SOLL.
SA3517G
3SU1052-2BM60-0AA0 Sel. Luminoso 3pos.rc
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1401-1BB60-1AA0 LED BIANCO

E14665



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1466	567	1467

PULSANTIERA TAGLIAPASTA 2
Pasta cutting unit 2
pushbutton panel
(FORNITURA LANDUCCI)

BOX TAGLIAPASTA 2
Pasta cutter 2 box

X26 .1 - X26.2
(600x600x200 FORNITURA LANDUCCI)

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10



VENTILATORI TAGLIAPASTA 2 A. 0 M.
SA3722G
3SU1052-2BM60-0AA0 Sel. Luminoso 3pos.rc
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1401-1BB60-1AA0 LED BIANCO

COLTELLO TAGLIAPASTA 2 A. 0 M.
SA3725F
3SU1052-2BN60-0AA0 Sel. Luminoso 3pos.rc dx
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1401-1BB60-1AA0 LED BIANCO


GIRI COLTELLO TAGLIAPASTA 2 - +
SA3727G
3SU1052-2BM60-0AA0 Sel. 3pos.rc
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.

PREAVVISO PARTENZA
SB3711V
3SU1051-0AB40-0AA0 Puls.lum.verde
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1401-1BB40-1AA0 VERDE

EMERGENZA
SB3713FA
3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso

TESTA TAGLIAPASTA 2 ABB. 0 SOLL.
SA3717G
3SU1052-2BM60-0AA0 Sel. Luminoso 3pos.rc
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1401-1BB60-1AA0 LED BIANCO

E14675



PAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1467	567	1469

PULSANTIERA CONNECTION BOX E PULSANTI EMERGENZA
Connection box PB-panel and emergency buttons


(X12.1/..)
(RITTAL KX1507000 300x300x120 RAL 7035)



ILLUMINAZIONE TEMPORIZZATA LINEA
SB1219E

EMERGENZA
SB1213FA

(X12.2/..)
(RITTAL KX1507000 300x300x120 RAL 7035)




ILLUMINAZIONE TEMPORIZZATA LINEA
SB1239E


EMERGENZA
SB1233FA


SIEMENS
3SU1050-0AB60-0AA0 Puls.bianco
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.

3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso



SIEMENS
6AV2125-2GB23-0AX0
CAVO 20m 6AV2181-5AF20-0AX0






PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	1469	567	1478
		Data	06/09/2024				


SEGNALAZIONE ACUSTICA ALLARME TEMPERATURA O DELTA Temperature/Delta sound alarm	LAMPADE DI SEGNALAZIONE STATO LINEA VISUALIZZATORE 1 Lamps for line state signaling display 1	LAMPADE DI SEGNALAZIONE STATO LINEA VISUALIZZATORE 2 Lamps for line state signaling display 2	LAMPADE DI SEGNALAZIONE STATO LINEA VISUALIZZATORE 3 Lamps for line state signaling display 3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


HL0832




HL0841



HL0846



HL0851



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1478	567	1479


CASSETTA BOX"1" REGOLAZIONE PRESSA

Press regulation box "1"

(X21.1/..)

(RITTAL AX1034000 300 x 400 x 210 RAL7035)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1479	567	1481

BOX PISTONI RICAMBIO ARIA
Box air change pistons
(X18.1/.. X18.2/..)
(RITTAL AX1058000 600 x 800 x 250 RAL7035)

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

E14811



PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1481	567	1494


SMISTAMENTO CAVI DI POTENZA
Distribution Power Cables

B=25mm²
B2=35mm²
B3=70mm²
B4=70mm²
B5=95mm²
B6=70mm²
B8=35mm²

QUADRO "A"



QUADRO "B"




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1494	567	1495


DISPOSIZIONE QUADRI ELETTRICI
Electrical panels disposition



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1495	567	1496
		Data	06/09/2024					

QUADRO "A"
Electric
control
panel "A"

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




PAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1496	567	1497

QUADRO "B"
Electric
control
panel "B"



FAVA
impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1497	567	1505


FORATURA ANTA " 1a "

COLORE RAL 7035
Color



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA
		Revisione	1		333780	1505
		Data	06/09/2024		DI FOGLI	SEGUE
					567	1506

FORATURA ANTA " 1b "
COLORE RAL 7035



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1506	567	1507
		Data	06/09/2024					

FORATURA ANTA " 2b "
COLORE RAL 7035


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ILL. QUADRO
SA0877A

SIEMENS
3SU1052-2BF60-0AA0 Sel.lum.trasp.2pos
3SU1550-0AA10-0AA0
3SU1400-1AA10-1BA0
3SU1401-1BH60-1AA0 BIANCO V.220

EMERGENZA
SB0871FA

3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	0
Data	03/04/2024


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1507	567	1508

FORATURA ANTA " 7b "
COLORE RAL 7035

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ILL. QUADRO — SA0897A
SIEMENS
3SU1052-2BF60-0AA0 Sel.lum.trasp.2pos
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1401-1BH60-1AA0 BIANCO V.220

EMERGENZA — SB0891FA
3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso



FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	0
Data	03/04/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1508	567	1509

FORATURA TETTO " 1, 2, 3, 6 "
COLORE RAL 7035

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VISTA DALL'ALTO FORATURA CONDIZIONATORE DA TETTO SK3387540 RITTAL
Conditione seen from above from SK3387540 rittal roof




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1509	567	1510

FORATURA PARETE DIVIRORIA CON DISCESA CAVI A SINISTRA
QUADRO "A"



SCALA 1:3


FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1510	567	1511

FORATURA PARETE DIVISORIA CON DISCESA CAVI A DESTRA
QUADRO "B"



SCALA 1:3

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1511	567	1521


DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE INTERNE AL QUADRO "A"

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


DISCESA CAVI




PANN A1 CASS. 1200 RITTAL



PANN A2 CASS. 1200 RITTAL



PANN A3 CASS. 1200 RITTAL




PANN A4 CASS. 1200 RITTAL

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1521	567	1522
		Data	06/09/2024					

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE PANNELLO 1 QUADRO "A"

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




PANN A1 CASS. 1200 RITTAL

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1522	567	1523
		Data	06/09/2024					

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE PANNELLO 2 QUADRO "A"


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1523	567	1524
		Data	06/09/2024					

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE PANNELLO 3 QUADRO "A"


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1524	567	1525
		Data	06/09/2024					

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE PANNELLO 4 QUADRO "A"


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	1525	567	1526
		Data	06/09/2024				

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE INTERNE AL QUADRO "B"


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




PANN. B-05 CASS. 1200 RITTAL



PANN. B-06 CASS. 1200 RITTAL



PANN. B-07 CASS. 800 RITTAL




PANN. B-08 CASS. 1200 RITTAL

DISCESA CAVI

PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1	333780	1526	567	1527
		Data	06/09/2024				

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE PANNELLO 5 QUADRO "B"


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1527	567	1528
		Data	06/09/2024					

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE PANNELLO 6 QUADRO "B"


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



FAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1528	567	1529
		Data	06/09/2024					

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE PANNELLO 7 QUADRO "B"


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



PAVA impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.F.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1		333780	1529	567	1530
		Data	06/09/2024					

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE PANNELLO 8 QUADRO "B"

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


60 x 100
80 X 100
80 X 100
80 X

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
A3201	3KD016882	K8AK-LS1	Indicatore di Livello V.24dc	OMRON	1
A3205	3KD016882	K8AK-LS1	Indicatore di Livello V.24dc	OMRON	1
E0531	3KS013570	01243	Piastra Morsetti 35-127mmq - MCM250	WOHNER	1
	3KS013891	01484	Supporto sbarre interdistanza 60mm + mors.aliment.	WOHNER	2
	3KS013605	01518	Profilo protezione posteriore per sbarre interdistanza 60mm	WOHNER	0,5
	3KS011695	01573	Protezione laterale per supporto sbarre interdistanza 60mm	WOHNER	2
E0532	3IU017535	SVB 175/3	Morsetti piastra 1745.0 IN 3x16-70 / OUT 6x2.5-16	CONTACLIP	1
E0532D1	3KS013592	01240 -N	Piastra Morsetti 6-50mmq - AWG1/0	WOHNER	1
E0541	3IU017535	SVB 175/3	Morsetti piastra 1745.0 IN 3x16-70 / OUT 6x2.5-16	CONTACLIP	1
E0543	3KS013570	01243	Piastra Morsetti 35-127mmq - MCM250	WOHNER	1
	3KS013891	01484	Supporto sbarre interdistanza 60mm + mors.aliment.	WOHNER	2
	3KS013605	01518	Profilo protezione posteriore per sbarre interdistanza 60mm	WOHNER	0,5
	3KS011695	01573	Protezione laterale per supporto sbarre interdistanza 60mm	WOHNER	2
E0545	3KS013570	01243	Piastra Morsetti 35-127mmq - MCM250	WOHNER	1
	3KS013891	01484	Supporto sbarre interdistanza 60mm + mors.aliment.	WOHNER	2
	3KS013605	01518	Profilo protezione posteriore per sbarre interdistanza 60mm	WOHNER	0,5
	3KS011695	01573	Protezione laterale per supporto sbarre interdistanza 60mm	WOHNER	2
E0547	3KS013570	01243	Piastra Morsetti 35-127mmq - MCM250	WOHNER	1
	3KS013891	01484	Supporto sbarre interdistanza 60mm + mors.aliment.	WOHNER	2
	3KS013605	01518	Profilo protezione posteriore per sbarre interdistanza 60mm	WOHNER	0,5
	3KS011695	01573	Protezione laterale per supporto sbarre interdistanza 60mm	WOHNER	2
E0549	3KS013570	01243	Piastra Morsetti 35-127mmq - MCM250	WOHNER	1
	3KS013891	01484	Supporto sbarre interdistanza 60mm + mors.aliment.	WOHNER	2
	3KS013605	01518	Profilo protezione posteriore per sbarre interdistanza 60mm	WOHNER	0,5
	3KS011695	01573	Protezione laterale per supporto sbarre interdistanza 60mm	WOHNER	2
E0553	3IU017535	SVB 175/3	Morsetti piastra 1745.0 IN 3x16-70 / OUT 6x2.5-16	CONTACLIP	1
E0971	3KI015276	6AV2124-0GC01-0AX0	Pannello Operatore - Touch Panel TP700 - 7pollici	SIEMENS	1
E1011	3KI015276	6AV2124-0GC01-0AX0	Pannello Operatore - Touch Panel TP700 - 7pollici	SIEMENS	1
E1211	3KI016850	6AV2125-2AE23-0AX0	Connection Box per Mobile Panel	SIEMENS	1
	3IM012935	CONTRODADO GMP-GL-M 20.5x1.5	Controdado per SKINTOP M20X1.5	LAPPKABEL	1
	3IM012934	CONTRODADO GMP-GL-M 16.5x1.5	Controdado per SKINTOP M16X1.5	LAPPKABEL	3
	3IM012930	SKINTOP ST-M 16x1.5	Pressacavo ST-M 16x1.5	LAPPKABEL	3
	3IM012931	SKINTOP ST-M 20x1.5	Pressacavo ST-M 20x1.5	LAPPKABEL	1
E1231	3KI016850	6AV2125-2AE23-0AX0	Connection Box per Mobile Panel	SIEMENS	1
	3IM012935	CONTRODADO GMP-GL-M 20.5x1.5	Controdado per SKINTOP M20X1.5	LAPPKABEL	1
	3IM012934	CONTRODADO GMP-GL-M 16.5x1.5	Controdado per SKINTOP M16X1.5	LAPPKABEL	3
	3IM012930	SKINTOP ST-M 16x1.5	Pressacavo ST-M 16x1.5	LAPPKABEL	3
	3IM012931	SKINTOP ST-M 20x1.5	Pressacavo ST-M 20x1.5	LAPPKABEL	1
E1281	3KI016850	6AV2125-2AE23-0AX0 BOX	Connection Box per Mobile Panel	SIEMENS	1
	3IM012934	CONTRODADO GMP-GL-M 16.5x1.5	Controdado per SKINTOP M16X1.5	LAPPKABEL	2
	3IM012930	SKINTOP ST-M 16x1.5	Pressacavo ST-M 16x1.5	LAPPKABEL	2
E9615D1	3KE017486	WORKSTATION INTERNAZIONALE Wincc - 7.5	WORKSTATION INTERNAZIONALE Siemens Win CC - 7.5	DELL	1
	3KP019063	6AV6371-1DR08-0AX0	Connectivity Pack - V8.0 per WinCC 8.0	SIEMENS	1
	3KP019062	6AV6381-2BF08-0AH0	SOFTWARE DI SISTEMA WINCC V8.0 RT 65536	SIEMENS	1
E9616	3KG015426	VIDEO LED 23pollici	VIDEO LED 23pollici A COLORI		1
E9618	3KH012048	STAMPANTE Canon IP2600 PIXMA	STAMPANTE A COLORI	CANON	1
	3KH012177	CAVO USB	CAVO PER STAMPANTE	MOELLER	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
E9771	3KF016490	JI.LAA.000.A.0073 m.0.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.0.5	TELEGARTNER	1
E9771D1	3KE018512	ADATTATORE USB - ETHERNET	ADAPTER 470-ABBT INTERFACCIA CABLATA USB A ETHERNET	DELL	1
E9772	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E9772D1	3KF016920	JI.LAA.003.A.0056 m.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.5	TELEGARTNER	1
E9772D2	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E9773	3KF016920	JI.LAA.003.A.0056 m.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.5	TELEGARTNER	1
E9773D1	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E9773D4	3KF017669	6GK5216-0BA00-2AB2	SWITCH 16 USCITE RETE ETHERNET SCALANCE XB216	SIEMENS	1
E9775	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E9775D1	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E9775D2	3KF016491	JI.LAA.000.A.0082 m.1	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.1	TELEGARTNER	1
E9775D3	3KF016493	JI.LAA.002.A.0113 m.3	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.3	TELEGARTNER	1
E9780	3KF016920	JI.LAA.003.A.0056 m.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.5	TELEGARTNER	1
E9781	3KF016920	JI.LAA.003.A.0056 m.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.5	TELEGARTNER	1
E9782	3KF016920	JI.LAA.003.A.0056 m.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.5	TELEGARTNER	1
E9783	3KF016920	JI.LAA.003.A.0056 m.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.5	TELEGARTNER	1
E9783D2	3KF017669	6GK5216-0BA00-2AB2	SWITCH 16 USCITE RETE ETHERNET SCALANCE XB216	SIEMENS	1
E9784	3KF016920	JI.LAA.003.A.0056 m.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.5	TELEGARTNER	1
E9784D4	3KF016920	JI.LAA.003.A.0056 m.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.5	TELEGARTNER	1
E9784D5	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E9785D3	3KF016920	JI.LAA.003.A.0056 m.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.5	TELEGARTNER	1
E9786	3KF016920	JI.LAA.003.A.0056 m.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.5	TELEGARTNER	1
E9787	3KF016920	JI.LAA.003.A.0056 m.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.5	TELEGARTNER	1
E9788	3KF016920	JI.LAA.003.A.0056 m.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.5	TELEGARTNER	1
E9789	3KF016920	JI.LAA.003.A.0056 m.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.5	TELEGARTNER	1
E9793	3KF016920	JI.LAA.003.A.0056 m.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.5	TELEGARTNER	1
E9793D1	3KF016920	JI.LAA.003.A.0056 m.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.5	TELEGARTNER	1
E9793D2	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E9794	3KF017669	6GK5216-0BA00-2AB2	SWITCH 16 USCITE RETE ETHERNET SCALANCE XB216	SIEMENS	1
E9795	3KF016920	JI.LAA.003.A.0056 m.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.5	TELEGARTNER	1
E9795D1	3KF016920	JI.LAA.003.A.0056 m.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.5	TELEGARTNER	1
E9795D2	3KF016920	JI.LAA.003.A.0056 m.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.5	TELEGARTNER	1
E9795D3	3KF016491	JI.LAA.000.A.0082 m.1	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.1	TELEGARTNER	1
E9795D4	3KF016491	JI.LAA.000.A.0082 m.1	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.1	TELEGARTNER	1
E9800	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E9800D1	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E9801	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E9802	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E9802D1	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E9802D2	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E9802D3	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E9803	3KF017668	6GK5208-0BA00-2AB2	SWITCH 8 USCITE RETE ETHERNET SCALANCE XB208	SIEMENS	1
E9804	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E9804D1	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E9804D2	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E9804D3	3KF016491	JI.LAA.000.A.0082 m.1	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.1	TELEGARTNER	1
E9805	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
E9805D1	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E9806	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E9806D1	3KF016492	JI.LAA.001.A.0085 m.2	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.2	TELEGARTNER	1
E9808	3KF017448	6GK1901-1BB10-2AE0	Connettore per rete Ethernet	SIEMENS	1
E9808D1	3KF016492	JI.LAA.001.A.0085 m.2	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.2	TELEGARTNER	1
E9863	3KF018864	6ES7515-2FN03-0AB0	Modulo CPU 1500 kBYTE PORTA ETHERNET CPU 1515F-2 PN SAFETY ET200MP	SIEMENS	1
	3KF017001	6ES7590-1BC00-0AA0 ET200MP	Guida prof. 2000 mm per montaggio S7 1500 ET 200 MP	SIEMENS	1
	3KP019064	6ES7823-1GE23-0YA5	PACCHETTO TIA-STEP7 V19	SIEMENS	1
	3KF017000	6ES7954-8LL04-0AA0	Memory card 256 MBYTE	SIEMENS	1
E9863D1	3KF016973	6ES7522-5HH00-0AB0 ET200MP cavo5mt	Modulo output digitale DQ 16x230 VAC 2A ST relè	SIEMENS	1
	3KF016974	6ES7922-5BF00-0AC0 ET200MP cavo5mt	Connettore a 40 poli per moduli S71500 ET 200 MP con cavo 5mt	SIEMENS	1
E9864	3KF016973	6ES7522-5HH00-0AB0 ET200MP cavo5mt	Modulo output digitale DQ 16x230 VAC 2A ST relè	SIEMENS	1
	3KF016974	6ES7922-5BF00-0AC0 ET200MP cavo5mt	Connettore a 40 poli per moduli S71500 ET 200 MP con cavo 5mt	SIEMENS	1
E9871	3KF016283	6ES7155-6AA00-0BN0	Modulo interfaccia per collegamento in ET200SP BusAdapte 2xRJ45	SIEMENS	1
E9871D1	3KF016277	6ES7132-6BH01-0BA0-ALIM	Modulo Output Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016281	6ES7193-6BP00-0DA0-ALIM	MORSETTIERA A MOLLA BASE UNIT 6ES7193-6BP00-0DA0 - ALIM	SIEMENS	1
E9872	3KF016277	6ES7132-6BH01-0BA0	Modulo Output Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9872D1	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9872D2	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9872D3	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9873	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9873D1	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9873D2	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9873D3	3KF016278	6ES7134-6GD00-0BA1-ALIM	Modulo Input Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016281	6ES7193-6BP00-0DA0-ALIM	MORSETTIERA A MOLLA BASE UNIT 6ES7193-6BP00-0DA0 - ALIM	SIEMENS	1
E9873D4	3KF016977	6ES7136-6DB00-0CA0-ALIM	Modulo Output Digitale Safety ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016281	6ES7193-6BP00-0DA0-ALIM	MORSETTIERA A MOLLA BASE UNIT 6ES7193-6BP00-0DA0 - ALIM	SIEMENS	1
E9874	3KF016977	6ES7136-6DB00-0CA0	Modulo Output Digitale Safety ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9874D1	3KF016976	6ES7136-6BA00-0CA0	Modulo Input Digitale Safety ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9881	3KF016978	6ES7155-5AA00-0AB0	Modulo interfaccia per collegamento in ET200MP con porta EtherNet	SIEMENS	1
E9881D1	3KF016973	6ES7522-5HH00-0AB0 ET200MP cavo5mt	Modulo output digitale DQ 16x230 VAC 2A ST relè	SIEMENS	1
	3KF016974	6ES7922-5BF00-0AC0 ET200MP cavo5mt	Connettore a 40 poli per moduli S71500 ET 200 MP con cavo 5mt	SIEMENS	1
E9882	3KF016973	6ES7522-5HH00-0AB0 ET200MP cavo5mt	Modulo output digitale DQ 16x230 VAC 2A ST relè	SIEMENS	1
	3KF016974	6ES7922-5BF00-0AC0 ET200MP cavo5mt	Connettore a 40 poli per moduli S71500 ET 200 MP con cavo 5mt	SIEMENS	1
E9882D1	3KF016973	6ES7522-5HH00-0AB0 ET200MP cavo5mt	Modulo output digitale DQ 16x230 VAC 2A ST relè	SIEMENS	1
	3KF016974	6ES7922-5BF00-0AC0 ET200MP cavo5mt	Connettore a 40 poli per moduli S71500 ET 200 MP con cavo 5mt	SIEMENS	1
E9883	3KF016283	6ES7155-6AA00-0BN0	Modulo interfaccia per collegamento in ET200SP BusAdapte 2xRJ45	SIEMENS	1
E9883D1	3KF016973	6ES7522-5HH00-0AB0 ET200MP cavo5mt	Modulo output digitale DQ 16x230 VAC 2A ST relè	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
E9883D1	3KF016974	6ES7922-5BF00-0AC0 ET200MP cavo5mt	Connettore a 40 poli per moduli S71500 ET 200 MP con cavo 5mt	SIEMENS	1
E9883D2	3KF016277	6ES7132-6BH01-0BA0-ALIM	Modulo Output Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016281	6ES7193-6BP00-0DA0-ALIM	MORSETTIERA A MOLLA BASE UNIT 6ES7193-6BP00-0DA0 - ALIM	SIEMENS	1
E9883D3	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9884	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9884D1	3KF016973	6ES7522-5HH00-0AB0 ET200MP cavo5mt	Modulo output digitale DQ 16x230 VAC 2A ST relè	SIEMENS	1
	3KF016974	6ES7922-5BF00-0AC0 ET200MP cavo5mt	Connettore a 40 poli per moduli S71500 ET 200 MP con cavo 5mt	SIEMENS	1
E9884D2	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9884D3	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9884D4	3KF016973	6ES7522-5HH00-0AB0 ET200MP	Modulo output digitale DQ 16x230 VAC 2A ST relè	SIEMENS	1
	3KF016983	6ES7592-1AM00-0XB0 ET200MP	Connettore a 40 poli per moduli S71500 ET200MP	SIEMENS	1
E9884D5	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9884D6	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9885	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9885D1	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9885D2	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9885D3	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9886	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9886D1	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9886D2	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9886D3	3KF016484	6ES7132-6BD20-0BA0-ALIM	Modulo Output Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016281	6ES7193-6BP00-0DA0-ALIM	MORSETTIERA A MOLLA BASE UNIT 6ES7193-6BP00-0DA0 - ALIM	SIEMENS	1
E9886D4	3KF016280	6ES7135-6HD00-0BA1	Modulo Output Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9887	3KF016280	6ES7135-6HD00-0BA1	Modulo Output Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9887D1	3KF016278	6ES7134-6GD00-0BA1-ALIM	Modulo Input Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016281	6ES7193-6BP00-0DA0-ALIM	MORSETTIERA A MOLLA BASE UNIT 6ES7193-6BP00-0DA0 - ALIM	SIEMENS	1
E9887D2	3KF016278	6ES7134-6GD00-0BA1	Modulo Input Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9887D3	3KF016278	6ES7134-6GD00-0BA1	Modulo Input Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9887D4	3KF016278	6ES7134-6GD00-0BA1	Modulo Input Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
E9888	3KF016278	6ES7134-6GD00-0BA1	Modulo Input Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9888D1	3KF016278	6ES7134-6GD00-0BA1	Modulo Input Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9888D2	3KF016278	6ES7134-6GD00-0BA1	Modulo Input Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9888D3	3KF016278	6ES7134-6GD00-0BA1	Modulo Input Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9889	3KF016278	6ES7134-6GD00-0BA1	Modulo Input Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9889D1	3KF016977	6ES7136-6DB00-0CA0-ALIM	Modulo Output Digitale Safety ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016281	6ES7193-6BP00-0DA0-ALIM	MORSETTIERA A MOLLA BASE UNIT 6ES7193-6BP00-0DA0 - ALIM	SIEMENS	1
E9889D2	3KF016976	6ES7136-6BA00-0CA0	Modulo Input Digitale Safety ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9889D3	3KF016976	6ES7136-6BA00-0CA0	Modulo Input Digitale Safety ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9893	3KF016283	6ES7155-6AA00-0BN0	Modulo interfaccia per collegamento in ET200SP BusAdapte 2xRJ45	SIEMENS	1
E9893D1	3KF016277	6ES7132-6BH01-0BA0-ALIM	Modulo Output Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016281	6ES7193-6BP00-0DA0-ALIM	MORSETTIERA A MOLLA BASE UNIT 6ES7193-6BP00-0DA0 - ALIM	SIEMENS	1
E9893D2	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9894	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9894D1	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9894D2	3KF016484	6ES7132-6BD20-0BA0-ALIM	Modulo Output Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016281	6ES7193-6BP00-0DA0-ALIM	MORSETTIERA A MOLLA BASE UNIT 6ES7193-6BP00-0DA0 - ALIM	SIEMENS	1
E9894D3	3KF016484	6ES7132-6BD20-0BA0	Modulo Output Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9895	3KF016484	6ES7132-6BD20-0BA0	Modulo Output Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9895D1	3KF016484	6ES7132-6BD20-0BA0	Modulo Output Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9895D2	3KF016976	6ES7136-6BA00-0CA0-ALIM	Modulo Input Digitale Safety ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016281	6ES7193-6BP00-0DA0-ALIM	MORSETTIERA A MOLLA BASE UNIT 6ES7193-6BP00-0DA0 - ALIM	SIEMENS	1
E9895D3	3KF016976	6ES7136-6BA00-0CA0	Modulo Input Digitale Safety ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9903	3KF016283	6ES7155-6AA00-0BN0	Modulo interfaccia per collegamento in ET200SP BusAdapte 2xRJ45	SIEMENS	1
E9903D1	3KF016277	6ES7132-6BH01-0BA0-ALIM	Modulo Output Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016281	6ES7193-6BP00-0DA0-ALIM	MORSETTIERA A MOLLA BASE UNIT 6ES7193-6BP00-0DA0 - ALIM	SIEMENS	1
E9903D2	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9904	3KF016280	6ES7135-6HD00-0BA1-ALIM	Modulo Output Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016281	6ES7193-6BP00-0DA0-ALIM	MORSETTIERA A MOLLA BASE UNIT 6ES7193-6BP00-0DA0 - ALIM	SIEMENS	1
E9904D1	3KF016280	6ES7135-6HD00-0BA1	Modulo Output Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9904D2	3KF016278	6ES7134-6GD00-0BA1	Modulo Input Analogico per ET200SP	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
E9904D2	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9904D3	3KF016278	6ES7134-6GD00-0BA1	Modulo Input Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9905	3KF016278	6ES7134-6GD00-0BA1	Modulo Input Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9905D1	3KF016279	6ES7134-6JD00-0CA1	Modulo Input Analogico (PT100) per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9905D2	3KF016279	6ES7134-6JD00-0CA1	Modulo Input Analogico (PT100) per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9913	3KF016283	6ES7155-6AA00-0BN0	Modulo interfaccia per collegamento in ET200SP BusAdapte 2xRJ45	SIEMENS	1
E9913D1	3KF016277	6ES7132-6BH01-0BA0-ALIM	Modulo Output Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016281	6ES7193-6BP00-0DA0-ALIM	MORSETTIERA A MOLLA BASE UNIT 6ES7193-6BP00-0DA0 - ALIM	SIEMENS	1
E9914	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9914D1	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9914D2	3KF016279	6ES7134-6JD00-0CA1	Modulo Input Analogico (PT100) per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9914D3	3KF016976	6ES7136-6BA00-0CA0	Modulo Input Digitale Safety ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9923	3KF016283	6ES7155-6AA00-0BN0	Modulo interfaccia per collegamento in ET200SP BusAdapte 2xRJ45	SIEMENS	1
E9924	3KF016277	6ES7132-6BH01-0BA0-ALIM	Modulo Output Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016281	6ES7193-6BP00-0DA0-ALIM	MORSETTIERA A MOLLA BASE UNIT 6ES7193-6BP00-0DA0 - ALIM	SIEMENS	1
E9924D1	3KF016276	6ES7131-6BH01-0BA0	Modulo Input Digitale per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9924D2	3KF016278	6ES7134-6GD00-0BA1	Modulo Input Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9924D3	3KF016278	6ES7134-6GD00-0BA1	Modulo Input Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9925	3KF016278	6ES7134-6GD00-0BA1	Modulo Input Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E9925D1	3KF016278	6ES7134-6GD00-0BA1	Modulo Input Analogico per ET200SP	SIEMENS	1
	3KF016282	6ES7193-6BP00-2BA0	Morsettiera a Molla BASE UNIT ET200SP	SIEMENS	1
E14521	3KU018122	AX1057000 RAL7035	Cassetta AX1057000 500 x 700 x 250 RAL7035	RITTAL	1
E14526	3KU018122	AX1057000 RAL7035	Cassetta AX1057000 500 x 700 x 250 RAL7035	RITTAL	1
E14544	3KU018120	AX1045000 RAL7035	Cassetta AX1045000 400 x 500 x 210 RAL7035	RITTAL	1
E14591	3KU018123	AX1058000 RAL7035	Cassetta AX1058000 600 x 800 x 250 RAL7035	RITTAL	1
E14602	3KU018124	AX1060000 RAL7035	Cassetta AX1060000 600 x 600 x 210 RAL7035	RITTAL	1
E14612	3KU018124	AX1060000 RAL7035	Cassetta AX1060000 600 x 600 x 210 RAL7035	RITTAL	1
E14623	3KU018135	KX1503000 RAL7035	Cassetta KX1503000 300 x 200 x 120 RAL7035	RITTAL	1
E14631	3KU017736	RTM2702-BR/B	Pulpito da scrivania 210 x 280 x 106 in alluminio	CAMDENBOSS	1
	3IM012935	CONTRODADO GMP-GL-M 20.5x1.5	Controdado per SKINTOP M20X1.5	LAPPKABEL	1
	3IM012931	SKINTOP ST-M 20x1.5	Pressacavo ST-M 20x1.5	LAPPKABEL	1
E14650	3HQ017413	LPZM1A8	Pulsantiera 1 foro	LOVATO	1
E14691	3KI016851	6AV2125-2GB23-0AX0	Pannello Operatore KTP700F a colori - Mobile - ProfiNet / ProfiSafe	SIEMENS	1
	3KI018277	6AV2181-5AF20-0AX0	Cavo collegamento 20m connection box - mobile panel	SIEMENS	1
E14692	3KU018136	KX1507000 RAL7035	Cassetta KX1507000 300 x 300 x 120 RAL7035	RITTAL	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
E14696	3KU018136	KX1507000 RAL7035	Cassetta KX1507000 300 x 300 x 120 RAL7035	RITTAL	1
E14791	3KU018115	AX1034000 RAL7035	Cassetta AX1034000 300 x 400 x 210 RAL7035	RITTAL	1
E14811	3KU018123	AX1058000 RAL7035	Cassetta AX1058000 600 x 800 x 250 RAL7035	RITTAL	1
E14961	3KU019037	VX-8660021	Zoccolo 400 x 200 x 600 in lamiera nero	RITTAL	1
E14961D1	3KU017497	VX25 400 Disc Cavi VX8406000	Struttura Discesa Cavi 400 x 2000 x 600 in lamiera RAL 7035 Serie VX25 con piastra	RITTAL	1
	3KU017558	VX-8609205	Separazione Intermedia P=600 x 2000	RITTAL	1
E14962	3KU019040	VX-8660025	Zoccolo 1200 x 200 x 600 in lamiera nero	RITTAL	1
E14962D1	3KU017478	VX-8617500	Squadretta di Accoppiamento serie VX RAL 7035	RITTAL	1
	3KU012800	TS-8800865	Profilato di Copertura Ral 7035 P=600	RITTAL	1
	3KU019042	VX-8660033	Flange Laterali h.100 (1 coppia x 2 giunzioni) P=600	RITTAL	0,5
E14962D2	3KU017492	VX25 1200 XIT0102188	Armadio 1200 x 2000 x 600 in lamiera RAL 7035 con piastra di montaggio + intermedio + guida per inserimento laterale SERIE VX	RITTAL	1
E14964	3KU019040	VX-8660025	Zoccolo 1200 x 200 x 600 in lamiera nero	RITTAL	1
E14964D1	3KU017478	VX-8617500 + A	Squadretta di Accoppiamento serie VX RAL 7035	RITTAL	1
	3KU012800	TS-8800865	Profilato di Copertura Ral 7035 P=600	RITTAL	1
	3KU017627	VX-8617501	KIT di Accoppiamento Interno serie VX	RITTAL	1
	3KU019042	VX-8660033	Flange Laterali h.100 (1 coppia x 2 giunzioni) P=600	RITTAL	0,5
E14964D2	3KU017492	VX25 1200 XIT0102188	Armadio 1200 x 2000 x 600 in lamiera RAL 7035 con piastra di montaggio + intermedio + guida per inserimento laterale SERIE VX	RITTAL	1
E14964D3	3KU010913	TS-4540000	Squadretta di sollevamento	RITTAL	1
E14965	3KU017478	VX-8617500 + A	Squadretta di Accoppiamento serie VX RAL 7035	RITTAL	1
	3KU012800	TS-8800865	Profilato di Copertura Ral 7035 P=600	RITTAL	1
	3KU017627	VX-8617501	KIT di Accoppiamento Interno serie VX	RITTAL	1
	3KU019042	VX-8660033	Flange Laterali h.100 (1 coppia x 2 giunzioni) P=600	RITTAL	0,5
E14965D1	3KU019040	VX-8660025	Zoccolo 1200 x 200 x 600 in lamiera nero	RITTAL	1
E14965D2	3KU017492	VX25 1200 XIT0102188	Armadio 1200 x 2000 x 600 in lamiera RAL 7035 con piastra di montaggio + intermedio + guida per inserimento laterale SERIE VX	RITTAL	1
E14965D3	3KU009415	TS-4116000	Tasca Portaschemi L.600	RITTAL	1
E14967	3KU017478	VX-8617500 + A	Squadretta di Accoppiamento serie VX RAL 7035	RITTAL	1
	3KU012800	TS-8800865	Profilato di Copertura Ral 7035 P=600	RITTAL	1
	3KU017627	VX-8617501	KIT di Accoppiamento Interno serie VX	RITTAL	1
	3KU019042	VX-8660033	Flange Laterali h.100 (1 coppia x 2 giunzioni) P=600	RITTAL	0,5
E14967D1	3KU019040	VX-8660025	Zoccolo 1200 x 200 x 600 in lamiera nero	RITTAL	1
E14967D2	3KU017492	VX25 1200 XIT0102188	Armadio 1200 x 2000 x 600 in lamiera RAL 7035 con piastra di montaggio + intermedio + guida per inserimento laterale SERIE VX	RITTAL	1
E14969	3KU017496	VX25 Pareti Lat VX8106245	Coppia Pannelli Laterali H.2000 x P.600 in lamiera RAL 7035 serie VX25	RITTAL	1
	3KU019043	VX-8660043	Flange Laterali h.200 P=600	RITTAL	1
E14971	3KU019040	VX-8660025	Zoccolo 1200 x 200 x 600 in lamiera nero	RITTAL	1
E14971D1	3KU017492	VX25 1200 XIT0102188	Armadio 1200 x 2000 x 600 in lamiera RAL 7035 con piastra di montaggio + intermedio + guida per inserimento laterale SERIE VX	RITTAL	1
E14972	3KU017478	VX-8617500	Squadretta di Accoppiamento serie VX RAL 7035	RITTAL	1
	3KU012800	TS-8800865	Profilato di Copertura Ral 7035 P=600	RITTAL	1
	3KU019042	VX-8660033	Flange Laterali h.100 (1 coppia x 2 giunzioni) P=600	RITTAL	0,5
E14972D1	3KU019040	VX-8660025	Zoccolo 1200 x 200 x 600 in lamiera nero	RITTAL	1
E14972D2	3KU017492	VX25 1200 XIT0102188	Armadio 1200 x 2000 x 600 in lamiera RAL 7035 con piastra di montaggio + intermedio + guida per inserimento laterale SERIE VX	RITTAL	1
E14972D3	3KU010913	TS-4540000	Squadretta di sollevamento	RITTAL	1
E14974	3KU017478	VX-8617500	Squadretta di Accoppiamento serie VX RAL 7035	RITTAL	1
	3KU012800	TS-8800865	Profilato di Copertura Ral 7035 P=600	RITTAL	1
	3KU019042	VX-8660033	Flange Laterali h.100 (1 coppia x 2 giunzioni) P=600	RITTAL	0,5
E14974D1	3KU019040	VX-8660025	Zoccolo 1200 x 200 x 600 in lamiera nero	RITTAL	1
E14974D2	3KU017492	VX25 1200 XIT0102188	Armadio 1200 x 2000 x 600 in lamiera RAL 7035 con piastra di montaggio + intermedio + guida per inserimento laterale SERIE VX	RITTAL	1
E14976	3KU019040	VX-8660025	Zoccolo 1200 x 200 x 600 in lamiera nero	RITTAL	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
E14976D1	3KU017478	VX-8617500	Squadretta di Accoppiamento serie VX RAL 7035	RITTAL	1
	3KU012800	TS-8800865	Profilato di Copertura Ral 7035 P=600	RITTAL	1
	3KU019042	VX-8660033	Flange Laterali h.100 (1 coppia x 2 giunzioni) P=600	RITTAL	0,5
E14976D2	3KU017492	VX25 1200 XIT0102188	Armadio 1200 x 2000 x 600 in lamiera RAL 7035 con piastra di montaggio + intermedio + guida per inserimento laterale SERIE VX	RITTAL	1
E14978	3KU019037	VX-8660021	Zoccolo 400 x 200 x 600 in lamiera nero	RITTAL	1
E14978D1	3KU017478	VX-8617500	Squadretta di Accoppiamento serie VX RAL 7035	RITTAL	1
	3KU012800	TS-8800865	Profilato di Copertura Ral 7035 P=600	RITTAL	1
	3KU019042	VX-8660033	Flange Laterali h.100 (1 coppia x 2 giunzioni) P=600	RITTAL	0,5
E14978D2	3KU017497	VX25 400 Disc Cavi VX8406000	Struttura Discesa Cavi 400 x 2000 x 600 in lamiera RAL 7035 Serie VX25 con piastra	RITTAL	1
	3KU017558	VX-8609205	Separazione Intermedia P=600 x 2000	RITTAL	1
E14978D3	3KU017496	VX25 Pareti Lat VX8106245	Coppia Pannelli Laterali H.2000 x P.600 in lamiera RAL 7035 serie VX25	RITTAL	1
	3KU019043	VX-8660043	Flange Laterali h.200 P=600	RITTAL	1
E97810	3KF016920	JI.LAA.003.A.0056 m.5	Patch per rete Ethernet lunghezza mt.5	TELEGARTNER	1
EF0516	3IG016184	RD2E212B	Relé differenziale 115V (Filtro Armoniche)	IME	1
EL0644	3HS016289	PLAF. A LED LD 74043 220V - new	PLAF. A LED LD 74043 220V REGLETTE 8W 4000K	BEGHELLI	1
	3HS016697	CAVO PROLUNGA LNK.CC200	CAVO PROLUNGA LNK.CC200 L. 200cm X LNK		1
EL0644D1	3HS016289	PLAF. A LED LD 74043 220V - new	PLAF. A LED LD 74043 220V REGLETTE 8W 4000K	BEGHELLI	1
	3HS016697	CAVO PROLUNGA LNK.CC200	CAVO PROLUNGA LNK.CC200 L. 200cm X LNK		1
EL0645	3HS016289	PLAF. A LED LD 74043 220V - new	PLAF. A LED LD 74043 220V REGLETTE 8W 4000K	BEGHELLI	1
	3HS016697	CAVO PROLUNGA LNK.CC200	CAVO PROLUNGA LNK.CC200 L. 200cm X LNK		1
EL0645D1	3HS016289	PLAF. A LED LD 74043 220V - new	PLAF. A LED LD 74043 220V REGLETTE 8W 4000K	BEGHELLI	1
	3HS016697	CAVO PROLUNGA LNK.CC200	CAVO PROLUNGA LNK.CC200 L. 200cm X LNK		1
EL0651	3HS016289	PLAF. A LED LD 74043 220V - new	PLAF. A LED LD 74043 220V REGLETTE 8W 4000K	BEGHELLI	1
	3HS016697	CAVO PROLUNGA LNK.CC200	CAVO PROLUNGA LNK.CC200 L. 200cm X LNK		1
EL0652	3HS016289	PLAF. A LED LD 74043 220V - new	PLAF. A LED LD 74043 220V REGLETTE 8W 4000K	BEGHELLI	1
	3HS016697	CAVO PROLUNGA LNK.CC200	CAVO PROLUNGA LNK.CC200 L. 200cm X LNK		1
EL0652D1	3HS016289	PLAF. A LED LD 74043 220V - new	PLAF. A LED LD 74043 220V REGLETTE 8W 4000K	BEGHELLI	1
	3HS016697	CAVO PROLUNGA LNK.CC200	CAVO PROLUNGA LNK.CC200 L. 200cm X LNK		1
EL0653	3HS016289	PLAF. A LED LD 74043 220V - new	PLAF. A LED LD 74043 220V REGLETTE 8W 4000K	BEGHELLI	1
	3HS016697	CAVO PROLUNGA LNK.CC200	CAVO PROLUNGA LNK.CC200 L. 200cm X LNK		1
EV0561	3IV016563	SK 3387540 - 4000W	Condizionatore Triifase 400V 50/60Hz - norme UL RAL 7035	RITTAL	1
	3IV016565	SK 3286600	FILTRO MAGLIE FINI PER CONDIZIONATORE 3000W-4000W	RITTAL	1
EV0563	3IV016563	SK 3387540 - 4000W	Condizionatore Triifase 400V 50/60Hz - norme UL RAL 7035	RITTAL	1
	3IV016565	SK 3286600	FILTRO MAGLIE FINI PER CONDIZIONATORE 3000W-4000W	RITTAL	1
EV0565	3IV016563	SK 3387540 - 4000W	Condizionatore Triifase 400V 50/60Hz - norme UL RAL 7035	RITTAL	1
	3IV016565	SK 3286600	FILTRO MAGLIE FINI PER CONDIZIONATORE 3000W-4000W	RITTAL	1
EV0571	3IV016563	SK 3387540 - 4000W	Condizionatore Triifase 400V 50/60Hz - norme UL RAL 7035	RITTAL	1
	3IV016565	SK 3286600	FILTRO MAGLIE FINI PER CONDIZIONATORE 3000W-4000W	RITTAL	1
FA0772	3KM017679	9000-41190-0000000 Mico Pro Power	IN: 24VDC / 40A 16mm² + 9000-41000-0000002 Barra equipotenziale 1xblu 1xrossa max 40A 500mm 3KM0017685 scorta minima	MURR ELEKTRONIK	1
FA0773	3KM017684	9000-41000-0000212 Mico Pro circ.elettronico	Distributore di potenziale 2 X 12 12 x 24 V DC + 12 x 0 V DC max 20A	MURR ELEKTRONIK	1
FA0774	3KM017681	9000-41091-0101000 Mico Pro circ.elettronico	IN: 24 V DC OUT:24 V DC / da 1A a 10A regolabile aux 1 canale	MURR ELEKTRONIK	1
FA0775	3KM017681	9000-41091-0101000 Mico Pro circ.elettronico	IN: 24 V DC OUT:24 V DC / da 1A a 10A regolabile aux 1 canale	MURR ELEKTRONIK	1
FA0776	3KM017681	9000-41091-0101000 Mico Pro circ.elettronico	IN: 24 V DC OUT:24 V DC / da 1A a 10A regolabile aux 1 canale	MURR ELEKTRONIK	1
FA0777	3KM017681	9000-41091-0101000 Mico Pro circ.elettronico	IN: 24 V DC OUT:24 V DC / da 1A a 10A regolabile aux 1 canale	MURR ELEKTRONIK	1
FA0778	3KM017681	9000-41091-0101000 Mico Pro circ.elettronico	IN: 24 V DC OUT:24 V DC / da 1A a 10A regolabile aux 1 canale	MURR ELEKTRONIK	1
FA0781	3KM017681	9000-41091-0101000 Mico Pro circ.elettronico	IN: 24 V DC OUT:24 V DC / da 1A a 10A regolabile aux 1 canale	MURR ELEKTRONIK	1
FA0782	3KM017681	9000-41091-0101000 Mico Pro circ.elettronico	IN: 24 V DC OUT:24 V DC / da 1A a 10A regolabile aux 1 canale	MURR ELEKTRONIK	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
FA2578	3HH015175	3RN2012-1BA30	Apparecchiatura sgancio per termistore alim. V.24dc	SIEMENS	1
FA2738	3HH015175	3RN2012-1BA30	Apparecchiatura sgancio per termistore alim. V.24dc	SIEMENS	1
FU0519	3JF007583	3NW7023 - 1A AM	Portafusibile bipolare 25A	SIEMENS	1
	3JG013682	FUS. 10x38 1A AM	Fusibile 10x38 1A AM	SIEMENS	2
FU2561	3JE015409	3NP1153-1BC10 - 315A sitor	Portafusibile tripolare su sistema a sbarre x NH2 315A sitor	SIEMENS	1
	3JG014046	3NE1230-0 315A	Fusibile NH2 extrarapidi 315A x inverter siemens 110kW	SIEMENS	3
	3JF014406	3NP1953-1CB00	Calotta morsetti per sez. A fus.3NP1153-1CA10	SIEMENS	0,5
FU2721	3JE015409	3NP1153-1BC10 - 315A sitor	Portafusibile tripolare su sistema a sbarre x NH2 315A sitor	SIEMENS	1
	3JG014046	3NE1230-0 315A	Fusibile NH2 extrarapidi 315A x inverter siemens 110kW	SIEMENS	3
	3JF014406	3NP1953-1CB00	Calotta morsetti per sez. A fus.3NP1153-1CA10	SIEMENS	0,5
FU8551	3JE014401	3NP1133-1CA10 - 125A sitor	Portafusibile tripolare 3NP1133-1CA10 x NH00 125A sitor	SIEMENS	1
	3JG018879	3NE1022-0 125A	Fusibile NH00 extrarapidi 125A x inverter siemens 45kW	SIEMENS	3
	3JF014404	3NP1933-1CB00	Calotta morsetti per sez. A fus.3NP1133-1CA10	SIEMENS	1
GB0804	3KF017749	6EP4295-8HB00-0XY0	Modulo BUFFER BUF8600 per SITOP PSU8600 10s/40A - 20s/20A	SIEMENS	1
GB9612	3JQ017604	KEOR SP800 - 50/60Hz 480W	Gruppo di continuità 230V 480W 310183 comunicazione USB	LEGRAND	1
	3KE012564	CAVO VDE M/F 222 N/C	CAVO DI ALIMENTAZIONE USCITA GRUPPO DI CONTINUITA'	WINNER	1
GS0771N	3KF016444	S8VK-T96024 40A	Alimentatore stabilizzato S8VK 40A - V.24cc	OMRON	1
GS0801	3KF017217	6EP3436-8SB00-2AY0 20A	Alimentatore PSU8600 stabilizzato Sitop 20A - V.24cc	SIEMENS	1
HL1089W	3HS016047	3SU1051-6AA60-0AA0 Gemma Bianca	Gemma Bianca + Plamp.	SIEMENS	1
	3HP016042	3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO	Lampada Led Bianco	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
HL1091G	3HS016046	3SU1051-6AA30-0AA0 Gemma Gialla	Gemma Gialla + Plamp.	SIEMENS	1
	3HP016039	3SU1401-1BB30-1AA0 GIALLO	Lampada Led Giallo	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
KA0568	3HI000946	MY4-24	Relé ausiliario 4 scambi	OMRON	1
	3HJ016621	PYF14PU	Zoccolo 14 Term. A molla per MY4	OMRON	1
KA0578	3HI000946	MY4-24	Relé ausiliario 4 scambi	OMRON	1
	3HJ016621	PYF14PU	Zoccolo 14 Term. A molla per MY4	OMRON	1
KA0682	3HI000953	MK3P-220	Rele'ausiliario 220V - 3 scambi	OMRON	1
	3HJ001324	PF113A-E	Zoccolo 11 Term. per MK3P	OMRON	1
KA0701	3HI003685	MK3P-24	Rele'ausiliario 24Vcc - 3 scambi	OMRON	1
	3HJ001324	PF113A-E	Zoccolo 11 Term. per MK3P	OMRON	1
KA0702	3HI003685	MK3P-24	Rele'ausiliario 24Vcc - 3 scambi	OMRON	1
	3HJ001324	PF113A-E	Zoccolo 11 Term. per MK3P	OMRON	1
KA0734	3HM010171	G7S-4A2B	Relé di sicurezza	OMRON	1
	3HM010172	P7S-14F	Zoccolo per G7S	OMRON	1
KA0735	3HM010171	G7S-4A2B	Relé di sicurezza	OMRON	1
	3HM010172	P7S-14F	Zoccolo per G7S	OMRON	1
KA0744	3HM010171	G7S-4A2B	Relé di sicurezza	OMRON	1
	3HM010172	P7S-14F	Zoccolo per G7S	OMRON	1
KA0745	3HM010171	G7S-4A2B	Relé di sicurezza	OMRON	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
KA0745	3HM010172	P7S-14F	Zoccolo per G7S	OMRON	1
KA0809	3HI000946	MY4-24	Relé ausiliario 4 scambi	OMRON	1
	3HJ016621	PYF14PU	Zoccolo 14 Term. A molla per MY4	OMRON	1
KA0809/1	3HI000946	MY4-24	Relé ausiliario 4 scambi	OMRON	1
	3HJ016621	PYF14PU	Zoccolo 14 Term. A molla per MY4	OMRON	1
KA0809/2	3HI000946	MY4-24	Relé ausiliario 4 scambi	OMRON	1
	3HJ016621	PYF14PU	Zoccolo 14 Term. A molla per MY4	OMRON	1
KA0809/3	3HI000946	MY4-24	Relé ausiliario 4 scambi	OMRON	1
	3HJ016621	PYF14PU	Zoccolo 14 Term. A molla per MY4	OMRON	1
KA0811	3HI000947	MY4-110	Rele'ausiliario 4 scambi	OMRON	1
	3HJ016621	PYF14PU	Zoccolo 14 Term. A molla per MY4	OMRON	1
KA0814	3HI000948	MY4-220	Relé ausiliario 4 scambi	OMRON	1
	3HJ016621	PYF14PU	Zoccolo 14 Term. A molla per MY4	OMRON	1
KA0821	3HI000947	MY4-110	Rele'ausiliario 4 scambi	OMRON	1
	3HJ016621	PYF14PU	Zoccolo 14 Term. A molla per MY4	OMRON	1
KA0823	3HI000947	MY4-110	Rele'ausiliario 4 scambi	OMRON	1
	3HJ016621	PYF14PU	Zoccolo 14 Term. A molla per MY4	OMRON	1
KA0949	3HI018889	G2RV-ST500 24VDC	Relé ausiliario 24Vdc contatto in scambio con zoccolo	OMRON	1
	3HJ018890	PYDN-6.2ST-200Y	PONTICELLI CONNESSIONE 20 RELE G2RV	OMRON	0,05
KA1655	3HI018889	G2RV-ST500 24VDC	Relé ausiliario 24Vdc contatto in scambio con zoccolo	OMRON	1
	3HJ018890	PYDN-6.2ST-200Y	PONTICELLI CONNESSIONE 20 RELE G2RV	OMRON	0,05
KA1663	3HI018889	G2RV-ST500 24VDC	Relé ausiliario 24Vdc contatto in scambio con zoccolo	OMRON	1
	3HJ018890	PYDN-6.2ST-200Y	PONTICELLI CONNESSIONE 20 RELE G2RV	OMRON	0,05
KA1666	3HI018889	G2RV-ST500 24VDC	Relé ausiliario 24Vdc contatto in scambio con zoccolo	OMRON	1
	3HJ018890	PYDN-6.2ST-200Y	PONTICELLI CONNESSIONE 20 RELE G2RV	OMRON	0,05
KA1874	3HI018889	G2RV-ST500 24VDC	Relé ausiliario 24Vdc contatto in scambio con zoccolo	OMRON	1
	3HJ018890	PYDN-6.2ST-200Y	PONTICELLI CONNESSIONE 20 RELE G2RV	OMRON	0,05
KA2016	3HM010171	G7S-4A2B	Relé di sicurezza	OMRON	1
	3HM010172	P7S-14F	Zoccolo per G7S	OMRON	1
KA2017	3HM010171	G7S-4A2B	Relé di sicurezza	OMRON	1
	3HM010172	P7S-14F	Zoccolo per G7S	OMRON	1
KA2137	3HM010171	G7S-4A2B	Relé di sicurezza	OMRON	1
	3HM010172	P7S-14F	Zoccolo per G7S	OMRON	1
KA2138	3HM010171	G7S-4A2B	Relé di sicurezza	OMRON	1
	3HM010172	P7S-14F	Zoccolo per G7S	OMRON	1
KA2207	3JI018442	3RF2410-1AC45 - 10A	Rele statico TRIFASE 10A	SIEMENS	1
KA2476	3HM010171	G7S-4A2B	Relé di sicurezza	OMRON	1
	3HM010172	P7S-14F	Zoccolo per G7S	OMRON	1
KA2477	3HM010171	G7S-4A2B	Relé di sicurezza	OMRON	1
	3HM010172	P7S-14F	Zoccolo per G7S	OMRON	1
KA2547	3JI018442	3RF2410-1AC45 - 10A	Rele statico TRIFASE 10A	SIEMENS	1
KA2667	3JI018442	3RF2410-1AC45 - 10A	Rele statico TRIFASE 10A	SIEMENS	1
KA2697	3JI018442	3RF2410-1AC45 - 10A	Rele statico TRIFASE 10A	SIEMENS	1
KA2827	3JI018442	3RF2410-1AC45 - 10A	Rele statico TRIFASE 10A	SIEMENS	1
KA2857	3JI018442	3RF2410-1AC45 - 10A	Rele statico TRIFASE 10A	SIEMENS	1
KA3686	3JI018444	3RF2430-1AC45 - 30A	Rele statico TRIFASE 30A	SIEMENS	1
KA3696	3JI018444	3RF2430-1AC45 - 30A	Rele statico TRIFASE 30A	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
KA3886	3JI018444	3RF2430-1AC45 - 30A	Rele statico TRIFASE 30A	SIEMENS	1
KA3896	3JI018444	3RF2430-1AC45 - 30A	Rele statico TRIFASE 30A	SIEMENS	1
KA5515	3HM010171	G7S-4A2B	Relé di sicurezza	OMRON	1
	3HM010172	P7S-14F	Zoccolo per G7S	OMRON	1
KA5516	3HM010171	G7S-4A2B	Relé di sicurezza	OMRON	1
	3HM010172	P7S-14F	Zoccolo per G7S	OMRON	1
KA5517	3HM010171	G7S-4A2B	Relé di sicurezza	OMRON	1
	3HM010172	P7S-14F	Zoccolo per G7S	OMRON	1
KA8865	3HI018889	G2RV-ST500 24VDC	Relé ausiliario 24Vdc contatto in scambio con zoccolo	OMRON	1
	3HJ018890	PYDN-6.2ST-200Y	PONTICELLI CONNESSIONE 20 RELE G2RV	OMRON	0,05
KA8867	3HI018889	G2RV-ST500 24VDC	Relé ausiliario 24Vdc contatto in scambio con zoccolo	OMRON	1
	3HJ018890	PYDN-6.2ST-200Y	PONTICELLI CONNESSIONE 20 RELE G2RV	OMRON	0,05
KA8869	3HI018889	G2RV-ST500 24VDC	Relé ausiliario 24Vdc contatto in scambio con zoccolo	OMRON	1
	3HJ018890	PYDN-6.2ST-200Y	PONTICELLI CONNESSIONE 20 RELE G2RV	OMRON	0,05
KM0612	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM0731	3JI014611	3RT2026-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM0732	3JI014611	3RT2026-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM0741	3JI011679	3RT1064-6AF36	Contattore di potenza 110kW 110V. 50Hz	SIEMENS	1
	3JK011680	3RT1956-1CC00	Limitatore di Tens.V.48-127 per Contatt.3RT105-6-7	SIEMENS	1
	3JK011681	3RT1966-4EA1	Calotta coprimorsetti per Cont. 3RT1064	SIEMENS	2
KM0742	3JI011679	3RT1064-6AF36	Contattore di potenza 110kW 110V. 50Hz	SIEMENS	1
	3JK011680	3RT1956-1CC00	Limitatore di Tens.V.48-127 per Contatt.3RT105-6-7	SIEMENS	1
	3JK011681	3RT1966-4EA1	Calotta coprimorsetti per Cont. 3RT1064	SIEMENS	2
KM1756	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1836	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM1856	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2014	3JI014611	3RT2026-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2015	3JI014611	3RT2026-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
KM2015	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2135	3JI016911	3RT2036-1AK60 a vite	Contattore di potenza S2 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a vite	SIEMENS	1
	3JK017141	3RT2936-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S2	SIEMENS	1
	3HK017143	3RT2936-4EA2	Calotta coprimorsetti x 3RT203/3RV203 GRAND.S2	SIEMENS	2
KM2136	3JI016911	3RT2036-1AK60 a vite	Contattore di potenza S2 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a vite	SIEMENS	1
	3JK017141	3RT2936-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S2	SIEMENS	1
	3HK017143	3RT2936-4EA2	Calotta coprimorsetti x 3RT203/3RV203 GRAND.S2	SIEMENS	2
KM2196	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2205	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2474	3JI014612	3RT2027-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2475	3JI014612	3RT2027-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2536	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2545	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2636	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2646	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2665	3JI014611	3RT2026-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2676	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2695	3JI014611	3RT2026-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2796	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
KM2796	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2806	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2825	3JI014611	3RT2026-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2836	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM2855	3JI014611	3RT2026-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM3226	3JI014611	3RT2026-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM3684	3JI014612	3RT2027-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM3694	3JI014612	3RT2027-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM3884	3JI014612	3RT2027-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM3894	3JI014612	3RT2027-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4516	3JI014611	3RT2026-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4526	3JI014611	3RT2026-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4536	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
KM4536	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4546	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4556	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4566	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4576	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4586	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4596	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4606	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4616	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4626	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4636	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4646	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4656	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4666	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4676	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4686	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4696	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
KM4696	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4706	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4716	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4745	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM4765	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5514	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5546	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5547	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5606	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5607	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5616	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5617	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5646	3JI016910	3RT2035-1AK60 a vite	Contattore di potenza S2 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a vite	SIEMENS	1
	3JK017141	3RT2936-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S2	SIEMENS	1
	3HK017143	3RT2936-4EA2	Calotta coprimorsetti x 3RT203/3RV203 GRAND.S2	SIEMENS	2
KM5836	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5856	3JI014611	3RT2026-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
KM5856	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5866	3JI014611	3RT2026-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5876	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5886	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5906	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5926	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5927	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5936	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5937	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5946	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5947	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5956	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5957	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
KM5957	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5966	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5967	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5976	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5977	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5986	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5987	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5996	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM5997	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6006	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6007	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6016	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6017	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
KM6017	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6026	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6027	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6036	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6037	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6046	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6047	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6056	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6057	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6066	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6067	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6076	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6077	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
KM6077	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6086	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6087	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6096	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6097	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6286	3JI014611	3RT2026-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM6296	3JI014611	3RT2026-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7316	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7416	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7417	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7426	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7427	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
KM7436	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7437	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7446	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7447	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7456	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7457	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7466	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7467	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7476	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7477	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7486	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7487	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
KM7487	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7496	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7497	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7506	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7507	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7516	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7517	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7526	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7527	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7536	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7537	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7546	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7547	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
KM7547	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7556	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7557	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7566	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7567	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7576	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7577	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7586	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7587	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7716	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7736	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM7746	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM8106	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
KM8316	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM8317	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM8326	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM8327	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM8336	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM8536	3JI014609	3RT2024-2AK60	Contattore di potenza S0 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK017112	3RA2911-1C	Distanziali per cont. A molla S0	SIEMENS	1
	3JK014625	3RT2926-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S0	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM8616	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM8617	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM8626	3JI014606	3RT2016-2AK61	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KM8627	3JI014606	3RT2016-2AK61 bl.mecc.	Contattore di potenza S00 bobina V.110-50Hz / V.120-60 Hz morsetti a molla	SIEMENS	1
	3JK014631	3RA2913-2AA2	Blocco meccanico + conduttori x inversione fasi per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3JK014623	3RT2916-1BC00	Limitatore di Tensione V.48-127 per Contatt. 3RT20 S00	SIEMENS	1
	3KS014641	3RV2927-7AA00	Zoccolo per contattore 3RT20 mors.a molla	SIEMENS	1
KT0705	3HU014995	H3DS-MLC	Temporizzatore Multifunzione alim.24-230Vca/ 24-48Vcc a molla	OMRON	1
KT0707	3HU014995	H3DS-MLC	Temporizzatore Multifunzione alim.24-230Vca/ 24-48Vcc a molla	OMRON	1
L5681	3KL015389	6SL3202-0AE23-8CA0	Bobina trifase di uscita per inverter G120C da 11 a 18 Kw	SIEMENS	1
L7151	3KL015388	6SL3202-0AE21-8CA0	Bobina trifase di uscita per inverter G120C da 5.5 a 7.5 Kw	SIEMENS	1
L8011	3KL015386	6SL3202-0AE16-1CA0	Bobina trifase di uscita G120C Frame AA (2.2 kW)	SIEMENS	1
L8511	3KL012106	6SE6400-3TC00-4AD2 Bobina	Bobina trifase di uscita G120C Frame AA 0.55-1.5kW - old 420/G120 0.37 a 1.5 KW	SIEMENS	1
P0521	3IG018279	7KM3220-1BA01-1EA0	STRUMENTO DI MISURA MULTIFUNZIONE - SENTRON PAC 3220	SIEMENS	1
	3IG018380	7KM9300-0AE02-0AA0	Modulo espansione profinet x SENTRON PAC 3220	SIEMENS	1
QF0519	3HA011168	5SY6 101-7	Int.Aut. unipolare 1A	SIEMENS	1
QF0641	3HA011188	5SY6 210-7 + diff.	Int.Aut. bipolare 10A + differenziale	SIEMENS	1
	3HD011215	5SM2322-0	Blocco differenziale bipolare 40A / 30mA	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QF0641D1	3HA011154	5SY4 216-8	Int.Aut. bipolare 16A - Curva D	SIEMENS	1
QF0682	3HA011173	5SY6 108-7	Int.Aut. unipolare 8A	SIEMENS	1
QF0721	3HA011154	5SY4 216-8	Int.Aut. bipolare 16A - Curva D	SIEMENS	1
QF0722	3HA011173	5SY6 108-7	Int.Aut. unipolare 8A	SIEMENS	1
QF0723	3HA011176	5SY6 113-7	Int.Aut. unipolare 13A	SIEMENS	1
QF0754	3HA011176	5SY6 113-7	Int.Aut. unipolare 13A	SIEMENS	1
QF0762	3HA011154	5SY4 216-8	Int.Aut. bipolare 16A - Curva D	SIEMENS	1
QF0762D1	3HA011169	5SY6 102-7	Int.Aut. unipolare 2A	SIEMENS	1
QF0765	3HA011150	5SY4 206-8	Int.Aut. bipolare 6A - Curva D	SIEMENS	1
QF0765D1	3HA011171	5SY6 104-7	Int.Aut. unipolare 4A	SIEMENS	1
QF0768	3HA011152	5SY4 210-8-AUS	Int.Aut. bipolare 10A - Curva D	SIEMENS	1
	3HD013804	5ST3011	Blocco contatti 2na per 5SY	SIEMENS	1
QF0768D1	3HA011498	5SY6 150-7 -AUS	Int.Aut. unipolare 50A	SIEMENS	1
	3HD013804	5ST3011	Blocco contatti 2na per 5SY	SIEMENS	1
QF0775	3HB017695	A9S60120 Unip.20A	Interruttore Sezionatore Unipolare 24-48Vdc - 20A	SCHNEIDER	1
QF0776	3HB017695	A9S60120 Unip.20A	Interruttore Sezionatore Unipolare 24-48Vdc - 20A	SCHNEIDER	1
QF0777	3HB017695	A9S60120 Unip.20A	Interruttore Sezionatore Unipolare 24-48Vdc - 20A	SCHNEIDER	1
QF0778	3HB017695	A9S60120 Unip.20A	Interruttore Sezionatore Unipolare 24-48Vdc - 20A	SCHNEIDER	1
QF0808	3HB017695	A9S60120 Unip.20A	Interruttore Sezionatore Unipolare 24-48Vdc - 20A	SCHNEIDER	1
QF1831	3HA011182	5SY6 201-7-M	Int.Aut. bipolare 1A	SIEMENS	1
	3HD013804	5ST3011	Blocco contatti 2na per 5SY	SIEMENS	1
QF1851	3HA011182	5SY6 201-7-M	Int.Aut. bipolare 1A	SIEMENS	1
	3HD013804	5ST3011	Blocco contatti 2na per 5SY	SIEMENS	1
QF5641	3HA011179	5SY6 125-7 -AUS	Int.Aut. unipolare 25A	SIEMENS	1
	3HD013804	5ST3011	Blocco contatti 2na per 5SY	SIEMENS	1
QF5643	3HA011177	5SY6 116-7 -AUS	Int.Aut. unipolare 16A	SIEMENS	1
	3HD013804	5ST3011	Blocco contatti 2na per 5SY	SIEMENS	1
QF8331	3HA011177	5SY6 116-7 -AUS	Int.Aut. unipolare 16A	SIEMENS	1
	3HD013804	5ST3011	Blocco contatti 2na per 5SY	SIEMENS	1
QF8333	3HA011177	5SY6 116-7 -AUS	Int.Aut. unipolare 16A	SIEMENS	1
	3HD013804	5ST3011	Blocco contatti 2na per 5SY	SIEMENS	1
QM0512	3HA018058	3VA2712-5AB03-0AA0 1250A	Interruttore aut. con sganciatore elettronico 1250A - 380/415V - 55kA	SIEMENS	1
	3KS011699	01025	Profilo copertura x 3 barre frontali L=1m WOHNER	WOHNER	0,5
	3KS011697	01026	Supporto copertura x barra frontale WOHNER	WOHNER	10
	3KS014381	01069	Morsetti x barre 30x10 serraggio 55x28 crito UL/CSA WOHNER	WOHNER	3
	3KS013464	01136	Set 2 supporti laterali x copertura modulare profili di copertura 3 poli WOHNER	WOHNER	1
	3KS013830	01224	Barra a doppio T di rame stagnato Lungh.3600mm sez.500mm² UL/CSA WOHNER	WOHNER	1,5
	3KS013833	01231	Supporto x barre TT sistema tripolare interdistanza 60mm UL/CSA WOHNER	WOHNER	5
	3KS013596	01234	Protezione laterale x supporti 01231/01232 UL/CSA WOHNER	WOHNER	2
	3KS017596	01236	Profilo di protezione superiore/inferiore lungh.2400mm P.48mm WOHNER	WOHNER	2
	3KS017859	01252	Profilo copertura frontale per barre TT e TTT L=1.1m WOHNER	WOHNER	1
	3KS017133	01298	Supporto barre flexibar WOHNER	WOHNER	3
	3KS013605	01518	Profilo protezione posteriore per sbarre interdistanza 60mm	WOHNER	3
	3KS013465	01554	Profilo copertura frontale per 3 barre L=1100mm WOHNER	WOHNER	0,5
	3KS013466	01555	Profilo copertura superiore/inferiore L=1100mm WOHNER	WOHNER	1
	3HD018061	3VW9011-0AL71	Morsetto 4 cavi per polo per int. 3VA27.. con copertura	SIEMENS	1
	3HD018060	3VW9011-0AL77	Attacco a sbarra anteriori per interruttori 3VA27..	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QM0512	3HD018062	3VW9723-0WF30	Calotta coprimorsetti alta per int. 3VA27..	SIEMENS	0,5
	3HD018063	3VW9727-0FK21	Comando rotativo rinviato per 3VA27..	SIEMENS	1
	3KS013469	FLEXIBAR 50x10	Sbarra in Rame Flexi 50x10x1 Lungh.2000	CEMBRE	2
	3HD017676	LUCCHETTO BLOCCO	Lucchetto blocco con ansa nylon 38	PANDUIT	3
	3HD017677	PDPSL-MLD	Multi lucchetto W/6FT cable.rd.e	PANDUIT	1
QM0527	3HA013474	5SY4 301-7	Int.Aut. tripolare 1A - Curva C	SIEMENS	1
QM0528	3HA017003	3VA1150-5EF32-0AA0 50A - N	Interruttore automatico magneto-termico 50A	SIEMENS	1
	3KS017145	32660	Adattatore su sbarre per interruttori serie 3VA10-3VA11 tripolare	WOHNER	1
	3HD017031	3VA9111-0WD30	Calotta coprimorsetti standard per int. 3VA10..3VA11	SIEMENS	1
	3HD017137	3VA9111-0WF30	Calotta coprimorsetti alta per int. 3VA10..3VA11	SIEMENS	1
	3HD017138	3VA9153-0JA11	Morsetto di allacciamento 1 cavo per polo per int. 3VA11..	SIEMENS	1
	3HD017015	3VA9988-0AA12	1 Contatto in scambio per int. 3VA…	SIEMENS	1
QM0531	3HA018886	3VA1116-5EF32-0AA0 160A - N	Interruttore automatico magneto-termico 160A	SIEMENS	1
	3KS017145	32660	Adattatore su sbarre per interruttori serie 3VA10-3VA11 tripolare	WOHNER	1
	3HD017031	3VA9111-0WD30	Calotta coprimorsetti standard per int. 3VA10..3VA11	SIEMENS	1
	3HD017137	3VA9111-0WF30	Calotta coprimorsetti alta per int. 3VA10..3VA11	SIEMENS	1
	3HD018887	3VA9113-0JB11	Morsetto di allacciamento 1 cavo per polo 10-95mm² per int. 3VA11..	SIEMENS	1
	3HD017015	3VA9988-0AA12	1 Contatto in scambio per int. 3VA…	SIEMENS	1
	3IW018549	EVO60100W	Targhetta Quadro PVC bianco 100x60 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018550	SIT0V601MC	Vetrino per targa Quadro 100x60 mm	GRAFOPLAST	1
QM0539	3HA018886	3VA1116-5EF32-0AA0 160A x 6cavi	Interruttore automatico magneto-termico 160A	SIEMENS	1
	3KS017145	32660	Adattatore su sbarre per interruttori serie 3VA10-3VA11 tripolare	WOHNER	1
	3HD017031	3VA9111-0WD30	Calotta coprimorsetti standard per int. 3VA10..3VA11	SIEMENS	1
	3HD017029	3VA9113-0JF60	Morsetto 6 cavi per polo per int. 3VA10..3VA11.. + calotta	SIEMENS	1
	3HD017016	3VA9157-0FK21	Maniglia lucchettabile rinviata per interruttori 3VA10-11..	SIEMENS	1
	3HD017020	3VA9287-0GA80	Supporto asta per int. 3VA10..3VA11..3VA12..	SIEMENS	1
	3HD017435	3VA9287-0GC01	Maniglia supplementare per int. 3VA10..3VA11..3VA12..	SIEMENS	1
	3HD017015	3VA9988-0AA12	1 Contatto in scambio per int. 3VA…	SIEMENS	1
	3HD017383	8UD1900-2DA00	Adattatore per albero 8x8mm per 3VA..	SIEMENS	1
	3IW018549	EVO60100W	Targhetta Quadro PVC bianco 100x60 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018550	SIT0V601MC	Vetrino per targa Quadro 100x60 mm	GRAFOPLAST	1
QM0541	3HA017005	3VA1180-5EF32-0AA0 80A	Interruttore automatico magneto-termico 80A	SIEMENS	1
	3KS017145	32660	Adattatore su sbarre per interruttori serie 3VA10-3VA11 tripolare	WOHNER	1
	3HD017031	3VA9111-0WD30	Calotta coprimorsetti standard per int. 3VA10..3VA11	SIEMENS	1
	3HD017137	3VA9111-0WF30	Calotta coprimorsetti alta per int. 3VA10..3VA11	SIEMENS	1
	3HD017138	3VA9153-0JA11	Morsetto di allacciamento 1 cavo per polo per int. 3VA11..	SIEMENS	1
	3HD017016	3VA9157-0FK21	Maniglia lucchettabile rinviata per interruttori 3VA10-11..	SIEMENS	1
	3HD017020	3VA9287-0GA80	Supporto asta per int. 3VA10..3VA11..3VA12..	SIEMENS	1
	3HD017435	3VA9287-0GC01	Maniglia supplementare per int. 3VA10..3VA11..3VA12..	SIEMENS	1
	3HD017015	3VA9988-0AA12	1 Contatto in scambio per int. 3VA…	SIEMENS	1
	3HD017383	8UD1900-2DA00	Adattatore per albero 8x8mm per 3VA..	SIEMENS	1
	3IW018549	EVO60100W	Targhetta Quadro PVC bianco 100x60 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018550	SIT0V601MC	Vetrino per targa Quadro 100x60 mm	GRAFOPLAST	1
QM0543	3HA017007	3VA1112-5EF32-0AA0 125A	Interruttore automatico magneto-termico 125A	SIEMENS	1
	3KS017145	32660	Adattatore su sbarre per interruttori serie 3VA10-3VA11 tripolare	WOHNER	1
	3HD017031	3VA9111-0WD30	Calotta coprimorsetti standard per int. 3VA10..3VA11	SIEMENS	1
	3HD017137	3VA9111-0WF30	Calotta coprimorsetti alta per int. 3VA10..3VA11	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QM0543	3HD017138	3VA9153-0JA11	Morsetto di allacciamento 1 cavo per polo per int. 3VA11..	SIEMENS	1
	3HD017016	3VA9157-0FK21	Maniglia lucchettabile rinviata per interruttori 3VA10-11..	SIEMENS	1
	3HD017020	3VA9287-0GA80	Supporto asta per int. 3VA10..3VA11..3VA12..	SIEMENS	1
	3HD017435	3VA9287-0GC01	Maniglia supplementare per int. 3VA10..3VA11..3VA12..	SIEMENS	1
	3HD017015	3VA9988-0AA12	1 Contatto in scambio per int. 3VA…	SIEMENS	1
	3HD017383	8UD1900-2DA00	Adattatore per albero 8x8mm per 3VA..	SIEMENS	1
	3IW018549	EVO60100W	Targhetta Quadro PVC bianco 100x60 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018550	SIT0V601MC	Vetrino per targa Quadro 100x60 mm	GRAFOPLAST	1
QM0545	3HA017007	3VA1112-5EF32-0AA0 125A	Interruttore automatico magneto-termico 125A	SIEMENS	1
	3KS017145	32660	Adattatore su sbarre per interruttori serie 3VA10-3VA11 tripolare	WOHNER	1
	3HD017031	3VA9111-0WD30	Calotta coprimorsetti standard per int. 3VA10..3VA11	SIEMENS	1
	3HD017137	3VA9111-0WF30	Calotta coprimorsetti alta per int. 3VA10..3VA11	SIEMENS	1
	3HD017138	3VA9153-0JA11	Morsetto di allacciamento 1 cavo per polo per int. 3VA11..	SIEMENS	1
	3HD017016	3VA9157-0FK21	Maniglia lucchettabile rinviata per interruttori 3VA10-11..	SIEMENS	1
	3HD017020	3VA9287-0GA80	Supporto asta per int. 3VA10..3VA11..3VA12..	SIEMENS	1
	3HD017435	3VA9287-0GC01	Maniglia supplementare per int. 3VA10..3VA11..3VA12..	SIEMENS	1
	3HD017015	3VA9988-0AA12	1 Contatto in scambio per int. 3VA…	SIEMENS	1
	3HD017383	8UD1900-2DA00	Adattatore per albero 8x8mm per 3VA..	SIEMENS	1
	3IW018549	EVO60100W	Targhetta Quadro PVC bianco 100x60 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018550	SIT0V601MC	Vetrino per targa Quadro 100x60 mm	GRAFOPLAST	1
QM0547	3HA018886	3VA1116-5EF32-0AA0 160A	Interruttore automatico magneto-termico 160A	SIEMENS	1
	3KS017145	32660	Adattatore su sbarre per interruttori serie 3VA10-3VA11 tripolare	WOHNER	1
	3HD017031	3VA9111-0WD30	Calotta coprimorsetti standard per int. 3VA10..3VA11	SIEMENS	1
	3HD017137	3VA9111-0WF30	Calotta coprimorsetti alta per int. 3VA10..3VA11	SIEMENS	1
	3HD018887	3VA9113-0JB11	Morsetto di allacciamento 1 cavo per polo 10-95mm² per int. 3VA11..	SIEMENS	1
	3HD017016	3VA9157-0FK21	Maniglia lucchettabile rinviata per interruttori 3VA10-11..	SIEMENS	1
	3HD017020	3VA9287-0GA80	Supporto asta per int. 3VA10..3VA11..3VA12..	SIEMENS	1
	3HD017435	3VA9287-0GC01	Maniglia supplementare per int. 3VA10..3VA11..3VA12..	SIEMENS	1
	3HD017015	3VA9988-0AA12	1 Contatto in scambio per int. 3VA…	SIEMENS	1
	3HD017383	8UD1900-2DA00	Adattatore per albero 8x8mm per 3VA..	SIEMENS	1
	3IW018549	EVO60100W	Targhetta Quadro PVC bianco 100x60 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018550	SIT0V601MC	Vetrino per targa Quadro 100x60 mm	GRAFOPLAST	1
QM0549	3HA017007	3VA1112-5EF32-0AA0 125A	Interruttore automatico magneto-termico 125A	SIEMENS	1
	3KS017145	32660	Adattatore su sbarre per interruttori serie 3VA10-3VA11 tripolare	WOHNER	1
	3HD017031	3VA9111-0WD30	Calotta coprimorsetti standard per int. 3VA10..3VA11	SIEMENS	1
	3HD017137	3VA9111-0WF30	Calotta coprimorsetti alta per int. 3VA10..3VA11	SIEMENS	1
	3HD017138	3VA9153-0JA11	Morsetto di allacciamento 1 cavo per polo per int. 3VA11..	SIEMENS	1
	3HD017016	3VA9157-0FK21	Maniglia lucchettabile rinviata per interruttori 3VA10-11..	SIEMENS	1
	3HD017020	3VA9287-0GA80	Supporto asta per int. 3VA10..3VA11..3VA12..	SIEMENS	1
	3HD017435	3VA9287-0GC01	Maniglia supplementare per int. 3VA10..3VA11..3VA12..	SIEMENS	1
	3HD017015	3VA9988-0AA12	1 Contatto in scambio per int. 3VA…	SIEMENS	1
	3HD017383	8UD1900-2DA00	Adattatore per albero 8x8mm per 3VA..	SIEMENS	1
	3IW018549	EVO60100W	Targhetta Quadro PVC bianco 100x60 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018550	SIT0V601MC	Vetrino per targa Quadro 100x60 mm	GRAFOPLAST	1
QM0553	3HA017005	3VA1180-5EF32-0AA0 80A	Interruttore automatico magneto-termico 80A	SIEMENS	1
	3KS017145	32660	Adattatore su sbarre per interruttori serie 3VA10-3VA11 tripolare	WOHNER	1
	3HD017031	3VA9111-0WD30	Calotta coprimorsetti standard per int. 3VA10..3VA11	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QM0553	3HD017137	3VA9111-0WF30	Calotta coprimorsetti alta per int. 3VA10..3VA11	SIEMENS	1
	3HD017138	3VA9153-0JA11	Morsetto di allacciamento 1 cavo per polo per int. 3VA11..	SIEMENS	1
	3HD017016	3VA9157-0FK21	Maniglia lucchettabile rinviata per interruttori 3VA10-11..	SIEMENS	1
	3HD017020	3VA9287-0GA80	Supporto asta per int. 3VA10..3VA11..3VA12..	SIEMENS	1
	3HD017435	3VA9287-0GC01	Maniglia supplementare per int. 3VA10..3VA11..3VA12..	SIEMENS	1
	3HD017015	3VA9988-0AA12	1 Contatto in scambio per int. 3VA…	SIEMENS	1
	3HD017383	8UD1900-2DA00	Adattatore per albero 8x8mm per 3VA..	SIEMENS	1
	3IW018549	EVO60100W	Targhetta Quadro PVC bianco 100x60 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018550	SIT0V601MC	Vetrino per targa Quadro 100x60 mm	GRAFOPLAST	1
QM0561	3HA015650	3RV2021-1JA20 7-10	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM0561D1	3HA017002	3VA1140-5EF32-0AA0 40A x 6 cavi	Interruttore automatico magneto-termico 40A x 6 cavi	SIEMENS	1
	3KS017145	32660	Adattatore su sbarre per interruttori serie 3VA10-3VA11 tripolare	WOHNER	1
	3HD017031	3VA9111-0WD30	Calotta coprimorsetti standard per int. 3VA10..3VA11	SIEMENS	1
	3HD017029	3VA9113-0JF60	Morsetto 6 cavi per polo per int. 3VA10..3VA11.. + calotta	SIEMENS	1
	3HD017016	3VA9157-0FK21	Maniglia lucchettabile rinviata per interruttori 3VA10-11..	SIEMENS	1
	3HD017020	3VA9287-0GA80	Supporto asta per int. 3VA10..3VA11..3VA12..	SIEMENS	1
	3HD017435	3VA9287-0GC01	Maniglia supplementare per int. 3VA10..3VA11..3VA12..	SIEMENS	1
	3HD017015	3VA9988-0AA12	1 Contatto in scambio per int. 3VA…	SIEMENS	1
	3HD017383	8UD1900-2DA00	Adattatore per albero 8x8mm per 3VA..	SIEMENS	1
	3IW018549	EVO60100W	Targhetta Quadro PVC bianco 100x60 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018550	SIT0V601MC	Vetrino per targa Quadro 100x60 mm	GRAFOPLAST	1
QM0563	3HA015650	3RV2021-1JA20 7-10	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM0565	3HA015650	3RV2021-1JA20 7-10	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM0571	3HA015650	3RV2021-1JA20 7-10	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM0771	3HA015647	3RV2021-1FA20 3.5-5	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM0801	3HA014561	3RV2011-1DA20 2.2-3.2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM1751	3HA014561	3RV2011-1DA20 2.2-3.2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QM1751	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM1811	3HA015650	3RV2021-1JA20 7-10	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM1841	3HA015650	3RV2021-1JA20 7-10	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2011	3HA014569	3RV2021-4AA20 10-16	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2131	3HA016898	3RV2031-4UA10 32-40 a vite	Interruttore automatico S2 con morsetti a vite	SIEMENS	1
	3HK017143	3RT2936-4EA2	Calotta coprimorsetti x 3RT203/3RV203 GRAND.S2	SIEMENS	2
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2191	3HA014557	3RV2011-0KA20 0.9-1.25	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2201	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2471	3HA014572	3RV2021-4DA20 18-25	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2531	3HA014557	3RV2011-0KA20 0.9-1.25	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2541	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2631	3HA014559	3RV2011-1BA20 1.4-2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2641	3HA014557	3RV2011-0KA20 0.9-1.25	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2661	3HA015651	3RV2021-1KA20 9-12.5	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QM2661	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2671	3HA014558	3RV2011-1AA20 1.1-1.6	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2691	3HA015651	3RV2021-1KA20 9-12.5	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2791	3HA014559	3RV2011-1BA20 1.4-2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2801	3HA014557	3RV2011-0KA20 0.9-1.25	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2821	3HA015651	3RV2021-1KA20 9-12.5	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2831	3HA014558	3RV2011-1AA20 1.1-1.6	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM2851	3HA015651	3RV2021-1KA20 9-12.5	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM3221	3HA014569	3RV2021-4AA20 10-16	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM3402	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM3641	3HA014574	3RV2021-4EA20 27-32	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM3651	3HA014569	3RV2021-4AA20 10-16	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM3661	3HA014569	3RV2021-4AA20 10-16	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QM3661	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM3671	3HA015650	3RV2021-1JA20 7-10	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM3681	3HA014572	3RV2021-4DA20 18-25	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM3691	3HA014572	3RV2021-4DA20 18-25	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM3841	3HA014574	3RV2021-4EA20 27-32	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM3851	3HA014569	3RV2021-4AA20 10-16	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM3861	3HA014569	3RV2021-4AA20 10-16	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM3871	3HA015650	3RV2021-1JA20 7-10	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM3881	3HA014572	3RV2021-4DA20 18-25	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM3891	3HA014572	3RV2021-4DA20 18-25	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4511	3HA015651	3RV2021-1KA20 9-12.5	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4521	3HA015651	3RV2021-1KA20 9-12.5	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4531	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QM4531	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4541	3HA014561	3RV2011-1DA20 2.2-3.2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4551	3HA014561	3RV2011-1DA20 2.2-3.2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4561	3HA014561	3RV2011-1DA20 2.2-3.2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4571	3HA014561	3RV2011-1DA20 2.2-3.2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4581	3HA014561	3RV2011-1DA20 2.2-3.2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4591	3HA014561	3RV2011-1DA20 2.2-3.2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4601	3HA014561	3RV2011-1DA20 2.2-3.2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4611	3HA014561	3RV2011-1DA20 2.2-3.2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4621	3HA014561	3RV2011-1DA20 2.2-3.2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4631	3HA014561	3RV2011-1DA20 2.2-3.2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4641	3HA014561	3RV2011-1DA20 2.2-3.2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QM4651	3HA014561	3RV2011-1DA20 2.2-3.2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4661	3HA014561	3RV2011-1DA20 2.2-3.2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4671	3HA014561	3RV2011-1DA20 2.2-3.2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4681	3HA014561	3RV2011-1DA20 2.2-3.2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4691	3HA014561	3RV2011-1DA20 2.2-3.2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4701	3HA015650	3RV2021-1JA20 7-10	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4711	3HA015650	3RV2021-1JA20 7-10	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4741	3HA014558	3RV2011-1AA20 1.1-1.6	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM4761	3HA014558	3RV2011-1AA20 1.1-1.6	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5511	3HA014559	3RV2011-1BA20 1.4-2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5541	3HA014555	3RV2011-0HA20 0.55-0.8	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5543	3HA014555	3RV2011-0HA20 0.55-0.8	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QM5543	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5601	3HA014557	3RV2011-0KA20 0.9-1.25	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5611	3HA014557	3RV2011-0KA20 0.9-1.25	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5681	3HA016900	3RV2031-4WA10 42-52 a vite	Interruttore automatico S2 con morsetti a vite	SIEMENS	1
	3HK017143	3RT2936-4EA2	Calotta coprimorsetti x 3RT203/3RV203 GRAND.S2	SIEMENS	2
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5831	3HA014556	3RV2011-0JA20 0.7-1	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5851	3HA015650	3RV2021-1JA20 7-10	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5871	3HA014561	3RV2011-1DA20 2.2-3.2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5881	3HA014556	3RV2011-0JA20 0.7-1	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5901	3HA015647	3RV2021-1FA20 3.5-5	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5921	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5923	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5931	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5933	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QM5933	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5941	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5943	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5951	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5953	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5961	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5963	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5971	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5973	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5981	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5983	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5991	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM5993	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QM5993	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6001	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6003	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6011	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6013	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6021	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6023	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6031	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6033	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6041	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6043	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6051	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6053	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QM6053	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6061	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6063	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6071	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6073	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6081	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6083	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6091	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6093	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6281	3HA015650	3RV2021-1JA20 7-10	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM6291	3HA015650	3RV2021-1JA20 7-10	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7151	3HA014574	3RV2021-4EA20 27-32	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QM7311	3HA015648	3RV2021-1GA20 4.5-6.3	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7411	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7413	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7421	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7423	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7431	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7433	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7441	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7443	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7451	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7453	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7461	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QM7461	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7463	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7471	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7473	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7481	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7483	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7491	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7493	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7501	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7503	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7511	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7513	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7521	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1638	567	1639

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QM7521	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7523	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7531	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7533	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7541	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7543	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7551	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7553	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7561	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7563	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7571	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7573	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7581	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QM7581	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7583	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7711	3HA015647	3RV2021-1FA20 3.5-5	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7731	3HA014558	3RV2011-1AA20 1.1-1.6	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM7741	3HA014558	3RV2011-1AA20 1.1-1.6	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM8011	3HA015650	3RV2021-1JA20 7-10	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM8101	3HA014561	3RV2011-1DA20 2.2-3.2	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM8311	3HA014556	3RV2011-0JA20 0.7-1	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM8321	3HA014556	3RV2011-0JA20 0.7-1	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QM8511	3HA015650	3RV2021-1JA20 7-10	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM8531	3HA015649	3RV2021-1HA20 5.5-8	Interruttore automatico S0 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014634	3RA2921-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S0 e int. S0	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014639	3RV2927-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV202 mors.a molla	SIEMENS	1
QM8611	3HA014553	3RV2011-0FA20 0.35-0.5	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QM8621	3HA014553	3RV2011-0FA20 0.35-0.5	Interruttore automatico S00 con morsetti a molla	SIEMENS	1
	3KS014633	3RA2911-2AA00	elemento di collegamento tra cont. S00 e int. S00	SIEMENS	1
	3HD014622	3RV2901-2F	Blocco contatti 2 no per int.aut. 3RV20 mors.a molla	SIEMENS	1
	3KS014638	3RV2917-5AA00	Connettore di collegamento per int.aut. 3RV201 mors.a molla	SIEMENS	1
QS1811	3HB015736	3LD2113-0TK51 25A Rinv Nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - com.rinviato	SIEMENS	1
	3HD012486	3LD9200-5C	Blocco contatti 1+1 per Int. 3LD	SIEMENS	1
	3IW018547	EVO1567WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 67x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018893	SIT0A08	Portatarghetta adesiva 70x17 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018548	SIT0V03MC	Vetrino trasparente per targhetta 70x17	GRAFOPLAST	1
QS2011	3HB015736	3LD2113-0TK51 25A Rinv Nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - com.rinviato	SIEMENS	1
	3HD012486	3LD9200-5C	Blocco contatti 1+1 per Int. 3LD	SIEMENS	1
	3IW018547	EVO1567WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 67x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018893	SIT0A08	Portatarghetta adesiva 70x17 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018548	SIT0V03MC	Vetrino trasparente per targhetta 70x17	GRAFOPLAST	1
QS2131	3HB017457	3LD2514-0TK51 63A Rinv nera	Int. Aut. Rotativo 63A Nera - com.rinviato	SIEMENS	1
	3HD012486	3LD9200-5C	Blocco contatti 1+1 per Int. 3LD	SIEMENS	1
	3IW018547	EVO1567WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 67x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018893	SIT0A08	Portatarghetta adesiva 70x17 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018548	SIT0V03MC	Vetrino trasparente per targhetta 70x17	GRAFOPLAST	1
QS2471	3HB017457	3LD2514-0TK51 63A Rinv nera	Int. Aut. Rotativo 63A Nera - com.rinviato	SIEMENS	1
	3HD012486	3LD9200-5C	Blocco contatti 1+1 per Int. 3LD	SIEMENS	1
	3IW018547	EVO1567WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 67x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018893	SIT0A08	Portatarghetta adesiva 70x17 mm	GRAFOPLAST	1
	3IW018548	SIT0V03MC	Vetrino trasparente per targhetta 70x17	GRAFOPLAST	1
QS2561	3HB015593	3KA7131-3AA00 - 315A nera	Interruttore automatico 315A rotativo Nero	SIEMENS	1
	3HD017458	3KX7113-4AA00	Maniglia Nera per Int. 3KA713..	SIEMENS	1
	3HD015595	3KX7131-3AA00	Protezione Superiore per Int. 3KA713..	SIEMENS	1
	3HD015596	3KX7131-3AB00	Protezione Inferiore per Int. 3KA713..	SIEMENS	1
	3HD017573	3KX7133-3AA00	Protezione contatti principali per Int. 3KA713..	SIEMENS	1
	3HD015597	3KX7141-6AA00	Blocco contatti 1+1 per Int. 3KA713..	SIEMENS	1
QS2721	3HB015593	3KA7131-3AA00 - 315A nera	Interruttore automatico 315A rotativo Nero	SIEMENS	1
	3HD017458	3KX7113-4AA00	Maniglia Nera per Int. 3KA713..	SIEMENS	1
	3HD015595	3KX7131-3AA00	Protezione Superiore per Int. 3KA713..	SIEMENS	1
	3HD015596	3KX7131-3AB00	Protezione Inferiore per Int. 3KA713..	SIEMENS	1
	3HD017573	3KX7133-3AA00	Protezione contatti principali per Int. 3KA713..	SIEMENS	1
	3HD015597	3KX7141-6AA00	Blocco contatti 1+1 per Int. 3KA713..	SIEMENS	1
QS3651		4POLO	Sezionatore non fornito da FAVA		1
QS3671		4POLO	Sezionatore non fornito da FAVA		1
QS3851		4POLO	Sezionatore non fornito da FAVA		1
QS3871		4POLO	Sezionatore non fornito da FAVA		1
QS4511	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS4521	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS4741	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS4761	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS5511	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS5541	3HB013116	3LD2165-3VB51 25A nera 6P	Int. Aut. Rotativo 25 A 6 Poli nera - in cassetta	SIEMENS	1
	3HD012486	3LD9200-5C	Blocco contatti 1+1 per Int. 3LD	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
QS5601	3HB013116	3LD2165-3VB51 25A nera 6P	Int. Aut. Rotativo 25 A 6 Poli nera - in cassetta	SIEMENS	1
	3HD012486	3LD9200-5C	Blocco contatti 1+1 per Int. 3LD	SIEMENS	1
QS5681	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS5683	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS5685	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS5831	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS5881	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS7151	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS7153	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS7155	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS8011	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS8013	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS8311	3HB013116	3LD2165-3VB51 25A nera 6P	Int. Aut. Rotativo 25 A 6 Poli nera - in cassetta	SIEMENS	1
	3HD012486	3LD9200-5C	Blocco contatti 1+1 per Int. 3LD	SIEMENS	1
QS8511	3HB013115	3LD2164-1GP51 25A nera	Int. Aut. Rotativo 25 A maniglia nera - in cassetta	SIEMENS	1
QS8611	3HB013116	3LD2165-3VB51 25A nera 6P	Int. Aut. Rotativo 25 A 6 Poli nera - in cassetta	SIEMENS	1
	3HD012486	3LD9200-5C	Blocco contatti 1+1 per Int. 3LD	SIEMENS	1
S0591	3IV017690	CSS-014	Sensore intelligente DC24V	STEGO	1
	3HM017719	V1-G-2M-PUR	Cavo per CONNETTORE FEMMINA vs.art. 109434	PEPPERL+FUCHS	1
S0596	3IV017690	CSS-014	Sensore intelligente DC24V	STEGO	1
	3HM017719	V1-G-2M-PUR	Cavo per CONNETTORE FEMMINA vs.art. 109434	PEPPERL+FUCHS	1
SA0877A	3HP016030	3SU1052-2BF60-0AA0 Sel.lum.trasp.2pos - V.220	Selettore lum. trasp. a 2 posizioni - V.220	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016050	3SU1401-1BH60-1AA0 BIANCO V.220	Lampada Led Bianco V.220	SIEMENS	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
SA0897A	3HP016030	3SU1052-2BF60-0AA0 Sel.lum.trasp.2pos - V.220	Selettore lum. trasp. a 2 posizioni - V.220	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016050	3SU1401-1BH60-1AA0 BIANCO V.220	Lampada Led Bianco V.220	SIEMENS	1
SA0948I	3HP016028	3SU1050-5BF01-0AA0 Sel.2pos. Chiave	Selettore a chiave 2 Pos. estr.ch.sin.	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
SA1043A	3HP016030	3SU1052-2BF60-0AA0 Sel.2pos	Selettore 2 posizioni	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
SA1043A	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
SA1052F	3HP016031	3SU1052-2BN60-0AA0 Sel. Luminoso 3pos.rc dx	Selettore 3 Pos. Luminoso Ritorno al Centro da dx.	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016042	3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO	Lampada Led Bianco	SIEMENS	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
SA1056F	3HP016031	3SU1052-2BN60-0AA0 Sel. Luminoso 3pos.rc dx	Selettore 3 Pos. Luminoso Ritorno al Centro da dx.	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016042	3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO	Lampada Led Bianco	SIEMENS	1
SA1093G	3HP016029	3SU1052-2BM60-0AA0 Sel..3p.rc	Selettore 3 Pos. RC	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
SA1101G	3HP016029	3SU1052-2BM60-0AA0 Sel..3p.rc	Selettore 3 Pos. RC	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
SA1103G	3HP016029	3SU1052-2BM60-0AA0 Sel..3p.rc	Selettore 3 Pos. RC	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
SB0871FA	3HP016015	3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm	Pulsante rosso D.22 Fungo D.40 Sgancio a Rotazione	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
		3SU1901-0DB31-0AA0 Disco Luminoso			
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
SB0879Q	3HP016033	3SU1050-5BC01-0AA0 reset PLC	Selettore a chiave 2 Pos. RC DX estr.ch.sin. - Reset PLC	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3HP016673	3SU1900-0KH80-0AA0	Adattatore x supporto pulsante reset PLC	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
SB0879Q	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
SB0891FA	3HP016015	3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm	Pulsante rosso D.22 Fungo D.40 Sgancio a Rotazione	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
		3SU1901-0DB31-0AA0 Disco Luminoso			
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
SB0941FA	3HP016015	3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm	Pulsante rosso D.22 Fungo D.40 Sgancio a Rotazione	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
		3SU1901-0DB31-0AA0 Disco Luminoso			
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
SB0951V	3HP016019	3SU1051-0AB40-0AA0 Puls.lum.verde	Pulsante Luminoso Verde	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016040	3SU1401-1BB40-1AA0 VERDE	Lampada Led Verde	SIEMENS	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
SB0954B	3HP016020	3SU1051-0AB50-0AA0 Puls.lum.blu	Pulsante Luminoso Blu	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016041	3SU1401-1BB50-1AA0 BLU	Lampada Led Blu	SIEMENS	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
SB0957G	3HP016018	3SU1051-0AB30-0AA0 Puls.lum.giallo	Pulsante Luminoso Giallo	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016039	3SU1401-1BB30-1AA0 GIALLO	Lampada Led Giallo	SIEMENS	1
SB0976FA	3HP016015	3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm	Pulsante rosso D.22 Fungo D.40 Sgancio a Rotazione	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
		3SU1901-0DB31-0AA0 Disco Luminoso			
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
SB0981V	3HP016019	3SU1051-0AB40-0AA0 Puls.lum.verde	Pulsante Luminoso Verde	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016040	3SU1401-1BB40-1AA0 VERDE	Lampada Led Verde	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
SB0984B	3HP016020	3SU1051-0AB50-0AA0 Puls.lum.blu	Pulsante Luminoso Blu	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016041	3SU1401-1BB50-1AA0 BLU	Lampada Led Blu	SIEMENS	1
SB0987G	3HP016018	3SU1051-0AB30-0AA0 Puls.lum.giallo	Pulsante Luminoso Giallo	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016039	3SU1401-1BB30-1AA0 GIALLO	Lampada Led Giallo	SIEMENS	1
SB0991W	3HP016012	3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp.	Pulsante Luminoso Trasparente	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016042	3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO	Lampada Led Bianco	SIEMENS	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
SB0994W	3HP016012	3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp.	Pulsante Luminoso Trasparente	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016042	3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO	Lampada Led Bianco	SIEMENS	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
SB0997A	3HP016016	3SU1050-0AB10-0AA0 Puls.nero	Pulsante Nero ghiera metallo	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
SB1016FA	3HP016015	3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm	Pulsante rosso D.22 Fungo D.40 Sgancio a Rotazione	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
		3SU1901-0DB31-0AA0 Disco Luminoso			
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
SB1021V	3HP016019	3SU1051-0AB40-0AA0 Puls.lum.verde	Pulsante Luminoso Verde	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016040	3SU1401-1BB40-1AA0 VERDE	Lampada Led Verde	SIEMENS	1
SB1024B	3HP016020	3SU1051-0AB50-0AA0 Puls.lum.blu	Pulsante Luminoso Blu	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
SB1024B	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016041	3SU1401-1BB50-1AA0 BLU	Lampada Led Blu	SIEMENS	1
SB1027G	3HP016018	3SU1051-0AB30-0AA0 Puls.lum.giallo	Pulsante Luminoso Giallo	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016039	3SU1401-1BB30-1AA0 GIALLO	Lampada Led Giallo	SIEMENS	1
SB1031W	3HP016012	3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp.	Pulsante Luminoso Trasparente	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016042	3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO	Lampada Led Bianco	SIEMENS	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
SB1033W	3HP016012	3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp.	Pulsante Luminoso Trasparente	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016042	3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO	Lampada Led Bianco	SIEMENS	1
SB1035W	3HP016012	3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp.	Pulsante Luminoso Trasparente	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016042	3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO	Lampada Led Bianco	SIEMENS	1
SB1037W	3HP016012	3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp.	Pulsante Luminoso Trasparente	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016042	3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO	Lampada Led Bianco	SIEMENS	1
SB1039A	3HP016016	3SU1050-0AB10-0AA0 Puls.nero	Pulsante Nero ghiera metallo	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
SB1081FA	3HP016015	3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm	Pulsante rosso D.22 Fungo D.40 Sgancio a Rotazione	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
		3SU1901-0DB31-0AA0 Disco Luminoso			
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
SB1086V	3HP016019	3SU1051-0AB40-0AA0 Puls.lum.verde	Pulsante Luminoso Verde	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016040	3SU1401-1BB40-1AA0 VERDE	Lampada Led Verde	SIEMENS	1
SB1191V	3HP016012	3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp.	Pulsante Luminoso Trasparente	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016042	3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO	Lampada Led Bianco	SIEMENS	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
SB1213FA	3HP016015	3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm	Pulsante rosso D.22 Fungo D.40 Sgancio a Rotazione	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
		3SU1901-0DB31-0AA0 Disco Luminoso			
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
SB1219E	3HP016017	3SU1050-0AB60-0AA0 Puls.bianco	Pulsante Bianco ghiera metallo	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
SB1233FA	3HP016015	3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm	Pulsante rosso D.22 Fungo D.40 Sgancio a Rotazione	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
		3SU1901-0DB31-0AA0 Disco Luminoso			
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
	3HP016036	3SU1400-1AA10-1CA0	Blocco 1 contatto chiuso x 3SU1400	SIEMENS	1
SB1239E	3HP016017	3SU1050-0AB60-0AA0 Puls.bianco	Pulsante Bianco ghiera metallo	SIEMENS	1
	3HP016044	3SU1550-0AA10-0AA0	Supporto per Contatti 3SU1400 x 3 moduli	SIEMENS	1
	3IW018554	EVO1527WMC	Targhetta PVC bianco per portatarghetta 27x15	GRAFOPLAST	1
	3IW018555	SIT0B05X	Porta targhetta per targhetta pulsanti d.22.5	GRAFOPLAST	1
	3IW018556	SIT0V01MC	Vetrino per Portatarga 30x17mm	GRAFOPLAST	1
	3HP016037	3SU1400-1AA10-1BA0	Blocco 1 contatto aperto x 3SU1400	SIEMENS	1
SQ0568N	3KU017740	SZ4127.010	FINECORSA DI POSIZIONE DELLA PORTA DEI QUADRI	RITTAL	1
SQ0568N1	3KU017740	SZ4127.010	FINECORSA DI POSIZIONE DELLA PORTA DEI QUADRI	RITTAL	1
SQ0568N2	3KU017740	SZ4127.010	FINECORSA DI POSIZIONE DELLA PORTA DEI QUADRI	RITTAL	1
SQ0568N3	3KU017740	SZ4127.010	FINECORSA DI POSIZIONE DELLA PORTA DEI QUADRI	RITTAL	1
SQ0578N	3KU017740	SZ4127.010	FINECORSA DI POSIZIONE DELLA PORTA DEI QUADRI	RITTAL	1
SQ0578N1	3KU017740	SZ4127.010	FINECORSA DI POSIZIONE DELLA PORTA DEI QUADRI	RITTAL	1

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
SQ0578N2	3KU017740	SZ4127.010	FINECORSA DI POSIZIONE DELLA PORTA DEI QUADRI	RITTAL	1
SQ0578N3	3KU017740	SZ4127.010	FINECORSA DI POSIZIONE DELLA PORTA DEI QUADRI	RITTAL	1
TA0513	3IJ017519	TASL50D1253	Trasformatore amperometrico TAS65 1250/5	IME	1
TA0513D1	3IJ017519	TASL50D1253	Trasformatore amperometrico TAS65 1250/5	IME	1
TA0513D2	3IJ017519	TASL50D1253	Trasformatore amperometrico TAS65 1250/5	IME	1
TA0514	3IJ016421	TDS5D125	Toroide trasformatore amperometrico sommatore 1250/5A abbinamento con TA	IME	1
TA0522	3IJ017519	TASL50D1253	Trasformatore amperometrico TAS65 1250/5	IME	1
TA0523	3IJ017519	TASL50D1253	Trasformatore amperometrico TAS65 1250/5	IME	1
TA0524	3IJ017519	TASL50D1253	Trasformatore amperometrico TAS65 1250/5	IME	1
TA2131	3IJ014037	TT1AA502A	Trasformatore amperometrico D.35 e.5-45A u.4-20mA 24Vcc	IME	1
TC0519	3JC016209	TM050 50VA 380-400/110	Trasformatore monofase 50VA 380-400/110	ELCA	1
TC0641	3JC016567	TM225 2500VA 380-400/230	Trasformatore monofase 2500VA 380-400/230V	ELCA	1
TC0721	3JC016287	TM225 2500VA 380-400/110	Trasformatore monofase 2500VA 380-400/110 V	ELCA	1
TC0762	3JC016567	TM225 2500VA 380-400/230	Trasformatore monofase 2500VA 380-400/230V	ELCA	1
TC0765	3JC016212	TM210 1000VA 380-400/230	Trasformatore monofase 1000VA 380-400/230V	ELCA	1
TC0768	3JC016210	TM216 1600VA 380-400/26-32	Trasformatore monofase 1600VA 380-400/26-32V	ELCA	1
U1811	3KL016454	6SL3210-1KE15-8AF2 2.2KW	Inverter trifase G120C 2.2kW V.380-480 - 4.1 A HO - FILTRO - PROFINET - FRAME AA	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1
U1841	3KL016644	6SL3210-1KE14-3UF2 1.5KW	Inverter trifase G120C 1.5kW V.380-480 - 3.1 A HO - SENZA FILTRO - PROFINET - FRAME AA	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1
U2561	3KL016463	6SL3210-1PE32-5AL0 132 KW	Inverter trifase G120 132 kW V.380-480 - 205 A HO - Filtro	SIEMENS	1
	3KL015333	6SL3244-0BB12-1FA0 Mod.Profinet	Scheda profinet CU240E-2 PN x inverter G120	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1
U2721	3KL016463	6SL3210-1PE32-5AL0 132 KW	Inverter trifase G120 132 kW V.380-480 - 205 A HO - Filtro	SIEMENS	1
	3KL015333	6SL3244-0BB12-1FA0 Mod.Profinet	Scheda profinet CU240E-2 PN x inverter G120	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1
U3641	3KL015373	6SL3210-1KE21-3AF1 5.5KW	Inverter trifase G120C 5.5kW V.380-480 - 8.8 A HO - FILTRO - PROFINET	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1
U3651	3KL015371	6SL3210-1KE17-5AF1 3KW	Inverter trifase G120C 3kW V.380-480 - 5.6 A HO - FILTRO - PROFINET	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1
U3661	3KL015371	6SL3210-1KE17-5AF1 3KW	Inverter trifase G120C 3kW V.380-480 - 5.6 A HO - FILTRO - PROFINET	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1
U3671	3KL016452	6SL3210-1KE13-2AF2 1.1KW	Inverter trifase G120C 1.1kW V.380-480 - 2.2 A HO - FILTRO - PROFINET - FRAME AA	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1
U3841	3KL015373	6SL3210-1KE21-3AF1 5.5KW	Inverter trifase G120C 5.5kW V.380-480 - 8.8 A HO - FILTRO - PROFINET	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1
U3851	3KL015371	6SL3210-1KE17-5AF1 3KW	Inverter trifase G120C 3kW V.380-480 - 5.6 A HO - FILTRO - PROFINET	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1
U3861	3KL015371	6SL3210-1KE17-5AF1 3KW	Inverter trifase G120C 3kW V.380-480 - 5.6 A HO - FILTRO - PROFINET	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1
U3871	3KL016452	6SL3210-1KE13-2AF2 1.1KW	Inverter trifase G120C 1.1kW V.380-480 - 2.2 A HO - FILTRO - PROFINET - FRAME AA	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1
U5511	3KL018721	ADXNP00624	Soft Starter bifase 2.2kW 6A V.208-600 Alim.V.24cc	LOVATO	1
U5681	3KL015375	6SL3210-1KE22-6AF1 11kW	Inverter trifase G120C 11kW - V.380-480 - 16.5 A HO - FILTRO - PROFINET	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1
U7151	3KL015373	6SL3210-1KE21-3AF1 5.5KW	Inverter trifase G120C 5.5kW V.380-480 - 8.8 A HO - FILTRO - PROFINET	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1

SIGLA	CODICE FAVA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	COSTRUTTORE	Q.TA'
U8011	3KL016453	6SL3210-1KE14-3AF2 1.5KW	Inverter trifase G120C 1.5kW V.380-480 - 3.1 A HO - FILTRO - PROFINET - FRAME AA	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1
U8511	3KL016450	6SL3210-1KE11-8AF2 0.55KW	Inverter trifase G120C 0.55kW V.380-480 - 1.3 A HO - FILTRO - PROFINET - FRAME AA	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1
U8551	3KL016458	6SL3210-1PE28-8AL0 45 KW	Inverter trifase G120 45 kW V.380-480 - 75 A HO - Filtro	SIEMENS	1
	3KL015333	6SL3244-0BB12-1FA0 Mod.Profinet	Scheda profinet CU240E-2 PN x inverter G120	SIEMENS	1
	3KL014503	6SL3255-0AA00-4CA1	Pannello Operatore BOP-2 x inverter G120 - G120C	SIEMENS	1
XS0659	3KZ004080	PRESA 9967	Presa universale per spina 10-16A	VIMAR	1
XS06410	3KZ004080	PRESA 9967	Presa universale per spina 10-16A	VIMAR	1
XS9613	3KZ012750	14812 - Scatola	Scatola derivazione a 2 posti	VIMAR	1
	3KZ012751	PLANA 14210.R	Presa universale rossa	VIMAR	2
YA0517	3HD018064	3VW9011-0AD05	Bobina di Sgancio per 3VA27.. 110-120Vac per int. da 1250A e 1600A	SIEMENS	1

FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.F.
Revisione	1
Data	06/09/2024

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
333780	1649	567	