Netzreduktion im ENTSO-E TYNDP 2026: Wissenschaftlicher Methodenvergleich

IoSN-Baseline, PTDF-Aggregation, technologiespezifische Verteilungen, elektrische Äquivalenz, N-1-Sicherheit und Flow-Based Market Coupling

Wissenschaftlicher Konsolidierungsbericht — Revision 1

16. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung und Kernaussagen **2**

1. Untersuchungsgegenstand, Quellenhierarchie und Grenzen **3**
1.1 Verbindliche IoSN-Referenz . . . 3
1.2 Getrennte wissenschaftliche Bezüge . . . 3
1.3 Abgrenzung des Nachweises . . . 4

2. Einheitliche Notation und detaillierte elektrische Physik **4**
2.1 Netzgraph und DC-Flussmodell . . . 4
2.2 Zeit- und Zustandsindizes . . . 4

3. Die IoSN-Baseline als verbindlicher methodischer Referenzprozess **4**
3.1 Dokumentierte Schritte [D] . . . 4
3.2 Normative Bewertungsperspektive . . . 5

4. Zwei eigenständige Clustering-Methoden **5**
4.1 Methode A: vollständiger Dispatch und Überlastungsenergie . . . 5
4.2 Methode B: allgemeine RES-/Last-induzierte Leitungsbeanspruchung . . . 6
4.3 Gemeinsame Kriterien und fairer Vergleich . . . 6

5. Exakte Matrixaggregation und ihre Grenzen **6**
5.1 Konstruktion von P und Γ . . . 6
5.2 Was der Satz nicht impliziert . . . 7

6. Technologiespezifische PTDFs und räumliche Verschiebungsfaktoren **7**
6.1 Physik und Technologie strikt trennen . . . 7
6.2 Exakte relative No-Load-Flusszerlegung . . . 8

7. Referenzverteilungen, Merit Order und Ersatzknoten **8**
7.1 Drei Verteilungsoperatoren [E] . . . 8
7.2 Gemeinsame Referenz-PTDF und einzelner Ersatzknoten . . . 9
7.3 Begriffsklärung „MCOE“ . . . 9

8. Ersatznetzimpedanzen und struktureller Flussoffset F_0 **9**
8.1 Vom detaillierten Schnittfluss zum realisierbaren Ersatznetz . . . 9
8.2 Kalibrierungsproblem und Zerlegung des Fehlers . . . 10
8.3 Identifizierbarkeit . . . 10

9. N-1-Sicherheitsabbildung: detaillierte PTDF und LODF **10**
9.1 Leitungsausfälle und vollständiger Kontingenzoperator . . . 10
9.2 Direkte zonale N-1-Projektion bei festem räumlichem Schlüssel . . . 11
9.3 Sichere bilaterale Handelsänderung . . . 11
9.4 Unterschied zwischen Sicherheits-Polyeder und vier Grenzwerten . . . 11
9.5 Analytische Dreiknotenillustration [A/S] . . . 12

10. Drei Kapazitätsmethoden und ihre Aussagekraft **12**
10.1 K1: IoSN-nahe stündliche Ersatzkapazität [D/R] . . . 12
10.2 K2: analytische N-1-Polyederprojektion [R/E] . . . 12
10.3 K3: robuste Derating-Approximation [L/E] . . . 12
10.4 Qualität der Sicherheitsregion . . . 13

11. Woodbury-Identität und duale LODF-Theorie **13**
11.1 Sherman–Morrison–Woodbury für Einzelkontingenzen . . . 13
11.2 Duale Zyklendarstellung . . . 14

12. Verbindung zu Flow-Based Market Coupling (FBMC) **14**
12.1 Planungsknoten sind keine Marktgebotszonen . . . 14
12.2 Struktureller Nullbilanzfluss versus FBMC-Nullpositionsfluss . . . 14
12.3 Wozu die Verbindung wissenschaftlich dient . . . 15

13. Rolle der reduzierten Netze im IoSN-Ausbauproblem **15**

14. Durchgehender wissenschaftlicher Methodenvergleich **15**
14.1 Clustering und räumliche Aggregation . . . 15
14.2 Elektrische Reduktion und Sicherheit . . . 16
14.3 Wesentliche Nicht-Äquivalenzen . . . 16

15. Validierung, Ergebnisse und wissenschaftlicher Erkenntnisstatus **16**
15.1 Physik- und Daten-Gates . . . 16
15.2 Vorliegende Prototypergebnisse [S] . . . 17

16. Priorisierter wissenschaftlicher Fahrplan **17**

Anhang A: Normative Rückverfolgbarkeit zur IoSN 2026 **17**

Anhang B: Quellen und Evidenzstatus **18**

Zusammenfassung und Kernaussagen

Diese Revision ersetzt die bisher getrennt geführten wissenschaftlichen Aussagen zum ENTSO-E-Netzreduktionsverfahren, zu zwei Clustering-Ansätzen (A und B), zu technologiespezifischen PTDFs, zu Referenzverteilungen (gleichmäßig, leistungsgewichtet und Merit Order), zur elektrischen Ersatznetzkalibrierung, zu N-1-sicheren Kapazitäten, zur dualen LODF-Theorie und zu Flow-Based Market Coupling (FBMC). Ihr Ziel ist eine **wissenschaftlich überprüfbare, intern konsistente Gesamtdarstellung**. Der korrespondierende Band II definiert die PyPSA-Implementierung und die Verifikationsstufen.

Zentrale Ergebnisse:

1. Die **IoSN-Referenzmethodik** gemäß ENTSO-E, *TYNDP 2026 Identification of System Needs Methodology*, Konsultationsfassung vom 25. Februar 2026, Kap. 3.8.1–3.8.4 und Anhang 6.1, priorisiert kritische Leitungen über aufgelaufene Überlastungsenergie aus Marktsimulationen und detaillierten stündlichen Leistungsflüssen. Nach der Zonierung werden Ersatzimpedanzen und Nullbilanzflusskorrekturen kalibriert und saisonale, richtungsabhängige N-1-Ersatzkapazitäten geschätzt. Die Veröffentlichung liefert nicht den vollständigen deterministischen Optimierungsalgorithmus [E1].

2. **Methode A** reproduziert diese Auswahlidee so eng wie öffentlich möglich; **Methode B** ersetzt den Überlastungsindikator durch die allgemeine RES-/Last-induzierte Leitungsbeanspruchung. B ist eine begründete Forschungsalternative, **keine** von ENTSO-E definierte Originalmethode.
3. Eine Busmap induziert zwei algebraische Operatoren: Knotenaggregation P und Zweigflussaggregation Γ. Die Identität $A_z\Gamma = PA_d$ beweist die **exakte Erhaltung der zonalen Wirkleistungsbilanz**; die elektrischen Maschengleichungen des Ersatznetzes folgen daraus ausdrücklich **nicht**.
4. Technologiespezifische effektive PTDFs $H_z^{(k)} = \Gamma H_d R_k$ werden aus **einer einzigen physikalischen nodalen PTDF** und technologieabhängigen räumlichen Gewichten abgeleitet. Eine zeitabhängige strukturelle Flusskorrektur lässt sich exakt gegenüber einer gewählten Referenzzerlegung formulieren; ein für das Ersatznetz konstanter F_0 ist dagegen ein identifizierter Modellparameter.
5. Die **N-1-Sicherheitsregion** kann bei fixierter intrazonaler Verteilung direkt aus der detaillierten PTDF, der LODF und den Leitungsgrenzen als gekoppeltes Polyeder konstruiert werden. Einzelne zonale Link-Kapazitäten, auch wenn sie als exakte bilaterale Grenzwerte berechnet wurden, ersetzen dieses Polyeder nicht.
6. Die Woodbury-Identität und die duale Kreisflusstheorie sind alternative effiziente **Berechnungswege der Kontingenzsensitivitäten**, keine zusätzlichen physikalischen Sicherheitsmodelle. Die leitungsspezifischen/robusten Derating-Ideen nach Gazafroudi–Neumann–Brown sind wissenschaftliche Vergleichsmethoden [N1, N2].
7. FBMC und IoSN-Zonenreduktion verwenden dieselbe nodale Physik, aber verschiedene Operatoren, Zonenbegriffe und Sicherheitssemantiken. Die Analogie zwischen $\Gamma H_d R$ und $K H_d G$ ist exakt auf der Ebene linearer Sensitivitäten, **nicht** auf der Ebene der Kapazitätsbegriffe (IoSN-Ersatzkapazität vs. operativer RAM).

Erkenntnisstatus: [D] direkt im IoSN-Dokument beschrieben; [R] explizite mathematische Rekonstruktion; [E] eigener Entwurf; [L] aus externer wissenschaftlicher Literatur begründbar; [S] synthetisch getestet; [O] nicht spezifiziert bzw. noch nicht realnetzvalidiert. Jede Gleichung wird im Folgenden einer dieser Kategorien zugeordnet. Wissenschaftliche Literatur und PyPSA-Dokumentation werden **nicht** als Quelle für eine vermeintlich offizielle IoSN-Definition verwendet.

1. Untersuchungsgegenstand, Quellenhierarchie und Grenzen

1.1 Verbindliche IoSN-Referenz

[D] Die alleinige methodische Autorität für den *Abgleich mit der ENTSO-E-Netzreduktion* ist [E1], Abschnitt 3.8 (Zonal Clustering, Network Reduction, Outputs und Market Data Split), Abschnitt 3.9 (interne Restriktionen) und Anhang 6.1 (Clustering, Impedanzoptimierung und N-1-Ersatzkapazitäten). Kapitel 3.7 (Wetterfälle) und Kapitel 3.1 (Planungsmodell) liefern den Kontext. [E1] trägt ausdrücklich den Status *Version for Public Consultation*, datiert 25.02.2026. Die im Folgenden formulierten alternativen mathematischen Verfahren sind daher **nicht als ENTSO-E-Vorgaben** zu lesen.

[D] Die dokumentierte Zonierung dient einer physikalisch sinnvollen, rechenbaren Näherung des pan-europäischen Verbundnetzes. ENTSO-E berichtet **102 Zonen**, darunter 11 für Deutschland und 16 für Frankreich; es sind Planungszonen, nicht identisch mit den Core-Gebotszonen. Die Zonen sollen wesentlich über Engpässe, synchrone Flussmuster und Begrenzung der Zonenanzahl bestimmt werden. Weitere Kriterien sind Konnektivität, sinnvolle Zonengrößen und PECD-Bezug [E1, S. 23–27].

1.2 Getrennte wissenschaftliche Bezüge

Die Theorie zu Kreisfluss-LODFs und zu Woodbury wird in [N1], der Vergleich der N-1-Approximationen in [N2] verankert. PyPSA-Funktionen werden in [P1]–[P3] zitiert. Operative FBMC-Begriffe werden als **eigener Anwendungsbereich** betrachtet; das IoSN-Dokument definiert keinen vollständigen Core-Day-Ahead-Capacity-Calculation-Prozess.

1.3 Abgrenzung des Nachweises

Die Herleitungen beziehen sich auf verlustlose, stationäre Wirkleistungsflüsse in DC-Näherung. Wirk- und Blindleistung sind nicht synonym; thermische AC-Grenzen in MVA/A sind für ein DC-Modell auf explizite MW-Proxys abzubilden. Nicht eingeschlossen sind AC-Spannungsgüte, Blindleistung, nichtlineare Verlustmodelle, Kurzschluss- und Stabilitätsäquivalenz. HVDC-Terminalverluste, Trafo-Taps, PSTs und Netzinseln müssen als Sonderfälle ausdrücklich behandelt werden. Ein niedriger Fluss-RMSE belegt weder dynamische Äquivalenz noch N-1-Sicherheit.

2. Einheitliche Notation und detaillierte elektrische Physik

2.1 Netzgraph und DC-Flussmodell

Sei $G_d = (\mathcal{N}, \mathcal{L})$ ein zusammenhängender passiver AC-Teilgraph mit N Knoten, L Zweigen, orientierter Inzidenz $A_d \in \mathbb{R}^{N\times L}$, Zweigreaktanzen $x_\ell > 0$ und $B_d = \mathrm{diag}(1/x_\ell)$. Ein Zweig $i \to j$ hat in A_d am Abgang $+1$ und am Zugang -1. Der nodale Laplace-Operator lautet $L_d = A_d B_d A_d^\mathsf{T}$.

(G1) Kirchhoff-Gleichungen [R/L].

$$L_d\theta_t = p_{d,t}, \qquad f_{d,t} = B_d A_d^\mathsf{T}\theta_t, \qquad A_d f_{d,t} = p_{d,t}.$$

Voraussetzung ist $\mathbf{1}^\mathsf{T} p_{d,t} = 0$ innerhalb jeder AC-Insel. Mit reduzierter Faktorisierung oder Pseudoinverser $L_d^\dagger$ folgt die nodale PTDF $H_d = B_d A_d^\mathsf{T} L_d^\dagger$ und

(G2) Detaillierte Flussabbildung [R/L].

$$f_{d,t} = H_d p_{d,t} + b_t^\phi, \qquad \mathbf{1}^\mathsf{T} p_{d,t} = 0.$$

b_t^ϕ ist ein **vorher berechneter physikalischer Offset** aus festgehaltenen Phasenschieber-/Transformatorzuständen, kein frei wählbarer Ersatznetz-Nullbilanzfluss. Die mathematischen Identitäten im Folgenden werden zunächst für $b_t^\phi = 0$ hergeleitet und bei Bedarf um diesen Term erweitert. Die konkrete PTDF-Darstellung ist für balancierte Einspeisungen unabhängig von der Slack-Konvention; für unbalancierte Vektoren ist die Slack-Wahl dagegen entscheidend.

2.2 Zeit- und Zustandsindizes

$t \in \mathcal{T}$ bezeichnet synchron erfasste Stunden; $s \in \mathcal{S}$ Wetter-/Marktszenarien und Δt_t ihre Dauer. Im IoSN-Ausgangsverfahren werden stündliche physikalische Flüsse aus einer Marktsimulation abgeleitet; die Impedanzoptimierung verwendet laut [E1] eine Stichprobe synchroner Flüsse. Die exakte Auswahl und Gewichtung dieser Stichprobe ist öffentlich nicht vollständig spezifiziert. Die im Text gegebenen Gewichtungen w_t sind **eigene Entwurfsparameter** und müssen versioniert werden.

3. Die IoSN-Baseline als verbindlicher methodischer Referenzprozess

3.1 Dokumentierte Schritte [D]

1. NTC-basierte Marktsimulation und Gewinnung repräsentativer Last-/Erzeugungssituationen;
2. DC-/PTDF-basierte Berechnung detaillierter stündlicher Leitungsflüsse;
3. Priorisierung überlasteter Leitungen (225- und 400-kV-Bereiche werden im Anhang ausdrücklich genannt) durch jährliche Überlastungsenergie;
4. Zonierung: kritische Leitungen und relevante Austausch-Sensitivitäten sollen als Interzonenverbindungen möglichst sichtbar bleiben; Flussverhalten, Zonengröße und Konnektivität sind zusätzliche Kriterien;
5. für eine vorgegebene Busmap: Optimierung äquivalenter Impedanzen **und** struktureller Nullbilanzflusskorrekturen anhand synchroner Ziel-Flüsse;

6. Ableitung von vier Kapazitäten je Interzonenverbindung (Sommer/Winter, beide Richtungen) aus stündlichen physikalischen Leitungsflüssen und LODF-basierter N-1-Belastung;
7. iterative Anpassung der Busmap nach Fluss-RMSE und Kapazitätsqualität; Aufteilung der Markt-, Last-, Erzeugungs- und Speicherdaten auf Zonen.

Quellen: [E1, S. 21–29, 45–51]. Weder die vollständige Clustering-Zielfunktion noch die Optimierer-/Solverkonfiguration der Impedanzkalibrierung noch das allgemeine Kapazitätsregressionsmodell werden veröffentlicht. Gleichungen in den nächsten Abschnitten sind deshalb rekonstruiert oder zusätzlich vorgeschlagen.

3.2 Normative Bewertungsperspektive

Die zentrale Frage ist nicht, ob ein Verfahren ähnliche mathematische Begriffe verwendet, sondern **welche konkreten IoSN-Anforderungen** nachweisbar erfüllt werden. In jedem Methodenkapitel werden daher vier Kategorien ausgewiesen: (i) IoSN-Nähe, (ii) explizite Abweichungen, (iii) offene Daten-/Numerikannahmen, (iv) prüfbare Entscheidungskriterien.

4. Zwei eigenständige Clustering-Methoden

4.1 Methode A: vollständiger Dispatch und Überlastungsenergie

[D/R] Aus einem vollständig bilanzierten Dispatch, der konventionelle Erzeugung, Erneuerbare nach Abregelung, Speicher, HVDC-Terminale und Lasten einschließt, folgt für jede Stunde

$$p^A_{d,t} = p^{\text{actual}}_{\text{RES},t} + p_{\text{conv},t} + p_{\text{storage},t} + p_{\text{HVDC},t} - p_{\text{load},t}; \quad f^A_{d,t} = H_d p^A_{d,t} + b^\phi_t.$$

Hier sind alle Terme **Nettoeinspeisungen am AC-Knoten** und ihre Vorzeichen im Datenvertrag festgelegt. Die in [E1, Anhang 6.1] berichtete jährliche Überlastungsenergie kann als

(C1) Überlastungsscore [D/R].

$$S^A_{\ell,s} = \sum_{t \in \mathcal{T}_s} \Delta t_t \, \max\{0, |f^A_{\ell,t}| - \overline{F}_{\ell,t}\}$$

geschrieben werden. Mehrere Szenarien werden zunächst **getrennt** betrachtet; eine gewichtete Aggregation über Szenarien ist eine weitere, nicht normativ bestimmte Entscheidung.

Optionale Optimierungsformulierung [E]: Für eine zulässige Busmap z mit Z verbundenen Zonen minimiere man

$$J_A(z) = \sum_{\ell=(i,j)} w^A_\ell \, \mathbb{1}\{z(i) = z(j)\}, \qquad w^A_\ell \propto S^A_\ell,$$

unter Konnektivitäts-, Zonenbudget- und Länderrestriktionen. Diese Formel ist eine **Forschungsrekonstruktion**, nicht der veröffentlichte Clustering-Code von ENTSO-E. Nicht jede kritische Leitung kann bei festem Z zwangsläufig eine Zonengrenze werden.

Stärken: direkter Bezug zu potenziellen physikalischen Engpässen; Erfassung von Transit-, Import- und flexiblem Dispatch; gute IoSN-Treue. **Schwächen:** endogen gegenüber Marktergebnis, Brennstoffpreisen, Speicherstrategie und ggf. präventivem Redispatch; Extremstundengewichtung und Netzgrenzen beeinflussen die Rangfolge.

IoSN-Abgleich: *konzeptionell direkt* für Überlastungsenergie und Engpassschutz; *eigener Entwurf* für das konkrete gewichtete Clustering-Optimierungsproblem und die Wahl der Szenariogewichte.

4.2 Methode B: allgemeine RES-/Last-induzierte Leitungsbeanspruchung

[E] Um marktoptimierten konventionellen Dispatch im ersten Schritt zu vermeiden, werden die exogenen nodalen Größen

$$q_t = p_t^{\mathrm{RES,avail}} - p_t^{\mathrm{load}}$$

verwendet. Da $\mathbf{1}^\top q_t \neq 0$ auftreten kann, ist $H_d q_t$ **ohne definierte Balancekonvention keine eindeutige physikalische Flusslösung**. Mit einem festen, nichtnegativen Ausgleichsvektor w mit $\mathbf{1}^\top w = 1$ wird

(C2) Balanciertes Screening [E].

$$\tilde{q}_t = q_t - w\,\mathbf{1}^\top q_t, \qquad f_{d,t}^B = H_d \tilde{q}_t.$$

Bei mehreren Netzinseln gilt diese Bedingung **getrennt je Insel**. w ist ein Screening-Proxy (etwa nach vorgegebener fixer Kapazität) und darf nicht als tatsächlich realisierter Marktdispatch bezeichnet werden. Die Sensitivität der Ergebnisse gegenüber mehreren w ist explizit zu messen.

Ein sinnvoller Vergleich nutzt parallele Lastindikatoren:

(C3) Gesamtbelastung [E].

$$E_\ell^B = \sum_t \Delta t_t |f_{\ell,t}^B|, \qquad \rho_\ell^B = \frac{\sum_t \omega_t |f_{\ell,t}^B| / \overline{F}_{\ell,t}}{\sum_t \omega_t},$$

sowie ein hohes Quantil $Q_{0.95}(|f_{\ell,t}^B|/\overline{F}_{\ell,t})$. Das erste Maß bewertet absolute Transferbeanspruchung, das zweite die Nutzung relativer zur verfügbaren Grenze; beide beantworten unterschiedliche Fragen. Als Busmap-Ziel können die nach Normierung gewichteten Scores den Verlust wichtiger Linien durch Verschmelzung bestrafen.

Stärken: exogenes, langfristiges Strukturmerkmal; Leitungen auch ohne Überlastung berücksichtigt; weniger direkte Abhängigkeit vom Marktclearing. **Schwächen:** schwache beziehungsweise falsche Flüsse bei ungeeignetem w; Abregelungen und niedrige RES-Stunden nicht repräsentiert; Transitflüsse und thermische Erzeugung fehlen als operative Treiber. Niedrige Grenzkosten der Erneuerbaren beweisen nicht, dass flexible Erzeugung elektrisch unwichtig ist.

IoSN-Abgleich: *explizite methodische Abweichung*: die IoSN priorisiert nicht den durchschnittlichen RES-/Last-induzierten Belastungsgrad als Ersatz für jährliche Überlastungsenergie. Methode B ist daher als **vergleichende Forschungsalternative** zu klassifizieren, nicht als ENTSO-E-konforme Rekonstruktion.

4.3 Gemeinsame Kriterien und fairer Vergleich

Bei A und B müssen Netztopologie, Zahl der Zonen Z, angeschlossene Komponenten, Spannungsregime, zulässige Ländergrenzen, Wetter-/Zeithorizonte, Konnektivität und nachgelagerte Identifikationsalgorithmen vergleichbar sein. Zusätzliche Qualitätsmerkmale sind (i) Schutz kritischer Schnittlinien, (ii) synchrone Flussrichtung/Korrelation, (iii) geringe Vorzeichenkompensation, (iv) zonale Größenbalance und (v) stabile Busmap über Wetterjahre. Die beiden Methoden können unterschiedliche P_A, Γ_A und P_B, Γ_B liefern.

IoSN-Abgleich: Flusssynchronität, zonale Konnektivität und begrenzte Clusterzahl sind in [E1, S. 23–25] ausdrücklich vorgesehen. Unsere Scores und Schutz-Penalties werden zusätzlich eingeführt.

5. Exakte Matrixaggregation und ihre Grenzen

5.1 Konstruktion von P und Γ

Sei $P \in \{0,1\}^{Z \times N}$ die Busmap-Matrix mit genau einer Eins je Originalknoten. $\Gamma \in \{-1,0,1\}^{E \times L}$ summiert alle detaillierten Zweige, welche dieselben Zonen in derselben gewählten Orientierung verbinden; intrazonale Zweige erhalten ausschließlich Nullen. $A_z \in \mathbb{R}^{Z \times E}$ ist die Inzidenz des Zonengraphen.

(A1) Algebraische Netzaggregation [R].

$$p_{z,t} = P p_{d,t}, \qquad f_{z,t} = \Gamma f_{d,t}.$$

(A2) Strukturelle Identität und Bilanzsatz [R].

$$\boxed{A_z \Gamma = P A_d} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{A_z f_{z,t} = p_{z,t}}.$$

Beweis: Jede zwischen verschiedenen Zonen verlaufende Originalleitung hat auf beiden Seiten derselben Identität dieselben Vorzeichen; intrazonale Zweige heben sich in PA_d auf und besitzen eine Nullspalte in Γ. Multiplikation mit f_d und $A_d f_d = p_d$ ergibt den Folgesatz. Bei HVDC gilt eine gesonderte Injektionskonvention, bei Verlusten eine bilanzrichtige Verlustallokation.

5.2 Was der Satz nicht impliziert

Diese Identität bewahrt Knotenbilanz, aber **nicht** die KVL-/Maschengleichungen, Einzelleitungsbelastungen, AC-Verluste oder N-1-Sicherheit. Insbesondere können gegengerichtete physikalische Grenzleitungen einen kleinen Schnittfluss Γf_d liefern, obwohl beide thermisch stark beansprucht sind. Die IoSN warnt ausdrücklich vor dieser Auslöschung [E1, S. 23].

Ein ergänzender Diagnoseindikator ist

$$\chi_{e,t} = \frac{|(\Gamma f_d)_{e,t}|}{\sum_{\ell \in \mathcal{L}_e} |f_{\ell,t}|},$$

für Stunden mit positivem Nenner. χ nahe null zeigt starke gerichtete Kompensation, nicht zwingend einen Modellfehler, aber ein Risiko für eine einzelne Ersatzkapazität.

IoSN-Abgleich: Die Matrixidentität ist unsere formale Rekonstruktion einer in [E1] impliziten Flussaggregation; die IoSN publiziert diesen Matrixsatz nicht als eigene Gleichung.

6. Technologiespezifische PTDFs und räumliche Verschiebungsfaktoren

6.1 Physik und Technologie strikt trennen

Für eine Technologieklasse k (Wind, PV, Last, Kernkraft, Gas, Speicher usw.) definiere $p^{(k)}_{z,t}$ ihre zonale Einspeisung (Last negativ). Eine technologie- und ggf. zeitabhängige Matrix $R_k(t) \in \mathbb{R}^{N \times Z}$ beschreibt die räumliche Verteilung innerhalb der Zonen. Wo die Klasse vertreten ist, gilt $PR_k(t) = I_Z$; bei null installierter/aktiver Leistung ist ein dokumentierter Fallback nötig.

(T1) Effektive technologiespezifische PTDF [R/E].

$$\boxed{H^{(k)}_z(t) = \Gamma H_d R_k(t)}, \qquad f_{z,t} = \sum_k H^{(k)}_z(t)\, p^{(k)}_{z,t} + \Gamma b^{\phi}_t.$$

Kein technologiespezifisches Netzgesetz: H_d bleibt dieselbe elektrische Matrix. Technologien verändern die Gewichtung, mit der zonale Leistung auf detaillierte Knoten verteilt wird. Entsprechend können Wind-, PV- und Lastbeiträge verschieden große beziehungsweise entgegengesetzte Grenzflüsse hervorrufen.

Eine positive Gewichtsregel für disponible/nicht disponible Erzeugung ist etwa

$$(R_k(t))_{iz} = \frac{\sum_{g \in \mathcal{G}_{i,k}} P^{\mathrm{nom}}_g a_g(t)}{\sum_{j \in \mathcal{N}_z} \sum_{g \in \mathcal{G}_{j,k}} P^{\mathrm{nom}}_g a_g(t)}, \qquad i \in \mathcal{N}_z.$$

Für PV/Wind ist $a_g(t)$ die wetterabhängige Verfügbarkeit; für feste Leistungsshares kann $a_g \equiv 1$ gelten. Lastgewichte beruhen auf nodalen Nachfrageprofilen; die Vorzeichen stehen in $p_{z,t}^{(\mathrm{load})}$, **nicht** in R_{load}.

6.2 Exakte relative No-Load-Flusszerlegung

Wähle eine Referenzverteilung R_0 mit $PR_0 = I$. Für den detaillierten gesamten Einspeisevektor $p_{d,t}$ gilt

$$p_{d,t} = R_0 p_{z,t} + u_t, \qquad u_t = (I - R_0 P) p_{d,t}, \qquad P u_t = 0.$$

(T2) Strukturfluss unter Nulländerung der Zonenbilanz [R].

$$\boxed{f_{z,t} = \Gamma H_d R_0 p_{z,t} + c_{\mathrm{struct}}(t) + \Gamma b_t^{\phi}}, \qquad c_{\mathrm{struct}}(t) = \Gamma H_d (I - R_0 P) p_{d,t}.$$

Es gilt $A_z c_{\mathrm{struct}}(t) = 0$. Der Strukturfluss ist **referenzabhängig** und kann zeitabhängig sein. Für eine Technologienzerlegung folgt

$$c_{\mathrm{struct}}(t) = \sum_k \Gamma H_d \, [R_k(t) - R_0] p_{z,t}^{(k)}.$$

Der aus RES und Last isolierte Anteil folgt identisch, indem statt p_d nur $q = p_{\mathrm{RES},avail} - p_{\mathrm{load}}$ in $(I - R_0 P)q$ eingesetzt wird. Dieser intrazonale Strukturvektor ist **per Konstruktion bilanziert**, selbst wenn q insgesamt keine ausgeglichene Einspeisung ist. Er kann somit schon für eine feste Busmap ohne Markt-Dispatch ausgewertet werden. Er ist allerdings nur ein **Teil** der vollständigen strukturellen Korrektur.

IoSN-Abgleich: [E1, S. 48] beschreibt die „zero balance flow corrections“ wegen räumlicher Last-/Erzeugungsasymmetrien, veröffentlicht aber keine Technologienzerlegung. (T2) ist eine eigene mathematische Erklärung und ein möglicher Verbesserungsansatz, nicht die publizierte IoSN-Parameteridentifikation.

7. Referenzverteilungen, Merit Order und Ersatzknoten

7.1 Drei Verteilungsoperatoren [E]

Für eine Zone z und den Knoten $i \in z$ werden drei Kandidaten definiert:

- **Gleichverteilung:** $R_{\mathrm{uni},iz} = 1/|\mathcal{N}_z|$.
- **Kapazitätsgewichtung:** $R_{\mathrm{cap},iz} = C_i / \sum_{j \in z} C_j$ mit installierter geeigneter Leistung $C_i \geq 0$.
- **Kostenbasierte Präferenz:** $R_{\mathrm{cost},iz} = C_i \psi(c_i) / \sum_{j \in z} C_j \psi(c_j)$ mit vorab definierter monoton fallender positiver ψ und festen Grenzkosten c_i.

Die dritte Variante ist ein **glatter Kostenproxy**, keine strenge Merit Order. Eine echte stufenweise Merit-Order-Allokation löst für einen gegebenen zonalen Residualbedarf D_z etwa

$$\min_g \sum_{i \in z} c_i g_i \quad \text{unter} \quad \sum_{i \in z} g_i = D_z, \quad 0 \leq g_i \leq C_i.$$

Fixe Preise implizieren **nicht** fixe Gewichte: Die Lösung ändert sich mit dem Bedarf D_z. Für eine zeitlich konstante Referenz kann ein definiertes Ensemble repräsentativer Residualbedarfsniveaus $D_z^{(r)}$ verwendet und $g_i^{(r)}$ mit veröffentlichten Gewichten gemittelt werden. Bei nicht flexiblen Kernkraftwerken müssen Verfügbarkeit, Mindestlast und Betriebsrestriktionen gesondert beachtet werden.

7.2 Gemeinsame Referenz-PTDF und einzelner Ersatzknoten

Für eine gewählte Referenz R folgt $H_z^{\mathrm{ref}} = \Gamma H_d R$. Alternativ kann eine Spalte r_z durch einen einzelnen Originalknoten $i_z \in \mathcal{N}_z$ ersetzt werden. Ein elektrisch sinnvoller Kandidat löst

$$i_z^* \in \arg\min_{i \in \mathcal{N}_z} \left\| W \Gamma H_d (e_i - R_{:,z}) \right\|_2 .$$

Die Ein-Knoten-Näherung erhöht die Interpretierbarkeit, kann aber die Genauigkeit erheblich verschlechtern. Die Referenzknotenwahl bestimmt auch nicht allein die Ersatzreaktanz; dazu ist anschließend eine elektrisch realisierbare zonale Netzmatrix zu identifizieren.

IoSN-Abgleich: [E1] verlangt die Kalibrierung äquivalenter Reaktanzen und Flusskorrekturen, aber keine kostenbasierte Referenz-PTDF oder Auswahl eines einzigen physikalischen Ersatzknotens. Diese drei Varianten sind ausdrücklich **eigene Forschungshypothesen**.

7.3 Begriffsklärung „MCOE“

In den vorliegenden Ausgangsdokumenten ist *MCOE* nicht als verifizierte eigenständige mathematische Normform definiert. Eine „Distanz zur MCOE-Formulierung“ kann nur gegenüber einer **offengelegten** Gleichung belastbar beurteilt werden. Hier wird daher ausschließlich der klar definierte marginalkostenbasierte Merit-Order-Proxy bzw. die kapazitätsbeschränkte Kostenminimierung verglichen; eine weitergehende normative Äquivalenz wird nicht behauptet.

8. Ersatznetzimpedanzen und struktureller Flussoffset F_0

8.1 Vom detaillierten Schnittfluss zum realisierbaren Ersatznetz

Aus $\Gamma H_d R_0$ folgt eine *aggregierte Sensitivitätsmatrix*, aber nicht notwendigerweise eine PTDF, die durch positive Reaktanzen auf der gewählten reduzierten Topologie realisierbar ist. Für den Zonengraphen seien $A_z \in \mathbb{R}^{Z \times E}$ und $X_z = \mathrm{diag}(x_e^{\mathrm{eq}})$, $x_e^{\mathrm{eq}} > 0$. Dann ergibt sich die passive zonale PTDF

$$H_{\mathrm{eq}}(x) = X_z^{-1} A_z^{\mathsf{T}} (A_z X_z^{-1} A_z^{\mathsf{T}})^{\dagger}.$$

Für eine zulässige Zoneneinspeisung p_z ist der DC-Fluss $H_{\mathrm{eq}}(x) p_z$. Um intrazonal ausgelöste Loop-Flows abzubilden, kann man einen über die Kalibrierungsperiode konstanten Nullbilanzfluss c^0 ergänzen:

(E1) Affines Ersatznetzmodell [R/E].

$$\boxed{\hat{f}_{z,t} = H_{\mathrm{eq}}(x) p_{z,t} + c^0}, \qquad A_z c^0 = 0.$$

Die Knotenbilanz bleibt $A_z \hat{f}_{z,t} = p_{z,t}$. Mit einer beliebigen Zyklenbasis C_z des reduzierten Netzes gilt die **modifizierte** Maschenbeziehung

$$\boxed{C_z^{\mathsf{T}} X_z (\hat{f}_{z,t} - c^0) = 0}.$$

Der Offset ist somit ein **explizit modellierter affiner KVL-Beitrag**. Ein gewöhnlicher passiver PyPSA-Lastfluss ohne zusätzliche Gleichungen reproduziert im Allgemeinen **keine** von null verschiedenen Flüsse bei $p_z = 0$; sie dürfen nicht bloß nachträglich in einem Ergebnisfeld addiert und dann als physikalisch bindend bezeichnet werden. Für einen festgesetzten c^0 ist eine algebraische Emulation über äquivalente Branch-Source-Terme möglich; diese sind aber keine Aussage über reale PSTs.

8.2 Kalibrierungsproblem und Zerlegung des Fehlers

(E2) Explizit vorgeschlagene, nicht normativ vorgegebene Identifikation [E].

$$\begin{aligned} \min_{x,c^0} \quad & \sum_{t\in\mathcal{T}_{\mathrm{cal}}} \omega_t \left\| W_f \left[H_{\mathrm{eq}}(x) p_{z,t} + c^0 - \Gamma f_{d,t} \right] \right\|_2^2 + \lambda_x \| \log(x/x^{\mathrm{prior}}) \|_2^2 + \lambda_c \|c^0\|_2^2, \\ \text{unter} \quad & x_{\min} \le x \le x_{\max}, \qquad A_z c^0 = 0, \end{aligned}$$

wobei W_f z. B. nach kritischen Verbindungen oder Referenzflüssen gewichtet. Die genaue Gewichtung, Regularisierung und der Solver sind **eigene Entscheidungen**. ENTSO-E nennt als Aufgabe die gemeinsame Minimierung des Flussfehlers durch Impedanzen und strukturelle Korrekturen, nicht das vollständige mathematische Programm [E1, S. 27, 48–49].

Bei vorgegebenem R_0 folgt die fehlerdiagnostische, exakte Zerlegung

$$\Gamma f_{d,t} - H_{\mathrm{eq}}(x) p_{z,t} = \underbrace{\Gamma H_d (I - R_0 P) p_{d,t}}_{\text{Verlust intrazonaler Verteilung}} + \underbrace{(\Gamma H_d R_0 - H_{\mathrm{eq}}(x)) p_{z,t}}_{\text{elektrische Ersatznetzabweichung}} + \Gamma b_t^{\phi}.$$

Wissenschaftlicher Nutzen: Die technologiespezifische Zerlegung erklärt den *räumlichen* Beitrag, während die Impedanzidentifikation den *netzstrukturellen* Beitrag approximiert. Ein frei optimiertes c^0 kann beide Anteile überlagern; Attribution und Identifikationsparameter müssen deshalb auseinandergehalten werden.

8.3 Identifizierbarkeit

Wenn alle positiven zonalen Reaktanzen eines zusammenhängenden AC-Zonennetzes mit demselben Faktor $\eta > 0$ skaliert werden, bleiben die DC-Flüsse bei vorgegebenen Einspeisungen unverändert:

$$H_{\mathrm{eq}}(\eta x) = H_{\mathrm{eq}}(x).$$

Diese globale Skalierungsfreiheit muss etwa durch eine feste Referenzreaktanz oder eine physikalische Priorinformation gebrochen werden. Bei einem **baumförmigen Zonennetz** ist die gesamte Flussverteilung bereits durch KCL eindeutig; die Reaktanzen sind aus Flussdaten **überhaupt nicht identifizierbar**. Ein kleiner RMSE in diesem Fall ist kein Nachweis der elektrischen Qualität. Auch in vermaschten Netzen sind Rang der Anregung über die Stunden und Parameterkorrelationen zu prüfen.

IoSN-Abgleich: [E1, S. 48] benennt ausdrücklich die fehlende Eindeutigkeit und den Kompromiss zwischen Robustheit und Genauigkeit. Unsere analytische Identifizierbarkeitsprüfung konkretisiert diese Aussage.

9. N-1-Sicherheitsabbildung: detaillierte PTDF und LODF

9.1 Leitungsausfälle und vollständiger Kontingenzoperator

Für den Ausfall von Zweig k sei $d_k = A_{d,:,k}$ die zugehörige nodale Transaktion. Mit $T = H_d A_d$ und einem **nicht inselbildenden** Einzelausfall gilt

(N1) Line Outage Distribution Factors [L/R].

$$D_{\ell k} = \frac{T_{\ell k}}{1 - T_{kk}} \quad (\ell \neq k), \qquad D_{kk} = -1,$$

und somit $f_\ell^{(k)} = f_\ell + D_{\ell k} f_k$. Für Brücken/Ausfälle, die das AC-Netz separieren, ist der Nenner null oder numerisch unbrauchbar; solche Fälle dürfen **nicht** stillschweigend als sicher gelten. Andere Topologieänderungen oder Gegenmaßnahmen benötigen separate Modelle.

Sei $K \in \mathbb{R}^{C\times L}$ eine Matrix aus Zeilen e_ℓ^{T} (N-0) und $e_\ell^{\mathsf{T}} + D_{\ell k} e_k^{\mathsf{T}}$ (überwachter Zweig $\ell \neq k$ unter Ausfall k). Dann

(N2) Gekoppelte N-1-Sicherheitsregion [L/R].

$$\boxed{-\overline{f}_C \leq K(H_d p_d + b^\phi) \leq \overline{f}_C}.$$

Jedem Überwachungsfall wird die zugehörige zulässige (ggf. saisonale) MW-Grenze zugeordnet. K ist ein **CNEC-Selektions-/Transformationsoperator**, kein Aggregationsoperator Γ.

9.2 Direkte zonale N-1-Projektion bei festem räumlichem Schlüssel

Für $p_d = Rp_z + u$, $PR = I$ und $Pu = 0$ gilt

(N3) N-1-Sicherheitsabbildung in zonale Nettopositionen [R/E].

$$\boxed{-\overline{f}_C \leq H_{C,z} p_z + f_{0,C} \leq \overline{f}_C},$$

mit $H_{C,z} = KH_dR$ und $f_{0,C} = K(H_d u + b^\phi)$. Diese Formulierung ist in der linearen Netzapproximation **exakt konditional** auf R, u, Topologie, fixierte PST-/HVDC-Einwirkungen und die betrachteten Kontingenzen.

Die Wahl des intra-zonalen Betriebs ist hierbei entscheidend:

- **Feste intrazonale Struktur:** $u = u^{\text{ref}}$ ergibt ein einzelnes gekoppeltes Zonensicherheits-Polyeder.
- **Existenzielle Projektion:** p_z gilt als zulässig, wenn ein $u \in \mathcal{U}$ existiert, das sämtliche Restriktionen erfüllt; dies bildet die erlaubte Re-Dispatch-Flexibilität ab, benötigt aber ihre technische Beschreibung.
- **Robuste Projektion:** p_z gilt nur als zulässig, wenn die Restriktionen für **jedes** $u \in \mathcal{U}$ gelten; dieses Polyeder ist meist konservativer.

Die letzte Unterscheidung ist für die langfristige Planung wesentlich: Eine feste GSK-Verteilung ist weder automatisch eine vollständige noch eine robuste Projektion aller operativen Freiheitsgrade.

9.3 Sichere bilaterale Handelsänderung

Für einen **N-1-sicheren Referenzzustand** p_z^{ref} und den Transfervektor $d_{ab} = e_a - e_b$ gilt $p_z(\tau) = p_z^{\text{ref}} + \tau d_{ab}$ mit $\tau \geq 0$. Definiere $b = H_{C,z} p_z^{\text{ref}} + f_{0,C}$ und $g = H_{C,z} d_{ab}$.

(N4) Maximale sichere Transfererhöhung [R].

$$\boxed{\tau_{\max}^{a \to b} = \min_{r:\, g_r \neq 0} \frac{\overline{f}_{C,r} - \operatorname{sgn}(g_r) b_r}{|g_r|}}$$

unter den Nebenbedingungen, dass alle $g_r = 0$ bereits zulässig sind, die Basis $|b_r| \leq \overline{f}_{C,r}$ ist und alle N-0-/N-1-Restriktionen enthalten sind. Für eine Gegenrichtung wird d_{ab} negiert. Ist die Menge der einschränkenden Zeilen leer, ist τ hinsichtlich **dieser** Restriktionen unbeschränkt; weitere Markt-/Erzeugungsgrenzen fehlen dann noch.

Der Wert ist **keine universelle Ersatzkapazität der Verbindung** $e = (a, b)$: Eine bilaterale Nettopositionsänderung verteilt sich über sämtliche parallelen und vermaschten Pfade. Der zulässige Wert hängt von p_z^{ref}, R und anderen Transaktionen ab.

9.4 Unterschied zwischen Sicherheits-Polyeder und vier Grenzwerten

Die durch (N3) definierte Region enthält gekoppelte Restriktionen. Unabhängig je Ersatzverbindung maximierte Schnittflüsse $\max\{(\Gamma f_d)_e\}$ bilden in der Regel nur ein **achsparalleles äußeres Begrenzungsrechteck**; die gleichzeitige Ausschöpfung aller Maxima kann unzulässig sein. Eine garantiert sichere innere Approximation benötigt zusätzliche robuste Restriktionen oder eine explizite Inklusionsprüfung.

IoSN-Abgleich: [E1, S. 50–51] bestimmt vier saisonale, gerichtete Ersatzkapazitäten aus stündlichen Grenzflüssen und N-1-Maximalbelastungen sowie Sonderregeln für einseitigen Fluss und unzureichend identifizierbare

Daten. (N3) und (N4) sind **alternative analytische Referenzmethoden**, nicht dieselbe Kapazitätsschätzung. Ein direkter zahlenmäßiger Vergleich ohne identischen Referenzzustand und identische Sicherheitsmengen ist methodisch unzulässig.

9.5 Analytische Dreiknotenillustration [A/S]

Ein Dreiecksnetz mit identischen Zweigreaktanzen besitzt drei Leitungen A–B (100 MW), B–C (100 MW) und C–A (80 MW). Bei einer A-zu-B-Transaktion τ fließen im Normalzustand $2\tau/3$ über A–B und jeweils $\tau/3$ über den alternativen Weg. Die N-0-Grenze beträgt daher 150 MW. Nach Ausfall von A–B fließt die gesamte Transaktion über den alternativen Weg; C–A wird bereits bei 80 MW bindend. Unter Berücksichtigung aller drei möglichen Einfachausfälle ergibt die N-1-Transfergrenze **80 MW**. Dies zeigt unmittelbar, warum eine Addition der thermischen Leitungsgrenzen weder eine korrekte N-0- noch eine N-1-Kapazität liefert.

Der begleitende Python-Test `test_triangle_transfer_n0_150_n1_80` prüft diese Aussage als analytischen Referenzfall. Es handelt sich ausdrücklich um **synthetische Daten** und nicht um eine TYNDP-Topologie.

10. Drei Kapazitätsmethoden und ihre Aussagekraft

10.1 K1: IoSN-nahe stündliche Ersatzkapazität [D/R]

Für jede reduzierte Verbindung e werden stündliche Schnittflüsse $F_{e,t} = (\Gamma f_{d,t})_e$ und die maximalen N-1-Belastungen beteiligter kritischer physikalischer Zweige ausgewertet:

$$\rho_{e,t}^{N-1} = \max_{(\ell,k)\in\mathcal{C}_e} \frac{|f_{\ell,t} + D_{\ell k} f_{k,t}|}{\overline{f}_{\ell,t}}.$$

N-0-Überwachungsfälle gehören ebenfalls in die Sicherheitsprüfung. Nach Sommer/Winter und Vorzeichen von $F_{e,t}$ werden vier bedingte Transfergrenzen nahe der 100-%-Belastung identifiziert. Die ENTSO-E erläutert Sonderfälle: über 99,5 % einseitige Flüsse, unzureichende Stützstellen nahe 100 %, Schwellen von 1 % bzw. 130 % und diffuse Punktwolken [E1, S. 50–51]. Das konkrete statistische Schätzverfahren ist nicht vollständig offengelegt; eine lineare Regression mit Intercept ist **nur ein Forschungsproxy**, kein verifizierter Originalalgorithmus.

Stärke: betriebszustandsbezogene, praxisnahe Kapazität je Ersatzlink. **Schwäche:** daten- und stichprobenabhängig, mögliche Scheinkorrelation und nicht garantierte gleichzeitige Sicherheit.

10.2 K2: analytische N-1-Polyederprojektion [R/E]

K2 bewahrt die einzelnen N-0-/N-1-Restriktionen (N3); Transfergrenzen sind (N4), oder für die äquivalente Schnittflussgröße kann über die gesamte zulässige Domäne ein lineares Programm gelöst werden:

$$\max_{p_z\in\mathcal{P}} \pm e_e^{\mathsf{T}} \Gamma H_d (R p_z + u^{\mathrm{ref}}) \quad \text{unter} \quad -\overline{f}_C \le H_{C,z} p_z + f_{0,C} \le \overline{f}_C.$$

Die Menge $\mathcal{P}$ umfasst Balanz, Grenzen verfügbarer Technologien und ggf. vertragliche Austauschlimits. Ohne diese zusätzlichen Schranken können einzelne Optimierungen unbeschränkt sein. Ein positiver LP-Optimalwert ist eine **Stützfunktion** einer zulässigen Flussmenge, nicht automatisch ein zulässiger gemeinsamer Link-Kapazitätsvektor.

Stärke: mathematisch klarer Sicherheitsbezug; direkt für FBMC-artige Nebenbedingungen. **Schwäche:** größere Restriktionszahl; Modell muss räumliche Flexibilität und N-1-Sonderfälle korrekt behandeln; kapazitätsorientiertes IoSN-Format muss zusätzlich approximiert werden.

10.3 K3: robuste Derating-Approximation [L/E]

Eine konservative Alternative beschränkt bereits die N-0-Flüsse auf $|f_\ell| \le \alpha_\ell \overline{f}_\ell$. Aus

$$|f_\ell^{(k)}| \le |f_\ell| + |D_{\ell k}|\,|f_k|$$

folgt die **hinreichende** Sicherheitsbedingung

(N5) Konservativer leitungsspezifischer Sicherheitsfaktor [E].

$$\alpha_\ell \overline{f}_\ell + |D_{\ell k}|\alpha_k \overline{f}_k \le \overline{f}_\ell \qquad (\ell \neq k), \quad 0 \le \alpha \le 1.$$

Bei einem gemeinsamen Faktor ist

$$\boxed{\alpha_{\text{common}} = \min\left\{1,\ \min_{\ell \neq k} \frac{\overline{f}_\ell}{\overline{f}_\ell + |D_{\ell k}|\overline{f}_k}\right\}}.$$

Diese explizit **hier abgeleiteten** Schranken sind konservativ, da sie mögliche Korrelationen physikalischer Flüsse ignorieren. Sie setzen voraus, dass der angewandte N-0-Boxbereich tatsächlich die vollständigen modellierten Flüsse beschränkt; feste Offsets dürfen nicht fehlen. [N2] untersucht verwandte robuste, approximative und leitungsspezifische Verfahren, verwendet aber nicht notwendig dieselben Formeln.

IoSN-Abgleich: K3 ist **kein Ersatz für die dokumentierten IoSN-Kapazitäten**, sondern ein kostengünstiger Vergleichs-/Sicherheitsbenchmark. Gute konservative K3-Werte müssen nicht dieselben Transfermöglichkeiten wie K1 oder K2 liefern.

10.4 Qualität der Sicherheitsregion

Die drei Methoden sollten unter identischem detailliertem N-1-Prüfsatz anhand folgender Kennzahlen verglichen werden: (i) Anteil fehlerhaft zugelassener Einspeisungen (false feasible), (ii) Anteil unnötig ausgeschlossener, detailliert sicherer Einspeisungen (false infeasible), (iii) Verletzungshöhe und -dauer, (iv) zulässige Transferenergie in repräsentativen Stunden, (v) rechnerischer Aufwand und (vi) Sensitivität auf Wetterjahre, GSK/Verteilung, Outage-Sets und Sondergeräte. K1 ist nicht per Konstruktion N-1-garantiert, K2 unter klaren Bedingungen schon, K3 ist konservativ.

11. Woodbury-Identität und duale LODF-Theorie

11.1 Sherman–Morrison–Woodbury für Einzelkontingenzen

Schneidet man zur Lösung des balancierten AC-Teilnetzes den Referenzknoten aus, ist der reduzierte nodale Laplace-Operator L_r regulär. Ein nicht inselbildender Ausfall von Zweig k mit Suszeptanz $b_k = 1/x_k$ verändert ihn mit Rang eins:

$$L_r^{(k)} = L_r - b_k a_k a_k^\mathsf{T}.$$

(W1) Woodbury-Rang-eins-Update [L].

$$\boxed{(L_r^{(k)})^{-1} = L_r^{-1} + \frac{b_k L_r^{-1} a_k a_k^\mathsf{T} L_r^{-1}}{1 - b_k a_k^\mathsf{T} L_r^{-1} a_k}.}$$

Bei singulärem Nenner ist das Netz nach dem Ausfall nicht mit derselben regulären Teilnetz-Faktorisierung behandelbar. Im produktiven numerischen Verfahren sollten **faktorisierte lineare Systeme statt expliziter inverser Matrizen** verwendet werden. Woodbury beschleunigt die Kontingenzberechnung, bestimmt aber nicht selbst die zonalen Sicherheitsgrenzen.

11.2 Duale Zyklendarstellung

Sei $C_d \in \mathbb{R}^{L\times(L-N+1)}$ eine Basis von $\ker A_d$ und $X_d = \mathrm{diag}(x)$. Definiere

$$M = C_d(C_d^{\mathsf{T}} X_d C_d)^{-1} C_d^{\mathsf{T}}.$$

Für nicht inselbildende Zweige gilt die duale Darstellung [N1]:

(W2) Kreisraum-basierte LODF [L].

$$\boxed{D_{\ell k} = -M_{\ell k}/M_{kk} \quad (\ell \neq k)}, \qquad D_{kk} = -1.$$

Auch diese Darstellung scheitert im Grenzfall einer Brücke: Eine Brücke liegt in keinem Kreis und hat $M_{kk} = 0$. Für **schwach vermaschte Netze** mit wenigen unabhängigen Zyklen kann die Kreisraumformulierung attraktiv sein. Welcher Ansatz schneller ist, hängt von Sparse-Faktorisierung, Zahl der Kontingenzen und Netzstruktur ab und muss empirisch benchmarkiert werden.

IoSN-Abgleich: Das IoSN-Dokument nennt LODF-basierte N-1-Bewertung, aber weder Woodbury noch die duale Kreisformel als verpflichtenden Rechenkern. Beide sind technisch austauschbare Beschleunigungsoptionen, keine normative Weiterentwicklung des Clustering-Prinzips.

12. Verbindung zu Flow-Based Market Coupling (FBMC)

12.1 Planungsknoten sind keine Marktgebotszonen

Die IoSN-Busmap P_T erzeugt Planungszonen und der Schnittoperator Γ_T aggregiert Leitungstransfers. Im FBMC wird dagegen eine **Gebotszonenmatrix** P_B verwendet; sie ist im Allgemeinen nicht identisch mit P_T. Ein GSK/GLSK G_B verteilt **marginale Änderungen** zonaler Nettohandelspositionen auf detaillierte elektrische Knoten. Typischerweise soll $P_B G_B = I$ gelten, wenn jede Spalte nur innerhalb ihrer Gebotszone wirkt.

Für die kritischen Elemente und Kontingenzen verwendet FBMC den Sicherheitsoperator K, nicht Γ_T:

(F1) Zonale sensitivitätsbasierte FBMC-PTDF [R/L].

$$\boxed{Z_{\mathrm{FB}} = K H_d G_B}.$$

Demgegenüber beschreibt $H_T^{(k)} = \Gamma_T H_d R_k$ die Wirkung einer *räumlichen Einspeisungsverteilung* auf *summierte Interzonenflüsse*. Beide sind Sonderfälle der gleichen Kette „nodale PTDF mal Disaggregationsoperator, anschließend Beobachtungsoperator“, aber ihre physikalischen **Outputs unterscheiden sich**.

12.2 Struktureller Nullbilanzfluss versus FBMC-Nullpositionsfluss

Für einen vollständig bilanzierten nodalen Referenzzustand p_d^{ref} ist $NP^{\mathrm{ref}} = P_B p_d^{\mathrm{ref}}$. Die zugehörige CNEC-Flussprognose und ihr theoretischer Nullpositionsintercept lauten

(F2) Affine Flow-Based Domain [R/E].

$$\begin{aligned} f_C^{\mathrm{ref}} &= K(H_d p_d^{\mathrm{ref}} + b^{\phi}), \\ f_{0,\mathrm{FB}} &= f_C^{\mathrm{ref}} - K H_d G_B NP^{\mathrm{ref}} \\ &= K H_d (I - G_B P_B) p_d^{\mathrm{ref}} + K b^{\phi}, \\ f_C(NP) &\approx Z_{\mathrm{FB}} NP + f_{0,\mathrm{FB}}. \end{aligned}$$

Der IoSN-Strukturfluss ist hingegen $\Gamma_T H_d (I - R_T P_T) p_d$, also mit **anderer Partition, anderem Shift-Key und anderem beobachteten Fluss**. Darüber hinaus sind operative Größen wie *F0core/F0all*, *FRM*, *RAM*

und *Remedial Actions* pro Kapazitätsberechnungsregion methodisch zusätzlich spezifiziert. Der theoretische $f_{0,\mathrm{FB}}$ darf deshalb nicht einfach mit einem operativ veröffentlichten RAM-Input gleichgesetzt werden.

Für eine symmetrische vereinfachte thermische Grenze (keine weiteren regulatorischen Anpassungen) erhält man

$$-\overline{f}_C \le Z_{\mathrm{FB}} NP + f_{0,\mathrm{FB}} \le \overline{f}_C, \qquad \mathbf{1}^{\mathsf{T}} NP = 0.$$

Nach Berücksichtigung eines separat definierten Reliability Margins FRM entsteht je Richtung ein vereinfachter RAM-Proxy, z. B. $RAM_C^{+} = \overline{f}_C - FRM_C - f_{0,\mathrm{FB}}$. Operatives FBMC enthält weitere regionale Vorgaben und braucht eine eigene Daten-/Regulierungsqualifikation [P3].

12.3 Wozu die Verbindung wissenschaftlich dient

Die bisherige Netzreduktion prüft den Fehler im **summierten Flussraum**. FBMC ergänzt einen Test der **kritischen Leitungs- und Kontingenzsensitivitäten**. Ein Zonennetz kann kleine Schnittflussfehler aufweisen und dennoch wichtige interne CNEC-Sensitivitäten ungenau abbilden. Deshalb sind für die Validierung beide Metrikfamilien erforderlich:

$$\varepsilon_{\mathrm{cut}} = \|\hat{f}_z - \Gamma f_d\|, \qquad \varepsilon_{\mathrm{CNEC}} = \|\widehat{H}_C - H_C\|,$$

wobei die zweite Norm nur bei kompatiblen Zonen, identischen GSK-Hypothesen und demselben CNEC-Satz sinnvoll ist. Die Marktregion wird **zusätzlich** durch falsch sichere/zu restriktive Nettohandelspositionen bewertet. Eine einzelne IoSN-Ersatzkapazität ist **nicht** automatisch RAM und kann nicht anstelle des vollständigen CNEC-Polyeders in den Core-Marktprozess eingebaut werden.

IoSN-Abgleich: In [E1, S. 22] wird das zonale Modell als näher an flow-based physikalischem Verhalten als ein reines NTC-Modell charakterisiert. Die hier behandelte CNEC-/GSK-Mathematik ist eine **theoretische Querbeziehung**, keine Aussage, dass die IoSN denselben Algorithmus wie Core-FBMC verwendet.

13. Rolle der reduzierten Netze im IoSN-Ausbauproblem

[D] Abschnitt 3.9 unterscheidet die ursprüngliche IoSN-Ausbauoptimierung im **Load-Flow-Modus** (physikalische Maschengleichungen, aber spezifisch behandelte interne Kapazitätsgrenzen) von nachgelagerten Dispatch-/OPF-Untersuchungen mit expliziten inneren Beschränkungen. Der Originaltext ist in einem Detail terminologisch unscharf: Er nennt einerseits aktivierte grenzüberschreitende Kapazitäten, andererseits unendliche „interzone capacities“ im LF-Modus. Eine reproduzierbare Umsetzung muss daher **für jede Ersatzverbindung** festlegen, ob ihre Grenze im LF-Ausbauschritt, in der OPF-Validierung oder in beiden aktiv ist [E1, S. 29].

Die IoSN-Ersatzkapazitäten sind damit **Modellparameter**, deren Verwendung vom Ausbauschritt abhängt. Ein verbesserter N-1-Kapazitätsschätzer erhöht nicht automatisch die Qualität der LF-Ausbauentscheidung, wenn dessen interne Restriktionen bewusst nicht bindend gesetzt werden. Deshalb müssen Netzreduktionsfehler auch anhand ihrer Auswirkungen auf Netzausbau-, Redispatch- und Wohlfahrtsindikatoren geprüft werden.

14. Durchgehender wissenschaftlicher Methodenvergleich

14.1 Clustering und räumliche Aggregation

Ansatz	Stärken	Schwächen	Nähe zur IoSN
A: Dispatch/Überlastung	Relevanz für reale Engpässe; vollständiger Betriebszustand	Marktdispatch- und Redispatchabhängigkeit	**Hoch** für Kriterium; Algorithmus nur rekonstruiert
B: RES/Last-Belastung	Exogene strukturelle Korridore; schließt nicht überlastete Leitungen ein	Bilanzkonvention, ausgelassene Transit-/Flexflüsse	**Abweichende Alternative**

Ansatz	Stärken	Schwächen	Nähe zur IoSN
P, Γ-Aggregation	Exakte zonale Bilanz; lineare Sparse-Operatoren	Keine KVL-/N-1-Garantie	**Kompatible Formalisierung**
Technologie-R_k	Explizite räumliche PV-/Wind-/Lastinformation	Zeitvariable, nicht eindeutig bei Nullverfügbarkeit	**Erweiterung** der strukturellen Korrektur
Kosten-/Kapazitäts-R	Transparente, testbare Referenzen	Kostenproxy nicht gleich marginalem Einsatz	**Nicht vorgeschrieben**
Ersatzknoten	Interpretierbar, reduziert Modellkomplexität	Zusätzlicher PTDF-Fehler	**Nicht vorgeschrieben**

14.2 Elektrische Reduktion und Sicherheit

Ansatz	Stärken	Schwächen	Nähe zur IoSN
Ersatz-x und c^0	Vermaschtes, kompaktes Wirkflussmodell	Nicht eindeutige Identifikation; affine Semantik	**Direkt angelegt**
K1: stündliche N-1-Ersatzkapazität	Vier markt-/wetterbezogene Linkgrenzen	Stützstellen- und Korrelationsabhängigkeit	**Direkt dokumentiert**
K2: vollständige CNEC-Polyederprojektion	Konditional exakte Sicherheit im DC-Modell	Viele Restriktionen; R, u erforderlich	**Erweiterung**
K3: robuste Derating-Box	Geringe Rechenlast; konservativ sicher	Häufig restriktiver als notwendig	**Alternative**
Woodbury/duale LODF	Potenziell schnellere Sensitivitätsberechnung	Insel-/Sparse-/Benchmarkbedarf	**Rechentechnik**, nicht IoSN-Vorgabe
FBMC-GSK/CNEC	Handelsrelevante Sensitivitäten und Sicherheit	Andere Zonen und operative RAM-Semantik	**Benachbarte Anwendung**

14.3 Wesentliche Nicht-Äquivalenzen

1. **Bilanztreue $\not\Rightarrow$ elektrische Ersatznetzäquivalenz.**
2. **Effektive Technologie-PTDF $\not\Rightarrow$ neue physikalische PTDF.**
3. **Fester Grenzkostenvektor $\not\Rightarrow$ zeitlich konstante Merit-Order-Einspeisung.**
4. **Zeitabhängiger Strukturanteil $c_{\mathrm{struct}}(t) \not\Rightarrow$ konstanter kalibrierter c^0.**
5. **Bilaterale N-1-Transfergrenze $\not\Rightarrow$ unabhängige simultane Ersatzlink-Kapazität.**
6. **IoSN-Ersatzkapazität $\not\Rightarrow$ operativer FBMC-RAM.**
7. **Ein niedriger Fluss-RMSE $\not\Rightarrow$ identifizierte Reaktanzen oder N-1-Sicherheit.**

15. Validierung, Ergebnisse und wissenschaftlicher Erkenntnisstatus

15.1 Physik- und Daten-Gates

- **V1:** Balancierte AC-Inseln je Snapshot; Topologie-, Einheiten- und Vorzeichenkonsistenz.
- **V2:** Exakte Identität $A_z\Gamma = PA_d$ für jede Busmap; Gleichheit der zonalen Bilanzen.
- **V3:** Konnektivität der Zonen, kritische Leitungen an Grenzen und überprüftes Flussrichtungsverhalten.
- **V4:** Technologiespezifische Referenzmatrizen mit $PR_k = I$; deklarierte Nullverfügbarkeitsregeln.
- **V5:** Train/Test-Trennung, RMSE/Quantile und Identifizierbarkeit positiver Reaktanzen.
- **V6:** Vollständige Offset-Wirkung in **Modellgleichungen**, nicht nur in Ergebnisdateien.
- **V7:** N-0-/N-1-Rekonstruktion gegen detailliertes Netz, Ausschluss/Behandlung von Inselkontingenzen, dokumentierte Outage-Liste.

- **V8:** K1/K2/K3-Grenzwerte, falsche Zulässigkeit und robuste Konservativität.
- **V9:** FBMC-GSK-Test nur in kompatiblen Gebotszonen und mit eindeutigem Referenzzustand.
- **V10:** Bewertung ausgewählter Ausbau-/Redispatchentscheidungen unter der originalen IoSN-Moduslogik.

15.2 Vorliegende Prototypergebnisse [S]

Der früher erstellte 9-Knoten-Demonstrator enthält zwei unterschiedliche Clustering-Busmaps und drei Referenzverteilungen. Der daraus übernommene, **nicht neu an echten Netzdaten qualifizierte** Vergleich nach Strukturkorrektur ergibt als RMSE (MW):

Referenz	Busmap A	Busmap B
Gleichmäßig	1,951	0,638
Kapazitätsgewichtet	1,534	0,730
Kosten-/Merit-Order-Proxy	0,845	1,337

Die Werte demonstrieren eine Interaktion zwischen Busmap und Referenzverteilung; sie erlauben **keine** allgemeine Rangfolge, keinen Schluss auf reale TYNDP-Parameter und keinen Nachweis vollständiger IoSN-Konformität. Der ältere synthetische FBMC-Versuch zeigt analog, dass die Wahl eines GSK den berechneten Handelsbereich verändert; dessen Zahlen sind **keine** realen Core-RAMs. Eine reproduzierte Ausführung und die neu ergänzten mathematischen N-1-Kerntests werden in Band II getrennt dokumentiert.

16. Priorisierter wissenschaftlicher Fahrplan

Stufe 1 — Normkonformes Referenzscreening. Detailliertes AC-Teilnetz und exakte Wetter-/Marktzeitreihen fixieren; A als IoSN-nahe Baseline bauen. B als bewusst unabhängigen RES-/Last-Benchmark auf identischer Topologie erstellen; Ausgleichsannahmen sensitivieren. Busmaps P_A, Γ_A und P_B, Γ_B validieren.

Stufe 2 — Reproduzierbares Ersatznetz. Für jede Busmap drei räumliche Referenzen und technologiespezifische Strukturflüsse berechnen; reale Ersatzreaktanzen und c^0 unter identischen Train/Test-Protokollen kalibrieren; identifizierbare vermaschte Netze sicherstellen.

Stufe 3 — Drei N-1-Wege. IoSN-nahe K1-Schätzung; analytische K2-CNEC-Projektion als **bedingte** Sicherheitsreferenz; robuste K3-Derating-Approximation als konservative Kontrolle. Untereinander nur bei gleichen Temperatur-/Saisonlimits, Outage-Sets und Einspeisungsannahmen vergleichen.

Stufe 4 — FBMC-Sensitivität und End-to-End-Bewertung. Auf offiziellen Gebotszonen separat GSK-/CNEC-Sensitivitäten prüfen und die Zonennetzqualität anhand von Dispatch, Grenzverletzungen und repräsentativen Netzausbauentscheidungen beurteilen. PyPSA-Integrationsprüfung ist ein gesondertes Software-Gate.

Die zentrale wissenschaftliche Hypothese lautet: **Technologieabhängige räumliche Disaggregationsoperatoren verringern den auf einen konstanten F_0 projizierten Strukturfehler, während eine explizite PTDF-/LODF-Sicherheitsprojektion die versteckte N-1-Fehlabbildung durch einzelne Ersatzlink-Kapazitäten sichtbar macht.** Diese Hypothese ist testbar, aber derzeit noch nicht an realen TYNDP-Netzen bestätigt.

Anhang A: Normative Rückverfolgbarkeit zur IoSN 2026

IoSN-Abschnitt	Dokumentierter Inhalt	Unsere mathematische Zuordnung	Status
§3.8.1, S. 23–25	Kritische Linien, Flusskorrelation, Zonenbudget, Konnektivität	C1, A-/B-Busmaps	A nah; B alternativ

IoSN-Abschnitt	Dokumentierter Inhalt	Unsere mathematische Zuordnung	Status
§3.8.2, S. 27	Impedanzen und Flusskorrekturen aus Optimierung	E1/E2	Rekonstruktion
§3.8.3, S. 28	No-Load, Loop-Flows, HVDC/PST, vier N-1-Grenzen	E1, T2, K1	Direkte Zielgrößen
§3.8.4, S. 28–29	Zonale Last-, RES-, konventionelle Asset-Verteilung	T1 und Eingangsvertrag	Konkrete Formalisierung
§3.9, S. 29–30	LF-/OPF-Modi und interne Grenzen	Modus-Validierung	Kontextgebundene Umsetzung
Anhang 6.1, S. 45–48	Jahresüberlastung; iterativer RMSE	C1, V3/V5	Dokumentierter Bewertungsfokus
Anhang 6.1, S. 48–49	PTDF-Sample, Impedanzen, Nullbilanzfluss, neutrale HVDC/PST	G2, T2, E2	Teilweise rekonstruierbar
Anhang 6.1, S. 50–51	LODF, vier Kapazitäten und Sonderfallbehandlung	N1, K1	Prinzip dokumentiert
Kein IoSN-Abschnitt	B, Merit Order, Woodbury, K2, K3, FBMC	C2/C3, W1/W2, N3–N5, F1/F2	Eigene Forschung/Technik

Anhang B: Quellen und Evidenzstatus

[E1] ENTSO-E (2026). *TYNDP 2026 Identification of System Needs Methodology: Version for Public Consultation*, 25 February 2026, §§3.7–3.9, Annex 6.1. Einzige methodische Normquelle für den IoSN-Abgleich. URL: https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/tyndp-documents/TYNDP2026/TYNDP_2026_identification_of_system_needs_methodology_for_consultation.pdf.

[N1] Ronellenfitsch, H.; Manik, D.; Hörsch, J.; Brown, T.; Witthaut, D. *Dual Theory of Transmission Line Outages.* arXiv:1606.07276, wissenschaftliche Theorie zu Kreisflüssen, LODF und niedrig-rangigen Netzupdates. https://arxiv.org/abs/1606.07276.

[N2] Gazafroudi, A. S.; Neumann, F.; Brown, T. *Topology-based Approximations for N-1 Contingency Constraints in Power Transmission Networks.* International Journal of Electrical Power & Energy Systems, DOI:10.1016/j.ijepes.2021.107702; arXiv:2211.00970. Vergleich robuster, approximativer und leitungsspezifischer Kapazitätsfaktoren. https://arxiv.org/abs/2211.00970.

[P1] PyPSA Developers. *Network Clustering*, offizielle Dokumentation, Busmap, Clustering-Objekt und Aggregation. https://docs.pypsa.org/stable/user-guide/clustering/.

[P2] PyPSA Developers. *SubNetwork API*, `calculate_PTDF()` und `calculate_BODF()`. https://docs.pypsa.org/latest/api/networks/subnetwork/.

[P3] PyPSA Developers. *Flow-Based Market Coupling: Example*, Domänenrestriktionen und Linopy-Marktformulierung. https://docs.pypsa.org/stable/examples/fbmc-simple-example/.

[S0] Frühere Projektartefakte (16.10.2026). Vorheriger synthetischer Methodenvergleich und FBMC-Prototyp, einschließlich CSV-Dateien und Python-Testpaket aus diesem Gespräch. Interne Demonstrationsdaten, **keine** ENTSO-E-Netzevidenz.

IoSN-nahe Netzreduktion mit PyPSA: Softwarearchitektur und Validierungsplan

Zweistufige Clustering- und Äquivalenzpipeline mit technologiespezifischen PTDFs, N-1-Sicherheitsoperator und FBMC-Brücke

Wissenschaftliche Implementierungsspezifikation — Revision 1

16. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Management Summary und Implementierungsstatus **2**

1. Wissenschaftlicher Scope und Traceability-Konvention **2**

2. End-to-End-Architektur und Datenfluss **3**
2.1 Hauptprozess . . . 3
2.2 Unveränderliche Input-Verträge . . . 3
2.3 Konsequenz für die Zahl der Arbeitsschritte . . . 3

3. Schritt 1: Zwei Clustering-Varianten in PyPSA **4**
3.1 Gemeinsamer detaillierter Lastfluss . . . 4
3.2 A: Dokumentierter IoSN-Kern . . . 4
3.3 B: Alternative strukturelle Bewertung . . . 4
3.4 Clustering ohne erneute Entwicklung eines Frameworks . . . 4
3.5 Gate für Schritt 1 . . . 4

4. Schritt 2a: Technologiespezifische PTDFs und Referenzverteilungen **4**
4.1 Matriximplementierung . . . 4
4.2 Drei Referenzen und Merit-Order-Modell . . . 5
4.3 Berechnung des Strukturanteils . . . 5
4.4 Gate . . . 5

5. Schritt 2b: Elektrische Äquivalenz mit x und c^0 **5**
5.1 Identifikation . . . 5
5.2 Zeitvariable versus feste Offsets . . . 5
5.3 Abnahme . . . 6

6. Schritt 2c: Drei konsistente Kapazitätsrouten **6**
6.1 Gemeinsame Sicherheitsgrundlage . . . 6
6.2 K1 — IoSN-nahe Ermittlung . . . 6
6.3 K2 — Analytisches Sicherheits-Polyeder und Bilaterallimit . . . 6
6.4 K3 — Robuste Derating-Faktoren . . . 6
6.5 Woodbury und duale LODF — optional, nicht Voraussetzung . . . 6
6.6 Gemeinsame Abnahme . . . 7

7. FBMC-Brücke als getrennte Qualitätsdimension **7**

8. Minimaler Daten- und Objektvertrag **7**

9. Reproduzierbarer Versuchsaufbau und Testhierarchie **7**
9.1 Ebene P0 — mathematischer Kern 7
9.2 Ebene P1 — PyPSA-Adapter 8
9.3 Ebene P2 — Referenznetz mit Zeitreihen 8
9.4 Ebene P3 — langfristige Planungsvalidierung 8
9.5 Messgrößen 8

10. Softwarepaket: vorhandene und ergänzte Komponenten **8**
10.1 Modulare Paketstruktur 8
10.2 Ausführung 9

11. Kritische Software- und Methodikrisiken **9**

12. Fortlaufende IoSN-Compliance-Matrix und Abnahme **9**

13. Schlussfolgerung **10**

Quellen **10**

Management Summary und Implementierungsstatus

Dieser Band übersetzt den **wissenschaftlichen Methodenvergleich (Band I)** in eine schlanke, überprüfbare Python-/PyPSA-Architektur. Als **einzige Normquelle** für die IoSN-Vorgehensweise gilt ENTSO-E TYNDP 2026, Konsultationsfassung vom 25.02.2026, §§3.8–3.9 und Anhang 6.1 [E1]. Der PyPSA-Teil ist ein **eigener Reimplementierungsentwurf**, keine behauptete offizielle ENTSO-E-Software.

Zwei Produktstufen, keine unnötigen Zwischenprojekte:

1. **Schritt 1: Zwei Clustering-Methoden auf demselben detaillierten Netz.** A nutzt vollständigen Dispatch und Überlastungsenergie; B nutzt verfügbare Wind-/PV-Leistung und Last mit dokumentierter Ausgleichskonvention sowie Gesamtbelastung. Beide liefern Busmaps, Operatoren P, Γ, Referenz-Zeitreihen und topologische Qualitätskennzahlen.
2. **Schritt 2: Einheitliche elektrische Kalibrierung und Sicherheitsidentifikation.** Für beide Busmaps werden technologiespezifische $R_k(t)$, Gleich-/Kapazitäts-/Kostenreferenzen, optionale Ersatzknoten, positiv beschränkte Ersatzreaktanzen, affine Nullbilanzflüsse und **drei** Sicherheits-/Kapazitätswege K1–K3 verglichen. FBMC ist ein zusätzlicher Evaluationsadapter.

Prototypstatus: Die mitgelieferten Python-Module sind ein auf NumPy/SciPy/Pandas aufbauender Demonstrator; die originale Basissuite war ausführbar. Die weiterführenden N-1-Matrix- und Woodbury-Routinen sind in dieser Revision als eigenständige Module ergänzt; **24 automatisierte P0-Kerntests wurden erfolgreich ausgeführt**. Sie ersetzen keine reale PyPSA-Integrationsprüfung. Die **reale PyPSA-Netzintegration** wurde in der aktuellen Laufzeit nicht ausgeführt, weil PyPSA hier nicht installiert ist. Ein produktiver Stand ist somit nicht nachgewiesen.

1. Wissenschaftlicher Scope und Traceability-Konvention

Die numerischen Algorithmen folgen der Bezeichnungsweise aus Band I: A_d (detaillierte Inzidenz), H_d (nodale PTDF), P_m (Knotenzonenmatrix), Γ_m (Schnittflussaggregation), R/R_k (nodale Verteilung), K (CNEC-Operator), $H_{\mathrm{eq}}(x)$ (physikalisch realisierbare Ersatz-PTDF) und c^0 (kalibrierter struktureller Offset). Alle Input-Verträge müssen diese **Unterscheidung der Rollen** erzwingen.

Quellenstatus: **[D]** im IoSN-Dokument beschrieben; **[I]** Entwurf einer implementierbaren Rekonstruktion; **[A]** analytisch geprüft; **[S]** synthetisch getestet; **[O]** für Realnetze offen. Die IoSN selbst veröffentlicht keine direkt importierbare kanonische Python-API für den vollständigen Reduktionsalgorithmus.

2. End-to-End-Architektur und Datenfluss

2.1 Hauptprozess

Ausgangspunkt: Eine unveränderte, versionierte detaillierte Netzkopie n_d wird **als elektrische Evidenzquelle eingefroren**. Alle Cluster- und Ersatznetze sind abgeleitete Objekte, die dieses Original nicht überschreiben.

Prozessmodul	Eingabe	Ausgabe	IoSN-Beziehung
`network_adapter`	PyPSA Network, Status, Per-unit-Basen	$A_d, x, \overline{f}, H_d$	Voraussetzung für Anhang 6.1
`screening_A`	$p_{d,t}^{\text{dispatch}}$	Flüsse, Überlastungsenergie	IoSN-naher Kern [D/I]
`screening_B`	RES-Verfügbarkeit, Last, Ausgleich w	Screening-Flüsse, Belastungsprofile	Forschungsalternative [I]
`clustering`	Leitungscores, Topologie	`busmap_A`, `busmap_B`	Kriterien §§3.8.1 [I]
`aggregation`	Busmap, A_d, f_d, p_d	P, Γ, A_z, p_z, f_z	exakte Bilanz [A]
`distribution`	Technologie, Standort, Kapazität, Kosten	$R_k(t), R_{\text{uni}}, R_{\text{cap}}, R_{\text{cost}}$	ergänzende Verteilung [I]
`equivalent`	p_z, f_z auf Kalibrierungssätzen	x^{eq}, c^0, Fehler	Zielgrößen §3.8.2 [D/I]
`security`	$H_d, D, \overline{f}, f_t$	IoSN-nahe K1-Kapazitäten	Annex 6.1 [I]
`security_projection`	$H_d, D, P, R, K, p^{\text{ref}}$	N-1-Polyeder, Bilaterallimits, K3	analytische Ergänzung [A/I]
`fbmc_bridge`	Gebotszonen, GSK, K, Referenz	zonale CNEC-PTDF, Domain	externe Forschungsbrücke [I]
`validation`	Detail-/Ersatznetz, Outages	vollständige Metriken, PASS/FAIL	zusätzlicher Nachweis [I]

2.2 Unveränderliche Input-Verträge

Netz: bus-ID, AC-Insel, `bus0`, `bus1`, Leitungs-/Transformatoridentität, Länge, effektive per-unit-Reaktanz, Spannungsebene, Status, Leitungsgrenzwerte nach Saison, Kontingenzklassifikation, HVDC-/PST-Typ, Zeitstempel und verwendete Basen. Leitungen und Transformatoren dürfen nur zusammengefasst werden, wenn ihre tatsächlichen elektrischen Wirkungen kompatibel sind. Inaktive und inselbildende Zweige erhalten ein dokumentiertes Handling.

Zeitreihen: synchronisierte Stunden mit Quelle/Version/Wetterjahr/Zeitzone, Last in MW, wetterabhängige Erzeugungsverfügbarkeit in MW, tatsächlicher RES-Dispatch und Abregelung, konventioneller Dispatch, Speicherzeichen, HVDC-Terminalnettoeinspeisungen und ggf. Ausfälle. In jeder AC-Insel muss die Nettobilanz bekannt sein; „Slack“ ist keine unsichtbare Datenkorrektur.

Aggregation: `busmap` ordnet jeden AC-Knoten genau einmal zu. $P \in \{0,1\}^{Z\times N}$, $\Gamma \in \{-1,0,1\}^{E\times L}$ und A_z werden **gemeinsam** erzeugt. Das Verhältnis $A_z\Gamma = PA_d$ wird exakt bis auf definierte numerische Toleranz geprüft. Eine inkonsistente Zweigrichtung ist ein harter Fehler.

Referenzen: Technologiegewichtungen sind normiert und nichtnegativ; Nullverfügbarkeiten besitzen einen expliziten Fallback. Merit-Order-Proxy, tatsächlicher kapazitätsbeschränkter Kosten-Dispatch und GSK/GLSK sind **drei verschiedene Datenobjekte**.

2.3 Konsequenz für die Zahl der Arbeitsschritte

Diese Trennung benötigt in der Umsetzung **keine zusätzliche fachliche Stufe**. Sämtliche Datenprüfungen werden als Preflight des jeweiligen Hauptschritts behandelt. Entscheidend ist jedoch die *einmalige* Speicherung der hochaufgelösten Referenzflüsse: Schritt 2 darf nicht anhand einer anderen Netzversion oder einer stillschweigend geänderten Zeitszenarioauswahl kalibrieren.

3. Schritt 1: Zwei Clustering-Varianten in PyPSA

3.1 Gemeinsamer detaillierter Lastfluss

PyPSA unterstützt die linearisierte Netzflussberechnung über `n.lpf(snapshots=...)`. Bei Bedarf stellt `SubNetwork.calculate_PTDF()` eine nodale PTDF bereit, wobei die dokumentierte Implementierung eine **dichte NumPy-Matrix** erzeugt [P2]. Für sehr große Netze kann ein Sparse-Kirchhoff-Ansatz effizienter sein, der die notwendigen $f_{d,t}$ aus der faktorisierbaren Laplace-Matrix berechnet, ohne sämtliche PTDF-Spalten im Speicher aufzubauen.

Wichtig: `n.lpf()` verwendet die in PyPSA tatsächlich hinterlegten Leistungssollwerte. Ein externes Marktergebnis ist vor der Berechnung **eins-zu-eins** in Generator-, Last-, Speicher- und Link-Sollwerte zu mappen. Das Grundmodell muss alle zum AC-Bilanzausgleich erforderlichen Einspeisungen enthalten.

3.2 A: Dokumentierter IoSN-Kern

Aus dem vollständigen Marktergebnis wird für jede Originalleitung der aufgelaufene Überlastungsbetrag $\sum_t \Delta t \max(0, |f_{\ell,t}| - \overline{F}_{\ell,t})$ bestimmt. Kritische Leitungen sollen als Zonen-Schnitte sichtbar bleiben. Die IoSN selbst bezieht sich für die initiale Auswahl auf 225-/400-kV-Netze; unser Adapter muss diese Filter als konfigurierbaren Parameter umsetzen und darf sie nicht unbemerkt über andere Spannungsebenen verallgemeinern [E1, Annex 6.1].

3.3 B: Alternative strukturelle Bewertung

Aus $q_t = p_{\mathrm{RES},avail,t} - p_{\mathrm{load},t}$ wird erst nach einer **deklarierten** Ausgleichsverteilung w der Screening-Fluss $H_d(q_t - w\mathbf{1}^\top q_t)$ berechnet. Die gesamte (relative/absolute) Belastung und die Flusssynchronität bestimmen die wichtigsten Schnittlinien. Mindestens drei unterscheidbare w-Varianten sollten geprüft werden, um zu vermeiden, dass die Cluster ausschließlich ein Artefakt der Slack-Verteilung werden.

3.4 Clustering ohne erneute Entwicklung eines Frameworks

PyPSA bietet `n.cluster.spatial.busmap_by_hac()`, `busmap_by_kmeans()` und `get_clustering_from_busmap(busmap)` [P1]. Die **ökonomisch und methodisch günstigste Implementierung** ist eine initiale Busmap aus einer vorhandenen PyPSA-Funktion mit gezielter Korrektur wichtiger Schnittlinien. Eigene Schutz- oder Kantenkontraktionsroutinen erzeugen zuerst nur die `busmap`; anschließend übernimmt PyPSA die übliche Aggregation. Nicht jeder Standard-Algorithmus garantiert automatisch alle IoSN-Nebenbedingungen.

Vorsicht: Die offizielle PyPSA-Spatial-Clustering-Dokumentation weist darauf hin, dass angehängte Komponenten standardmäßig ihren Anschlussbus wechseln, statt automatisch nach Technologie aggregiert zu werden. Die Behandlung von Transformatoren, PSTs und Spannungsbasen muss eigenständig validiert werden. Ein Ergebnis von `get_clustering_from_busmap()` darf **nicht** ohne zusätzliche Kalibrierung als IoSN-Ersatznetz mit optimalen Impedanzen und Kapazitäten gelten.

3.5 Gate für Schritt 1

`PASS_A` bzw. `PASS_B` nur bei vollständig bilanzierten Referenz-Snapshots (bei B: explizite Ausgleichshypothese), dokumentiertem Leitungsfilter, intakter Zonenkonnektivität, $A_z\Gamma = PA_d$, hinreichend stabilen Leitungsrangfolgen und gespeicherten vollständigen Schnittflusszeitreihen. Beide Busmaps sind **Kandidaten** und erst nach der nachfolgenden elektrischen Kalibrierung endgültig zu qualifizieren.

4. Schritt 2a: Technologiespezifische PTDFs und Referenzverteilungen

4.1 Matriximplementierung

Für die gegebene Busmap ist die eindeutige physikalische Matrix H_d bereits verfügbar. Die effektive PTDF einer Technologie k folgt durch zwei Matrixprodukte:

$$H_z^{(k)}(t) = \Gamma H_d R_k(t).$$

Für große Netzgrößen sollte man statt H_d als Dense-Matrix vorrangig Γ und R_k als Sparse-Matrizen halten und die PTDF-Aktion $H_d v$ als linearen Kirchhoff-Solve ausführen. Die hochaufgelösten RES-/Lastreihen werden möglichst nicht vorzeitig gemittelt; andernfalls wären die korrekten Strukturflüsse nicht mehr rekonstruierbar.

4.2 Drei Referenzen und Merit-Order-Modell

`R_uni` verteilt Leistung gleichmäßig; `R_cap` anhand geeigneter installierter Leistung; `R_cost` über feste Grenzkosten und eine explizite Kostenpräferenz. Für eine **strenge Merit Order** wird ein separater kapazitätsbegrenzter LP je repräsentativem Residualbedarf gelöst. Die resultierende feste Referenz wird erst durch **nachgewiesene** Aggregation mehrerer Bedarfslagen gewonnen. Eine zeitlich konstante Kostenliste liefert ohne Annahmen über Residualbedarf keine feste physikalische Einspeiseverteilung.

4.3 Berechnung des Strukturanteils

Für R_0 mit $PR_0 = I$ lautet der aus RES-/Last-Verteilungen kommende, bereits bilanzerhaltende Anteil

$$c_t^{\mathrm{RES-L}} = \Gamma H_d (I - R_0 P)(p_{\mathrm{RES},avail,t} - p_{\mathrm{load},t}).$$

Dieser Beitrag kann **für jede feste Busmap** ohne konventionellen Marktdispatch berechnet werden. Er ist weder der gesamte strukturelle Offset unter vollständigem Betrieb noch bereits der konstante Kalibrierungswert c^0 des Ersatznetzes.

4.4 Gate

Für alle aktivierten R_k gilt $PR_k = I$. Technologiespezifische Beiträge müssen bei einem vollständigen, bilanzierten Dispatch zum aggregierten Originalfluss summieren (mit ggf. physikalischem PST-Offset). Nullverfügbarkeitsstunden, fehlende Anlagen und Last/RES-Vorzeichen erhalten separate Testfälle.

5. Schritt 2b: Elektrische Äquivalenz mit x und c^0

5.1 Identifikation

Die positiven Ersatzreaktanzen x^{eq} werden nicht aus einfachen Mittelwerten der Originalimpedanzen übernommen. Für den reduzierten Graphen wird $H_{\mathrm{eq}}(x)$ berechnet und mit dem aggregierten Ziel $F_z = \Gamma F_d$ aus einer **festen Trainingsstichprobe** verglichen. Optimiert werden x und ein divergenzfreier Offset c^0:

$$\min_{x,c^0} \sum_t \omega_t \| W_f [H_{\mathrm{eq}}(x) p_{z,t} + c^0 - f_{z,t}] \|_2^2 + \text{Regularisierung}, \qquad A_z c^0 = 0.$$

Bei der Kalibrierung wird eine globale Reaktanznormierung festgesetzt; Rang und Kondition der Sensitivität von H_{eq} nach x werden getestet. Ein baumförmiges reduziertes Netz ist **nicht** durch Flussdaten reaktanzidentifizierbar. Der Offset muss in nachfolgenden Linopy-Netzgleichungen als **affiner physikalischer Modellterm** wirksam werden. Ohne diese Integration handelt es sich nur um ein diagnostisches Nachverarbeitungsmodell.

5.2 Zeitvariable versus feste Offsets

Die technologiespezifische Formel liefert $c_{\mathrm{struct}}(t)$, einen physikalisch erklärbaren zeitvariablen Strukturanteil relativ zur Referenz R_0. Das spätere c^0 wird gewöhnlich über alle Kalibrierungssnapshots oder über ein *klar deklariertes Szenario* approximiert. Optional können definierte saisonale oder technologisch getriebene Korrekturtermfamilien geprüft werden. Jede zusätzliche Flexibilität erhöht die Gefahr von Überanpassung; ihre Qualität muss an unverwendeten Stunden bewertet werden.

5.3 Abnahme

Fluss-RMSE je Link, 95-/99-%-Quantile der absoluten Fehler, relative Fehler nur bei sinnvollem Nenner, kritische Stunden und Energiesalden. Zusätzlich werden Identifizierbarkeitsindikatoren und die Frage geprüft, ob die Kalibrierung tatsächlich mehrere unabhängige Maschen anregt. Die von [E1, Annex 6.1] beschriebenen RMSE-Klassifikationen sind **Orientierungsgrößen**; sie definieren allein kein vollständiges Abnahmeprotokoll.

6. Schritt 2c: Drei konsistente Kapazitätsrouten

6.1 Gemeinsame Sicherheitsgrundlage

Alle Kapazitätswege verwenden **dieselbe** detaillierte Kontingenzliste und dieselben Normal-/Notfall-Grenzwerte. Für jeden nicht inselbildenden Ausfall wird $D = \text{LODF}$ aus detaillierter PTDF, bestehendem PyPSA-BODF oder einem geprüften numerischen Alternativeinsatz berechnet; der CNEC-Operator K führt N-0- und N-1-Zeilen. Wird ein Ausfall wegen Singularität oder operativer Gegenmaßnahmen ausgeschlossen, erscheint er explizit im Bericht und in den Eingabemetadaten, nicht als unsichtbare Auslassung.

6.2 K1 — IoSN-nahe Ermittlung

Der bestehende `security.py`-Prototyp berechnet physikalische N-1-Auslastungen und schätzt saisonal/richtungsabhängige Ersatzgrenzen aus $(F_{e,t}, \rho_{e,t}^{N-1})$. Die aktuelle Regression ist **nur eine plausible Forschungsapproximation**; ENTSO-E veröffentlicht das vollständige Fit-Verfahren nicht. Für jeden Grenzwert werden Stützstellenzahl, Richtungsdeckung, Auslastungsbereich, Korrelation, Extrapolationsstatus und mögliche Fehlschätzung berichtet.

6.3 K2 — Analytisches Sicherheits-Polyeder und Bilaterallimit

Der neue Kern berechnet K, $H_{C,z} = KH_dR$ und $f_{0,C} = K(H_d u + b^{\phi})$. Für einen sicheren Referenzzustand und die zonale Transferdirection d_{ab} wird

$$\tau_{\max} = \min_{r:g_r \neq 0} \frac{\overline{f}_r - \operatorname{sgn}(g_r) b_r}{|g_r|}, \quad b = H_{C,z} p_z^{\text{ref}} + f_{0,C}, \quad g = H_{C,z} d_{ab}$$

berechnet, **sofern** die Referenz bereits N-1-sicher und die nicht beeinflussbaren Zeilen zulässig sind. Jeder Grenzwert erhält eine Zuordnung zu seiner tatsächlich bindenden CNEC-Restriktion. Diese Größe ist ein sicherer inkrementeller **bilateraler** Transfer im definierten DC-Modell; sie ist nicht ohne weitere Prüfung eine Ersatzlinkkapazität.

6.4 K3 — Robuste Derating-Faktoren

Der neue Kern berechnet konservative Faktoren α aus

$$\alpha_\ell \overline{f}_\ell + |D_{\ell k}| \alpha_k \overline{f}_k \leq \overline{f}_\ell \qquad (\ell \neq k).$$

Die Nebenbedingungen sind bezüglich ungestörter Boxgrenzen konservativ sicher, aber nicht notwendig, weshalb sie oft Transportpotenzial verschenken. Sie sind **nicht** identisch mit der Rechenvorschrift in [N2], sondern ein offengelegter Referenzbenchmark.

6.5 Woodbury und duale LODF — optional, nicht Voraussetzung

`security_projection.py` kann direkte PTDF-LODF, Woodbury-Rang-eins-Update und die duale Zyklusformel vergleichen. Die produktive Default-Route soll auf der vorhandenen, getesteten PyPSA-BODF-Funktion aufbauen; die anderen Routinen werden **erst nach einem numerischen Performance-Vergleich** für große Netze zugeschaltet. Kein Performance-Vorteil wird ohne Benchmark behauptet.

6.6 Gemeinsame Abnahme

Eine einzelne TYNDP-Linkkapazität und ein mehrdimensionales CNEC-Sicherheits-Polyeder besitzen andere Semantik. Validiert wird deshalb für die drei Routen die **Zulässigkeitsentscheidung** nach Rückprojektion ins detaillierte Netz: Anteil fälschlich zulässiger Fälle, konservativ abgewiesene Fälle, maximale N-1-Verletzung und erkaufte Kapazitätsnutzung. Die vier K1-Kapazitäten müssen separat für Sommer/Winter und beide Richtungen ausgewiesen werden; K2 kann solche Werte nur **konditional** auf ein Referenz-/Transferensemble ausgeben.

7. FBMC-Brücke als getrennte Qualitätsdimension

Die vorhandene `fbmc_bridge.py`-Erweiterung arbeitet mit den Gebotszonen P_B und GSK G_B sowie mit denselben CNEC-Zeilen K, aber **nicht** mit den IoSN-Planungszonen P_T als stillschweigendem Ersatz:

$$Z_{\mathrm{FB}} = KH_dG_B, \qquad f_{0,\mathrm{FB}} = KH_d(I - G_BP_B)p_d^{\mathrm{ref}} + Kb^{\phi}.$$

Damit können die gleichmäßigen, kapazitäts- und kostengewichteten GSK-Hypothesen verglichen werden. Das ist eine wissenschaftliche **Sensitivitätsstudie**; ein operativer Core-GLSK/RAM muss zusätzliche regionale und regulatorische Definitionen erfüllen. Die PyPSA-Dokumentation bietet bereits Beispielmodelle zur Flow-Based-Marktkopplung [P3].

8. Minimaler Daten- und Objektvertrag

Objekt	Minimaler Inhalt	Verifikation
`detailed_network`	AC-Knoten, passive Zweige, Transformatoren, Limits, Metadaten	Inseln, Reaktanzen, Basen
`full_dispatch`	MW je Technologie/Knoten/Stunde	Balance je Insel
`res_load`	Verfügbarkeit und Last, kein impliziter Dispatch	definierte w
`busmap_A`, `busmap_B`	eindeutige ID→Zonen-ID	Konnektivität, Zonenanzahl
`operators`	P, Γ, A_z, orientierte Zweigsets	$A_z\Gamma = PA_d$
`reference_R`	R_k, Kosten, R_0, GSK getrennt	$PR = I$
`equivalent`	x, c^0, Trainingsscope	positive x, KVL-Korrektur
`security`	Outage-/CNEC-Liste, Limitbasis, K, D	Inseln, N-1-Quervergleich
`capacities`	K1 vier saisonale Werte, K2/K3 getrennt	Statistik und Validität
`reports`	Quellen/Hashes, Metriken, PASS/FAIL	auditierbar

Empfohlenes Manifestformat pro Experiment: `dataset_hash`, `pypsa_version`, `scenario_id`, `weather_year`, `busmap_id`, `reference_method`, `random_seed`, `solver`, `outage_set`, `limit_convention`, `calibration_snapshots`, `test_snapshots`. Diese Felder verhindern eine unbemerkte Vermischung mathematisch inkompatibler Versuche.

9. Reproduzierbarer Versuchsaufbau und Testhierarchie

9.1 Ebene P0 — mathematischer Kern

Ein kleines synthetisches AC-DC-Netz mit Vermaschung und kontrollierter Busmap wird in NumPy/SciPy getestet: KCL/KVL, PTDF, LODF und duale LODF, Woodbury gegen direkte Faktorisierung, $A_z\Gamma = PA_d$, $PR = I$, $A_zc^0 = 0$ sowie Bilaterallimits gegen explizite N-1-Sweeps. Brückenausfälle und Baumzonennetze müssen explizit fehlschlagen oder als nicht identifizierbar/sonderbehandelt markiert werden.

9.2 Ebene P1 — PyPSA-Adapter

Auf einem kleinen echten PyPSA-`Network` muss geprüft werden, ob die selbst erzeugte PTDF/LODF und der Adapter numerisch dieselben Flüsse liefern wie `n.lpf()` sowie `calculate_PTDF()` und `calculate_BODF()`. Erst danach dürfen AC-Transformatoren und Sondergeräte zugeschaltet werden. Da PyPSA hier nicht verfügbar ist, bleibt **P1 offen**.

9.3 Ebene P2 — Referenznetz mit Zeitreihen

Ein versionierter PyPSA-Eur-/ENTSO-E-naher Datensatz mit ausreichender Detailtiefe und echten Szenarien liefert eine belastbare Bewertung der Methoden A/B. Eine reine topologische Demo mit wenigen zufälligen Stunden kann keine Aussage zur realen IoSN-Kapazität liefern. Die gleiche Originaltopologie wird für alle Methoden beibehalten. Wetterjahre werden in Trainings- und unabhängige Testsegmente getrennt.

9.4 Ebene P3 — langfristige Planungsvalidierung

Ein zonales LF-/OPF-/Netzausbauproblem wird sowohl mit IoSN-nahen K1-Grenzen als auch mit K2-/K3-Sicherheitskontrollen ausgeführt; seine Ergebnisse werden nach Bedarf mit detaillierter Rückprojektion geprüft. Abschnitt 3.9 [E1] unterscheidet LF-Ausbauoptimierung und nachgelagerte netzbeschränkte Bewertungen; **die Aktivierung der inneren Grenzen pro Modus wird explizit festgelegt**, zumal der Text selbst bei „interzone capacities“ nicht vollständig eindeutig ist.

9.5 Messgrößen

- Flussrekonstruktion: linkweiser RMSE, MAE, P95/P99, gewichtete Fehler und kritische Stunden.
- Clustering: erhaltene Überlastungsenergie, abgedecktes Transportvolumen, Fluss-Richtungs-Kompensation, Konnektivität, Stabilität gegen w.
- Parameter: Rang/Kondition der Empfindlichkeitsmatrix, globale Reaktanzskalierung, Offset-Konsistenz.
- Sicherheit: falsch zulässige/falsch unzulässige Zoneneinspeisungen, N-1-Überschreitungen in MW und Zeit, Differenz der K1-K2-K3-Grenzen.
- Wirtschaft: Änderungen der Dispatch-/Redispatchkosten, Curtailment, zonalen Preise und Investitionsentscheidungen bei *gleichen* Rahmenannahmen.
- Effizienz: Spitzen-RAM, Laufzeit für Referenzflüsse, PTDF-LODF-Konstruktion, Optimierung und Speicherbedarf.

10. Softwarepaket: vorhandene und ergänzte Komponenten

10.1 Modulare Paketstruktur

```
tyndp_reduce/
  dc.py                  # Detaillierter linearer Referenzfluss
  screening.py           # A/B-Scores
  clustering.py          # Kandidat-Busmaps
  aggregation.py         # P, Gamma, A_z und Bilanz
  distribution.py        # Technologie-/Kostenreferenzen
  equivalent.py          # Ersatzreaktanzen
  offsets.py             # Strukturflussanteile
  security.py            # empirische saisonale K1-Grenzen
  security_projection.py # analytische K2/K3, duale LODF, Woodbury
  fbmc_bridge.py         # hypothetische GSK-/CNEC-Domain
  pypsa_adapter.py       # optionale reale Netzschnittstelle
```

Die Basisbestandteile waren bereits in der vorigen Gesprächsversion als synthetischer Prototyp vorhanden; `security_projection.py` ist eine **gezielte Ergänzung dieser Revision**. Der Kern ist bewusst von PyPSA getrennt, damit algebraische Identitäten unabhängig von API-Versionen überprüft werden können.

10.2 Ausführung

Aus dem entpackten Projektverzeichnis:

```
python -m pip install -e '.[test]'
python -m pytest -q
python run_demo.py --output outputs
python -m examples.run_security_projection
```

Für reale PyPSA-Netze muss die optionale Abhängigkeit installiert und die zugehörige Schnittstelle im Test P1 nachgewiesen werden:

```
python -m pip install -e '.[pypsa,test]'
python examples/pypsa_real_network.py
```

Der letztgenannte Befehl ist **nur ein Integrationsbeispiel**. Ohne passendes detailliertes Eingangsschema und vollständige Marktzeitreihen stellt er weder einen IoSN-End-to-End-Lauf noch eine Zertifizierung dar.

11. Kritische Software- und Methodikrisiken

R1: Unvollständige physikalische Modellierung. Standard-Schnittaggregation ignoriert ggf. aktive Transformatoren, PSTs, HVDC-Verluste und Verzweigungen über Spannungsregime. Gegenmaßnahme: component-level preflight, getrennte Ports und deklarierte AC-Inseln.

R2: Latente Dateninkonsistenzen. Last/RES aus einem Szenario und Grenzen aus einem anderen produzieren formal berechenbare, aber physikalisch wertlose Scores. Gegenmaßnahme: versionierte Rohdaten und Snapshot-Manifest.

R3: Falsche N-1-Zulässigkeit. Inselnde Outages oder ausgenommene CBCOs werden fälschlich als abgedeckt betrachtet. Gegenmaßnahme: Outage-Status-Ledger und ausdrückliche Behandlung.

R4: Verwechslung von Referenzen. Vollständiger Dispatch, Merit-Order-Niveauverteilung und marginaler GSK führen zu unterschiedlichen Interpretationen derselben Matrixmultiplikation. Gegenmaßnahme: separate Typen und Tests.

R5: Verwechslung von Transferlimits. Maximaler bilateraler Transfer wird direkt als unbedingtes Grenzlimit jeder Ersatzleitung eingesetzt. Gegenmaßnahme: K2-Polyeder als Sicherheitsreferenz; K1-Linkgrenzen nur mit Revalidierung.

R6: Scheingenaue Impedanzen. Baumförmiges Zonennetz oder fehlende Maschenanregung erzeugt kleine Flussfehler und beliebige x. Gegenmaßnahme: Identifizierbarkeitsgates und normierte physikalische Priors.

R7: Überinterpretation synthetischer Ergebnisse. Die bisherigen synthetischen RMSE-Werte können durch die Wahl künstlicher Eingangsdaten umkehren. Gegenmaßnahme: getrennte Realnetzvalidierung; keine Übernahme als IoSN-Evidenz.

12. Fortlaufende IoSN-Compliance-Matrix und Abnahme

IoSN-Anforderung	Gewählter Implementierungspfad	Status
Überlastungsenergie aus detaillierten Marktsituationen	A / `screening.py`	synthetisch modelliert; Realnetznachweis offen
Kritische Leitungen an Zonengrenzen	`clustering.py`, Topologie-Gates	Heuristik vorhanden; Qualitätsziel offen
Synchrone Flussmuster und Konnektivität	`clustering.py`, Diagnose	Basistests; Realnetz offen
ca. 100 / spezifisch 102 Zonen in IoSN	konfigurierbares Z, Länderbudgets	derzeit Demo, nicht IoSN-102
Aus Flüssen kalibrierte Ersatzimpedanzen	`equivalent.py`	synthetisch; reale PyPSA-Anbindung offen

IoSN-Anforderung	Gewählter Implementierungspfad	Status
No-Load-Flows als Modellrestriktionen	`offsets.py` plus Linopy-Adapter	Berechnung vorhanden; produktive Kopplung offen
Vier saison-/richtungsabhängige N-1-Kapazitäten	`security.py` / K1	Forschungsschätzer, nicht ENTSO-E-Originalfit
Vollständige N-1-Referenzregion	`security_projection.py` / K2	zusätzlicher mathematischer Benchmark
Robust-konservativer Derating-Check	`security_projection.py` / K3	zusätzlicher mathematischer Benchmark
Einfluss HVDC-/PST-Setpoints	Sonderadapter und Szenariogate	offen
Zonale Last-/RES-/Thermal-Daten	`distribution.py`, Busmap	teilweise, realer Herkunftscheck offen
LF-/OPF-Modus für Ausbau	getrennte Linopy-Modellkonfiguration	nicht realnetzvalidiert
FBMC-Sensitivitätskontrolle	`fbmc_bridge.py`	synthetisch, keine operative Core-CCM

Abnahmepolitik: Ein Erfolg im mathematischen P0-Test darf **nicht** als Abschluss der wissenschaftlichen IoSN-Replikation ausgewiesen werden. `IOSN_REDUCTION_ACCEPTED` erfordert mindestens P2 mit realen Referenzdaten und unabhängiger Validierung, samt begründeter Qualifikation der vier Grenzwerte und korrekter Einsatzsemantik in der Planung.

13. Schlussfolgerung

Die kürzeste wissenschaftlich tragfähige Implementierung bleibt zweistufig: **(i) zwei voneinander unabhängige Busmap-Kandidaten aus derselben physikalischen Referenz; (ii) gemeinsame, validierbare Ersatznetz- und Sicherheitskalibrierung**. Die neuen analytischen N-1-Werkzeuge verändern diese Prozessstruktur nicht; sie dienen als stärkere **Qualitätsreferenz** für die aus stündlichen Daten geschätzten IoSN-Ersatzkapazitäten. Kosten-/Merit-Order-Verteilungen und technologiespezifische PTDFs sollen als bewertbare Referenzvarianten dienen, nicht als vorab festgesetzte Sieger.

Die nächste wissenschaftlich belastbare Arbeit ist ein **realer PyPSA-Integrations- und Datenpreflight**. Erst danach sind robuste Zahlen zur Eignung der Methoden A/B, zur Qualität der Referenz-PTDF und zur N-1-Konservativität aussagekräftig.

Quellen

[**E1**] ENTSO-E, *TYNDP 2026 Identification of System Needs Methodology*, Konsultationsfassung 25.02.2026, insbesondere §§3.8–3.9, Annex 6.1. https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/tyndp-documents/TYNDP2026/TYNDP_2026_identification_of_system_needs_methodology_for_consultation.pdf.

[**N1**] Ronellenfitsch et al., *Dual Theory of Transmission Line Outages*, https://arxiv.org/abs/1606.07276.

[**N2**] Gazafroudi, Neumann, Brown, *Topology-based Approximations for N-1 Contingency Constraints in Power Transmission Networks*, https://arxiv.org/abs/2211.00970.

[**P1**] PyPSA, *Network Clustering*, https://docs.pypsa.org/stable/user-guide/clustering/.

[**P2**] PyPSA, *SubNetwork API*, https://docs.pypsa.org/latest/api/networks/subnetwork/.

[**P3**] PyPSA, *Flow-Based Market Coupling*, https://docs.pypsa.org/stable/examples/fbmc-simple-example/.