

Demande d'allumage
= 0

Mode:
Eteint

C1=0

C2=1

C3=0

C4=1

Demande
d'allumage = 1

Demande
d'allumage = 1

Mode:
Absence de fumée

C1=1

C2=0

C3=0

C4=1

Demande d'extinction
= 1

Après 15 s

Mode:
Intervention

C1=0

C2=1

C3=0

C4=1

Demande d'extinction
= 0

Mode:
Présence de fumée

C1=1

C2=0

C3=1

C4=0

CASE

Référence: SmF-0004

V 2.0

TDC : SMF/F

NDA : N1

Capteur de fumée

24/03/2024

A.Achraf

Page : 1/1