WITC 武汉检测集团

CMA
251700340165

检 测 报 告

TEST REPORT

№：(2026)TJ1-QFH-01348

产品名称：建筑用钢化夹层玻璃

受检单位：武汉欣城玻璃有限公司

生产单位：武汉欣城玻璃有限公司

委托单位：武汉市市场监督管理局

检验类别：市级监督抽查

武汉检验检测认证发展集团有限公司

Wuhan Inspection & Testing Certification Development Group Co., Ltd.

检验检测专用章

2026年9月3日

武汉检验检测认证发展集团有限公司

检 验 报 告

检验业务号：(2026)TJ1-QFH-01348　　共 3 页 第 1 页

产品名称	建筑用钢化夹层玻璃	商标	/	规格型号	(5+0.76PVB+5) mm
委托单位	武汉市市场监督管理局				
委托单位地址	湖北省武汉市香港路259号				
供样单位	武汉欣城玻璃有限公司				
供样单位地址	武汉市汉南区乌金工业园				
生产单位	武汉欣城玻璃有限公司				
生产单位地址	武汉市汉南区乌金工业园				
任务类型	市级监督抽查	抽样人	唐金波 杨镇	抽样地点	生产企业
样品数量	2组（含备样1组）	样品基数	100㎡	抽样日期	2026-07-27
样品等级	合格品 II-1	生产日期/批号	202607	样品状况	散样
检验依据	GB 15763.3-2009 建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃 武汉市建筑安全玻璃产品质量监督抽查实施细则（2026年版） 2026年武汉市建筑装饰装修材料产品质量监督抽查技术方案				
检验结论	经抽样检验，所检项目符合GB 15763.3-2009《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》标准，依据《武汉市建筑安全玻璃产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。 检验报告专用章 检验日期：2026-08-10～2026-09-03　　签发日期：2026年9月3日				
备注	检测地点：地址A /				

批 准：　　审 核：　　编 制：

武汉检验检测认证发展集团有限公司

检 验 报 告

检验业务号：(2026) TJ1-QFH-01348

序号	检验项目	单位	检验方法	标准要求	样本 检验结果	单项评定	备注
1	耐热性	/	GB 15763.3-2009 中 7.8 条	试验后允许试样存在裂口，超出边部或 13mm 部分不能产生气泡或其他缺陷。	试验后三块试样超出边部和裂口 13mm 部分未产生气泡和其他缺陷。	合格	
2	耐湿性	/	GB 15763.3-2009 中 7.9 条	试样超出原始边 15mm、新切边 25mm、裂口 10 mm 部分不能产生气泡或其他缺陷。	试验后三块试样在超出原始边 15mm 部分无气泡和其他缺陷。	合格	
3	耐辐照性	/	GB 15763.3-2009 中 7.10 条	试验后试样不可产生显著变色、气泡及浑浊现象，且试验前后试样的可见光透射比相对变化率 △T 应不大于 3%。	试验后三块试样未产生显著变色、气泡及浑浊现象。可见光透射比相对变化率 △T 分别为 0.9%，1.0%，1.1%。	合格	
4	落球冲击剥离性能	/	GB 15763.3-2009 中 7.11 条	试验后中间层不得断裂、不得因碎片剥离而暴露。	试验后六块试样中间层均未断裂、碎片未剥离。	合格	
5	霰弹袋冲击性能	/	GB 15763.3-2009 中 7.12 条	Ⅱ-1 类夹层玻璃：试样在冲击高度分别为 300mm、750mm 和 1200mm 时冲击后应未破坏和/或安全破坏。	试样在冲击高度分别为 300mm、750mm 和 1200mm 时冲击后均未破坏。	合格	
				以下空白			

武汉检验检测认证发展集团有限公司

检 验 报 告

检验业务号：（2026）TJ1-QFH-01348

样品照片：



WITC