WITC 武汉检测集团

CMA
251700340165

# 检 测 报 告

# TEST REPORT

№：(2026)TJ1-QFH-01348

产品名称：建筑用钢化夹层玻璃

受检单位：武汉欣城玻璃有限公司

生产单位：武汉欣城玻璃有限公司

委托单位：武汉市市场监督管理局

检验类别：市级监督抽查

武汉检验检测认证发展集团有限公司

Wuhan Inspection & Testing Certification Development Group Co., Ltd.

检验检测专用章

2026年9月3日

# 武汉检验检测认证发展集团有限公司

# 检 验 报 告

检验业务号：(2026)TJ1-QFH-01348　　共 3 页 第 1 页

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 建筑用钢化夹层玻璃 | 商标 | / | 规格型号 | (5+1.14PVB+5) mm |
| 委托单位 | 武汉市市场监督管理局 | | | | |
| 委托单位地址 | 湖北省武汉市香港路259号 | | | | |
| 供样单位 | 武汉欣城玻璃有限公司 | | | | |
| 供样单位地址 | 武汉市汉南区乌金工业园 | | | | |
| 生产单位 | 武汉欣城玻璃有限公司 | | | | |
| 生产单位地址 | 武汉市汉南区乌金工业园 | | | | |
| 任务类型 | 市级监督抽查 | 抽样人 | 唐金波 杨镇 | 抽样地点 | 生产企业 |
| 样品数量 | 2组（含备样1组） | 样品基数 | 100㎡ | 抽样日期 | 2026-07-27 |
| 样品等级 | 合格品 II-1 | 生产日期/批号 | 202607 | 样品状况 | 散样 |
| 检验依据 | GB 15763.3-2009 建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃<br>武汉市建筑安全玻璃产品质量监督抽查实施细则（2026年版）<br>2026年武汉市建筑装饰装修材料产品质量监督抽查技术方案 | | | | |
| 检验结论 | 经抽样检验，所检项目符合GB 15763.3-2009《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》标准，依据《武汉市建筑安全玻璃产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。<br>检验报告专用章<br>检验日期：2026-08-10～2026-09-03　　签发日期：2026年9月3日 | | | | |
| 备注 | 检测地点：地址A<br>/ | | | | |

批 准：　　审 核：郭逸伟　　编 制：

# 武汉检验检测认证发展集团有限公司

# 检 验 报 告

检验业务号：(2026) TJ1-QFH-01348 

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检验方法 | 标准要求 | 样本<br>检验结果 | 单项评定 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耐热性 | / | GB 15763.3-2009 中 7.8 条 | 试验后允许试样存在裂口，超出边部或 13mm 部分不能产生气泡或其他缺陷。 | 试验后三块试样超出边部和裂口 13mm 部分未产生气泡和其他缺陷。 | 合格 | |
| 2 | 耐湿性 | / | GB 15763.3-2009 中 7.9 条 | 试样超出原始边 15mm、新切边 25mm、裂口 10 mm 部分不能产生气泡或其他缺陷。 | 试验后三块试样在超出原始边 15mm 部分无气泡和其他缺陷。 | 合格 | |
| 3 | 耐辐照性 | / | GB 15763.3-2009 中 7.10 条 | 试验后试样不可产生显著变色、气泡及浑浊现象，且试验前后试样的可见光透射比相对变化率 △T 应不大于 3%。 | 试验后三块试样未产生显著变色、气泡及浑浊现象。可见光透射比相对变化率 △T 分别为 0.9%，1.0%，1.1%。 | 合格 | |
| 4 | 落球冲击剥离性能 | / | GB 15763.3-2009 中 7.11 条 | 试验后中间层不得断裂、不得因碎片剥离而暴露。 | 试验后六块试样中间层均未断裂、碎片未剥离。 | 合格 | |
| 5 | 霰弹袋冲击性能 | / | GB 15763.3-2009 中 7.12 条 | Ⅱ-1 类夹层玻璃：试样在冲击高度分别为 300mm、750mm 和 1200mm 时冲击后应未破坏和/或安全破坏。 | 试样在冲击高度分别为 300mm、750mm 和 1200mm 时冲击后均未破坏。 | 合格 | |
| | | | | 以下空白 | | | |
| | | | | | | | |

# 武汉检验检测认证发展集团有限公司

# 检 验 报 告

检验业务号：（2026）TJ1-QFH-01348 

样品照片：



WITC