WITC 武汉检测集团

CMA
251700340165

检 测 报 告

TEST REPORT

№：(2026)TJ1-QFH-01349

产品名称：建筑用（安全）中空玻璃

受检单位：武汉欣城玻璃有限公司

生产单位：武汉欣城玻璃有限公司

委托单位：武汉市市场监督管理局

检验类别：市级监督抽查

武汉检验检测认证发展集团有限公司
Wuhan Inspection & Testing Certification Development Group Co., Ltd.

2026年8月25日

武汉检验检测认证发展集团有限公司

检 验 报 告

检验业务号：(2026)TJ1-QFH-01349　　共 3 页 第 1 页

产品名称	建筑用（安全）中空玻璃	商标	/	规格型号	(12+16A+12LOW-E)(510×360) mm
委托单位	武汉市市场监督管理局				
委托单位地址	湖北省武汉市香港路259号				
供样单位	武汉欣城玻璃有限公司				
供样单位地址	武汉市汉南区乌金工业园				
生产单位	武汉欣城玻璃有限公司				
生产单位地址	武汉市汉南区乌金工业园				
任务类型	市级监督抽查	抽样人	唐金波 杨镇	抽样地点	生产企业
样品数量	9块（含备样2块）	样品基数	150㎡	抽样日期	2026-07-28
样品等级	合格品	生产日期/批号	202607	样品状况	散样
检验依据	GB/T 11944-2025《中空玻璃》 武汉市建筑安全玻璃产品质量监督抽查实施细则（2026年版） 2026年武汉市建筑装饰装修材料产品质量监督抽查技术方案				
检验结论	经抽样检验，所检露点和耐紫外线辐照性能项目符合GB/T 11944-2025《中空玻璃》标准，依据《武汉市建筑安全玻璃产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。 （检验报告业务章） 检验日期：2026-08-07～2026-08-25　　签发日期：2026年8月25日				
备注	检测地点：地址A /				

批 准：　　审 核：　　编 制：

武汉检验检测认证发展集团有限公司

检 验 报 告

检验业务号：(2026)TJ1-QFH-01349　　共 3 页第 2 页

序号	检验项目	单位	检验方法	标准要求	样　本 检验结果	单项 评定	备 注
1	露点	℃	GB/T 11944-2025 中 7.3 条	应低于-40	低于-40	合格	
2	耐紫外线辐照性能	/	GB/T 11944-2025 中 7.4 条	试验后，试样内表面应无结雾、水汽凝结或污染的痕迹，且密封形态无明显变形。	试验后，试样内表面无结雾、水汽凝结或污染的痕迹，且密封形态无明显变形。	合格	
以下空白							

武汉检验检测认证发展集团有限公司

检 验 报 告

样品照片：



WITC