WITC 武汉检测集团

CMA
251700340165

# 检 测 报 告

# TEST REPORT

№：(2026)TJ1-QFH-01349

产品名称：建筑用（安全）中空玻璃

受检单位：武汉欣城玻璃有限公司

生产单位：武汉欣城玻璃有限公司

委托单位：武汉市市场监督管理局

检验类别：市级监督抽查

武汉检验检测认证发展集团有限公司
Wuhan Inspection & Testing Certification Development Group Co., Ltd.

2026年8月25日

# 武汉检验检测认证发展集团有限公司

# 检 验 报 告

检验业务号：(2026)TJ1-QFH-01349　　共 3 页 第 1 页

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 建筑用（安全）中空玻璃 | 商标 | / | 规格型号 | (8+16A+8LOW-E)(510×360) mm |
| 委托单位 | 武汉市市场监督管理局 | | | | |
| 委托单位地址 | 湖北省武汉市香港路259号 | | | | |
| 供样单位 | 武汉欣城玻璃有限公司 | | | | |
| 供样单位地址 | 武汉市汉南区乌金工业园 | | | | |
| 生产单位 | 武汉欣城玻璃有限公司 | | | | |
| 生产单位地址 | 武汉市汉南区乌金工业园 | | | | |
| 任务类型 | 市级监督抽查 | 抽样人 | 唐金波 杨镇 | 抽样地点 | 生产企业 |
| 样品数量 | 9块（含备样2块） | 样品基数 | 150㎡ | 抽样日期 | 2026-07-28 |
| 样品等级 | 合格品 | 生产日期/批号 | 202607 | 样品状况 | 散样 |
| 检验依据 | GB/T 11944-2025《中空玻璃》<br>武汉市建筑安全玻璃产品质量监督抽查实施细则（2026年版）<br>2026年武汉市建筑装饰装修材料产品质量监督抽查技术方案 | | | | |
| 检验结论 | 经抽样检验，所检露点和耐紫外线辐照性能项目符合GB/T 11944-2025《中空玻璃》标准，依据《武汉市建筑安全玻璃产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。<br>检验日期：2026-08-07～2026-08-25　　（检验报告业务章）<br>签发日期：2026年8月25日 | | | | |
| 备注 | 检测地点：地址A<br>/ | | | | |

批 准：　　审 核：　　编 制：

# 武汉检验检测认证发展集团有限公司

# 检 验 报 告

检验业务号：(2026)TJ1-QFH-01349　　共 3 页第 2 页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检验方法 | 标准要求 | 样　本<br>检验结果 | 单项<br>评定 | 备<br>注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 露点 | ℃ | GB/T 11944-2025 中 7.3 条 | 应低于-40 | 低于-40 | 合格 | |
| 2 | 耐紫外线辐照性能 | / | GB/T 11944-2025 中 7.4 条 | 试验后，试样内表面应无结雾、水汽凝结或污染的痕迹，且密封形态无明显变形。 | 试验后，试样内表面无结雾、水汽凝结或污染的痕迹，且密封形态无明显变形。 | 合格 | |
| 以下空白 | | | | | | | |

# 武汉检验检测认证发展集团有限公司

# 检 验 报 告



样品照片：



WITC