

PROTOCOLO DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS

Certificado: SERVICIO-114**Fecha de Emisión:**

Extintores correspondientes: 1 | Página sección: 1/1

Organización Iberoamericana de Seguridad Contra Incendios SAC, deja constancia que se realizó la inspección y mantenimiento de los extintores contra incendios citados en el listado adjunto ubicados en **CLIENTE**

EJEMPLO 1 S.A., identificado con **RUC N° 12345678901** y ubicado en **PRINCIPAL**.


N°	COD.	CAP.	TIPO	MARCA	MODELO	N° SERIE	AÑO FAB.	P.H.	PROX. MANTTO.
1	EXT-PRU EBA-001	6 KG	PQS ABC 90%	AMEREX	ABC-6KG	SN-OISCI-0001	2024	ENE. 2025	-

Cumpliendo con los requerimientos de los estándares de la NTP 350.043-1:2011 Extintores Portátiles "Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. 1a. Ed." y la NFPA 10 Norma para Extintores Portátiles Contra Incendios.

Del mantenimiento realizado se concluye que los extintores contra incendios se encuentran en buen estado lo cual garantiza su operatividad y funcionamiento, teniendo una vigencia de un año contado a partir de la emisión del presente documento.

Realizado por:

Técnico de Sistemas
Contra Incendios



José Luis Santiago Maza

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA

Certificado: SERVICIO-114**Fecha de Emisión:**

Extintores correspondientes: 1 | Página sección: 1/1

Organización Iberoamericana de Seguridad Contra Incendios SAC, deja constancia que se realizó la prueba hidrostática de los extintores contra incendios citados en el listado adjunto ubicados en **CLIENTE EJEMPLO 1 S.A.**, identificado con **RUC N° 12345678901** y ubicado en **PRINCIPAL**.


N°	CÁP.	TIPO DE AGENTE	N° DE SERIE	CÓD.	PRESIÓN		ASPECTO		PRÓX. PRUEBA	RESULTADO
					TRABAJO	PRUEBA	INTERNO	EXTERNO		
1	6 KG	PQS ABC 90%	SN-OISCI-0001	EXT-P RUEBA -001	195 PSI	585 PSI	NO	NO	2030	APROBADO

La prueba hidrostática se ha realizado de acuerdo con los estándares de la NTP 350.043-1:2011 Extintores Portátiles "Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. 3a. Ed." y la NTP 833.030:2012: Extintores Portátiles. Servicio de inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. Rotulado. 3a. ed.

Cualquier evento o falla posterior por la mala manipulación, el mal uso o desuso, o uso distinto al que está destinado es de responsabilidad del cliente.

Realizado por:

Técnico de Sistemas
Contra Incendios



José Luis Santiago Maza

CERTIFICADO DE BAJA

Certificado: SERVICIO-114**Fecha de Emisión:**

Extintores correspondientes: 1 | Página sección: 1/1

Organización Iberoamericana de Seguridad Contra Incendios SAC, deja constancia que se realizó la evaluación técnica para la baja de los extintores contra incendios citados en el listado adjunto ubicados en **CLIENTE EJEMPLO 1 S.A.**, identificado con **RUC N° 12345678901** y ubicado en **PRINCIPAL**.


N°	CÓD.	CÁP.	TIPO	MARCA	MODELO	N° SERIE	FECHA BAJA	ESTADO
1	EXT-PRUEB A-001	6 KG	PQS ABC 90%	AMEREX	ABC-6KG	SN-OISCI-0001	OCT. 2026	BAJA

La baja de los equipos se ha realizado conforme a la evaluación técnica de seguridad y trazabilidad, cumpliendo con los estándares aplicables para el retiro de extintores fuera de vida útil o en condición no operativa.

Concluida la evaluación, los equipos listados se consideran no aptos para operación y se recomienda su retiro definitivo de servicio.

Realizado por:

Técnico de Sistemas
Contra Incendios



José Luis Santiago Maza