

REPORTE TÉCNICO DE SERVICIO INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO, RECARGA Y PRUEBA
 HIDROSTÁTICA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS



1 DATOS GENERALES

De la Empresa Contratante

EMPRESA	Cliente Ejemplo 1 S.A.
INSTALACIÓN	Sede Central
RESPONSABLE	Juan Pérez
DIRECCIÓN	Av. Principal 123
CIUDAD	Lima

De la Empresa Ejecutora

PROYECTO	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO
EJECUTÓ	Técnico 1
REVISÓ	JOSE LUIS SANTIAGO MAZA
FECHA	MAR. 2026
SERVICIO	MANTENIMIENTO #114

2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS

CÓDIGO DE ID.	EXT-PRUEBA-001
UBICACIÓN	ALMACEN PRINCIPAL
TIPO DE EXTINTOR	PQS
PRESIÓN	195 PSI
CAPACIDAD	6 KG
RATING	585 PSI

MARCA	AMEREX
MODELO	ABC-6KG
Nº DE SERIE	SN-OISCI-0001
AÑO FABRICACIÓN	2024
FECHA P.H.	AGO. 2025
FECHA PRÓXIMA P.H.	2030

3 REVISIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EXTINTOR CONTRA INCENDIOS

PARTE DEL EXTINTOR	REVISIÓN	SI/NO
CILINDRO	Corrosión	NO
	Daños en superficie	NO
	Hilos de rosca dañadas	NO
	Soldadura	NO
	Pintura dañada	NO
	Daños en soporte	NO
MANÓMETRO	Golpeado o malogrado	NO
	Corrosión	NO
	Dial o carátula ilegible	NO
MANGUERA	Dañada	NO
	Cuarteada o rota	NO
PQS	Grumoso	NO
	Compacto	NO
	Descargado	NO

PARTE DEL EXTINTOR	REVISIÓN	SI/NO
PISTOLA O VÁLVULA DE SALIDA	Palanca dañada	NO
	Boquilla obstruida	NO
	Rosca o hilos dañados	NO
	O-ring defectuoso	NO
	Retén de vástago	NO
	Vástago dañado	NO
CARTUCHO IMPULSOR	Sello roscado dañado	NO
	Hilos de rosca dañadas	NO
	Asiento del sello dañado	NO
MECANISMO DE PERFORACIÓN	Perforador dañado	NO
	Corrosión	NO
CORNETA O TOBERA	Deformada, dañada, rajada	NO
	Salida obstruida	NO
	Daño en hilos de uniones	NO

4 SERVICIOS REALIZADOS

MANTENIMIENTO, RECARGA, PRUEBA HIDROSTÁTICA, PINTURA, CAMBIO DE PARTES

5 CAMBIO DE COMPONENTES

CAMBIO DE VALVULA Y MANGUERA - DATOS DE PRUEBA

6 OBSERVACIONES

REGISTRO DE PRUEBA PARA VALIDACION DE PDF

REPORTE TÉCNICO DE SERVICIO INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO, RECARGA Y PRUEBA
 HIDROSTÁTICA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS



1 DATOS GENERALES

De la Empresa Contratante

EMPRESA	Ciente Ejemplo 1 S.A.
INSTALACIÓN	Sede Central
RESPONSABLE	Juan Pérez
DIRECCIÓN	Av. Principal 123
CIUDAD	Lima

De la Empresa Ejecutora

PROYECTO	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO
EJECUTÓ	Técnico 1
REVISÓ	JOSE LUIS SANTIAGO MAZA
FECHA	MAR. 2026
SERVICIO	MANTENIMIENTO #114

2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS

CÓDIGO DE ID.	EXT-PRUEBA-002
UBICACIÓN	AREA ADMINISTRATIVA
TIPO DE EXTINTOR	CO2
PRESIÓN	850 PSI
CAPACIDAD	10 LB
RATING	10B:C

MARCA	BUCKEYE
MODELO	CO2-10LB
N° DE SERIE	SN-OISCI-0002
AÑO FABRICACIÓN	2023
FECHA P.H.	JUL. 2025
FECHA PRÓXIMA P.H.	2030

3 REVISIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EXTINTOR CONTRA INCENDIOS

PARTE DEL EXTINTOR	REVISIÓN	SI/NO
CILINDRO	Corrosión	NO
	Daños en superficie	NO
	Hilos de rosca dañadas	NO
	Soldadura	NO
	Pintura dañada	NO
	Daños en soporte	NO
MANÓMETRO	Golpeado o malogrado	NO
	Corrosión	NO
	Dial o carátula ilegible	NO
MANGUERA	Dañada	NO
	Cuariteada o rota	NO
PQS	Grumoso	NO
	Compacto	NO
	Descargado	NO

PARTE DEL EXTINTOR	REVISIÓN	SI/NO
PISTOLA O VÁLVULA DE SALIDA	Palanca dañada	NO
	Boquilla obstruida	NO
	Rosca o hilos dañados	NO
	O-ring defectuoso	NO
	Retén de vástago	NO
	Vástago dañado	NO
CARTUCHO IMPULSOR	Sello roscado dañado	NO
	Hilos de rosca dañadas	NO
	Asiento del sello dañado	NO
MECANISMO DE PERFORACIÓN	Perforador dañado	NO
	Corrosión	NO
CORNETA O TOBERA	Deformada, dañada, rajada	NO
	Salida obstruida	NO
	Daño en hilos de uniones	NO

4 SERVICIOS REALIZADOS

MANTENIMIENTO, PINTURA

5 CAMBIO DE COMPONENTES

NINGUNO

6 OBSERVACIONES

SEGUNDO EXTINTOR DE PRUEBA PARA PAGINA 2