

# CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA

**Certificado: 13**  
**Fecha de Emisión: -**

La Organización Iberoamericana de Seguridad Contra Incendios SAC, deja constancia que se realizó la prueba hidrostática de los extintores contra incendios citados en el listado adjunto de la empresa **LAIVE S.A.**, identificado con **RUC N° 12345678909** y ubicado en **PRINCIPAL**.

| N° | CÁP.   | TIPO DE AGENTE | N° DE SERIE       | CÓD.          | PRESIÓN       |        | ASPECTO       |               | PRÓX. PRUEBA | RESULTADO      |
|----|--------|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|    |        |                |                   |               | TRABAJO       | PRUEBA | INTERNO       | EXTERNO       |              |                |
| 1  | 10 Lb. | CO2 BC         | E-63653035        | 100           | INTERNA       | 10 B:C | OBSERVA<br>DO | OBSERVA<br>DO | -            | NO<br>APROBADO |
| 2  | 10 Lb. | CO2 BC         | C 84286685        | 128           | INTERNA       | 10 B:C | OBSERVA<br>DO | OBSERVA<br>DO | -            | NO<br>APROBADO |
| 3  | BADGER | 10 CD          | Data Center<br>TI | 12849<br>6493 | OPERATIV<br>O | -      | OBSERVA<br>DO | OBSERVA<br>DO | -            | NO<br>APROBADO |


La prueba hidrostática se ha realizado de acuerdo con los estándares de la **NTP 350.043-1:2011** Extintores Portátiles "Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. 3a. Ed." y la **NTP 833.030:2012**: Extintores Portátiles. Servicio de inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. Rotulado. 3a. ed.

Cualquier evento o falla posterior por la mala manipulación, el mal uso o desuso, o uso distinto al que está destinado es de responsabilidad del cliente.

**Conclusión:** Los equipos han pasado la prueba hidrostática correspondiente, de acuerdo a la normativa aplicable.

Realizado por:

Técnico de Sistemas  
Contra Incendios

  
-----  
José Luis Santiago Maza