

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA

Certificado: 13
Fecha de Emisión: -

La Organización Iberoamericana de Seguridad Contra Incendios SAC, deja constancia que se realizó la prueba hidrostática de los extintores contra incendios citados en el listado adjunto de la empresa **LAIVE S.A.**, identificado con **RUC N° 12345678909** y ubicado en **PRINCIPAL**.

N°	CÁP.	TIPO DE AGENTE	N° DE SERIE	CÓD.	PRESIÓN		ASPECTO		PRÓX. PRUEBA	RESULTADO
					TRABAJO	PRUEBA	INTERNO	EXTERNO		
1	10 Lb.	CO2 BC	E-63653035	100	INTERNA	10 B:C	OBSERVA DO	OBSERVA DO	-	NO APROBADO
2	10 Lb.	CO2 BC	C 84286685	128	INTERNA	10 B:C	OBSERVA DO	OBSERVA DO	-	NO APROBADO
3	BADGER	10 CD	Data Center TI	12849 6493	OPERATIV O	-	OBSERVA DO	OBSERVA DO	-	NO APROBADO


La prueba hidrostática se ha realizado de acuerdo con los estándares de la **NTP 350.043-1:2011** Extintores Portátiles "Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. 3a. Ed." y la **NTP 833.030:2012**: Extintores Portátiles. Servicio de inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. Rotulado. 3a. ed.

Cualquier evento o falla posterior por la mala manipulación, el mal uso o desuso, o uso distinto al que está destinado es de responsabilidad del cliente.

Conclusión: Los equipos han pasado la prueba hidrostática correspondiente, de acuerdo a la normativa aplicable.

Realizado por:

Técnico de Sistemas
Contra Incendios



José Luis Santiago Maza