

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO

Certificado: 13
Fecha de Emisión: -

La Organización Iberoamericana de Seguridad Contra Incendios SAC, deja constancia que se realizó la inspección y mantenimiento de los extintores contra incendios citados en el listado adjunto de la empresa **LAIVE S.A.**, identificado con **RUC N° 12345678909** y ubicado en **PRINCIPAL**.

N°	CÓD.	CÁP.	TIPO	MARCA	MODELO	N° SERIE	AÑO FAB.	P.H.	PROX. MANTTO.
1	100	10 Lb.	CO2 BC	BUCKEYE	10CD	E-63653035	2017	-	-
2	104	10 Lb.	CO2 BC	BUCKEYE	10CD	AC-617244	2016	-	-
3	128	10 Lb.	CO2 BC	BUCKEYE	10CD	C 84286685	2016	-	-
4	129	10 Lb.	CO2 BC	BUCKEYE	10CD	A-34165721	2014	-	-
5	I284964 93	BADGER	10 CD	-	Sun Aug 31 2025	Data Center TI	-	-	-
6	16	125 Lb.	PQS ABC	BADGER	18-00-00 150 MB GMT-0500 (hora estándar de Perú)	I-30793353	2024	OCT. 2026	-

Cumpliendo con los requerimientos de los estándares de la **NTP 350.043-1:2011** Extintores Portátiles "Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. 1a. Ed." y la **NFPA 10** Norma para Extintores Portátiles Contra Incendios.

Del mantenimiento realizado se concluye que los extintores contra incendios se encuentran en buen estado lo cual garantiza su operatividad y funcionamiento, teniendo una vigencia de un año contado a partir de la emisión del presente documento.

Conclusión: Los equipos se encuentran operativos de acuerdo con la revisión efectuada.

Realizado por:

Técnico de Sistemas
Contra Incendios



José Luis Santiago Maza