

Grupo G1-1

Datos comunes

Campo	Dato
Zona climatica	Leon
Temperatura exterior de calculo	Pendiente de fijar con referencia tecnica valida
Ubicacion	Parcela catastral 8638004TN8183N
Plano base	01_Planos/instalacion_GLP.dwg
Enunciado	00_Info_proporcionada/TAREA 3 calculo instalación GLP.pdf

Consumidores del grupo

Consumidor	Potencia de calculo	Horas de funcionamiento	Distancias a medir
Consumidor 1: Horno secado	60 kW	12 h/d	Medir segun parcela y trazado real
Consumidor 2: Horno de secado	60 kW	12 h/d	Medir segun parcela y trazado real
Consumidor 3: Caldera vapor	500 kW	10 h/d	Medir segun parcela y trazado real
Consumidor 4: Caldera agua caliente	300 kW	8 h/d	Medir segun parcela y trazado real
Consumidor 5: Horno fusion	700 kW	4 h/d	Medir segun parcela y trazado real
Consumidor 6: Horno decapado	1000 kW	6 h/d	Medir segun parcela y trazado real

Uso operativo

- Este documento actua como fuente primaria de datos del grupo.
- La version normalizada para skills se mantiene en
 `.agents/skills/doc_tecnica_glp/references/datos_grupo_G1-1.md` .
- Las hipotesis derivadas de estos datos deben consolidarse en
 `Proyecto/Especificaciones/datos-partida.md` .