

Instalaciones receptoras de gas
suministradas a una presión máxima
de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y
evacuación de los productos de la combustión en los
locales destinados a contener los aparatos a gas

Esta modificación ha sido elaborada por el comité técnico
CTN-UNE 60 *Combustibles gaseosos e instalaciones y
aparatos de gas*, cuya secretaría desempeña SEDIGAS.



UNE 60670-6:2023/1M

Instalaciones receptoras de gas
suministradas a una presión máxima
de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la
combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas

Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar. Part 6: Configuration, ventilation and evacuation of the combustion products requirements for the premises for gas appliances.

Installations intérieures de gaz alimentés a une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 6: Exigences de configuration, ventilation et d'évacuation des produits de combustion pour les locaux destinés à l'installation des appareils à gaz.

Esta norma complementa y modifica a la Norma UNE 60670-6:2023.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2024

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos elementos de este documento puedan ser objeto de derechos de patente. UNE no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

0 Introducción

Relación de cambios con respecto a la versión de 2023:

- Se modifica el último párrafo del capítulo **1 Objeto y campo de aplicación** para incluir entre las exclusiones del alcance de la norma las condiciones de ventilación de aquellos locales industriales o que alberguen aplicaciones de tipo industrial en los cuales los equipos instalados estén sometidos a la reglamentación vigente de equipos a presión.
- Se modifica el último párrafo del apartado **4.3 Ventilación rápida de los locales** para especificar que el sistema automático de corte de gas que hayan de accionar los detectores de gas ubicados en un local debe ir ubicado en el exterior del mismo.

1 Objeto y campo de aplicación

Se sustituye su redactado por el siguiente:

“Esta parte de la norma tiene por objeto establecer las condiciones que deben cumplir los locales que contienen los aparatos de gas, cualquiera que sea su tipología, tecnología y aplicación, en lo referente a:

- Características de los locales y orificios de ventilación.
- Sistemas de ventilación de los locales.
- Sistemas de evacuación de los productos de la combustión de los aparatos.

Quedan fuera del alcance de esta parte de la norma:

- Las salas de máquinas y los equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración objeto de la Norma UNE 60601.
- Las condiciones de ventilación de aquellos locales industriales o que alberguen aplicaciones de tipo industrial en los cuales los equipos instalados estén sometidos a la reglamentación vigente de equipos a presión¹⁾.”

4.3 Ventilación rápida de los locales

Se sustituye el redactado del último párrafo por el siguiente:

“Los detectores deben accionar un sistema automático de corte de gas (electroválvula, normalmente cerrada y con dispositivo de rearme manual) ubicado en el exterior del local. El mantenimiento de los detectores se debe realizar de acuerdo a las instrucciones indicadas por su fabricante.”

1) En el momento de publicación de esta norma la legislación vigente aplicable es el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre.

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

