

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TARLEROS DE R.T.

R.G. 8.6.2 REVISIÓN 14 10/02/2021

ELECTROLUZ S.R.L. PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T. 10/02/2021									
1.1-DATOS	3.1-INSPECCIÓN VISUAL					2-PROTOCO	LO NÚMERO)	
Fecha de emisión: 01-09-2021	Dimensional				S	4378-01-X-PE06			
Fecha de ensayo: 27-08-2021		Característi	Características técnicas según planos			S	43/8	5-U1-A-P	EUO
Obra: 2550-AMP. SILOS FEED LOT	Índice de protección				S	4-REGISTRO FOTOGRAFICO			
Cliente: FRIAR S.A.	Espesor de pintura			S					
Objeto a ensayar: CCM		Distribución	ı de equipos	y elementos	S	S	_ = =	-	= = =,
Identificación: CCM SILOS	Montaje de dispositivos				S	-	= =	= =	
Frente: B		Cableado	•			S		- 9	**
Columna: 02		Sección con	ductores cir	cuito princi	pal	S			
Documentación: 1)_ 4378-01-M-PD01 Rev. 2		Identificacio	ón conducto	res circuitos	principal	S			
2)_ 4378-01-E-EU01 Rev. 2		Sección con				S			
3)_ 4378-01-E-FU01 Rev. 0		Identificacio	ón conducto	res circuitos	auxiliares	S			
4)_ 4378-01-A-ET01 Rev. 0	Ajuste de terminales				S			***	
5)_ 4378-01-A-PL02 Rev. 0		Puesta a tie	rra de equip	oos		S	-	7	1
1.2-ELECTRICOS		Puesta a tie	rra de puert	as		S		_ = =	
Tensión nominal de servicio: 380 [Vca]		Identificacio	•		а	S			
Corriente nominal de servicio: 400 [Aca]		Identificacio				S	3 3 3	-100 2	00 9
Frecuencia: 50 [Hz]		Carteles ide				S	= 200 q		
Corriente de cc de servicio: 36 [kA]		Placa carac	terística			S			
Tensiones auxiliares: 1)_220 [Vca]		Distancias n	nínimas			S	= = =	·	0 0
2)_ 24 [Vcc]		Sección de l	barras colec	toras		S	-		N
,—		Identificacio	ón de barras	colectoras		S		N-1-/-0	19/2021 09:24
		Apriete de e	mbarrado s	egún I.R.A.M	1. 2356-1	S			
1.3-PROTECCION		Cubreborne		· ·		S			
Grado de protección: IP44		Portaplanos	ï			N			
1.4-DIMENSIONES		Tapas				S	3.3-PROTEC	CION Y CON	TINUIDAD
Gabinete:		Burletes				S	Protección con	tra choques eléc	etricos S
Alto (1): 2200 [mm]		Herrajes				S	(en servicio no	-	!
Ancho: 750 [mm]		Cáncamos a	le izaje			S	,	el circuito de pro	otección S
Profundidad: 500 [mm]		Embalaje	- 0			S			-
Alto zócalo: 100 [mm]		3.2-FUNCI	ONAMIEN	TO				DIELECTRI	
Barras colectoras: Primarias Secundarias	Mecánico				S	-			
40.40	Enclavamientos				S				
Fase R: 40x10 40x10 6 40x10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	ĺ	Circuitos pr				S	Marca:	MEGABRAS	
Fase T: 40×10^{-5} 40×10^{-5}		Circuitos au				S	Nº de serie:	UED 354 OR	
Neutro: 40x10 40x10		Señalizaciói	n			S	Circuito princ		
Tierra: 30x5 = 30x5	3	Medición				ت	_	2500 [kV]	
1.5-TERMINACIÓN		Tensión				S	Frecuencia		
Gabinete: Pintado: Beige - RAL 7032	S	Corriente	es.			S	Resultado:		
Bandejas: Pintado: Naranja - RAL 2004	S	Entradas/Sa		ıles		S	Circuito de co		
Zócalo: Pintado: Negro	l _				N	1			
Barras colectoras:	S	Alarmas		O		N	Frecuencia		
Fase R: Pintado: Castaño	S	Iluminación	v/o calefac	ción		N	Resultado:	_	
Fase S: Pintado: Negro	3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN					1-1			
Fase T: Pintado: Rojo	S	(Según I.R.A			~- '				
Neutro: Pintado: Celeste	S	Instrumento	,		Marca: -			Nº de serie: -	
Tierra: Plateado	S			<i>m</i> ^		Resis	tencia de aislac		
3.6-CONDICIONES AMBIENTALES	~	Circuito	$U_{\it ensayo}$	$T_{aislación} \theta$	Fase R	22313	Fase S	Fase T	Resultado
Temperatura: 23,4 [°C]		Principal	-	-	-		-	-	E
Humodad relativa: 27.1 [%]		Auxiliar	_					.	E

Temperatura: 23,4 [°C]

Humedad relativa: 27,1 [%]

5.1-REFERENCIAS

Auxiliar 5.2-NOTAS

- (1) La altura del gabinete no contempla el zócalo.
- (2) Resistencia de aislación a $\theta\,^{o}\text{C}$ entre una fase y los demás bornes unidos a masa

Se cumple con IRAM 2181-I

No se instalan, ni parametrizan software

No corresponde 6-OBSERVACIONES

S Satisfactorio

E Exceptuado

I Insatisfactorio



CAPELETTI WALTER HERNÁN REPRESENTANTETÉCNICO GSCCP Igeniero Electromecánico Matrícula CIE Nº 1-3145-8

7-REALIZADIA ORJERNÁN
JOGSCEP
JOGSCE

Pág. 1 de 1

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

 $www.electroluz.com.ar \bullet e\text{-mail: } info@electroluz.com.ar$



Management System ISO 9001:2015

www.tuv.com ID 9105073234

