


INTERRUPTOR 3VA...




INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1P
SIEMENS ..



CONTACTO AUXILIAR



BORNE DE COMANDO
ZOLODA



PUESTA A TIERRA



BOBINA DE RELÉ AUXILIAR




CONTACTO AUXILIAR




PILOTO LUMINOSO

**CONFORME A
FABRICACIÓN**
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

| | | | | | |
|---------------------|---|--|--------------------|----------------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | . | . | | | |
| | . | . | | | |
| 1 | CONFORME A FABRICACION | J.F. 21/08/25 | | | |
| 0 | PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°35 29/04/25 | G.MINO 12/05/25 | . | | |
| A | EMISION PARA APROBACION | G.MINO 20/03/25 | L.R.P. 20/03/25 | | |
| R E V I S I O N E S | | REVISO FECHA | APROBO FECHA | PLANOS DE REFERENCIA | |
| PROYECTO Nro.: | | FECHA | NOMBRE | | MSU PLANTA PROCESO PELADO DE MAN PROCESO PRINCIPAL |
| PROYECTO: | PROYECTÓ: | 20/03/25 | G.R.M. | | |
| | REVISÓ: | 20/03/25 | W.E.L. | | |
| | APROBÓ: | 20/03/25 | L.R.P. | | |
| UBICACIÓN: | ESCALA: S/E | DESIGNACION: | | | PLANO Nro. 4767-36-E-FU01 |
| ARCHIVO: | | ESQUEMA FUNCIONAL TABLERO SECCIONAL TSCCM51007 | | | |
| REFERENCIA: | | | | | FECHA: 21/08/25 |
| | | | | | REVISIÓN: 1 |





MSU
PLANTA PROCESO PELADO DE MANI
PROCESO PRINCIPAL



ESQUEMA FUNCIONAL CIRCUITO N° 337 COLUMNA 3

DOC.: 4767-36-E-FU01
REV.: 1
HOJA: 6/6