



PROYECCIÓN  
ELECTROLUZ S.R.L.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II  
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL  
PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.

R.G. 8.6.2  
REVISIÓN 14  
10/02/2021

1.1-DATOS

Fecha de emisión: 13-03-2021  
Fecha de ensayo: 12-03-2021  
Obra: 2491-T. ACUEDUCTO SAN LORENZO  
Cliente: UTE - PECAM-BRAJKOVIC  
Objeto a ensayar: TS  
Identificación: T. DE POZO 45  
Frente: UNICO  
Columna: 01  
Documentación: 1)\_ I-SL-IEM-TMP45-001-Rev.2

3.1-INSPECCIÓN VISUAL

Dimensional  
Características técnicas según planos  
Índice de protección  
Espesor de pintura  
Distribución de equipos y elementos  
Montaje de dispositivos  
Cableado  
Sección conductores circuito principal  
Identificación conductores circuitos principal  
Sección conductores circuitos auxiliares  
Identificación conductores circuitos auxiliares  
Ajuste de terminales  
Puesta a tierra de equipos  
Puesta a tierra de puertas  
Identificación de equipos en bandeja  
Identificación de bornes  
Carteles identificatorios  
Placa característica  
Distancias mínimas  
Sección de barras colectoras  
Identificación de barras colectoras  
Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-I  
Cubrebornos  
Portaplanos  
Tapas  
Burlletes  
Herrajes  
Cáncamos de izaje  
Embalaje

2-PROTOCOLO NÚMERO

4314-16-X-PE01

4-REGISTRO FOTOGRAFICO



1.2-ELECTRICOS

Tensión nominal de servicio: 380 [Vca]  
Corriente nominal de servicio: 100 [Aca]  
Frecuencia: 50 [Hz]  
Corriente de cc de servicio: 25 [kA]  
Tensiones auxiliares: 1)\_ 220 [Vca]  
2)\_ 24 [Vcc]

1.3-PROTECCION

Grado de protección: IP44

1.4-DIMENSIONES

Gabinete:  
Alto <sup>(1)</sup>: 1100 [mm]  
Ancho: 850 [mm]  
Profundidad: 350 [mm]  
Alto zócalo: N  
Barras colectoras: Primarias Secundarias  
Fase R: 25x5 N  
Fase S: 25x5 N  
Fase T: 25x5 N  
Neutro: 25x5 N  
Tierra: 30x5 N

3.2-FUNCIONAMIENTO

Mecánico  
Enclavamientos  
Circuitos principales  
Circuitos auxiliares  
Señalización  
Medición  
Tensión  
Corrientes  
Entradas/Salidas Digitales  
Entradas/Salidas Analógicas  
Alarmas  
Iluminación y/o calefacción

3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD

Protección contra choques eléctricos [S]  
(en servicio normal)  
Continuidad del circuito de protección [S]  
(según IRAM 2181-I 7.4.3.1.5)

3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA

(Según I.R.A.M. 2195)  
Instrumento: HIPOT  
Marca: MEGABRAS  
Nº de serie: UED 354 OR 7071  
Circuito principal:  
Uaplicada: 2500 [kV]  
Frecuencia: 50 [Hz]  
Resultado: [S]  
Circuito de comando:  
Uaplicada: -  
Frecuencia: -  
Resultado: [E]

1.5-TERMINACIÓN

Gabinete: Pintado: Beige - RAL 7032 [S]  
Bandejas: Galvanizado [S]  
Zócalo: - [N]  
Barras colectoras:  
Fase R: Plateado [S]  
Fase S: Plateado [S]  
Fase T: Plateado [S]  
Neutro: Plateado [S]  
Tierra: Plateado [S]

3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN

(Según I.R.A.M. 2325)  
Instrumento: - Marca: - Nº de serie: -

3.6-CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: 24,1 [°C]  
Humedad relativa: 68,4 [%]

5.1-REFERENCIAS

[S] Satisfactorio  
[I] Insatisfactorio  
[E] Exceptuado  
[N] No corresponde

5.2-NOTAS

(1) La altura del gabinete no contempla el zócalo.  
(2) Resistencia de aislación a 0 °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa  
Se cumple con IRAM 2181-I  
No se instalan ni parametrizan software

6-OBSERVACIONES

CAPELETTI WALTER HERNÁN  
REPRESENTANTE TÉCNICO GSCCP  
Ingeniero Electromecánico  
UTN-FRRQ Matrícula CIE N° 1-3145-8

7-REVISADO POR:

ROSATTI EZEQUIEL  
Ing. Electromecánico  
Departamento Calidad  
Proyección Electroluz SRL

Pág. 1 de 1

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe - Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar



Management  
System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9106073234

