



																										
PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO III SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS - INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA CELDAS DE M.T.	R.G. 8.6/3 REVISIÓN 6 10/2/2021																								
1.1-FICHA TECNICA: Fecha de emisión: 25-07-2024 Fecha de ensayo: 23-07-2024 Obra: 2686 - ET 132/33/13,2 KV - VERA Cliente: EPE Objeto a ensayar: CELDA MT - 13,2kV Identificación: CELDA 7 - MEDICION Documentación: 1)_ 4508-01-M-TP28 REV. 1 2)_ 4508-01-E-EU03 REV.C 3)_ 4508-01-E-FU25 REV. B	3.1-INSPECCIÓN VISUAL Dimensional S Características técnicas según planos S Índice de protección S Espesor de pintura S Distribución de equipos y elementos S Montaje de dispositivos S Cableado S Sección conductores circuito principal S Identificación conductores circuito principal S Sección conductores circuitos auxiliares S Identificación conductores circuitos auxiliares S Ajuste de terminales S Puesta a tierra de equipos S Puesta a tierra de puertas S Identificación de equipos en bandeja S Identificación de bornes S Carteles identificatorios S Placa característica S Distancias mínimas S Sección de barras colectoras S Identificación de barras colectoras S Apriete de embarrado s/ I.R.A.M. 2356-1 S Cubrebornes N Portaplanos N Tapas S Burlletes S Herrajes S Cáncamos de izaje S Embalaje S	2-PROTOCOLO NÚMERO 4508-13-X-PE02 4-REGISTRO FOTOGRAFICO 																								
1.2-CARACTERISTICAS ELECTRICAS Tensión nominal de servicio: 13,2 [kV] Corriente nominal de servicio: 0,5 [A] Frecuencia: 50 [Hz] Corriente de cc de servicio: 25 [kA] Tensiones auxiliares: 1)_ 220 [Vca] 2)_ 110 [V] Nivel de aislación: 38 [kV] Ciclo de operación: - Interruptor: -:- Seccionador: -:- Protección: -:- T.I.: -:- T.T.: HOWEST: WSR15 - 13200/√3 - 110/√3	3.2-FUNCIONAMIENTO Mecánico S Enclavamientos S Circuitos principales S Circuitos auxiliares S Señalización S Medición S Tensión N Corrientes N Entradas/Salidas Digitales N Entradas/Salidas Analógicas N Alarmas N Iluminación y/o Calefacción S	3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD Protección contra choques eléctricos S (en servicio normal) Continuidad del circuito de protección S (según IRAM 2181-I 7.4.3.1.5) 3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA (Según I.R.A.M. 2195) Circuito principal: Instrumento: ANALIZADOR DE AISLACION Marca: HIGH VOLTAGE INC Nº de serie: 983 Uaplicada: 38 [kV] Frecuencia: 50 [Hz] Resultado: S Circuito de comando: Instrumento: - Marca: - Nº de serie: - Uaplicada: - Frecuencia: - Resultado: E																								
1.3-PROTECCION Grado de protección: IP4X 1.4-DIMENSIONES Gabinete: Alto ⁽¹⁾ : 2300 [mm] Ancho: 750 [mm] Profundidad: 1700 [mm] Alto zócalo: - [mm] Barras colectoras: Principales Secundarias Fase R: 40x10 [mm x mm] Fase S: 40x10 Fase T: 40x10 Tierra: 40x5	1.5-TERMINACIÓN Gabinete: Galvanizado S Puertas: Pintado: Verde - RAL 6021 S Bandejas: Galvanizado S Zócalo: N Barras colectoras: Fase R: Plateada y Aislada S Fase S: Plateada y Aislada S Fase T: Plateada y Aislada S Tierra: Plateado S	3.5-MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTO DEL CIRCUITO PRINCIPAL Instrumento: MICROHMIMETRO Marca: METREL Nº de serie: 21190421 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fase</th> <th>Corriente</th> <th>Caída de tensión</th> <th>Resistencia</th> <th>Puntos de medición</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R</td> <td>100,00 [A]</td> <td>1,93 [mV]</td> <td>19,28 [μΩ]</td> <td>D. BARRAS A D.CAMPANA S.</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>100,00 [A]</td> <td>1,81 [mV]</td> <td>18,05 [μΩ]</td> <td>D. BARRAS A D.CAMPANA S.</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>100,00 [A]</td> <td>0,87 [mV]</td> <td>8,70 [μΩ]</td> <td>D. BARRAS A D.CAMPANA S.</td> <td>S</td> </tr> </tbody> </table>	Fase	Corriente	Caída de tensión	Resistencia	Puntos de medición	Resultado	R	100,00 [A]	1,93 [mV]	19,28 [μΩ]	D. BARRAS A D.CAMPANA S.	S	S	100,00 [A]	1,81 [mV]	18,05 [μΩ]	D. BARRAS A D.CAMPANA S.	S	T	100,00 [A]	0,87 [mV]	8,70 [μΩ]	D. BARRAS A D.CAMPANA S.	S
Fase	Corriente	Caída de tensión	Resistencia	Puntos de medición	Resultado																					
R	100,00 [A]	1,93 [mV]	19,28 [μΩ]	D. BARRAS A D.CAMPANA S.	S																					
S	100,00 [A]	1,81 [mV]	18,05 [μΩ]	D. BARRAS A D.CAMPANA S.	S																					
T	100,00 [A]	0,87 [mV]	8,70 [μΩ]	D. BARRAS A D.CAMPANA S.	S																					
5.1-NOTAS Se cumple con IRAM 2200/IEC 62271-200 No se instalan, ni parametrizan software (1) La altura de la celda no incluye el ducto de gases.	3.6-VERIFICACIÓN DE INTERCAMBIABILIDAD Resultado: S 5.2-REFERENCIAS S Satisfactorio E Exceptuado I Insatisfactorio N No corresponde	3.7-CONDICIONES AMBIENTALES Temperatura: 24 °C Humedad relativa: 42 %																								
6-OBSERVACIONES Se realizó inspección con el cliente en fábrica Ver Acta 4508-2686-X-AE02	  CAPELETTI WALTER HERNAN REPRESENTANTE TÉCNICO GSCCP Ingeniero Electromecánico Matrícula CIE N° 1-3145-S	7-REALIZADO POR:  ROSATTI EZEQUIEL Ing. Electromecánico Departamento Calidad Proyección Electroluz SRL																								
Pág. 1 de 1																										

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar