



																			
<b>PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.</b>		<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II</b>																			
<b>SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL</b>		<b>R.G. 8.6.2</b>																			
<b>PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.</b>		<b>REVISIÓN 14</b>																			
<b>10/02/2021</b>																					
<b>1.1-DATOS</b> Fecha de emisión: <b>05-12-2024</b> Fecha de ensayo: <b>04-12-2024</b> Obra: <b>3868 - PROVIS/INST. DE EQUIPOS SET 5.02</b> Cliente: <b>ACON TIMBER SA</b> Objeto a ensayar: <b>CAJA DE TOMAS</b> Identificación: <b>T. TOMACORRIENTES - T089</b> Frente: <b>UNICO</b> Columna: <b>1</b> Documentación: <b>1)_ 4783-04-E-TP089 Rev.1</b> <b>2)_ 4783-04-E-LY089 Rev.1</b>		<b>2-PROTOCOLO NÚMERO</b> <b>4783-04-X-PE89</b>																			
<b>1.2-ELECTRICOS</b> Tensión nominal de servicio: <b>400 [Vca]</b> Corriente nominal de servicio: <b>16 [Aca]</b> Frecuencia: <b>50 [Hz]</b> Corriente de cc de servicio: <b>10 [kA]</b> Tensiones auxiliares: <b>1)_ 220 [Vca]</b>		<b>4-REGISTRO FOTOGRAFICO</b> 																			
<b>1.3-PROTECCION</b> Grado de protección: <b>IP55</b>		<b>3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD</b> Protección contra choques eléctricos <b>[S]</b> (en servicio normal) Continuidad del circuito de protección <b>[S]</b> (según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)																			
<b>1.4-DIMENSIONES</b> Gabinete: Alto <sup>(1)</sup> : <b>450 [mm]</b> Ancho: <b>450 [mm]</b> Profundidad: <b>250 [mm]</b> Alto zócalo: <b>N</b> Barras colectoras: <table border="1"> <tr> <th></th> <th>Primarias</th> <th>Secundarias</th> </tr> <tr> <td>Fase R:</td> <td><b>N</b></td> <td><b>N</b></td> </tr> <tr> <td>Fase S:</td> <td><b>N</b></td> <td><b>N</b></td> </tr> <tr> <td>Fase T:</td> <td><b>N</b></td> <td><b>N</b></td> </tr> <tr> <td>Neutro:</td> <td><b>N</b></td> <td><b>N</b></td> </tr> <tr> <td>Tierra:</td> <td><b>1x15x3</b></td> <td><b>N</b></td> </tr> </table>			Primarias	Secundarias	Fase R:	<b>N</b>	<b>N</b>	Fase S:	<b>N</b>	<b>N</b>	Fase T:	<b>N</b>	<b>N</b>	Neutro:	<b>N</b>	<b>N</b>	Tierra:	<b>1x15x3</b>	<b>N</b>	<b>3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA</b> (según I.R.A.M. 2195) Instrumento: <b>HIPOT</b> Marca: <b>MEGABRAS</b> Nº de serie: <b>UED 354 OR 7071</b> Circuito principal: Uaplicada: <b>2500 [V]</b> Frecuencia: <b>50 [Hz]</b> Resultado: <b>[S]</b> Circuito de comando: Uaplicada: <b>-</b> Frecuencia: <b>-</b> Resultado: <b>[E]</b>	
	Primarias	Secundarias																			
Fase R:	<b>N</b>	<b>N</b>																			
Fase S:	<b>N</b>	<b>N</b>																			
Fase T:	<b>N</b>	<b>N</b>																			
Neutro:	<b>N</b>	<b>N</b>																			
Tierra:	<b>1x15x3</b>	<b>N</b>																			
<b>1.5-TERMINACIÓN</b> Gabinete: <b>Pintado: Beige - RAL 7032</b> <b>[S]</b> Bandejas: <b>Galvanizado</b> <b>[S]</b> Zócalo: <b>-</b> <b>[N]</b> Barras colectoras: Fase R: <b>-</b> <b>[N]</b> Fase S: <b>-</b> <b>[N]</b> Fase T: <b>-</b> <b>[N]</b> Neutro: <b>-</b> <b>[N]</b> Tierra: <b>Plateado</b> <b>[S]</b>		<b>3.2-FUNCIONAMIENTO</b> Mecánico <b>[S]</b> Enclavamientos <b>[S]</b> Circuitos principales <b>[S]</b> Circuitos auxiliares <b>[S]</b> Señalización <b>[S]</b> Medición <b>[N]</b> Tensión <b>[N]</b> Corrientes <b>[N]</b> Entradas/Salidas Digitales <b>[N]</b> Entradas/Salidas Analógicas <b>[N]</b> Alarmas <b>[N]</b> Iluminación y/o calefacción <b>[N]</b>																			
<b>3.6-CONDICIONES AMBIENTALES</b> Temperatura: <b>24,3 [°C]</b> Humedad relativa: <b>58,6 [%]</b>		<b>3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN</b> (según I.R.A.M. 2325) Instrumento: <b>-</b> Marca: <b>-</b> Nº de serie: <b>-</b>																			
<b>5.1-REFERENCIAS</b> <b>[S]</b> Satisfactorio <b>[I]</b> Insatisfactorio <b>[E]</b> Exceptuado <b>[N]</b> No corresponde		<b>5.2-NOTAS</b> (1) La altura del gabinete no contempla el zócalo. (2) Resistencia de aislación a 0 °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa Se cumple con <b>IRAM 2181-I /IEC 61439-1</b> No se instalan, ni parametrizan software																			
<b>6-OBSERVACIONES</b>		<b>7-REALIZADO POR:</b>  <b>ROSATTI EZEQUIEL</b> Ing. Electromecánico Departamento Calidad Proyección Electroluz SRL Pág. 1 de 1																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>   <b>CAPELETTI WALTER HERNÁN</b>  REPRESENTANTE TÉCNICO GSCCP  Ingeniero Electromecánico  Matrícula CIE N° 1-3145-8 </div> <div>  </div> </div>																					
<b>CASA CENTRAL:</b> Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944 <b>FABRICA:</b> Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina <b>SUCURSAL:</b> CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe <b>www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar</b>																					