



PROYECION ELECTROLUZ S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR SIN PREVIO AVISO LA REDACCION TOTAL O PARCIAL DE LA AUTORIZACION ESCRITA, SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

CONFORME A FABRICACION
PROYECCION ELECTROLUZ S.L.

* NOTA
- LOS INTERRUPTORES COMPACTOS SE EQUIPARAN CON PROTECCIONES CON FUNCION LSIG (POR SOBRECARGA , CORTOCIRCUITO , DE CONDUCTOR DE NEUTRO Y POR DEFECTO A TIERRA) , CON EL AGREGADO DE MODULOS DE COMUNICACION SEGUN TIPO DE INTERRUPTOR CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL MONITOREO DE LAS MISMAS SEGUN EL ESQUEMA DE RED INDICADO .
- LOS INTERRUPTORES EN AIRE ADENAS DE PROTECCION LSIG SUMAN LA FUNCION DE MEDIDA INTEGRADA (TENSION , POTENCIA , EFICIENCIA , ETC) , TAMBIEN DISPONIBLES PARA SU MONITOREO A TRAVES DE LA RED .
- LOS DIMENSIONAMIENTO DE CABLES SE PRESENTARAN EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE, LUEGO DE APROBADO EL MISMO SE VOLCARAN EN ESTE DOCUMENTO .-

REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES
1	30/09/25	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION
0	27/12/24	W.E.L.	PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°
C	15/10/24	W.E.L.	REV. S/CIRCULAR N°03 (09/10/24)
B	12/09/24	W.E.L.	REV. S/CIRCULAR N°01 (10/09/24)
A	31/05/24	W.E.L.	ESQUEMA ORIGINAL - PARA COTIZACION

RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL
Patricio Diez 175
Tel: 03482-421840 (Rot.)
Fax: 03482-421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
Parque Industrial - Rta. 1
Telefax: 03482-429810 (Rot.)

Fecha	31/05/24	Nombre	W.E.L.	Ciudad	MSU
Dibujó	Revise	Aprobó		Obra:	PLANTA PROCESO PELADO DE MANI PLANTA PRINCIPAL
Escalor:	s/e	Denominación:	CIRCUITO UNIFILAR TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION TGBT 51001 Y TGBT 51002 ESQUEMA DE CONECTIVIDAD A LA NUBE	N° de Plano Cliente:	
Tolerancia		Rugosidad		N° de Obra:	3205
				N° de Plano:	4767-26-E-EU01
				Rev.	1