

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.

## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.

R.G. 8.6.2 **REVISIÓN 14** 10/02/2021

1.1-DATOS	3.1-INSPECCIÓN VISUAL	2-PROTOCOLO NÚMERO
Fecha de emisión: 19-04-2021		$\frac{8}{8}$ 4314-04-X-PE02
Fecha de ensayo: 17-04-2021	Características técnicas según planos	3
Obra: 2491-T. ACUEDUCTO SAN LORENZO		S 4-REGISTRO FOTOGRAFICO
Cliente: UTE - PECAM-BRAJKOVIC		S
Objeto a ensayar: CCM	Distribución de equipos y elementos	S
Identificación: TMTE		S
Frente: UNICO	Cableado	S
Columna: TAB 2	Sección conductores circuito principal	S
Documentación: 1)_ I-CB-IEM-TMTE-001	Identificación conductores circuitos principal	S
	Sección conductores circuitos auxiliares	S
	Identificación conductores circuitos auxiliares	S
	Ajuste de terminales	S
	Puesta a tierra de equipos	S A
1.2-ELECTRICOS	Puesta a tierra de puertas	S
Tensión nominal de servicio: 380 [Vca]	Identificación de equipos en bandeja	S
Corriente nominal de servicio: 1000 [Aca]		S
Frecuencia: 50 [Hz]	Carteles identificatorios	S
Corriente de cc de servicio: 42 [kA]	Placa característica	S
Tensiones auxiliares: 1)_ 220 [Vca]		S
2)_ 24 [Vcc]	I	S
<u></u>		S
		S
1.3-PROTECCION		S THE CONTRACTOR OF THE STREET
Grado de protección: IP44	<b>I</b>	S
1.4-DIMENSIONES	• -	S 3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD
Gabinete:	l *	S Protección contra choques eléctricos S
Alto (1): 2200 [mm]	l <b>-</b>	S (en servicio normal)
Ancho: 600 [mm]	l "	S Continuidad del circuito de protección S
Profundidad: 500 [mm]	I	S (según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)
Alto zócalo: 100 [mm]	3.2-FUNCIONAMIENTO	3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA
	l –	S (Según I.R.A.M. 2195)
Barras colectoras: Primarias Secundarias Fase R: 50x10		S Instrumento: HIPOT
Fase S: 50x10 <b>E</b> 50x10 <b>E</b>	l <b>F</b>	S Marca: MEGABRAS
Fase T: $50 \times 10^{-5}$ $50 \times 10^{-5}$	l * * *	S   N° de serie: UED 354 OR 7071
Neutro: 50x10	I F	N Circuito principal:
Tierra: 30x5 <u>H</u> 50x10 <u>H</u>	Medición	Uaplicada: 2500 [kV]
1.5-TERMINACIÓN	_	N Frecuencia: 50 [Hz]
Gabinete: Pintado:		N Resultado: S
Bandejas: - N	l <b>-</b>	N Circuito de comando:
Zócalo: Pintado: S		N Uaplicada: -
Barras colectoras:		N Frecuencia: -
Fase R: Plateada y Aislada S	Entradas/Satidas Anatogicas Iluminación y/o calefacción	S Resultado: E
Fase S: Plateada y Aislada S	3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN	S Kesunaao. E
·		
	(Según I.R.A.M. 2325)	No do sorio.
Neutro: Plateada y Aislada S Tierra: Plateado S	Instrumento: - Marca: -	Nº de serie: - esistencia de aislación (2)  Passultado
3.6-CONDICIONES AMBIENTALES	$Circuito$ $U_{ensayo}$ $T_{aislación}$ $\theta$ $Fase R$	Fase S Fase T Resultado
Temperatura: 19,3 [°C]	Tuse K	- E
Humedad relativa: 58,6 [%]	1	E
5.1-REFERENCIAS	5.2-NOTAS	- E
S Satisfactorio	(1) La altura del gabinete no contempla el zócalo.	
I Insatisfactorio	<ul> <li>(1) La attura del gabinete no contempla el zocalo.</li> <li>(2) Resistencia de aislación a θ °C entre una fase</li> </ul>	
E Exceptuado		y 105 demas bornes unidos a masa
	Se cumple con IRAM 2181-I	
N No corresponde	No se instalan ni parametrizan software	7 PEN TADO POP.

6-OBSERVACIONES



CAPELETTI WALTER HERNÁN REPRESENTANTETÉCNICO GSCCP Igeniero Electromecánico Matrícula CIE N° 1-3145-8 7-REALZADO POR:

ROSATTI EZEQUIEL Ing. Electromecánico Departamento Calidad Proyección Electroluz SRL

Pág. 1 de 1

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

 $www.electroluz.com.ar \bullet e\text{-mail: } info@electroluz.com.ar$ 





www.tuv.com ID 9105073234

