

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.

R.G. 8.6.2 **REVISIÓN 14** 10/02/2021

1.1-DATOS	3.1-INSPECCIÓN VISUAL					2-PROTOCOLO NÚMERO			
Fecha de emisión: 30-12-2021	Dimensional					7			
					S	4079-45-X-PE01			
· ·	Características técnicas según planos				-	4-REGISTRO FOTOGRAFICO			
Obra: 2261-INST. ELECT. ACUEDUCTO OEST	Índice de protección				S				
Cliente: UTE - JCR S.A P. ELECTROLUZ S.R.L	Espesor de pintura				S	(Electron)		EL CRUCE	
Objeto a ensayar: TS	Distribución de equipos y elementos				S				
Identificación: T. DE MEDICION - EL CRUCE	Montaje de dispositivos				S	MESSON SALDA BRIZOS	PRESIDEN SALENA PRESIDEN SPEZIO	-	
Frente: UNICO	Cableado				S	nennt	onios Dos		
Columna: 01	Sección conductores circuito principal				S	A			
Documentación: 1)_ REC-RO.EC-MD-08-R0	Identificación conductores circuitos principal				S	NAME OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER,		ALIAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	
	Sección conductores circuitos auxiliares					дения	oution loss	100	
	Identificación conductores circuitos auxiliares					MICRO ALCA DE COMPANION DE COMP			
	Ajuste de terminales					FINE COLUMN		200	
	Puesta a tierra de equipos					nesein	conficient folials	00	
1,2-ELECTRICOS	Puesta a tierra de puertas				S	PRIZEDIN SALDA	PROSESS ANDRESS SANSAGES	TELLO	
Tensión nominal de servicio: 220 [Vca]	Identificación de equipos en bandeja				S	THE HOLE	THE PARTY AND		
Corriente nominal de servicio: 2 [Aca]	Identificación de bornes				S	.coecc	nen. senen.	88	
Frecuencia: 50 [Hz]	Carteles identificatorios				S	MESSON INCUSED	MVE. CITTERNA PRESE/S		
Corriente de cc de servicio:	Carteles identificatorios Placa característica				S				
Tensiones auxiliares:	Placa caracteristica Distancias mínimas				S				
1 ensiones auxiliares.					-				
	Sección de barras colectoras				N				
	Identificación de barras colectoras				N				
1.5 77 077 070 1	Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-1				N				
1.3-PROTECCION	Cubrebornes				N				
Grado de protección: IP65	Portaplanos				N				
1.4-DIMENSIONES	Tapas				S	3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD			
Gabinete:	Burletes				S	Protección contra choques eléctricos S			
Alto (1): 750 [mm]	Herrajes				S	(en servicio normal)			
Ancho: 500 [mm]	Cáncamos de izaje				N	Continuidad del circuito de protección S			
Profundidad: 200 [mm]	Embalaje				S	(según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)			
Alto zócalo: N	3.2-FUNCIONAMIENTO					3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA			
Barras colectoras: Primarias Secundarias	Mecánico				S	(Según I.R.A.M. 2195)			
Fase R : $N = N$	Enclavamientos				N	Instrumento: -			
Fase S: N E N	Circuitos principales				S	Marca: -			
Fase T: $\mathbf{N} \stackrel{\blacksquare}{\mathbf{R}} \mathbf{N}$	Circuitos auxiliares				S	-			
Neutro: N N N	Señalización				N	→ I			
Tierra: 15x3 E N	Medición				نت	Uaplicada: -			
1.5-TERMINACIÓN	Tensión				N	^			
Gabinete: Pintado: Beige - RAL 7032	Corrientes				N				
Bandejas: Galvanizado S	Entradas/Salidas Digitales				N	-			
Zócalo: - N	Entradas/Salidas Analógicas				S				
Barras colectoras:	Alarmas				7.	Uapncaaa: - Frecuencia: -			
Fase R: - N	Iluminación y/o calefacción				N	Resultado:	_		
. —	3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN								
Fase S: -									
Fase T: -	(Según I.R.A.M. 2325)						N10 1		
Neutro: -	Instrumento: - Marca: -					Nº de serie: -			
Tierra: Plateado S	Circuito	$U_{\it ensayo}$	$T_{aislación} \theta$			tencia de aislac		Resultado	
3.6-CONDICIONES AMBIENTALES		2.104,0		Fase R		Fase S	Fase T		
Temperatura: 27,3 [°C]	Principal	-	-	-		-	-	E	
Humedad relativa: 49,5 [%]	Auxiliar	-	-	-		-	-	E	
5.1-REFERENCIAS	5.2-NOTAS								
S Satisfactorio	(1) La altura del gabinete no contempla el zócalo.								
I Insatisfactorio	(2) Resistencia de aislación a θ °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa								
E Exceptuado	Se cumple con IRAM 2181-I								
N No corresponde	No se jastalan, ni parametrizan software								
6-OBSERVACIONES	601					7 SALIZAI		_	
	CAPELETTIWALTERHERNÁN ROSATTI EZEQUIEL						L		
	REPRESENTANTE TÉCNICO GSCCP Igeniero Electromecánico Matrícula CIE N° 1-3145-8					Ing. Electromecánico Departamento Calidad			
						Proyección Electroluz SRL			
UIN-FRRQ Matricula CIEM 1-3145-8						Pág 1 de 1			

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar



Management System ISO 9001:2015

www.tuv.com ID 9105073234

Pág. 1 de 1

