

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICIÓN
DE REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL, SIN
AUTORIZACIÓN ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.

D

C

B

A

D

C


B

A

TABLERO SECCIONAL
PLANTA BAJA C
TSPB-D

DE TGBT
(R/S/T/N)
-S01
ISW 4x63
A9S65463
4x(16mm²)

BARRA NORMAL
3x380/220VCA-50Hz
R1/S1/T1/N1+PAT



REFERENCIAS

	SECCIONADOR BAJO CARGA MOD ISW/INS - SCHNEIDER ELECTRIC
	INDICADOR LUMINOSO MOD XB7 - SCHNEIDER ELECTRIC
	SECCIONADOR PORTA FUSIBLE MOD E93 - ZOLODA
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL MOD SDR - STECK
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MOD SDZ - STECK
	BORNERA COMPONIBLE MARCA ZOLODA
	ACTUADOR BINARIO 12 CANALES MOD MTN648493+683890 - MERTEN

**CONFORME A
FABRICACIÓN**
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES
1	29/07/25	J.FALABEL	CONFORME A FABRICACION
0	14/10/24	G.MIÑO	APTO PARA CONSTRUIR
A	24/09/24	S.SOSA	EMISION ORIGINAL - PARA APROBACION

RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL
Patricio Diez 175
Tel.:03482-421940 (Rot.)
Fax:03482-421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
Parque Industrial - Raña.
Telefax:03482-429810(Rot.)

Fecha	Nombre	Cliente:	MIJOVI S. R. L.	
Dibujó	Revisó	Aprobó		
Escala:	Denominación:	Obra: HOSPITAL DE CLINICAS SDE		N° de Plano Cliente:
S/E	ESQUEMA UNIFILAR TABLERO SECCIONAL TERCER PISO-D TS3P-D	N° de Obra:		Rev.
Tolerancia		N° de Plano:		Rev.
Rugocidad		4748-23-E-EU01		1