

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.

R.G. 8.6.2 **REVISIÓN 14** 10/02/2021

	OLO DE ENS			ARA TABL	ER(02/2021	
1.1-DATOS	3.1-INSPE	CCIÓN VI	SUAL			2-PROTOCO	LO NÚMERO		
Fecha de emisión: 28-05-2021		Dimensional				4314-20-X-PE01			
Fecha de ensayo: 27-05-2021		Características técnicas según planos							
Obra: 2491-T. ACUECTO SAN LORENZO		Índice de protección				4-REGISTRO) FOTOGRAF	ICO	
Cliente: UTE-PECAM-BRAJKOVIC	Espesor de pintura				S				
Objeto a ensayar: TS	Distribución de equipos y elementos				S				
Identificación: TM-TSSO	Montaje de dispositivos				S				
Frente: UNICO	Cableado								
Columna: 01	Sección conductores circuito principal				S				
Documentación: 1)_ I-SL-IEMTMSS0-001		Identificación conductores circuitos principal Sección conductores circuitos auxiliares							
	-	Identificación conductores circuitos auxiliares Ajuste de terminales							
	,	Ajuste de terminales Puesta a tierra de equipos							
1,2-ELECTRICOS		Puesta a tierra de equipos Puesta a tierra de puertas							
Tensión nominal de servicio: 380 [Vca]		Identificación de equipos en bandeja							
Corriente nominal de servicio: 125 [Aca]		Identificación de bornes							
Frecuencia: 50 [Hz]		Carteles identificatorios							
Corriente de cc de servicio: 25 [kA]		Placa característica				-			
Tensiones auxiliares: 1)_ 220 [Vca]		Distancias mínimas				-			
2/_ 220 [1 cm]		Sección de barras colectoras				Way -			
		Identificación de barras colectoras							
		Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-1							
1.3-PROTECCION	Cubreborne				N S				
Grado de protección: IP44	Portaplano.	s			N				
1.4-DIMENSIONES	Tapas	Tapas				3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD			
Gabinete:	Burletes	Burletes				Protección contra choques eléctricos S			
Alto (1): 1000 [mm]	Herrajes	Herrajes				(en servicio normal)			
Ancho: 800 [mm]	Cáncamos d	Cáncamos de izaje				Continuidad del circuito de protección S (según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)			
Profundidad: 300 [mm]	Embalaje					(según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)			
Alto zócalo: N	3.2-FUNCI	3.2-FUNCIONAMIENTO				3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA (Según I.R.A.M. 2195)			
Barras colectoras: Primarias Secundarias	Mecánico	Mecánico				41 ` °			
Fase R: N = N		Enclavamientos				Instrumento: HIPOT			
Fase S: N E N	-	Circuitos principales				Marca: MEGABRAS			
Fase T: N × N		Circuitos auxiliares				Nº de serie: UED 354 OR 7071			
Neutro: N	_	Señalización				Circuito principal:			
Tierra: 15x3 N	Medición					Uaplicada: 2500 [kV] Frecuencia: 50 [Hz]			
1.5-TERMINACIÓN	Tensión					 -			
Gabinete: Pintado: Beige - RAL 7032		Corrientes				Resultado: S Circuito de comando:			
Bandejas: Galvanizado S									
<u></u>		Entradas/Salidas Digitales Entradas/Salidas Analógicas				Uaplicada: - Frecuencia: -			
Barras colectoras: Fase R: -	 1	Entradas/Salidas Analogicas Iluminación y/o calefacción				Frecuencia: - Resultado: E			
Fase R: -		3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN				Kesuttado:	E		
Fase 5: -									
Neutro: -	-1 1	(Según I.R.A.M. 2325) Instrumento: - Marca: -					Nº de serie: -		
Tierra: Plateado S		,. -			200:00	tencia de aislac			
3.6-CONDICIONES AMBIENTALES	Circuito	U ensayo	$T_{aislación}$ θ	Fase R		Fase S	Fase T	Resultado	
Temperatura: 24,5 [°C]	Principal	 	 	1 use N	\dashv	-		E	
Humedad relativa: 67,8 [%]	Auxiliar	-		-	\dashv	-	-	E	
5.1-REFERENCIAS	5.2-NOTAS	<u>. </u>		·	!		ļ.		
S Satisfactorio			te no conter	npla el zócalo	0.				
I Insatisfactorio	 (1) La altura del gabinete no contempla el zócalo. (2) Resistencia de aislación a θ °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa 								
E Exceptuado	Se cumple con IRAM 2181-I								
N No corresponde	_		netrizan soft	ware			/		
6-OBSERVACIONES	(11				7-REALIZAI	OO POR:		
O ODDER (II CIOTIED	X		CADELET	FINALTERIES			SATTI EZEO	INFI	



CAPELETTI WALTER HERNÁN REPRESENTANTE TÉCNICO GSCC Igeniero Electromecánico Matrícula CIE Nº 1-3145-8

ROSATTI EZEQUIEL Ing. Electromecánico Departamento Calidad Proyección Electroluz SRL

Pág. 1 de 1

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar





