

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.

R.G. 8.6.2 **REVISIÓN 14** 10/02/2021

1.1-DATOS	3.1-INSPECCIÓN VISUAL	2-PROTOCOLO NÚMERO
Fecha de emisión: 15-12-2021		4428-01-X-PE01
Fecha de ensayo: 14-12-2021	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
Obra: 2601-T. SET 1 RAMALLO	· ·	S 4-REGISTRO FOTOGRAFICO
Cliente: BUNGE ARGENTINA S.A.		S
Objeto a ensayar: TC	Distribución de equipos y elementos	S
Identificación: ET200-128		9 h
Frente: UNICO		S
Columna: 01		S
Documentación: 1)_ 4428-01-M-PD01 Rev. 0	Identificación conductores circuitos principal	S
2)_ 4428-01-A-AF01 Rev. 0	Sección conductores circuitos auxiliares	S
	Identificación conductores circuitos auxiliares	
	Ajuste de terminales	S
	Puesta a tierra de equipos	S
1.2-ELECTRICOS	Puesta a tierra de puertas	S
Tensión nominal de servicio: 220 [Vca]	Identificación de equipos en bandeja	
Corriente nominal de servicio: 6 [Aca]	Identificación de bornes	
Frecuencia: 50 [Hz]	Carteles identificatorios	S
Corriente de cc de servicio: 6 [kA]	Placa característica	
Tensiones auxiliares: 1)_24 [Vcc]	Distancias mínimas	S Min
, <u> </u>	Sección de barras colectoras	N I TO THE TOTAL OF THE TOTAL O
	Identificación de barras colectoras	N N
	Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-1	<u>v</u>
1.3-PROTECCION	· ·	$\overline{\mathbf{s}}$
Grado de protección: IP51	Portaplanos	<u>vil</u>
1.4-DIMENSIONES	h ^	S 3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD
Gabinete:	·	Protección contra choques eléctricos
Alto (1): 1200 [mm]		S (en servicio normal)
Ancho: 800 [mm]		N Continuidad del circuito de protección S
Profundidad: 300 [mm]	· ·	S (según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)
Alto zócalo: N	3.2-FUNCIONAMIENTO	3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA
Barras colectoras: Primarias Secundarias		S (Según I.R.A.M. 2195)
7 P N	l	S Instrumento: -
Fase R: N N N N N N N N N N N N N N N N N N		S Marca: -
Fase T : $N \times N$	· · ·	S Nº de serie: -
Neutro: N N N	l ⊨	N Circuito principal:
Tierra: 30x5 N	Medición	Uaplicada: -
1.5-TERMINACIÓN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	N Frecuencia: -
Gabinete: Pintado: Beige - RAL 7032	l	N Resultado: E
Bandejas: Galvanizado S	l l	S Circuito de comando:
Zócalo: - N	_	S Uaplicada: -
Barras colectoras:		N Frecuencia: -
Fase R: -	Tital mas	N Resultado: E
Fase S: -	3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN	Resultato. E
Fase T: -	(Según I.R.A.M. 2325)	
Neutro: -	Instrumento: - Marca: -	Nº de serie: -
Tierra: Plateado S	D _O	sistencia de aislación (2) Resultado
3.6-CONDICIONES AMBIENTALES	U_{ensayo} $T_{aislación}$ θ $T_{ase R}$	Fase S Fase T Resultado
Temperatura: 26,3 [°C]	Principal	E
Humedad relativa: 70,7 [%]	Auxiliar	E
5.1-REFERENCIAS	5.2-NOTAS	- L
S Satisfactorio	(1) La altura del gabinete no contempla el zócalo.	
I Insatisfactorio	 (1) La antira del gabinete no contempla el zocalo. (2) Resistencia de aislación a θ °C entre una fase y 	los demás hornes unidos a masa
E Exceptuado	Se cumple con IRAM 2181-I	y 105 demas pornes unidos a masa
N No corresponde	=	
6-OBSERVACIONES	No se instalap, ni parametrizan software	7-REAL RADO POR:
U-ODSERVACIONES	CAPELETTIWALTERHEI	NAN //ROSATTI EZEQUIEL
	REPRESENTANTE TÉCNICO	GSGCP Ing. Electromecánico
	Igeniero Electromecá	Drayacción Flectroluz SRI

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar



Matrícula CIE Nº 1-3145

Management System ISO 9001:2015

www.tuv.com ID 9105073234

Pág. 1 de 1

