

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.

R.G. 8.6.2 **REVISIÓN 14** 10/02/2021

1.1-DATOS	3.1-INSPECCIÓN VISUAL		2-PROTOCOLO NÚMERO			
Fecha de emisión: 28-06-2022 Fecha de ensayo: 27-06-2022	Dimensional Características técnicas según planos	S	4488-06-X-PE01			
Obra: 2640-LABOULAYE EJECUCION ELECTRICA	Índice de protección	S	4-REGISTRO FOTOGRAFICO			
Cliente: CARGILL S.A.C.I.	Espesor de pintura	S	4-REGISTRO FOTOGRAFICO			
Objeto a ensayar: TC	Distribución de equipos y elementos	S	IL.			
Identificación: T. CONTROL TRANSFORMADOR	Montaje de dispositivos	S				
Frente: UNICO	Montaje de dispositivos Cableado	S				
Columna: 01						
Documentación: 1)_ 4488-06-M-TP01 Rev. 1	Sección conductores circuito principal	S				
,—	Identificación conductores circuitos principal Sección conductores circuitos auxiliares	S				
2)_ 4488-06-E-EU01 Rev. 1		S	<u> </u>			
3)_ 4488-06-E-FU01 Rev. 1	Identificación conductores circuitos auxiliares	_				
	Ajuste de terminales	S		COSPANO CELEA		
1,2-ELECTRICOS	Puesta a tierra de equipos Puesta a tierra de puertas	S				
Tensión nominal de servicio: 220 [Vca]	I dentificación de equipos en bandeja	S				
Corriente nominal de servicio: 220 [vca]	Identificación de bornes	S				
	*	S				
Frecuencia: 50 [Hz] Corriente de cc de servicio: 6 [kA]	Carteles identificatorios Placa característica	2				
	Piaca caracieristica Distancias mínimas	0				
Tensiones auxiliares: 1)_ 24 [Vcc]	Disiancias minimas Sección de barras colectoras	N				
	Identificación de barras colectoras	N				
	Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-1	N				
1.3-PROTECCION	Cubrebornes	S				
Grado de protección: IP44	Portaplanos	S				
1.4-DIMENSIONES	Tapas	S	3.3-PROTECO	TON Y CONT	NUIDAD	
Gabinete:	Burletes	_	Protección contr		_	
Alto (1): 550 [mm]	Herrajes	S	(en servicio nor	-		
Ancho: 600 [mm]	Cáncamos de izaje	N	Continuidad del	<i>'</i>	ección S	
Profundidad: 250 [mm]	Embalaje	S	(según IRAM 2.	-		
Alto zócalo: N	3.2-FUNCIONAMIENTO	٥	3.4-RIGIDEZ		4	
Barras colectoras: Primarias Secundarias	Mecánico	S	(Según I.R.A.M		-	
Fasa R· N N	Enclavamientos	S	Instrumento: -			
Fase T: N × N	Circuitos principales	S	Marca: -			
	Circuitos auxiliares	S	Nº de serie: -			
Neutro: N N N	Señalización	N	Circuito princip	pal:		
Tierra: 1x5x3 ^E N	Medición		Uaplicada:			
1.5-TERMINACIÓN	Tensión	N	Frecuencia:			
Gabinete: Pintado: Beige - RAL 7032 S	Corrientes	N	Resultado:	E		
Bandejas: Galvanizado S	Entradas/Salidas Digitales	N	Circuito de con	nando:		
Zócalo: - N	Entradas/Salidas Analógicas	S	Uaplicada:	-		
Barras colectoras:	Alarmas	S	Frecuencia:			
Fase R: -	Iluminación y/o calefacción	S	Resultado:	E		
Fase S: -	3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN					
Fase T: -	(Según I.R.A.M. 2325)					
Neutro: - N	Instrumento: - Marca: -			№ de serie: -		
Tierra: Plateado S	Circuito U_{ensayo} $T_{aislación}$ θ R	Resist	encia de aislacio	ón ⁽²⁾	Resultado	
3.6-CONDICIONES AMBIENTALES	Fase R		Fase S	Fase T	Resultato	
Temperatura: 18,3 [°C]	Principal		-	-	E	
Humedad relativa: 53,7 [%]	Auxiliar		-	-	E	
5.1-REFERENCIAS	5.2-NOTAS					
S Satisfactorio	(1) La altura del gabinete no contempla el zócalo					
I Insatisfactorio	(2) Resistencia de aislación a θ °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa					
E Exceptuado	Se cumple con IRAM 2181-I					
N No corresponde	No se instalan, ni parametrizan software		/ ₂ /			
6-OBSERVACIONES	(A)	۲.,	7-REJIZAD	O POR:	IEL	
	CAPELETTI WALTER HERN, REPRESENTANTE TÉCNICO GS		// Ing. I	Electromecánio	CO	
	Igeniero Electromecánio		Proyec	rtamento Calid ción Electroluz	SRL	

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar



Matrícula CIE Nº 1-3145-8

Management System ISO 9001:2015

www.tuv.com ID 9105073234

Pág. 1 de 1

