

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO III SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS - INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA CELDAS DE M.T.

R.G. 8.6/3 REVISIÓN 6 10/02/2021

Pág. 1 de 1

PROTOC	OLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA CI	ELDA	S DE M.T. 10/02/20)21	
1.1-FICHA TECNICA:	3.1-INSPECCIÓN VISUAL		2-PROTOCOLO NÚMERO		
Fecha de emisión: 12-12-2022	Dimensional	S	4404 07 V DEC	12	
Fecha de ensayo: 07-12-2022	Características técnicas según planos	S	4494-07-X-PE() Z	
Obra: 2676-NUEVA CELDA DE SEMILLAS	Índice de protección		4-REGISTRO FOTOGRAFICO		
Cliente: CAIASA	Espesor de pintura	S	(Market Hankel)		
Objeto a ensayar: CELDA MT - 24kV	Distribución de equipos y elementos	S			
Identificación: CEL. Nº2 SAL. 2 TRAFO SET Nº4	Montaje de dispositivos	S	7.2		
Documentación: 1) 4494-00-M-MD01 Rev. 0	Cableado	S			
2)_ 4494-00-E-EU01 Rev. 0	Sección conductores circuito principal	S	45 202		
3) 4494-07-E-FU02 Rev. 0	Identificación conductores circuito principal	S			
7-	Sección conductores circuitos auxiliares	S			
	Identificación conductores circuitos auxiliare				
1.2-CARACTERISTICAS ELECTRICAS	Ajuste de terminales	S			
Tensión nominal de servicio: 24 [kV]	Puesta a tierra de equipos	S	7 1		
Corriente nominal de servicio: 1250 [A]	Puesta a tierra de puertas	S	6		
Frecuencia: 50 [Hz]	Identificación de equipos en bandeja	S			
Corriente de cc de servicio: 25 [kA]	Identificación de bornes	S			
Tensiones auxiliares: 1)_ 110 [Vcc]	Carteles identificatorios	S			
2)_ 220 [V]	Placa característica	S			
Nivel de aislación: 50 [kV]	Distancias mínimas	S			
Ciclo de operación: O-0,3s-CO-15s-CO	Sección de barras colectoras	S			
Interruptor: SIEMENS: 3AE5324-2	Identificación de barras colectoras	S			
Seccionador: P. ELECTROLUZ: SPAT-24	Apriete de embarrado s/ I.R.A.M. 2356-1		3.3-PROTECCION Y CONTINUID	AD	
Protección: SIEMENS: 7SJ8041-5EB96-1FB0/DI	Cubrebornes	-	Protección contra choques eléctricos	S	
T.L.: HOWEST: HE4 - 125/5-5A	Portaplanos	-	(en servicio normal)		
T.T.:	Tapas	-	Continuidad del circuito de protección	n S	
1.3-PROTECCION	Burletes	-	(según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)	, 5	
Grado de protección: IP2X	Herrajes	-	3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA		
1.4-DIMENSIONES	Cáncamos de izaje	-	(Según I.R.A.M. 2195)		
Gabinete:	Embalaje	S	Circuito principal:		
Alto (1): 2300 [mm]	3.2-FUNCIONAMIENTO		Instrumento: PROBADOR DE AISLACION		
Ancho: 950 [mm]	Mecánico	S	Marca: HIGH VOLTAGE INC	C.	
Profundidad: 1760 [mm]	Enclavamientos	S	Nº de serie: 983		
Alto zócalo: N	Circuitos principales	S	Uaplicada: 50 [kV]		
Barras colectoras: Principales Secundarias	Circuitos auxiliares	S	Frecuencia: 50 [Hz]		
■	Señalización	S	Resultado: S		
Fase R: 1x80x1	Medición	_	Circuito de comando:		
Fase T: $1x80x1$ $\stackrel{\times}{=}$ $1x40x10$ $\stackrel{\times}{=}$	Tensión	S	Instrumento: -		
Fase R: 1x80x1 ■ 1x40x10 ■ 1x40x10 Fase S: 1x80x1 ■ 1x40x10 ■ 1x40x10 Fase T: 1x80x1 ■ 1x40x10 ■ 1x40x10 Tierra: 1x40x5 ■ 1x30x5 ■ 1x30x5	Corrientes	S	Marca: -		
1.5-TERMINACIÓN	Entradas/Salidas Digitales	S	Nº de serie: -		
Gabinete: Galvanizado	Entradas/Salidas Analógicas	N	Uaplicada: -		
Puertas: Pintado: Gris - RAL 7035	-1 1	N	Frecuencia: -		
Bandejas: Galvanizado	Iluminación y/o Calefacción	S	Resultado: E		
Zócalo:		CONT	TACTO DEL CIRCUITO PRINCIPA	AL	
Barras colectoras:	Instrumento: MICROHMIMETRO Ma.	rca: N	MEGABRAS Nº de serie: OG3220)H	
Fase R: Plateada y Aislada		istenci	a Puntos de medición	Resultado	
Fase S: Plateada y Aislada		,70 [μΩ	D. BARRAS A D. CABLES	S	
Fase T: Plateada y Aislada		10 [μΩ		S	
Tierra: Plateado		10 [μΩ		S	
5.1-NOTAS 3.6-VERIFICACIÓN DE INTERCAMBIABILIDAD					
Se cumple con IRAM 2200 Resultado: S					
No se instalan, ni parametrizan software	5.2-REFERENCIAS		3.7-CONDICIONES AMBIENTALES		
(1) La altura de la celda no incluye el ducto de gases			Temperatura: 24,1 °C		
	I Insatisfactorio N No corresponde Humedad relativa: 59,4 %				
6-OBSERVACIONES 7-REALIZADO POR:		7-REALIZADO POR:			

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina **SUCURSAL:** CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

 $\textbf{www.electroluz.com.ar} \bullet \textbf{e-mail: info@electroluz.com.ar}$





