

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.

## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.

R.G. 8.6.2 REVISIÓN 14 10/02/2021

PROTOCO	LO DE ENSA	YOS DE R	UTINA	PARA TAB			/02/2021	
1.1-DATOS	3.1-INSPE	CCIÓN VI	SUAL	_		OCOLO NÚMERO	١	
Fecha de emisión: 05-12-2024	Dimensiona	Dimensional				4783-04-X-PE86		
Fecha de ensayo: 04-12-2024	Característi	Características técnicas según planos				03-04-A-1	Lou	
Obra: 3868 - PROVIS/INST. DE EQUIPOS SET 5.02		Índice de protección				TRO FOTOGRAF	ICO	
Cliente: ACON TIMBER SA	Espesor de	Espesor de pintura						
Objeto a ensayar: CAJA DE TOMAS	Distribución	Distribución de equipos y elementos					TABLERO TOMACOGRIENTES TORG	
Identificación: T. TOMACORRIENTES - T086	Montaje de	Montaje de dispositivos			S	PIPPONTA DE TRANSPAL		
Frente: UNICO	Cableado	Cableado			S	FASE R FASE S FASE T		
Columna: 1		Sección conductores circuito principal			<u>s</u>			
Documentación: 1)_ 4783-04-E-TP086 Rev.1		Identificación conductores circuitos princi					4	
2)_ 4783-04-E-LY086 Rev.1		Sección conductores circuitos auxiliares						
	Identificacio	Identificación conductores circuitos auxilia					<b>O</b>	
		Ajuste de terminales						
	<del></del>	Puesta a tierra de equipos S						
1.2-ELECTRICOS	Puesta a tie	•			S S			
Tensión nominal de servicio: 400 [Vca]		Identificación de equipos en bandeja						
Corriente nominal de servicio: 16 [Aca]		Identificación de bornes						
Frecuencia: 50 [Hz]		Carteles identificatorios						
Corriente de cc de servicio: 10 [kA]		Placa característica						
Tensiones auxiliares: 1)_ 220 [Vca]		Distancias mínimas						
	Sección de l			_	N			
	Identificacio			_	N			
	_ ^		según I.I	<u> </u>	N			
1.3-PROTECCION	Cubrebornes			S				
Grado de protección: IP55	Portaplanos			N   S   3.3-PROT	THE COVERY OF THE			
1.4-DIMENSIONES	Tapas							
Gabinete:		Burletes				4I * <del>     </del>		
Alto (1): 450 [mm]		Herrajes						
Ancho: 450 [mm]		Cáncamos de izaje				Continuidad del circuito de protección		
Profundidad: 250 [mm]	Embalaje	- v				(según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)		
Alto zócalo: N		3.2-FUNCIONAMIENTO				3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA		
Barras colectoras: Primarias Secundarias	Mecánico					(Según I.R.A.M. 2195)		
Fase R: N N N N N N N N N N N N N N N N N N		Enclavamientos						
	_	Circuitos principales						
Fase T: N × N		Circuitos auxiliares				N° de serie: UED 354 OR 7071		
Neutro: N	-	Señalización				Circuito principal:		
Tierra: 1x15x3 N	Medición			г		ada: 2500 [V]		
1.5-TERMINACIÓN	Tensión					ncia: 50 [Hz]		
<u> </u>	<b></b> 11	Corrientes						
		Entradas/Salidas Analógicas						
	<b></b>	Entradas/Salidas Analógicas			<b>—</b> II *			
Barras colectoras: Fase R: -	Alarmas							
		Iluminación y/o calefacción  3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN				uo. <b>L</b>		
	<b>—</b> II ` ~	(Según I.R.A.M. 2325)  Instrumento: - Marca: -				No do assis.		
Neutro: - Tierra: Plateado	Instrumento				N° de serie: - sistencia de aislación (2) Resultado			
3.6-CONDICIONES AMBIENTALES	Circuito	U ensayo	aislación	Fase R	Fase S	Fase T	Resultado	
	Dringing!	_	$\vdash$	rase R	rase s	r use 1	E	
_	Principal Auxiliar		+ -	-	+ :	<del>-</del>	E	
Humedad relativa: 58,6 [%] 5.1-REFERENCIAS	5.2-NOTAS		<u> </u>				E	
S Satisfactorio			to no oc	ntample al aá	calo			
I Insatisfactorio		<ul> <li>(1) La altura del gabinete no contempla el zócalo.</li> <li>(2) Resistencia de aislación a θ °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa</li> </ul>						
E Exceptuado	` /	(2) Resistencia de aislación a 0 °C entre una fase y los demas bornes unidos a masa  Se cumple con <b>IRAM 2181-I</b> / <b>IEC 61439-1</b>						
_	_							
N No corresponde	No se instal	an, m paran	neurzan	sonware	7.P/2A1/	ZADO POR:		
6-OBSERVACIONES	\( \lambda \( \lambda \rangle \)				/ X./	ZADU PUK:		

CAPELETTI WALTER HERNÁN REPRESENTANTE TÉCNICO GSCCP Igeniero Electromecánico Matrícula CIE Nº 1-3145-8

7-REALIZADO POR:

ROSATTI EZEQUIEL Ing. Electromecánico Departamento Calidad Proyección Electroluz SRL Pág. 1 de 1

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar