



PROYECTO ELECTRICAL S.A. SE RESERVA  
LOS DERECHOS DE DISEÑO, PATENTE, MARCA  
Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DISEÑOS Y  
DISEÑOS Y MODIFICACIONES SIN PRECIO ASES.



#### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°14 y 16.
- PUERTAS CON BURLETE DE GOMA.
- CERRADURA ACCIONAMIENTO A PALANCA Marca: TASCO
- BISAGRAS INTERIORES.
- GRADO DE PROTECCION IP41.
- TRATAMIENTO SUPERFICIAL : DESENGRASADO , DESOXIDADO, FOSFATIZADO.
- PINTURA TABLERO EN POLVO EPOXI-POLESTER TERMOCOVERTIBLE (180°C) GABINETES COLOR RAL 7032 TEXTURADO.
- BANDEJA PORTAELEMENTOS COLOR NARANJA IRAW 02-1-030.
- ACOMETIDA INFERIOR DE CONDUCTORES.
- COLOR DE BARRAS Cu: R (Marrón),S (Negro),T (Rojo),N (Celeste),TIERRA (Verde-Amarillo).

#### DIMENSIONAMIENTO BARRAS Cu.

- Barras Principales Horizontales 80x10mm FASES + 40x10mm NEUTRO
- Barras Principales en ducto: 100x10mm FASES + 40x10mm NEUTRO
- Barras Verticales de Columnas indicadas en zócalo.
- Barras Principal Horizontal de PAT 30 x 5 mm.
- Barras Secundaria Vertical de PAT 15 x 3 mm lado izquierdo para PAT de puertas.
- Aislación de barras : Tratamiento con pintura epoxi y protección con termocontrable en empalmes y derivaciones.

NOTA: COLUMNAS INDIVIDUALES PARA FACILITAR INGRESO A SALA.

REV.	N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES
1	25-10-2024	A	STACUL	CONFORME A FABRICACION
0	29-08-2024	A	STACUL	APTO PARA CONSTRUIR
B	02-08-2024	C	SPESOT	REVISION GENERAL
A	31-10-2023	A	STACUL	EMISION ORIGINAL PARA APROBACION CLIENTE

Elaboró	31-10-2023	Nombre	A	STACUL
Revisó				
Aprobó				
Elaboró		Denominación		
Revisó				
Aprobó				

RECONQUISTA - STA. FE	CASA CENTRAL	Polvorín 175	Tel: 03482-421840 (Ext. 1)	Fax: 03482-421844	www.electroluz.com.ar	PLANTA INDUSTRIAL	Porque Industrial - Rfo	Teléfono: 03482-42810 (Ext. 1)	Email: fabrica@electroluz.com.ar
-----------------------	--------------	--------------	----------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------

N° de Plano	3116	N° de Cliente	PROVISION DE CCM TORRE III-IV	N° de Proyecto	4655-01-M-PD01	Rev.	1
-------------	------	---------------	-------------------------------	----------------	----------------	------	---