

TABLERO SECCIONAL  
PLANTA BAJA  
TSPB-B

3x380/220VCA-50Hz  
R1/S1/T1/N1+PAT

(R/S/T/N)  
-S01  
INS 4x160A  
28913

SEMIBARRA 1  
-I001  
SDR42530  
4x25A/30mA

-Q01  
SDZD62C16  
2x16A-C  
6KA  
B1  
B2  
B3

SEMIBARRA 2  
-I002  
SDR42530  
4x25A/30mA

-Q04  
SDZD62C16  
2x16A-C  
6KA  
B4  
B5  
B6

SEMIBARRA 3  
-I003  
SDR42530  
4x25A/30mA

-Q07  
SDZD62C16  
2x16A-C  
6KA  
B7  
B8  
B9

SEMIBARRA 4  
-I004  
SDR42530  
4x25A/30mA

-Q10  
SDZD62C16  
2x16A-C  
6KA  
B10  
B11  
B12

SEMIBARRA 5  
-I005  
SDR42530  
4x25A/30mA

-Q13  
SDZD62C16  
2x16A-C  
6KA  
B13  
B14  
B15

SEMIBARRA 6  
-I006  
SDR42530  
4x25A/30mA

-Q16  
SDZD62C16  
2x16A-C  
6KA  
B16  
B17  
B18

SEMIBARRA 7  
-I007  
SDR42530  
4x25A/30mA

-Q19  
SDZD62C16  
2x16A-C  
6KA  
B19  
B20  
B21

SEMIBARRA 8  
-I008  
SDR42530  
4x25A/30mA

-Q22  
SDZD62C16  
2x16A-C  
6KA  
B22  
B23  
B24

BARRA NORMAL  
3x380/220VCA-50Hz  
R1/S1/T1/N1+PAT

-I009  
SDR42530  
4x25A/30mA

-Q25  
SDZD62C16  
2x16A-C  
6KA  
B25  
B26  
B27

SEMIBARRA 10  
-I010  
SDR42530  
4x25A/30mA

-Q28  
SDZD62C16  
2x16A-C  
6KA  
B28  
B29  
B30

SEMIBARRA 11  
-I011  
SDR42530  
4x25A/30mA

-Q31  
SDZD62C16  
2x16A-C  
6KA  
B101  
B102  
B103

SEMIBARRA 12  
-I012  
SDR42530  
4x25A/30mA

-Q34  
SDZD62C16  
2x16A-C  
6KA  
B104  
B105  
B106

SEMIBARRA 13  
-I013  
SDR42530  
4x25A/30mA

-Q37  
SDZD62C16  
2x16A-C  
6KA  
B107  
B108  
B109

SEMIBARRA 14  
-I014  
SDR42530  
4x25A/30mA

-Q40  
SDZD62C16  
2x16A-C  
6KA  
B110  
B111  
B112

SEMIBARRA 15  
-I015  
SDR42530  
4x25A/30mA

-Q43  
SDZD62C16  
2x16A-C  
6KA  
B113  
B114  
B115

SEMIBARRA 16  
-I016  
SDR42530  
4x25A/30mA

-Q46  
SDZD62C16  
2x16A-C  
6KA  
B116  
B117  
B118

#### REFERENCIAS

	SECCIONADOR BAJO CARGA MOD. ISW/INS - SCHNEIDER ELECTRIC
	INDICADOR LUMINOSO MOD. XB7 - SCHNEIDER ELECTRIC
	SECCIONADOR PORTA FUSIBLE MOD. E93 - ZOLODA
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL MOD. SDR - STECK
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MOD. SDZ - STECK
	BORNERA COMPONIBLE MARCA ZOLODA
	ACTUADOR BINARIO 12 CANALES MOD. MTN648493+683890 - MERTEN

REV.	N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES
1	28/07/25	J.FALABEL	CONFORME A FABRICACION	
0	14/10/24	G.MIRO	APTO PARA CONSTRUIR	
A	24/09/24	S.SOSA	EMISION ORIGINAL - PARA APROBACION	

RECONQUISTA - STA. FE  
CASA CENTRAL  
Patricia Diez 175  
Tel.03482-421940 (Rot.)  
Fax:03482-421944  
www.electroluz.com.ar  
PLANTA INDUSTRIAL  
Parque Industrial - Rgto.  
Telefax:03482-429810(Rot.)

Fecha	Nombre	Ciente
24/09/24	S.SOSA	
Dibujó	Revisó	Aprobó
S/E		
Escaló	Tolerancia	Rugosidad
Denominación:	Obra:	N° de Plano:
ESQUEMA UNIFILAR TABLERO SECCIONAL DISTRIBUCION PLANTA BAJA B TSPB-B	HOSPITAL DE CLINICAS SDE	3194
		N° de Plano:
		4748-09-E-EU01
		Rev.
		1








hoja 1 de 2

CONFORME A  
FABRICACIÓN  
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL



PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL SE RESERVA  
LA PROPIEDAD DEL DISEÑO. LA REPRODUCCIÓN  
PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA  
SUJETO A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.

PROYECTO ELECTRIZABLE DE INICIATIVA  
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICIÓN  
DE REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN  
AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL PROYECTISTA  
SUJETO A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.

CONFORME A  
FABRICACIÓN  
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

REFERENCIAS	
	SECCIONADOR BAJO CARGA MOD. ISW/INS - SCHNEIDER ELECTRIC
	INDICADOR LUMINOSO MOD. XB7 - SCHNEIDER ELECTRIC
	SECCIONADOR PORTA FUSIBLE MOD. E93 - ZOLODA
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL MOD. SDR - STECK
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MOD. SDZ - STECK
	BORNERA COMPONIBLE MARCA ZOLODA
	ACTUADOR BINARIO 12 CANALES MOD. MTN648493+683890 - MERTEN

REV.	N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES
1	28/07/25	J.FALABEL	CONFORME A FABRICACION	
0	14/10/24	G.MIRO	APTO. PARA CONSTRUIR	
A	24/09/24	S.SOSA	EMISION ORIGINAL - PARA APROBACION	

 RECONQUISTA - STA. FE CASA CENTRAL Patricia Diez 175 Tel.:03482-421940 (Rot.) Fax:03482-421944 www.electroluz.com.ar PLANTA INDUSTRIAL Parque Industrial - Rqta. Telefax:03482-429810(Rot.)	Fecha 24/09/24	Nombre S.SOSA	Ciente:	 S. R. L.
	Dibujó S/E	Revisó		
	Aprobó			Obras: HOSPITAL DE CLINICAS SDE
	Escala:	Denominación:		N° de Plano Cliente:
Tolerancia				N° de Obras:
Rugosidad				3194
				N° de Plano:
				4748-09-E-EU01
				Rev.
				1