



 \triangleleft

CABLEADOS:

FASE CDO. 220VCA: CABLE NEGRO 1,5mm² NEUTRO CDO. 220VCA: CABLE CELESTE 1,5mm² POS. CDO. 24VCC: CABLE ROJO 1,5mm² NEG. CDO. 24VCC: CABLE BLANCO 1,5mm² CTOS. VOLT.: CABLE NEGRO CABLE NEGRO 2,5mm² CTOS. AMP.: CABLE NEGRO 4mm² CTOS. AMP. (TIERRA): CABLE VERDE/AMARILLO 4mm²

2	CONFORME A FABRICACION	J.FALABELLA 03/10/25		
1	MODIFICACION CABLEADO CFP	G.MIÑO 30/12/24	W.E.L. 30/12/24	
0	APTO PARA CONSTRUIR	G.MIÑO 12/12/24	L.R.P. 12/12/24	
A	PARA APROBACION	G.MIÑO 11/12/24	L.R.P. 11/12/24	
REVISIONES		REVISO FECHA	APROBO FECHA	PLANOS DE REFERENCIA

PROYECTO Nro.: FECHA NOMBRE PROYECTÓ: 11/12/24 G.MIÑO Eleat of REVISÓ: 11/12/24 W.LUQUE PROYECTO: APROBÓ: 11/12/24 L.R.P. PROYE. ELEC. ESCALA: DESIGNACION: UBICACIÓN: S/E ARCHIVO: \bigoplus

REFERENCIA:

Ω

ESQUEMA FUNCIONAL TABLERO TGBT 05.2 CARATULA

ACONTIMBER SAU REPOTENCIACION SUBESTACION 5 ASERRADERO GOBERNADOR VIRASORO

PLANO Nro. 4783-01-E-FU01

FECHA: 03/10/25

REVISIÓN: 2

















