



-DIRTRIBUIDORES DE BARRAS Cu 20x3mm , In=287A .-
-BARRA PRINCIPAL HORIZONTAL DE P.A.T. : 30x5mm .-
-BARRA SECUNDARIA VERTICAL DE P.A.T. : 15x3mm EN LADO IZQUIERDO PARA P.A.T. DE PUERTAS .-

RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL
 Patricio Diez 175
 Tel.:03482-421940 (Rot.)
 Fax:03482-421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
 Parque Industrial - Rqta.
 Telefax:03482-429810(Rot.)

	Fecha	Nombre	Cliente:	MSU
Dibujó	21/01/25	W.E.L.		PLANTA PROCESO PELADO DE MANI
Revisó				BLANCHEADO
Aprobó			Obra:	
Escala:	Denominación:		N° de Plano Cliente:	Rev.
1/10				
	ESQUEMAS CONSTRUCTIVOS		N° de Obra:	
	TABLERO SECCIONAL ILUMINACION		3205	
	- TSI 62001 -			
Tolerancia			N° de Plano:	Rev.
Rugosidad			4767-17-M-TP01	1