

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA
LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN
AUTORIZACION ESCRITA.
SUETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

TABLERO SECCIONAL
5° PISO B

BARRA NORMAL
3x380/220VCA-50Hz
R1/S1/T1/NI+PAT

DE TGBT

(R/S/T/N)

-S01

INS 4x250A

31107

CU 4x(20x5mm)

4x(4mm²)

4x(4mm²)

4x(4mm²)

4x(4mm²)

4x(4mm²)

4x(4mm²)

4x(4mm²)

4x(4mm²)

4x(4mm²)

-ID01
SDR42530
4x254/30mA

-ID02
SDR42530
4x254/30mA

-ID03
SDR42530
4x254/30mA

-ID04
SDR42530
4x254/30mA

-ID05
SDR42530
4x254/30mA

-ID06
SDR42530
4x254/30mA

-ID07
SDR42530
4x254/30mA

-ID08
SDR42530
4x254/30mA

-ID09
SDR42530
4x254/30mA

SEMIBARRA 1

SEMIBARRA 2

SEMIBARRA 3

SEMIBARRA 4

SEMIBARRA 5

SEMIBARRA 6

SEMIBARRA 7

SEMIBARRA 8

SEMIBARRA 9

-Q01
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q02
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q03
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q04
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q05
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q06
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q07
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q08
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q09
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q10
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q11
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q12
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q13
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q14
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q15
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q16
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q17
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q18
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q19
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q20
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q21
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q22
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q23
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q24
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q25
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q26
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q27
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B101

B102

B103

B104

B105

B106

B107

B108

B109

B110

B111

RESERVA EQUIPADA

B201
TOMAC. EVAP.

B202
TOMAC. EVAP.

B203
TOMAC. EVAP.

BARRA NORMAL
3x380/220VCA-50Hz
R1/S1/T1/NI+PAT

-ID10
SDR42530
4x254/30mA

-Q31
SDZD64C40
4x40A-C
6KA

-Q32
SDZD64C40
4x40A-C
6KA

-Q33
SDZD64C40
4x40A-C
6KA

-Q34
SDZD64C40
4x40A-C
6KA

-Q35
SDZD64C40
4x40A-C
6KA

-Q36
SDZD64C40
4x40A-C
6KA

-Q37
SDZD64C40
4x40A-C
6KA

-Q38
SDZD64C40
4x40A-C
6KA

-Q39
SDZD64C40
4x40A-C
6KA

-Q40
SDZD64C40
4x40A-C
6KA

SEMIBARRA 10

-Q28
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q29
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q30
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

B204
TOMAC. EVAP.

B205
TOMAC. EVAP.

RESERVA EQUIPADA

TSH
1-2-3

TSH
4-5

TSH
6-7

TSH
8-9

TSH
10-11-12

TSH
13-14-15

TSH
16-17

TSH
18-19

TSH
20-21

TSH
22-23-24

REFERENCIAS

SECCIONADOR BAJO CARGA
MOD ISW/INS - SCHNEIDER ELECTRIC

INDICADOR LUMINOSO
MOD XB7 - SCHNEIDER ELECTRIC

SECCIONADOR PORTA FUSIBLE
MOD ES3 - ZOLODA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL
MOD SDR - STECK




INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
MOD SDZ - STECK

BORNERA COMPONIBLE
MARCA ZOLODA

ACTUADOR BINARIO 12 CANALES
MOD MTN648493+683890 - MERTEN

CONFORME A
FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

1	30/07/25	J.FALABEL	CONFORME A FABRICACION		
O	14/10/24	G.MIÑO	APTO PARA CONSTRUIR		
A	24/09/24	G.MIÑO	EMISION ORIGINAL - PARA APROBACION		
REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES		

		Fecha	Nombre	Cliente:	 S. R. L.	
	Dibujó	24/09/24	G.MIÑO			
	Revisó					
	Aprobó					
	Escala:	Denominación:		Obra: HOSPITAL DE CLINICAS SDE		
RECONQUISTA - STA. FE CASA CENTRAL Patrio Diez 175 Tel.:03482-421940 (Rot.) Fax:03482-421944 www.electroluz.com.ar PLANTA INDUSTRIAL Parque Industrial - Ruta. Telefax:03482-429810(Rot.)	S/E				Nº de Plano Cliente:	Rev.
					Nº de Obra:	
					3194	
	Tolerancia				Nº de Plano:	Rev.
	Rugosidad				4748-31-E-EU01	1