

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

D

C

B

A

D

C

B

A

TABLERO SECCIONAL
5° PISO
HABITACIONES 1

DE TGBT
(R/S/T/N)
-S01
iC60H 4x40
A9F87440
4x(10mm²)

BARRA NORMAL
3x380/220VCA-50Hz
R1/S1/T1/N1+PAT

BARRA NORMAL
3x380/220VCA-50Hz
R1/S1/T1/N1+PAT

BARRA NORMAL
3x380/220VCA-50Hz
R1/S1/T1/N1+PAT

4x(4mm²)
-ID01
SDR42530
4x25A/30mA
2x(4mm²)
-ID02
SDR22530
2x25A/30mA
2x(4mm²)
-ID03
SDR22530
2x25A/30mA

4x(4mm²)
-ID04
SDR42530
4x25A/30mA
2x(4mm²)
-ID05
SDR22530
2x25A/30mA
2x(4mm²)
-ID06
SDR22530
2x25A/30mA

4x(4mm²)
-ID07
SDR42530
4x25A/30mA
2x(4mm²)
-ID08
SDR22530
2x25A/30mA
2x(4mm²)
-ID09
SDR22530
2x25A/30mA

SEMIBARRA 1
-Q01
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
-Q02
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
-Q03
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
-Q04
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
-Q05
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
H1-1
ILUM
H1-2
ILUM
H1-101
TOMAC. SERV.
H1-102
POLIDUCTO 1
H1-103
POLIDUCTO 2

SEMIBARRA 2
-Q06
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
-Q07
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
-Q08
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
-Q09
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
-Q10
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
H2-1
ILUM
H2-2
ILUM
H2-101
TOMAC. SERV.
H2-102
POLIDUCTO 1
H2-103
POLIDUCTO 2

SEMIBARRA 3
-Q11
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
-Q12
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
-Q13
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
-Q14
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
-Q15
SDZD62C16
2x16A-C
6KA
2x(4mm²)
H3-1
ILUM
H3-2
ILUM
H3-101
TOMAC. SERV.
H3-102
POLIDUCTO 1
H3-103
POLIDUCTO 2

HABITACION 1

HABITACION 2

HABITACION 3

REFERENCIAS

	SECCIONADOR BAJO CARGA MOD 1060H - SCHNEIDER ELECTRIC
	INDICADOR LUMINOSO MOD XB7 - SCHNEIDER ELECTRIC
	SECCIONADOR PORTA FUSIBLE MOD E93 - ZOLODA
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL MOD SDR - STECK
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MOD SDZ - STECK
	BORNERA COMPONIBLE MARCA ZOLODA
	ACTUADOR BINARIO 12 CANALES MOD MTN648493+683890 - MERTEN

CANTIDAD: 4 UNIDADES

-TSH 1-2-3
-TSH 10-11-12
-TSH 13-14-15
-TSH 22-23-24

CONFORME A
FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES
1	30/07/25	J.FALABEL	CONFORME A FABRICACION
0	14/10/24	G.MIÑO	APTO PARA CONSTRUIR
A	24/09/24	G.MIÑO	EMISION ORIGINAL - PARA APROBACION

PROYECCION
Electroluz
RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL
Patricio Diez 175
Tel.:03482-421940 (Rot.)
Fax:03482-421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
Parque Industrial - Raña.
Telefax:03482-429810(Rot.)

Fecha	Nombre	Cliente:		
Dibujó	24/09/24	G.MIÑO		
Revisó			Obra: HOSPITAL DE CLINICAS SDE	
Aprobó			N° de Plano Cliente:	
Escala:	S/E		Rev.	
Tolerancia			N° de Obra:	
Rugocidad			3194	
			N° de Plano:	
			4748-34-E-EU01	
			Rev.	
			1	

ESQUEMA UNIFILAR
TABLERO SECCIONAL
5° PISO
HABITACIONES 1