

CIRCUITO N°	INT.PPAL	001	002	003	004	005	006	QCE
DESCRIPCION DE LA CARGA	TAB.SECC.ESTABILIZADA	ILUMINACION CE 01	ILUMINACION CE 02	ILUMINACION CE 03	ILUMINACION CE 04	ILUMINACION CE 05	ILUMINACION CE 06	ALIM.COMANDO
FASES	R-S-T-N	R-N	R-N	R-N	S-N	S-N	S-N	T-N
POTENCIA (kW)	_	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	_
POTENCIA (HP)	_	_	_	_	_	_	_	_
CORRIENTE (A)	63A	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	_
INTERRUPTOR	3VA2063-5HL42-0AA0	5SY6216-7						
DESCRIPCION DE LA PROTECCION	4x63A 55KA 415V ETU320-LI Ir:25-63A ,li:1,512In IN:0FF-100%	5SY62167 16A—6KA CURVA C	5SY62167 16A-6KA CURVA C	5SY62167 16A-6KA CURVA C	5SY62167 16A-6KA CURVA C	5SY62167 16A—6KA CURVA C	5SY62167 16A-6KA CURVA C	5SY62167 16A-6KA CURVA C
SECCION CONDUCTOR	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
CODIGO INTERRUPTOR	-Q00	QE01	QE02	QE03	QE04	QE05	QE06	QCE

NOTA: (1) A DEFINIR S/PLANILLA DE CAIDA DE TENSION

N TOTAL O PARCIAL, SIN CRITA. SUJETO A MODIFIL REVIO AVISO. SE RESERVA -		SECCION CONDUCTOR		(1)	(1)	(1)	(1)		(1		
SUJETO A M			CODIG INTERRUF		-Q00	QE01	QE02	QEO	3	(QE
17. 10. 10.	Rev.	Fecha	Nombre		Observaciones			Fecha	Non	mbre	
AUTORIZACION ESCR CACIONES SIN PREV	А	14/10/24	S.SOSA	EMISION PARA APROBACION Dibujó				14/10/24	S.SOSA		4
<u>z</u>	В	26/11/24	S.SOSA	REVISION S/CIRCULAR N°10-051124 PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°14-061224 Revisó				, ,	W.LUQUE		١.
S [0	16/12/24	S.SOSA								
ONE	1	21/04/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION							
SACI							Aprobó		L.R	R.P.	
το —		1						1	'		

В -

С

D

G



Cliente: MSU Agro	N° de Obra:	Hoja N°:
Obra: INSTALACION ELECTRICA RUFINO	3205	1/1
Denominación: ESQUEMA UNIFILAR TABLERO SECCIONAL ESTABLIZADA	N° de Plano Cliente:	Rev.№
TABLERO SECCIONAL ESTABLIZADA TSE31001	N* de Plano: 4767-07-E-EU01	Rev.N°