







	1	2	3	4	5 	6	7 I	8	9 	10 	1 1 I	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 	22 	23 	24 	25
			·	,					·	·				·				·			·				

REFERENCIAS							
REFERENCIA	DESCRIPCION						
GPS RT4303IPCA2CC08B231	GPS RT4303IPCA2CC08B231 GENERAL ELECTRICS						
SW1 6GK6222-6AB00-5CB0-Z A00+B05+C05+D05+E05+F05+G06	SWITCH INDUSTRIAL GESTIONABLE, GIGABIT ETHERNET - SIEMENS SRT2228						
SW2 6GK6222-6AB00-5CB0-Z A00+B05+C05+D05+E05+F05+G06	SWITCH INDUSTRIAL GESTIONABLE, GIGABIT ETHERNET - SIEMENS SRT2228						
XG110	BORNES DE PASO - ZOLODA UKM-4L/B1						
XG48	BORNES DE PASO - ZOLODA UKM-4L/B1						
XG220	BORNES DE PASO - ZOLODA UKM-4L/B1						
110XF	BORNES DE PASO - ZOLODA UKM-4L/B1						
220XF	BORNES DE PASO - ZOLODA UKM-4L/B1						
48XF	BORNES DE PASO - ZOLODA UKM-4L/B1						
XF	BORNES DE PASO - ZOLODA UKM-4L/B1						
72F1	INTERRUPTOR AUTOMATICO 2P 6A - SCHNEIDER C60N						
72F2	INTERRUPTOR AUTOMATICO 2P 6A - SCHNEIDER C60N						
52F1	INTERRUPTOR AUTOMATICO 2P 6A - SCHNEIDER C60N						
MSF	MICROSWITCH PUERTA FROTAL ABIERTA - NEUMANN						
MSP	MICROSWITCH PUERTA POSTERIOR ABIERTA - NEUMANN						
STG	TERMOSTATO 0 - 60°C - FINDER 7T8100002403						
RCG	RESISTENCIA CALEFACCION 50 W - FINDER 7H510230050						
TIC	ILUMINACION REGLETA BAJOMESADA - LUCIOLA LINEA BAMBI RE312						
DC	DISTRIBUIDOR DE CABLES						
TE	TOMAS DE ENERGIA						

PC110G: POSITIVO COMANDO 110 Vcc GENERAL
F220G: FASE 220 Vca GENERAL
110PC: POSITIVO COMANDO 110 Vcc
220F: FASE 220 Vca ILUMINACION/CALEF
NC110G: NEGATIVO COMANDO 110 Vcc GENERAL
NC48G: NEGATIVO COMANDO 48 Vcc GENERAL
N220G: NEUTRO 220 Vca GENERAL
110NC: NEGATIVO COMANDO 110 Vcc

220N: NEUTRO 220 Vca ILUMINACION/CALEF

	Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
1 -	Α	05/01/24	NMS	EMISIÓN ORIGINAL PARA REVISIÓN	Dibujó	05/01/24	NMS
	0	15/09/25	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION	2.00,0	33/31/21	1,1110
		, ,			Revisó	05/01/24	NMS
					Aprobó		



Cr.	Cliente: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE											
	Obra: E.T. 132/33/13,2kV VERA y VINCULACIONES											
	Denominación:	N.										

FE	N° de Obra:	Hoja №:
IES	2686	5/5
	N° de Plano Cliente:	Rev.N*
	N° de Plano: 4508-40-E-EF01	Rev.N°

OGSW1 REFERENCIAS

MISMO CON PROHIBICION TOTAL O PARCIAL, SIN RITA. SUJETO A MODIFI- D

BAUZA INGENIERÍA R