





ESTRUCTURAS CONSTRUCTIVAS

NETE MARCA PROYECCION ELECTROLUZ
ESTRUIIDO EN CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°14 y 16.
ERTAS CON BURLETE DE GOMA.
RADURAS FRENTES ACCIONAMIENTO A PALANCA /HERRAMIENTA MARCA TASCO.
RADURAS POSTERIORES TIPO FALLEBA.
GRAS INTERIORES.
DO DE PROTECCION IP 42.
AMIENTO SUPERFICIAL : DESENGRASADO , DESOXIDADO, FOSFATIZADO.
URA TABLERO ESMALTE POLIESTER BEIGE TEXTURADO, RAL 7032.
DEJA PORTAELEMENTOS COLOR NARANJA IRAM 02-1-030.
ENTACIÓN INFERIOR POR DUCTO DE BARRAS .
DA A CAMPO INFERIOR CON CABLES.
TELES INDICADORES DE ACRILICO GRABADO, FONDO NEGRO, LETRAS BLANCAS.
CABLEADO DE COMANDO SE HARA CON CABLE AISLADO ANTILLAMA TIPO VN.
PARTES BAJO TENSION QUE QUEDARAN EXPUESTAS ABRIENDO LAS PUERTAS DEL FRENTE SERAN
ERTAS CON ACRILICO TRANSPARENTE.
UTILIZARA PARA EL CABLEADO DE COMANDO LAS SIGUIENTES SECCIONES:
-CIRCUITO DE COMANDO: 1,5mm²
-CIRCUITO VOLTIMETRICO: 1,5mm²
-CIRCUITO AMPEROMETRICO: 4mm²

23/05/23	W.E.L.	REVISIÓN GENERAL
01/02/23	W.E.L.	REVISIÓN SEGUN "Cable list from SET to CCM 220922 - v4"

20/08/22 W.E.L. EMISION ORIGINAL – PARA APROBACION