


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN
AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.




RECONQUISTA - STA. FE
Patricio Diez 175
Tel.: 03482-421940 (Rot.)
www.electroluz.com.ar


**CONFORME
A OBRA**
PROYECCION ELECTROLUZ SRL

			Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		
			A	31/01/25	L.E.B	EMISION PARA APROBACION		
			0	06/02/25	L.E.B	APTO PARA CONSTRUIR		
			1	27/02/25	L.E.B	CONFORME A FABRICACION		
			2	06/06/25	L.A.R.	CONFORME A OBRA		
	Fecha	Nombre	Cliente: HOLCIM			N° de Obra:		Hoja N°:
Dibujó	31/01/25	L.E.B	Obra: DESPACHO 25KG MALAGUEÑO			3224		1 de 11
Revisó	31/01/25	G.M.M	Denominación: TOPOGRAFICO Y CONEXIONADO INTERNO			N° de Plano Cliente:		Rev.N°
Aprobó	31/01/25	M.O.D	UINIDAD REMOTA 6C1-2R6			N° de Plano: 4793-03-E-ET-007		Rev: 2


FRENTE CON PUERTAS




VISTA INTERIOR




VISTA LATERAL
EXTREMOS




CORTE LATERAL
A-A'



VISTA INFERIOR



CORTE LATERAL B-B'



CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS


- CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°14 y 16.
- PUERTAS CON BURLETE DE GOMA.
- CERRADURA ACCIONAMIENTO TIPO FALLEBA MARCA TASCO.
- BISAGRAS INTERIORES.
- GRADO DE PROTECCION IP 44.
- TRATAMIENTO SUPERFICIAL : DESENGRASADO , DESOXIDADO, FOSFATIZADO.
- PINTURA TABLERO EN POLVO EPOXI-POLIESTER TERMOCONVERTIBLE (180°C)
- GABINETES COLOR GRIS RAL 7032 TEXTURADO.
- BANDEJA PORTAELEMENTOS COLOR NARANJA IRAM 02-1-030.
- ACOMETIDA INFERIOR DE CONDUCTORES.
- COLOR DE BARRAS Cu: R (Marron), S (Negro), T (Rojo), N (Celeste), TIERRA (Verde-Amarillo).
- CARTELES INDICADORES DE ACRILICO GRABADO, FONDO NEGRO, LETRAS BLANCAS.
- EL CABLEADO SE HARA CON CABLE AISLADO ANTILLAMA TIPO VN.
- LAS PARTES BAJO TENSION QUE QUEDARAN EXPUESTAS ABRIENDO LAS PUERTAS DEL FRENTE SERAN CUBIERTAS CON ACRILICO TRANSPARENTE.
- SE UTILIZARA PARA EL CABLEADO LAS SIGUIENTES SECCIONES:
 - CIRCUITO DE COMANDO: 1,5mm²
 - CIRCUITO VOLTIMETRICO: 1,5mm²
 - CIRCUITO AMPEROMETRICO: 4mm²

DIMENSIONAMIENTO DE BARRAS DE COBRE

- BARRA PRINCIPAL HORIZONTAL DE P.A.T. : 30x5mm
- BARRA SECUNDARIA VERTICAL DE P.A.T. : 15x3mm P.A.T. DE PUERTAS.





	Fecha	Nombre
Dibujó	06/02/25	L.E.B
Revisó	06/02/25	G.M.M
Aprobó	06/02/25	M.D.O



Cliente: HOLCIM
Obra: DESPACHO 25KG MALAGUEÑO
Denominación:
TOPOGRAFICO Y CONEXIONADO INTERNO
UNIDAD REMOTA 6C1-2R6

N° de Obra: 3224	Hoja N°: 2 de 11
N° de Plano Cliente:	Rev.N°
N° de Plano: 4793-03-E-ET-007	Rev: 2

VISTA INTERIOR




RECONQUISTA - STA. FE
Patricio Diez 175
Tel.: 03482-421940 (Rot.)
www.electroluz.com.ar


Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
A	31/01/25	L.E.B	EMISION PARA APROBACION
0	06/02/25	L.E.B	APTO PARA CONSTRUIR
1	27/02/25	L.E.B	CONFORME A FABRICACION
2	06/06/25	L.A.R.	CONFORME A OBRA

	Fecha	Nombre	Cliente: HOLCIM	N° de Obra:	Hoja N°:
Dibujó	31/01/25	L.E.B	Obra: DESPACHO 25KG MALAGUEÑO	3224	3 de 12
Revisó	31/01/25	G.M.M	Denominación: TOPOGRAFICO Y CONEXIONADO INTERNO	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
Aprobó	31/01/25	M.O.D	UINIDAD REMOTA 6C1-2R6	N° de Plano: 4793-03-E-ET-007	Rev: 2

VISTA INTERIOR



PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.



RECONQUISTA - STA. FE
Patricio Diez 175
Tel.: 03492-421940 (Rot.)
www.electroluz.com.ar

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
A	31/01/25	L.E.B	EMISION PARA APROBACION
0	06/02/25	L.E.B	APTO PARA CONSTRUIR
1	27/02/25	L.E.B	CONFORME A FABRICACION
2	06/06/25	L.A.R.	CONFORME A OBRA

Fecha	Nombre	Cliente: HOLCIM	N° de Obra:	Hoja N°:
Dibujó	31/01/25	L.E.B	Obra: DESPACHO 25KG MALAGUEÑO	4 de 12
Revisó	31/01/25	G.M.M	Denominación: TOPOGRAFICO Y CONEXIONADO INTERNO	N° de Plano Cliente: Rev.N°
Aprobó	31/01/25	M.O.D	UNIDAD REMOTA 6C1-2R6	N° de Plano: 4793-03-E-ET-007 Rev: 2




TABLA 1					
MATERIALES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TAG	CODIGO	MARCA
1	BORNERA DE PASO A RESORTE 2,5mm	2	X01	BKF-2,5	ZOLODA
2	BORNERA DE PASO A RESORTE 2,5mm	6	X11	BKF-2,5	ZOLODA
3	BORNERA DE PUESTA A TIERRA A RESORTE 2,5mm	3		BKF-2,5PE	ZOLODA
4	LLAVE TERMOMAGNETICA BIPOLAR 2X2A	2	Q1-Q3	9AN24332	SCHNEIDER
1a	BORNERA DE PASO A RESORTE 2,5mm	2	X02	BKF-2,5	ZOLODA
2a	BORNERA DE PASO A RESORTE 2,5mm	6	X12	BKF-2,5	ZOLODA
3a	BORNERA DE PUESTA A TIERRA A RESORTE 2,5mm	3		BKF-2,5PE	ZOLODA
4a	LLAVE TERMOMAGNETICA BIPOLAR 2X2A	2	Q2-Q4	9AN24332	SCHNEIDER
5	LLAVE TERMOMAGNETICA BIPOLAR 2X10A	1	Q21	A9F74210	SCHNEIDER
6	BORNERA FUSIBLE A TORNILLO	3	X21	BKNP-520	ZOLODA
2b	BORNERA DE PASO A RESORTE 2,5mm	3		BKF-2,5	ZOLODA
3b	BORNERA DE PUESTA A TIERRA A RESORTE 2,5mm	3		BKF-2,5PE	ZOLODA
5a	LLAVE TERMOMAGNETICA BIPOLAR 2X10A	1	Q31	A9F74210	SCHNEIDER
7	ADAPTADOR RIEL DIN + TOMACORRIENTE 10A.	1	TM1	-	JELUZ
6a	BORNERA FUSIBLE A TORNILLO	4	X1	BKNP-520	ZOLODA
2c	BORNERA DE PASO A RESORTE 2,5mm	4		BKF-2,5	ZOLODA
6b	BORNERA FUSIBLE A TORNILLO	6	X2	BKNP-520	ZOLODA
2d	BORNERA DE PASO A RESORTE 2,5mm	6		BKF-2,5	ZOLODA
6c	BORNERA FUSIBLE A TORNILLO	6	X3	BKNP-520	ZOLODA
2e	BORNERA DE PASO A RESORTE 2,5mm	6		BKF-2,5	ZOLODA
5b	LLAVE TERMOMAGNETICA BIPOLAR 2X10A	1	Q11	A9F94210	SCHNEIDER

Fecha

Nombre

Dibujó

Revisó

Aprobó

06/02/25

06/02/25

06/02/25

L.E.B

G.M.M

M.D.O

Cliente: HOLCIM

Obra: DESPACHO 25KG MALAGUEÑO

Denominación:
TOPOGRAFICO Y CONEXIONADO INTERNO
UNIDAD REMOTA 6C1-2R6

Nº de Obra:
3224

Nº de Plano Cliente:

Nº de Plano:
4793-03-E-ET-007

Hoja Nº:
5 de 12

Rev.Nº

Rev:
2





TABLA 2
MATERIALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TAG	CODIGO	MARCA
1	FUENTE ALIM. SD832. 24Vcc 5A	1	F1	3BSC610065R1	ABB
2	UNIDAD REDUNDANCIA SS823	1	B1	3BSE038226R1	ABB
1a	FUENTE ALIM. SD832. 24Vcc 5A	1	F3	3BSC610065R1	ABB
2a	UNIDAD REDUNDANCIA SS823	1	B3	3BSE038226R1	ABB
3	FUENTE ALIM. SD833. 24Vcc 10A	1	F2	3BSC610066R1	ABB
2b	UNIDAD REDUNDANCIA SS823	1	B2	3BSE038226R1	ABB
3a	FUENTE ALIM. SD833. 24Vcc 10A	1	F4	3BSC610066R1	ABB
2c	UNIDAD REDUNDANCIA SS823	1	B4	3BSE038226R1	ABB



	Fecha	Nombre
Dibujó	06/02/25	L.E.B
Revisó	06/02/25	G.M.M
Aprobó	06/02/25	M.D.O



Cliente: HOLCIM
Obra: DESPACHO 25KG MALAGUEÑO
Denominación: TOPOGRAFICO Y CONEXIONADO INTERNO UNIDAD REMOTA 6C1-2R6

N° de Obra: 3224	Hoja N°: 6 de 12
N° de Plano Cliente:	Rev.N°
N° de Plano: 4793-03-E-ET-007	Rev: 2




TABLA 3					
MATERIALES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TAG	CODIGO	MARCA
1	INTERFACE DE COMUNICACION E/S S800 CI801	1	6CA-A9000	3BSE022366R1	ABB
2	MODULO ENTRADAS ANALÓGICAS X8 4-20mA AI810	1	6C1-2R6/AI9001	3BSE008516R1	ABB
3	MODULO SALIDAS ANALOGICAS X8 4-20mA	1	6C1-2R6/AO9002	3BSE038415R1	ABB
4	MODULO ENTRADAS DIGITALES X16 DI810	3	6C1-2R6/DI9003...9004	3BSE008508R1	ABB
1a	INTERFACE DE COMUNICACION E/S S800 CI801	1	6CA-10000	3BSE022366R1	ABB
4a	MODULO ENTRADAS DIGITALES X16 DI810	3	6C1-2R6/DI10001...10003	3BSE008508R1	ABB
5	MODULO SALIDAS DIGITALES X16 DO810	2	6C1-2R6/DO10004...10005	3BSE008510R1	ABB
*	MTU CONECTOR, MODULO BASE	10	-	3BSE038726R1	ABB





	Fecha	Nombre
Dibujó	06/02/25	L.E.B
Revisó	06/02/25	G.M.M
Aprobó	06/02/25	M.D.O



Cliente: HOLCIM
Obra: DESPACHO 25KG MALAGUEÑO
Denominación: TOPOGRAFICO Y CONEXIONADO INTERNO UNIDAD REMOTA 6C1-2R6

N° de Obra: 3224	Hoja N°: 7 de 11
N° de Plano Cliente:	Rev.N°
N° de Plano: 4793-03-E-ET-007	Rev: 2


PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION
DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN
AUTORIZACION ESCRITA.
SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.



RECONQUISTA - STA. FE
Patricio Díez 175
Tel.: 03482-421940 (Rot.)
www.electroluz.com.ar

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
A	31/01/25	L.E.B	EMISION PARA APROBACION
0	06/02/25	L.E.B	APTO PARA CONSTRUIR
1	27/02/25	L.E.B	CONFORME A FABRICACION
2	06/06/25	L.A.R.	CONFORME A OBRA

Fecha	Nombre	Cliente: HOLCIM	N° de Obra:	Hoja N°:
Dibujó 31/01/25	L.E.B	Obra: DESPACHO 25KG MALAGUEÑO	3224	8 de 11
Revisó 31/01/25	G.M.M	Denominación: TOPOGRAFICO Y CONEXIONADO INTERNO	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
Aprobó 31/01/25	M.O.D	UNIDAD REMOTA 6C1-2R6	N° de Plano: 4793-03-E-ET-007	Rev: 2





	Fecha	Nombre
Dibujó	06/02/25	L.E.B
Revisó	06/02/25	G.M.M
Aprobó	06/02/25	M.D.O



Cliente: HOLCIM
Obra: DESPACHO 25KG MALAGUEÑO
Denominación:
TOPOGRAFICO Y CONEXIONADO INTERNO
UNIDAD REMOTA 6C1-2R6

N° de Obra:	3224	Hoja N°:	9 de 11
N° de Plano Cliente:		Rev.N°	
N° de Plano:	4793-03-E-ET-007	Rev:	2




	Fecha	Nombre
Dibujó	06/02/25	L.E.B
Revisó	06/02/25	G.M.M
Aprobó	06/02/25	M.D.O



Cliente: HOLCIM
Obra: DESPACHO 25KG MALAGUEÑO
Denominación:
TOPOGRAFICO Y CONEXIONADO INTERNO
UNIDAD REMOTA 6C1-2R6

N° de Obra:	Hoja N°:
3224	10 de 11
N° de Plano Cliente:	Rev.N°
N° de Plano:	Rev:
4793-03-E-ET-007	2



	Fecha	Nombre
Dibujó	06/02/25	L.E.B
Revisó	06/02/25	G.M.M
Aprobó	06/02/25	M.D.O



Cliente: HOLCIM
Obra: DESPACHO 25KG MALAGUEÑO
Denominación:
TOPOGRAFICO Y CONEXIONADO INTERNO
UNIDAD REMOTA 6C1-2R6

N° de Obra:	3224	Hoja N°:	11 de 11
N° de Plano Cliente:		Rev.N°	
N° de Plano:	4793-03-E-ET-007	Rev:	2