


CAJAS DE CONJUNCIÓN TV – CJTV1


EQUIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FUSIBLE	F1U/V/W,	PORTA FUSIBLE PSR-20 + FUSIBLE - 6A
	FF, FN	PORTA FUSIBLE PSR-20 + FUSIBLE - 2A
TERMOSTATO	ST	TERMOSTATO 0°C/30°C - 220 Vca - 2 A - 1 INVERSOR
RES. CALEF.	R	RESISTENCIA CALEFACTORA - 220 Vca - 50 W
BORNERAS	XVM	BORNERA DE TENSIÓN - BORNES DE PASO - 4 mm2
	XQ	BORNERA AUXILIARES DE ALTERNA - BORNES DE PASO - 4 mm2

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
				Dibujó	20/05/2025	E. ROSATTI
				Revisó	20/05/2025	C. CENDRA
				Aprobó		



<p>Cliente: APR ENERGY SRL</p> <p>Obra: PROVISION CAJAS DE CONJUNCION</p> <hr/> <p>Denominación: CAJAS DE CONJUNCION T.V.</p> <p>DETALLES CONSTRUCTIVOS</p>
---

Nº de Obra:	Hoja Nº:
<b>3274</b>	<b>3/4</b>
Nº de Plano Cliente:	Rev.Nº
-	-
Nº de Plano:	Rev.Nº
4856-03-M-DE01	0





DETALLE DE BANDEJAS  
CANTIDAD 1


CAJAS DE CONJUNCIÓN TV – CJTV2

EQUIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FUSIBLE	F1U/V/W, F2U/V/W, F3U/V/W, FF, FN	PORTA FUSIBLE PSR-20 + FUSIBLE - 2A
TERMOSTATO	ST	TERMOSTATO 0°C/30°C - 220 Vca - 2 A - 1 INVERSOR
RES. CALEF.	R	RESISTENCIA CALEFACTORA - 220 Vca - 50 W
BORNERAS	XVM, XVP	BORNERA DE TENSIÓN - BORNES DE PASO - 4 mm2
	XQ	BORNERA AUXILIARES DE ALTERNA - BORNES DE PASO - 4 mm2

CONEXIONADO



Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones		Fecha	Nombre
				Dibujó	20/05/2025	E. ROSATTI
				Revisó	20/05/2025	C. CENDRA
				Aprobó		



Cliente: APR ENERGY SRL	N° de Obra:	Hoja N°:
Obra: PROVISION CAJAS DE CONJUNCION	<b>3274</b>	<b>4/4</b>
Denominación: CAJAS DE CONJUNCION T.V.	N° de Plano Cliente:	Rev.N°
DETALLES CONSTRUCTIVOS	-	-
	N° de Plano:	Rev.N°
	4856-04-M-DE01	0

PROYECCION ELECTROLUZ S.A. RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.