



PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA
LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE
LA REPRODUCCION, DISEÑO O PATENTE, SIN
AUTORIZACION ESCRITA.
SUETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.


Frete con Puertas
Columna 11




Topografico
Columna 11




Frete con Puertas
Columna 12




Topografico
Columna 12




Frete con Puertas
Columna 13



Topografico
Columna 13



Corte Lateral
Tipico




CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- TABLERO MARCA PROYECCION ELECTROLUZ .-
- CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°14 y 16.-
- PUERTAS CON BURLETE DE GOMA.-
- CERRADURAS ACCIONAMIENTO A PALANCA / HERRAMIENTA.-
- BISAGRAS INTERIORES.-
- TAPAS Y TECHO DESMONTABLES .-
- TRATAMIENTO SUPERFICIAL ESTRUCTURA : DESENGRASADO , DESOXIDADO, FOSFATIZADO.-
- PINTURA TABLERO ESMALTE POLIESTER BEIGE TEXTURADO , RAL 7032 , MIN. 70 Micrones .-
- BANDEJA PORTAELEMENTOS Y SOPORTES NARANJA , IRAM 02-1-030 .-
- ALIMENTACION INFERIOR CON CABLES .-
- SALIDAS A CAMPO INFERIOR CON CABLES .-
- CARTELES INDICADORES DE ACRILICO GRABADO, FONDO NEGRO, LETRAS BLANCAS.-
- LAS PARTES BAJO TENSION QUE QUEDARAN EXPUESTAS ABRIENDO LAS PUERTAS DEL FRENTE SERAN CUBIERTAS CON POLICARBONATO.-
- EL CABLEADO DE COMANDO SE HARA CON CABLE AISLADO ANTILLAMA TIPO VN.-
- COLOR DE BARRAS Cu:
 - N (Celeste)
 - R (Marron)
 - S (Negro)
 - T (Rojo)
- TIERRA (Verde-Amarillo).-
- LAS SECCIONES A UTILIZAR EN LAS CONEXIONES SERAN :
 - CIRCUITOS DE POTENCIA CABLE VN/Sx Extraflexible/ BARRA , S/CORRIENTE DEL INTERRUPTOR.-
 - CIRCUITO DE COMANDO: 1,5mm²
 - CIRCUITO VOLTIMETRICO: 2,5mm²
 - CIRCUITO AMPEROMETRICO: 4mm²

**CONFORME A
FABRICACIÓN**
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES
0	08/08/25	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION
A	28/01/25	W.E.L.	EMISION ORIGINAL

**PROYECCION
Electroluz**
**RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL**
Patria Diez 175
Tel.:03482-421940 (Rot.)
Fax:03482-421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
Parque Industrial - Rala.
Tel:03482-429810(Rot.)
Email:fabrica@electroluz.com.ar

	Fecha	Nombre	Cliente: JUAN C. POLINI Coronel Du Graty – Chaco Obra: PROVISION COLUMNAS CCM		
Dibujó	28/01/25	W.E.L.			
Revisó	29/01/24	D.J.L.			
Aprobó	30/01/25	L.R.P.			
Escala:	Denominación:			N° de Plano Cliente:	Rev
1/10					
	ESQUEMA CONSTRUCTIVOS CENTRO CONTROL DE MOTORES			N° de Obra:	
Tolerancia				N° de Plano:	Rev
Rugosidad				4804-01-M-TP01	

**ESQUEMA CONSTRUCTIVOS
CENTRO CONTROL DE MOTORES**

N° de Plano Cliente:
N° de Obra:
N° de Plano:
4804-01-M-TP01
Rev.
0