

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.

R.G. 8.6.2 **REVISIÓN 14** 10/02/2021

1.1-DATOS	3.1-INSPECCIÓN VISUAL					2-PROTOCOLO NÚMERO			
Fecha de emisión: 09-01-2023	Dimensional				S	7			
Fecha de ensayo: 06-01-2023	Dimensional Características técnicas según planos				S	4494-10-X-PE01			
	Índice de protección					4-REGISTRO FOTOGRAFICO			
Obra: 2676-NUEVA CELDA ALMACENAJE Cliente: CAIASA	Espesor de pintura				S	4-REGISTRO	FOIOGRA	FICO	
	-	•	1	_	S				
Objeto a ensayar: T.S.	Distribución de equipos y elementos								
Identificación: TGIT SET 4.1	Montaje de dispositivos				S				
Frente: UNICO	Cableado				S				
Columna: 01	Sección conductores circuito principal				S				
Documentación: 1)_2676-0010-E-EL-034 Rev.0	Identificación conductores circuitos principal				S				
2)_ 2676-0010-E-EL-035 Rev.0	Sección conductores circuitos auxiliares				S		1 .		
3)_ 2676-0010-E-EL-056 Rev.0	Identificación conductores circuitos auxiliares				S				
	Ajuste de terminales				S				
	Puesta a tierra de equipos				N				
1.2-ELECTRICOS	Puesta a tierra de puertas				S				
Tensión nominal de servicio: 380 [Vca]	Identificación de equipos en bandeja				S				
Corriente nominal de servicio: 160 [Aca]	Identificación de bornes				S				
Frecuencia: 50 [Hz]	Carteles identificatorios				S			-	
Corriente de cc de servicio: 36 [kA]	Placa característica				S				
Tensiones auxiliares: 1)_ 220 [Vca]	Distancias mínimas				S				
2)_ 24 [Vcc]		Sección de barras colectoras							
	Identificación de barras colectoras				S				
	_ ^	Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-1							
1.3-PROTECCION	Cubrebornes				S				
Grado de protección: IP65	Portaplanos				N				
1.4-DIMENSIONES	Tapas				S	3.3-PROTEC			
Gabinete:	Burletes				S	Protección con	tra choques el	éctricos S	
Alto (1): 2200 [mm]	Herrajes				S	(en servicio normal)			
Ancho: 1150 [mm]	Cáncamos de izaje				S	Continuidad del circuito de protección S			
Profundidad: 500 [mm]	Embalaje				S	(según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)			
Alto zócalo: 100 [mm]	3.2-FUNCIONAMIENTO				_	3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA			
Barras colectoras: Primarias Secundarias	Mecánico				S	(Según I.R.A.M. 2195)			
Fase R: $1x16x5$ $\overline{}$ N	Enclavamientos				S	Instrumento: HIPOT			
Fase S: 1x16x5 E N	Circuitos principales				S	Marca: MEGABRAS			
Fase T: $1x16x5 \times N$	Circuitos auxiliares				S	Nº de serie: UED 354 OR 7071			
Neutro: 1x16x5 N	Señalizació	Señalización				Circuito principal:			
Tierra: 1x30x5 N	Medición					Uaplicada: 2500 [kV]			
1.5-TERMINACIÓN	Tensión				N				
Gabinete: Pintado: Beige - RAL 7032	Corrientes				N	Resultado: S			
Bandejas: Galvanizado S	Entradas/Salidas Digitales				N N	Circuito de comando:			
Zócalo: Pintado: Negro S	4 [Entradas/Salidas Analógicas				Uaplicada:			
Barras colectoras:	Alarmas					Frecuencia			
Fase R: Plateado S	Iluminación y/o calefacción				N	Resultado:	E		
Fase S: Plateado S	3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN								
Fase T: Plateado	(Según I.R.A.M. 2325)								
Neutro: Plateado S	Instrumento: - Marca: -					Nº de serie: -			
Tierra: Plateado S				Resis	istencia de aislación ⁽²⁾ Resultado				
3.6-CONDICIONES AMBIENTALES	Circuito	- ensayo	- aisiacion 0	Fase R		Fase S	Fase T		
<i>Temperatura:</i> 25,6 [°C]	Principal	-	-	-		<u> </u>	-	E	
Humedad relativa: 43,8 [%]	Auxiliar	-		-		<u> </u>	-	E	
5.1-REFERENCIAS	5.2-NOTAS								
S Satisfactorio	(1) La altura del gabinete no contempla el zócalo.								
I Insatisfactorio	(2) Resistencia de aislación a θ °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa								
E Exceptuado	Se cumple con IRAM 2181-I								
N No corresponde	No se instalan, ni parametrizan software								
6-OBSERVACIONES	\(\lambda \sqrt{1}\rangle					7 C ALIZADO POR:			
	INU	C. M. M. A.	APELETTIWAL	TED HEDNÁN		///ROSAT	TI EZEQU	HEL	

CAPELETTI WALTER HERNÁN REPRESENTANTE TÉCNICO GSCCP Igeniero Electromecánico Matrícula CIE Nº 1-3145-8

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar



ROSATTI EZEQUIEL Ing. Electromecánico Departamento Calidad Proyección Electroluz SRL

Management System ISO 9001:2015

www.tuv.com ID 9105073234

