

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL DEATACOLO DE ENGAVOS DE DITTINA DADA TADI EDOS DE D.T.

R.G. 8.6.2 REVISIÓN 14 10/02/2021

PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T. 10/02/2021							
1.1-DATOS	3.1-INSPECCIÓN VISUAL				2-PROTOCOLO NÚMERO		
Fecha de emisión: 15-12-2021	Dimensiona	Dimensional			$\frac{S}{S}$ 4428-02-X-PE01		
Fecha de ensayo: 14-12-2021	Característi	Características técnicas según planos			s 4428-02-A-PEUI		
Obra: 2601-T. SET 1 RAMALLO	Índice de pro	rotección		S	4-REGISTRO	O FOTOGRAFI	(CO
Cliente: BUNGE ARGENTINA S.A.	Espesor de p	pintura		S			
Objeto a ensayar: CCM	Distribución	n de equipos	s y elementos	os S	S		
Identificación: CCM 1 - SET 1	Montaje de d		•	S			
Frente: C	Cableado	•		S		* *	
Columna: 01	Sección con	ıductores cir	rcuito princi _l	ipal S			-
Documentación: 1)_ 4428-02-M-PD01 Rev. 0			ores circuitos	s principal S			
2)_ 4428-02-E-EU01 Rev. 0	Sección con	ıductores cir	rcuitos auxili	liares S			
3)_ 4428-02-E-FU01 Rev. 0			ores circuitos	s auxiliares S		Act of the last of	
4)_ 4428-02-E-FU02 Rev. 0	Ajuste de ter			S		-	
5)_ 4428-02-E-FU03 Rev. 0	3	erra de equip	pos	S		•	733
1.2-ELECTRICOS		erra de puert		S			7
Tensión nominal de servicio: 380 [Vca]		•	os en bandej	ia S		1	
Corriente nominal de servicio: 1810 [Aca]		Identificación de bornes				- 1	
Frecuencia: 50 [Hz]	-	Carteles identificatorios					
Corriente de cc de servicio:		Placa característica					
Tensiones auxiliares: 1)_220 [Vca]	Distancias n			S			
2)_ 24 [Vcc]		barras colec	ctoras	S			
<u> </u>		ón de barras					
			s eoiceioras según I.R.A.N				
1.3-PROTECCION	Cubreborne.		58m	S			
Grado de protección: IP44	Portaplanos			N			
1.4-DIMENSIONES	Tapas			S			
Gabinete:	Burletes			S	I		
Alto (1): 2500 [mm]	Herrajes			S	-t1	-	11005
Ancho: 750 [mm]	Cáncamos d	do izaje		S	-11 '	ormai) lel circuito de prot	tección S
Profundidad: 500 [mm]	Embalaje	e izuje		S	-1	2181-1 7.4.3.1.5)	
Alto zócalo: 100 [mm]		ONAMIEN	TO		` 0	Z DIELECTRIC	
	Mecánico	Ulvarran,	10	S			A
Fase R: 100x10 — 40x5 —	Enclavamier			S			ļ
Barras colectoras: Primarias Secundarias Fase R: 100x10 40x5 40x5 Fase S: 100x10 40x5 40x5				S	-11	MEGABRAS	ļ
Fase T : 100x10 $\stackrel{\text{H}}{\times}$ 40x5 $\stackrel{\text{H}}{\times}$ 40x5 $\stackrel{\text{H}}{\times}$	_	Circuitos principales Circuitos auxiliares			- †	WEGABRAS UED 354 OR 7	10 7 1
Neutro: 40x10 E N E	Señalización			S			0/1
	-	1		17		-	
Tierra: 30x5 15x3 1.5-TERMINACIÓN	Medición				^	: 2500 [kV]	
_	Tensión Corriente	1 ension Corrientes			Frecuencia Resultado:		ļ
Gabinete: Pintado: Beige - RAL 7032 S	41				-11		
Bandejas: Pintado: Naranja - RAL 2004 S		Entradas/Salidas Digitales			Circuito de comando:		
Zócalo: Pintado: Negro S	Entraaas/su	Entradas/Salidas Analógicas			Capitedda		
Barras colectoras:	Alarmas	1.6	. ,	N	Frecuencia Resultado:	_	
Fase R: Pintado: Castaño S	4	Iluminación y/o calefacción National State State				E	
Fase S: Pintado: Negro	41			ON			
Fase T: Pintado: Rojo	(Según I.R.A						
Neutro: Pintado: Celeste	Instrumento	Instrumento: - Marca: -				Nº de serie: -	•
Tierra: Plateado S	Circuito	U ensayo	$T_{\it aislación}$ θ		istencia de aislación ⁽²⁾ Resultado		
3.6-CONDICIONES AMBIENTALES		- triony.	шышсы	Fase R	Fase S	Fase T	
<i>Temperatura:</i> 26,3 [°C]	Principal	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	-	-	E
Humedad relativa: 48,2 [%]	Auxiliar		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	E

5.1-REFERENCIAS

S Satisfactorio I Insatisfactorio

E Exceptuado No corresponde

5.2-NOTAS

- (1) La altura del gabinete no contempla el zócalo.
- (2) Resistencia de aislación a $\theta\,^{o}\text{C}$ entre una fase y los demás bornes unidos a masa

Se cumple con IRAM 2181-I

No se instalan ni parametrizan software

6-OBSERVACIONES



CAPELETTI WALTER HERNÁN REPRESENTANTE TÉCNICO GSCCP Igeniero Electromecánico Matrícula CIE Nº 1-3145-8

7-REMIZADO POR:

ROSATTI EZEQUIEL
Ing. Electromecánico
Departamento Calidad Proyección Electroluz SRL

Pág. 1 de 1

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944 FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar





www.tuv.com ID 9105073234

