




- TABLERO MARCA PROYECCION ELECTROLUZ .-
 - CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°14 y 16.-
 - PUERTAS CON BURLETE DE GOMA.-
 - CERRADURAS ACCIONAMIENTO A PALANCA / HERRAMIENTA.-
 - BISAGRAS INTERIORES.-
 - TAPAS Y TECHO DESMONTABLES.-
 - TRATAMIENTO SUPERFICIAL ESTRUCTURA : DENEGROSADO, DESOXIDADO, FOSFATIZADO.-
 - PINTURA TABLERO ESMALTE POLIESTER BEIGE TEXTURADO , RAL 7032 , MIN. 70 Micrones .-
 - BANDAJE PORTAELEMENTOS Y SOPORTES NARANJA , IRAM 02-1-030 .-
 - ALIMENTACION INTERIOR CON CABLES .-
 - SALIDAS A CAMPO INTERIOR CON CABLES .-
 - CARTELES INDICADORES DE ACRILICO GRABADO, FONDO NEGRO, LETRAS BLANCAS.-
 - LAS PARTES BAJO TENSION QUE QUEDARAN EXPUESTAS ABIRIENDO LAS PUERTAS SERAN CUBIERTAS CON POLICARBONATO.-
 - EL CABLEADO DE COMANDO SE HARA CON CABLE AISLADO ANTILLAMA TIPO VN.-
 - COLOR DE BARRAS Cu:
 - N (Celeste)
 - R (Marron)
 - S (Negro)
 - T (Rojo)
 - TIERRA (Verde-Amarillo).-
- LAS SECCIONES A UTILIZAR EN LAS CONEXIONES SERAN :
 - CIRCUITOS DE POTENCIA CABLE VN/Sx Extrefleible/ BARRA , S/CORRIENTE DEL INTERRUPTOR.-
 - CIRCUITO DE COMANDO: 1.5mm²
 - CIRCUITO VOLTIMETRICO: 2.5mm²
 - CIRCUITO AMPEROMETRICO: 4mm²



RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL
Patricio Diez 175
Tel.: 03482-421940 (Rot.)
Fax: 03482-421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
Parque Industrial - Rta.
Telefax: 03482-429810 (Rot.)
Email: fabrica@electroluz.com.ar

	Fecha	Nombre	Cliente: LDC Argentina S.A.	
Dibujó	04-04-2024	W.LUQUE	QUIMILI - SANTIAGO DEL ESTERO	
Revisó				
Aprobó			Obrs: PROVISION CCM	
Escala:	Denominación:		Nº de Plano Cliente:	Rev.
1:10			PL-E02	.
	ESQUEMA TOPOGRAFICO TGBT EXISTENTE Y NUEVAS COLUMNAS ALIMENTACION CCM 1 y 2		Nº de Plano:	Rev.
Tolerancia			3202	
Rugosidad			4766-06-M-TP01	2