



PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.



NOMBRE	ALIMENTACION GENERAL TGBT 5.01	CORRECCION FACTOR DE POTENCIA	SPRIGER LOG SORTING	OF PPAL	COMPLEJO RESIDENCIAL	PROTECCION SOBRETENSIONES	LOG SORTER (SC)
TAG	Q0.0	Q0.2	Q0.4	Q0.8	Q0.9	TM1.1	Q0.5
COL/CUB	2-2	2-3	2-3	3-2	3-2	3-2	3-3
TENSION - V	380	380	380	380	380	*	380
POTENCIA - KW	2500	600 KVAR (12x50Kvar)	287	70	70	*	6
CORRIENTE - A	4x4000A - Extraíble	*	513	125,12	125,12	*	10,75
INTERRUPTOR	3WL1340-4EG76-1GA2	3VA2612-5HL32-0AA0	3VA2463-5HN42-0AA0	3VA1112-6GF42-0AA0	3VA1112-6GF42-0AA0	3VA1112-6GF42-0AA0	3VA2025-5HL32-0AA0
PROTECCION/REGULACION	ETU45 LSING - 4x4000A	ETU320 LI -3x1250A	ETU350 LSI - 4x630A	TM240 ATAM125 - 4x125A	TM240 ATAM125 - 4x125A	TM240 ATAM125 - 4x125A	ETU320 - 3x25A
INTERRUPTOR DIFERENCIAL	*	*	*	*	*	*	*
TRAFO CORRIENTE	TA600 , 4000/5A	*	*	*	*	*	*
MEDICION	SETRON PAC 3120/7KM3120-0BA01-1DA0	*	*	*	*	*	*
SECCIONADOR/INTERRUPTOR	5SY4410-7 / 4x10-C	3kf3325... (x6 uni)	*	*	*	*	*
FUSIBLE	*	3NA3144/250A (x6 juegos)	*	*	*	*	*
GUARDAMOTOR	*	*	*	*	*	*	*
REGULACION	*	*	*	*	*	*	*
CONTACTOR	*	3RT2637-1AP03 (x12 uni)	*	*	*	*	*
CAPACITOR	*	BLRCH250A300B44/25Kvar (x24 uni)	*	*	*	*	*
DESCARGADOR	*	*	*	*	*	5SD7464-0 / T2-40KA	*
SALIDA N°	0	2	4	8	9	1	5

CONFORME
A OBRA
PROYECCION ELECTROLUZ SRL

N°PLANO FABRICACION: 4534-06-E-EU01

	Fecha	Nombre	Observaciones	Rev.	Fecha	Nombre	ACONTimber SAU COMPLEJO RESIDENCIAL-ELECTRICIDAD ASERRADERO GOBERNADOR VIRASORO	N° Plano Cliente:	Rev.N°
A	20/08/22	W.E.L.	EMISION ORIGINAL - PARA APROBACION	Dibujo	20/08/22	W.E.L.		Hoja N° : 1/4	2
B	05/12/22	W.E.L.	REVISIÓN SEGUN "Cable list from SET to CCM 220922 - v4"	Reviso	06/02/23	R.E.E.D			
0	05/04/23	R.E.E.D	APTO PARA CONSTRUIR	Aprobo	05/04/23	J.I.G.		N° Plano 3019-00-E-EU012	2
1	25/10/23	C.G.O.	CONFORME A FABRICACION						
2	08/01/24	C.G.O.	CONFORME A OBRA - AGREG. INTERR COMEDOR Y CAMBIO PORTERIA						

ESQUEMA UNIFILAR
TABLERO TGBT 05.1

