INDICE						
Ноја	DENOMINACION					
1 de 3	Caratula					
2 de 3	Esquema Unifilar Celdas de Compensación Potencia Reactiva CB15CAP 13.2KV, 4500 KVAr, 25KA.					
3 de 3	LISTADO de REFERENCIAS					

CAPACIDAD MINIMA INSTALABLE: 1500 KVAR CAPACIDAD MEDIA INSTALABLE: 3000 KVAR CAPACIDAD MAXIMA INSTALABLE: 4500 KVAR

16/09/25 J.I.F. CONFORME A FABRICACION 0 29/05/24 L.R.P. APTO PARA CONSTRUIR 28/04/23 L.R.P. REVISION GENERAL EMISION ORIGINAL - LICITACION Α 24/11/22 L.R.P. REV-N° FECHA **REVISO** DESCRIPCION

Dibujó Revisó Aprobó Escala: RECONQUISTA - STA. FE

CASA CENTRAL Patricio Diez 175 Tel.:03482-421940 (Rot.) Fax:03482-421944 www.electroluz.com.ar PLANTA INDUSTRIAL Parque Industrial — Rqta. Telefax:03482—429810(Rot.)

Email:fabrica@electroluz.com.ar

S/E **ESQUEMA UNIFILAR CELDA INTEMPERIE 13,2 KV** COMPENSACION DE POTENCIA Tolerancia REACTIVA - 4500 KVAr Rugocidad

20/05/20

Denominación:

(Hoja 1 de 3)


Lugar:

Cliente: EPE - Santa Fe

Obra: PROVISION DE CELDAS N° de Plano Cliente: N° de Obra: 3119 N° de Plano: Rev. 4658-01-E-EU01 0

CONFORME A **FABRICACIÓN** PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

autorizacion escrita. Sujeto a modificacion sin previo aviso.





SECCIONADOR BAJO CARGA 13.2KV 400A 25KA CON BOBINA DE APERTURA Y CONT. AUX. 3NA+3NC Modelo: LVPn

Marca: Lago Electromecanica



INTERRUPTOR EN VACIO 17.5 kV, I.nom: 1250 A, CAPACIDAD DE RUPTURA: 25 kA/3s, EJECUCIÓN FIJA, C/BOBINA DE CIERRE, APERTURA Y MOTOR CARGA RESORTE EN 110 Vcc. Marca: SIEMENS - Modelo: 3AE5284-2AE40-0EN6-Z

MOTOR CARGA RESORTE INTERRUPTOR

Modelo: EXECH10D -Tensión de mando: 100 a 125Vcc Tiempo de carga: <15 seg.



BOBINA CIERRE Y 1º BOBINA APERTURA INTERRUPTOR

Modelo: 59286

Tensión de mando: 100 a 130Vcc/Vca



RELE DE PROTECCION

Modelo: P3U20-6AAA2ACAA Marca: SCHNEIDER ELECTRIC

(VER CARACTERISTICAS EN CORTEC Y CATALOGO)



CAPTOR OPTICO DE ARCO REL52804 Marca: SCHNEIDER ELECTRIC



DETECTOR CAPACITIVO DE TENSIÓN Marca: EPOXIFORMAS - Modelo: DCT 135-1-2 C/SEÑALIZACION LUMINOSA BOHERDI DPT-N (Horiz)



DETECTOR RESISTIVO DE TENSIÓN Marca: EPOXIFORMAS - Modelo: W 3754 C/SEÑALIZACION LUMINOSA BOHERDI DPT-N (Horiz)



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE. MEDICION Y PROTECCION Marca: HOFF - Modelo: HE.

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DESBALANCE CENTRO DE ESTRELLA Marca: HOFF - Modelo: HE.



ENCLAVAMIENTO

TERMOMAGNETICA 6 kA. Marca: Schneider Electric

Modelo: IC60N

DPAT() PULSADOR (NEGRO) DESBLOQUEO SECC. PUESTA A TIERRA Marca: SCHNEIDER ELECTRIC - Modelo: XB4-BA21.

PULSADOR (NEGRO) DESBLOQUEO SECC. DE LINEA DSL 🔘 Marca: SCHNEIDER ELECTRIC - Modelo: XB4-BA21.

PULSADOR (VERDE) CIERRE INTERRUPTOR PC O Marca: SCHNEIDER ELECTRIC - Modelo: XB4-BA31.

PULSADOR (ROJO) APERTURA INTERRUPTOR PA O Marca: SCHNEIDER ELECTRIC - Modelo: XB4-BA42.

L−R ⊘ SELECTORA LOCAL - REMOTO (1NA+1NC) Marca: SCHNEIDER ELECTRIC - Modelo: XB4-BD25.

IL-C SELECTORA ILUM. INTERIOR CUBICO INTERRUPTOR Y CAPACITORES Marca: SCHNEIDER ELECTRIC - Modelo: XB4-BD21.



SEÑALADOR EN CRUZ

Marca: EPOXIFORMAS - Modelo: SAC-200-1-1

INDICADORES LUMINOSOS DE ESTADO SOLIDO

Marca: EPOXIFORMAS Modelo: LSS110-4-2 C/RESISTENCIA $10k\Omega$

RD ⊗ RESORTE DESCARGADO (AMBAR)

FTC 🛇 FALTA TENSION DE COMANDO (ROJO)



RESISTENCIA CALEFACTORA (CANT:2) Marca: CALROCAL S.A. - Modelo: CT-ST250X Un: 230 Vca POT: 200 Watt



TORTUGA ILUMINACION INTERIOR (CANT:2)

Marca: SENTILUX

Un: 230 Vca POT: 11 Watt (Lámpara bajo consumo).



AMPERIMETRO ANALÓGICO CI.:1,5 200/5A FRENTE CUADRADO 96x96 Marca: NOLLMANN



CAPACITOR 250KVAr Un: 7980V - 50 Hz Modelo: 079XMFA250 - Marca: LEYDEN



REACTANCIA LIMITADORA DE CORRIENTE DE INRUSH. 13.2KV, 200A, 0.050mH Marca: LEYDEN



SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA TENSION: 13.2 kV, CAPACIDAD: 400A CAPACIDAD DE RUPTURA 25 KA/1seq Marca: Proy. Electroluz

1	16/09/25	J.I.F.	CONFORME A FABRICACION
0	29/05/24	L.R.P.	APTO PARA CONSTRUIR
В	28/04/23	L.R.P.	REVISION GENERAL
A	24/11/22	L.R.P.	EMISION ORIGINAL – LICITACION
REV-N°	FECHA	REVISO	DESCRIPCION

b KO A F C C 10 W		Fecha	Nombre	\mid Cliente: EPE – Si	anta Fe		
Electroluz)	Dibujó	20/05/20	G.A.M.	Lugar			
	Revisó			Lugar:			
	Aprobó			Obra: PROVISION D	bra: PROVISION DE CELDAS		
DESCRIPTION OF A FE	Escala:	Denominación:			N° de Plano Cliente:	Rev.	
RECONQUISTA - STA. FE CASA CENTRAL Patricio Diez 175	S/E	ESQUEMA UNIFILAR			-	_	
Tel.:03482-421940 (Rot.) Fax:03482-421944 www.electroluz.com.ar		CELDA INTEMPERIE 13,2 KV COMPENSACION DE POTENCIA			N* de Obra: 3119		
PLANTA INDUSTRIAL Parque Industrial — Rata.	Tolerancia	RE/	ACTIVA - 4	500 KVAr	N° de Plano:	Rev.	
Telefax:03482-429810(Rot.) Email:fabrica@electroluz.com.ar	Rugocidad		(Hoja 3 d	de 3)	4658-01-E-EU01	0	