

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L. SE RESERVA LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

D

C

B

A

D

C

B

A

TABLERO SECCIONAL
PLANTA BAJA C
TSPB-C

BARRA NORMAL
3x380/220VCA-50Hz
R1/S1/T1/N1+PAT

DE TGBT
(R/S/T/N)
-S01
iC60H 4x40
A9F87440
1x10mm²

4x4mm²
-ID01
SDR42530
4x25A/30mA

4x10mm²
-ID02
SDR44030
4x40A/30mA

4x4mm²
-ID03
SDR42530
4x25A/30mA

4x4mm²
-ID04
SDR42530
4x25A/30mA

4x4mm²
-ID05
SDR42530
4x25A/30mA

2x4mm²
-ID06
SDR22530
2x25A/30mA

SEMIBARRA 1

SEMIBARRA 2

SEMIBARRA 3

SEMIBARRA 4

SEMIBARRA 4

-Q01
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q02
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q03
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q04
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q05
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q06
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q07
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q08
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q09
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q10
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

-Q11
SDZD64C16
2x16A-C
6KA

-Q12
SDZD64C16
2x16A-C
6KA

-Q13
SDZD64C16
2x16A-C
6KA

-Q14
SDZD64C16
2x16A-C
6KA

-Q15
SDZD64C16
2x16A-C
6KA

-Q16
SDZD64C16
2x16A-C
6KA

-Q17
SDZD62C16
2x16A-C
6KA

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C51

C52

C53

C54

C55

C56

C101

C102

C103

C201-TOMAC EVAP

REFERENCIAS

	SECCIONADOR BAJO CARGA MOD ISW/INS - SCHNEIDER ELECTRIC
	INDICADOR LUMINOSO MOD XB7 - SCHNEIDER ELECTRIC
	SECCIONADOR PORTA FUSIBLE MOD E93 - ZOLODA
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL MOD SDR - STECK
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MOD SDZ - STECK
	BORNERA COMPONIBLE MARCA ZOLODA
	ACTUADOR BINARIO 12 CANALES MOD MTN648493+683890 - MERTEN

CONFORME A
FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES
1	28/07/25	J.FALABEL	CONFORME A FABRICACION
0	14/10/24	G.MIÑO	APTO PARA CONSTRUIR
A	24/09/24	S.SOSA	EMISION ORIGINAL - PARA APROBACION

PROYECCION
Electroluz
S.R.L.
RECONQUISTA - STA. FE
CASA CENTRAL
Patricio Diez 175
Tel.:03482-421940 (Rot.)
Fax:03482-421944
www.electroluz.com.ar
PLANTA INDUSTRIAL
Parque Industrial - Raña.
Telefax:03482-429810(Rot.)

Fecha	Nombre	Cliente:		
Dibujó	24/09/24	S.SOSA		
Revisó			Obra: HOSPITAL DE CLINICAS SDE	
Aprobó			N° de Plano Cliente:	
Escala:	S/E		N° de Obra:	
Tolerancia			3194	
Rugocidad			N° de Plano:	Rev.
		4748-10-E-EU01		1

ESQUEMA UNIFILAR
TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA-C
TSPB-C