TABLERO SECCIONAL
DE SERVICIOS
TSS62001



CONFORME A FABRICACIÓN
PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

CIRCUITO Nº	ALIM TSS 62001	CS01	CS02	CS03	CS04
DESCRIPCION DE LA CARGA	ALIMENTACION TABLERO SECC TSS 62001	ALIMENTACION	ALIMENTACION	ALIMENTACION	ALIMENTACION
FASES	R-S-T-N	R-S-T-N	R-S-T-N	R-S-T-N	R-S-T-N
POTENCIA (kW)	–	–	–	–	–
POTENCIA (HP)	–	–	–	–	–
CORRIENTE (A)	125A	40A	40A	40A	40A
INT. DIFERENCIAL	–	5SV53440	5SV53440	5SV53440	5SV53440
INTERRUPTOR / INT. TERMOMAGNETICO	3KD3240-0NE100 + 3KD9201-1	5SY6440-7 4x40A C-6kA	5SY6440-7 4x40A C-6kA	5SY6440-7 4x40A C-6kA	5SY6440-7 4x40A C-6kA
SECCION CONDUCTOR	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
CODIGO INTERRUPTOR	-Q00	QS01	QS02	QS03	QS04

NOTA:
(1) A DEFINIR S/PLANILLA DE CAIDA DE TENSION

PROYECCION ELECTROLUZ S.R.L.
LA PROPIEDAD DEL MISMO CON PROHIBICION DE REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, SIN AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. SE RESERVA

Rev.	Fecha	Nombre	Observaciones
A	21/01/25	W.E.L.	EMISION PARA APROBACION
0	19/02/25	W.E.L.	PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°26-070225
1	28/04/25	G.MIÑO	CONFORME A FABRICACION

	Fecha	Nombre
Dibujó	21/01/25	W.E.L.
Revisó	.	.
Aprobó	.	L.R.P.

PROYECCION Electroluz S.R.L.

Cliente: **MSU Agro**
Obra: BLANCHEADO
Denominación: ESQUEMA UNIFILAR TABLERO SECCIONAL DE SERVICIOS TSS 62001

N° de Obra:	Hoja N°:
3205	1/1
N° de Plano Cliente: .	Rev.N° .
N° de Plano: 4767-18-E-EU01	Rev.N° 1