


<b>1.1-DATOS</b> Fecha de emisión: <b>03-12-2021</b> Fecha de ensayo: <b>24-11-2021</b> Obra: <b>2505-INST. ELECT. DESMOTAD. LUMMUS</b> Cliente: <b>ZORIAN HNOS. S.R.L.</b> Objeto a ensayar: <b>CCM</b> Identificación: <b>T. COMEMODULOS</b> Frente: <b>UNICO</b> Columna: <b>01</b> Documentación: <b>1)_ 4334-06-M-TP01 Rev. 0</b> <b>2)_ 4334-06-E-EU01 Rev. 0</b> <b>3)_ 4334-06-E-FU01 Rev. 0</b> <b>4)_ 4334-06-E-FU-02 Rev. 0</b> <b>5)_ 4334-06-A-DI01 Rev. 0</b>	<b>3.1-INSPECCIÓN VISUAL</b> <i>Dimensional</i> <i>Características técnicas según planos</i> <i>Índice de protección</i> <i>Espesor de pintura</i> <i>Distribución de equipos y elementos</i> <i>Montaje de dispositivos</i> <i>Cableado</i> <i>Sección conductores circuito principal</i> <i>Identificación conductores circuitos principal</i> <i>Sección conductores circuitos auxiliares</i> <i>Identificación conductores circuitos auxiliares</i> <i>Ajuste de terminales</i> <i>Puesta a tierra de equipos</i> <i>Puesta a tierra de puertas</i> <i>Identificación de equipos en bandeja</i> <i>Identificación de bornes</i> <i>Carteles identificatorios</i> <i>Placa característica</i> <i>Distancias mínimas</i> <i>Sección de barras colectoras</i> <i>Identificación de barras colectoras</i> <i>Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-I</i> <i>Cubrebornos</i> <i>Portaplanos</i> <i>Tapas</i> <i>Burletes</i> <i>Herrajes</i> <i>Cáncamos de izaje</i> <i>Embalaje</i>	<b>2-PROTOCOLO NÚMERO</b> <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">4334-06-X-PE01</div>																																				
<b>1.2-ELECTRICOS</b> Tensión nominal de servicio: <b>380 [Vca]</b> Corriente nominal de servicio: <b>100 [Aca]</b> Frecuencia: <b>50 [Hz]</b> Corriente de cc de servicio: <b>36 [kA]</b> Tensiones auxiliares: <b>1)_ 220 [Vca]</b> <b>2)_ 24 [Vcc]</b>	<b>3.2-FUNCIONAMIENTO</b> <i>Mecánico</i> <i>Enclavamientos</i> <i>Circuitos principales</i> <i>Circuitos auxiliares</i> <i>Señalización</i> <i>Medición</i> <i>Tensión</i> <i>Corrientes</i> <i>Entradas/Salidas Digitales</i> <i>Entradas/Salidas Analógicas</i> <i>Alarmas</i> <i>Iluminación y/o calefacción</i>	<b>4-REGISTRO FOTOGRAFICO</b> 																																				
<b>1.3-PROTECCION</b> Grado de protección: <b>IP44</b>	<b>3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD</b> Protección contra choques eléctricos <b>[S]</b> (en servicio normal) Continuidad del circuito de protección <b>[S]</b> (según IRAM 2181-I 7.4.3.1.5)	<b>3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA</b> (según I.R.A.M. 2195) Instrumento: - Marca: - Nº de serie: - Circuito principal: Uaplicada: - Frecuencia: - Resultado: <b>[E]</b> Circuito de comando: Uaplicada: - Frecuencia: - Resultado: <b>[E]</b>																																				
<b>1.4-DIMENSIONES</b> Gabinete: Alto <sup>(1)</sup> : <b>2100 [mm]</b> Ancho: <b>700 [mm]</b> Profundidad: <b>400 [mm]</b> Alto zócalo: <b>300 [mm]</b> Barras colectoras: <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>Primarias</td> <td>Secundarias</td> </tr> <tr> <td>Fase R: <b>20x5</b></td> <td><b>N</b></td> </tr> <tr> <td>Fase S: <b>20x5</b></td> <td><b>N</b></td> </tr> <tr> <td>Fase T: <b>20x5</b></td> <td><b>N</b></td> </tr> <tr> <td>Neutro: <b>20x5</b></td> <td><b>N</b></td> </tr> <tr> <td>Tierra: <b>30x5</b></td> <td><b>15x3</b></td> </tr> </table>	Primarias	Secundarias	Fase R: <b>20x5</b>	<b>N</b>	Fase S: <b>20x5</b>	<b>N</b>	Fase T: <b>20x5</b>	<b>N</b>	Neutro: <b>20x5</b>	<b>N</b>	Tierra: <b>30x5</b>	<b>15x3</b>	<b>3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN</b> (según I.R.A.M. 2325) Instrumento: -      Marca: -      Nº de serie: -	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Circuito</th> <th rowspan="2">U ensayo</th> <th rowspan="2">T aislación θ</th> <th colspan="3">Resistencia de aislación <sup>(2)</sup></th> <th rowspan="2">Resultado</th> </tr> <tr> <th>Fase R</th> <th>Fase S</th> <th>Fase T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Principal</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>E</b></td> </tr> <tr> <td>Auxiliar</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>E</b></td> </tr> </tbody> </table>	Circuito	U ensayo	T aislación θ	Resistencia de aislación <sup>(2)</sup>			Resultado	Fase R	Fase S	Fase T	Principal	-	-	-	-	-	<b>E</b>	Auxiliar	-	-	-	-	-	<b>E</b>
Primarias	Secundarias																																					
Fase R: <b>20x5</b>	<b>N</b>																																					
Fase S: <b>20x5</b>	<b>N</b>																																					
Fase T: <b>20x5</b>	<b>N</b>																																					
Neutro: <b>20x5</b>	<b>N</b>																																					
Tierra: <b>30x5</b>	<b>15x3</b>																																					
Circuito	U ensayo	T aislación θ	Resistencia de aislación <sup>(2)</sup>			Resultado																																
			Fase R	Fase S	Fase T																																	
Principal	-	-	-	-	-	<b>E</b>																																
Auxiliar	-	-	-	-	-	<b>E</b>																																
<b>1.5-TERMINACIÓN</b> Gabinete: <b>Pintado: Beige - RAL 7032</b> <b>[S]</b> Bandejas: <b>Pintado: Naranja - RAL 2004</b> <b>[S]</b> Zócalo: <b>Pintado: Negro</b> <b>[S]</b> Barras colectoras: Fase R: <b>Plateado</b> <b>[S]</b> Fase S: <b>Plateado</b> <b>[S]</b> Fase T: <b>Plateado</b> <b>[S]</b> Neutro: <b>Plateado</b> <b>[S]</b> Tierra: <b>Plateado</b> <b>[S]</b>	<b>5.2-NOTAS</b> (1) La altura del gabinete no contempla el zócalo. (2) Resistencia de aislación a θ °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa Se cumple con <b>IRAM 2181-I</b> No se instalan, ni parametrizan software	<b>7-REVISADO POR:</b> <b>ROSATTI EZEQUIEL</b> Ing. Electromecánico Departamento Calidad Proyección Electroluz SRL																																				
<b>3.6-CONDICIONES AMBIENTALES</b> Temperatura: <b>26,7 [°C]</b> Humedad relativa: <b>49,1 [%]</b>	<b>5.1-REFERENCIAS</b> <b>[S]</b> Satisfactorio <b>[I]</b> Insatisfactorio <b>[E]</b> Exceptuado <b>[N]</b> No corresponde	<b>6-OBSERVACIONES</b>																																				