

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.

R.G. 8.6.2 **REVISIÓN 14** 10/02/2021

1.1-DATOS				3.1-INSPECCIÓN VISUAL					2-PROTOCOLO NÚMERO			
Fecha de emisión: 15-02-2023			Dimensional Características técnicas según planos S									
Fecha de ensayo: 13-02-2023								4449-34-A-1 E03				
Obra: 2613-TORRE HUERGO 475			Índice de protección					4-REGISTRO FOTOGRAFICO				
Cliente: CRIBA SA				Espesor de pintura				S		- John J		
Objeto a ensayar: TS				Distribución de equipos y elementos				S	1			
Identificación: TS-D1-E				Montaje de dispositivos				S				
Frente: UNICO			Cableado				S					
Columna: 5			Sección conductores circuito principal				S					
Documentación: 1)_ CR-TH-IE-EU-TP-02 Rev.2			v.2	Identificación conductores circuitos principal				S				
				Sección con	ductores cir	rcuitos auxil	iares	N				
				Identificación conductores circuitos auxiliares				N				
				Ajuste de terminales				S				
				Puesta a tie	rra de equip	pos		N				
1.2-ELECTRICOS				Puesta a tie	rra de pueri	tas		N				
Tensión nominal de servicio: 220 [Vca]				Identificación de equipos en bandeja				S				
Corriente nominal de servicio: 63 [Aca]				Identificación de bornes				S				
Frecuencia: 50 [Hz]				Carteles identificatorios				S				
Corriente de cc de servicio: 6 [kA]				Placa característica				N				
Tensiones auxiliares:			Distancias n	nínimas			S					
				Sección de barras colectoras				N				
				Identificación de barras colectoras				N				
				Apriete de e	embarrado s	egún I.R.A.N	И. 2356-1	N				
1.3-PROTECCION				Cubrebornes S				S				
Grado de protección: IP30				+ *				N				
1.4-DIMENSIONES	8			Tapas				S		CION Y CONT		
Gabinete:				Burletes				N	Protección con	tra choques elécti	ricos S	
Alto $^{(1)}$:	350 [mm]			Herrajes				N	(en servicio no	<i>'</i>		
Ancho:	200 [mm]			Cáncamos de izaje				N		l circuito de prot		
Profundidad:	116 [mm]			Embalaje				S		2181-1 7.4.3.1.5		
Alto zócalo:	N			3.2-FUNCIONAMIENTO				_	3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA			
Barras colectoras:	Primarias	Secundarias		Mecánico				S	(Según I.R.A.M. 2195)			
Fase R:	N	N		Enclavamientos				S	Instrumento: HIPOT			
Fase S:	N	N		Circuitos principales				S	Marca: MEGABRAS			
Fase T:	N	N		Circuitos auxiliares				N	Nº de serie: UED 354 OR 7071			
Neutro:	N	N		Señalización				N	-			
Tierra:	N	N		Medición					Uaplicada: 2500 [kV]			
1.5-TERMINACIÓN								N				
Gabinete: Termoplastico aislante - Verde/Blanco N				I				N	Resultado: S			
Bandejas: -			N	Entradas/Sa	_			N	Circuito de co			
Zócalo: - N			Entradas/Salidas Analógicas				N	Uaplicada: -				
Barras colectoras:			Alarmas				N	Frecuencia				
Fase R: -							N	Resultado:	E			
Fase S: -				3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN								
Fase T: -				(Según I.R.A.M. 2325)								
Neutro: -			N	Instrumento: - Marca: -					Nº de serie: -			
Tierra: - N 3.6-CONDICIONES AMBIENTALES			Ν						stencia de aislación (2) Resultado			
		ALES		n · · · · · ·			Fase R	-	Fase S	Fase T	TE	
_	25,3 [°C]			Principal	-	-	-		-	-	E	
	60,2 [%]			Auxiliar	-	-	-		-	-	E	
5.1-REFERENCIAS S Satisfactorio	5.2-NOTAS (1) La altura del cabinete no contemple el zácelo											
I Insatisfactorio				 (1) La altura del gabinete no contempla el zócalo. (2) Resistencia de aislación a θ °C entre una fase y lo 					a damás t	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
E Exceptuado				(2) Resistencia de aislación a θ °C entre una fase y lo Se cumple con IRAM 2181-I					os demas bornes unidos a masa			
N No corresponde				*								
6-OBSERVACIONES				No se instalan, ni parametrizan software					7-BALIZADO POR:			
U-ODSER VACIONES				CAPELETTI WALTER HERNÁN					//ROSATTI EZEQUIEL			
	REPRESENTANTETÉCNICO						TETÉCNICO GS	CCP	Ing I	Electromecánio	0	
						Igeniero Ele	ectromecánic	o (Departamento Calidad Proyección Electroluz SRL			

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar



Matrícula CIE Nº 1-3145-8

Management System ISO 9001:2015

www.tuv.com ID 9105073234

Pág. 1 de 1

