

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - ANEXO II SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS-INSPECCIÓN FINAL PROTOCOLO DE ENSAYOS DE RUTINA PARA TABLEROS DE B.T.

R.G. 8.6.2 **REVISIÓN 14** 10/02/2021

1.1-DATOS	3.1-INSPECCIÓN VISUAL					2-PROTOCOLO NÚMERO			
Fecha de emisión: 07-01-2025	Dimensional				S	71			
Fecha de emisión. 67-01-2025 Fecha de ensayo: 06-01-2025	Dimensional Características técnicas según planos				S	4566-37-X-PE01			
Obra: 3045-NVO. CENT. DISTR. TUBOS TX	Índice de protección				S	4-REGISTRO FOTOGRAFICO			
Cliente: CINTER - TERNIUM	*				S	7-KEGISTK	FOTOGRAFI		
Objeto a ensayar: TS	Espesor de pintura Distribución de equipos y elementos				S				
Identificación: CAJA CONEX. ACOMETIDA CLT					S	ĺ			
Frente: UNICO	Montaje ae aispositivos Cableado			N					
Columna: 1					N				
	Sección conductores circuito principal				N				
Documentación: 1)_ SR.ACD.GRAL.GRAL-CTE-IE070-0	Identificación conductores circuitos pri				N			•	
1)_ SK.ACD.GKAL.GKAL-CTE-IEU/U-U	Sección conductores circuitos auxiliares				N				
	Identificación conductores circuitos auxiliares				N				
	Ajuste de terminales				N				
1.4 EL ECEDICOS	Puesta a tierra de equipos				S				
1.2-ELECTRICOS	Puesta a tierra de puertas				N	7			
Tensión nominal de servicio: 400 [Vca]	Identificación de equipos en bandeja				-			3	
Corriente nominal de servicio: 630 [Aca]	Identificación de bornes				N				
Frecuencia: 50 [Hz]	Carteles identificatorios				S			200	
Corriente de cc de servicio:	Placa característica				S				
Tensiones auxiliares:		Distancias mínimas Sección de barras colectoras				· A			
						5			
		Identificación de barras colectoras							
1.4 PROTECCION	- -	Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-1 S Cubrebornes S							
1.3-PROTECCION		Cubrebornes							
Grado de protección: IP65	- ^	Portaplanos							
1.4-DIMENSIONES	Tapas				N	3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD			
Gabinete:	Burletes				S	Protección contra choques eléctricos S			
Alto (1): 750 [mm]	Herrajes				N	(en servicio normal)			
Ancho: 600 [mm]	Cáncamos de izaje				N	Continuidad del circuito de protección S			
Profundidad: 250 [mm]	Embalaje				S	(según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)			
Alto zócalo: N	3.2-FUNCIONAMIENTO				_	3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA			
Barras colectoras: Primarias Secundarias Fase R: 1x50x10 N Fase S: 1x50x10 N N	Mecánico				S	(Según I.R.A.M. 2195)			
Fase R: $1x50x10$ $=$ N	Enclavamientos				S	Instrumento: HIPOT			
	Circuitos principales				S	Marca: MEGABRAS			
Fase T: $1x50x10 \times N$	Circuitos auxiliares				N	N° de serie: UED 354 OR 7071			
Neutro: 1x40x10 N	Señalización				N	-			
Tierra: N N	Medición					Uaplicada: 2000 [V]			
1.5-TERMINACIÓN	Tensión				N				
Gabinete: Pintado: Beige - RAL 7032	Corrientes				N N				
Bandejas: - N		Entradas/Salidas Digitales				Circuito de comando:			
Zócalo: - N	<u>.</u> [Entradas/Salidas Analógicas				Uaplicada: -			
Barras colectoras:	Alarmas					Frecuencia	_		
Fase R: Plateado S	Iluminación y/o calefacción				N	Resultado:	E		
Fase S: Plateado S	3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN								
Fase T: Plateado S	(Según I.R.A.M. 2325)								
Neutro: Plateado S	Instrumento: - Marca: -					Nº de serie: -			
Tierra: - N	Circuito	U ensayo	$T_{aislación}$ ϵ			tencia de aislac		Resultado	
3.6-CONDICIONES AMBIENTALES		- ensuyo	uisiación 9	Fase R		Fase S	Fase T		
Temperatura: 26,5 [°C]	Principal	-	-	<u> </u>		-	-	E	
Humedad relativa: 42 [%]	Auxiliar	-	-	-		-	-	E	
5.1-REFERENCIAS	5.2-NOTAS								
S Satisfactorio	(1) La altura del gabinete no contempla el zócalo.								
I Insatisfactorio	(2) Resistencia de aislación a θ °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa								
E Exceptuado	Se cumple con IRAM 2181-I/IEC 61439-1								
N No corresponde	No se instalan, ni parametrizan software								
6-OBSERVACIONES 7-REALIZADO POR:									
Los transformadores de corriente 1000/5A son provisión del cliente. CAPELETTIWALTERHERNÁN REPRESENTATIVEMOSCEP LOS CAPELETTIWALTERHERNÁN REPRESENTATIVEMOS CAPELETTIWALTERHERNÁN REPRESENTATIVEMOSCEP LOS CAPELETTIWALTERHERNÁN REPRESENTATIVEMOSCEP LOS CAPELETTIW									
		ا اگر		EPRESENTANTE TECNICO Igeniero Electromec		1	 Responsable Calida PROYECCIÓN ELECT 	d y Ensayos	
		4	UTN-FRRQ	Matrícula CIE Nº 1-3	45-8	- X	D. 1 1 1	RULUZ SRL	

Pág. 1 de 1

FABRICA: Parque Industrial Reconquista • Tel./Fax: (03482) 429810 • 3560 Rqta. - Santa Fe – Argentina

SUCURSAL: CALLE 1 y 2 • Tel.(03482) 482482 • 3561 Avellaneda - Santa Fe

CASA CENTRAL: Patricio Diez 175 • Tel.(03482) 421940 • Fax:(03482) 421944

www.electroluz.com.ar • e-mail: info@electroluz.com.ar